

Строителей 19

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС	14 599,94	181 317,37	173 306,37	181 317,37	
Водоотв.	4 224,85	46 990,05	47 241,44	46 990,05	
ГВС подача	2 958,29	38 607,49	36 928,78	38 607,49	
Отопление	43 607,20	817 911,77	794 203,70	817 911,77	
Сод.обсл.жилья	73 421,63	325 329,72	351 278,60	357 807,54	44270,68
ХВС	4 722,54	56 376,10	55 936,46	56 376,10	
Э/э	10 697,68	224 079,37	212 330,91	224 079,37	
ИТОГО	154 232,13	1 690 611,87	1 671 226,26	1 723 089,69	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда		357 807,54
	31.01.2013	25 994,74
Абонентское обслуживание		1 143,67
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 243,52
АУП		490,64
Вывоз и утилизация ТБО		2 886,58
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		625,08
Материалы Сантехника		51,55
Паспортно-визовая служба		463,91
Техническое обслуживание газового оборудования		773,19
Участок ремонтно-строительных работ		568,07
Участок санитарно-технических работ		6 827,67

1390 кв38 топят сверху, предала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС в перекрытие между кв 38,41,отключен стояк ГВС

1399 кв 38 течь трубы ГВС в перекрытии между кв 38,41,отключен стояк ГВС тел: 241075(кв 41),9226183350(кв 38) ВЫПОЛНЕНИЕ: замена п/сушителя,сварка дюймовой резьбы на п/сушителе,запуск стояка ГВС

1613 офис увеличить ф стояка отопления по кв 15 в офисе ВЫПОЛНЕНИЕ: заготовка из трубы ф 20 на батарею в офис(сварка),замена участка трубы ф 20 на батареи,обработка стояков отопления

1745 изготовление заготовки для офиса ВЫПОЛНЕНИЕ: заготовка из трубы ф 20 на батарею в офис(сварка)

1884 кв 2,13(241896),7 чуть теплые батареи в зале тел 27-77-66 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

191 Кв.15. Температура в квартире не соответствует норме(батареи чуть теплые, почти холодные). Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

192 Кв.22. Запах канализации в квартире. передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется чистка канализации в подвале

2026 кв 15 чуть теплые батареи в зале ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

241 кв 7 х/ батареи в 2-х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали,отрегулировали стояки отопления

2467 отключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос

2524 подключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на ГВС
2573 кв 15,7,19 чуть теплые батареи в зале ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

277 кв 22 требуется чистка канализации в подвале тел 249588 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию

291 кв 15,7(291577)чуть теплые батареи в квартире тел 297108 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали,отрегулировали стояки отопления

359 кв 28 течь стояка ХВС,топят соседей снизу тел 249588 ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыли стояк ХВС по кв 28,неисправен смеситель,до звонка

434 кв 15,7 чуть теплые батареи в квартире тел 246057 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали,отрегулировали стояки отопления

610 кв 15 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: заготовка из трубы ф 20 на батарею в офис(сварка),замена участка трубы ф 20 на батарею,обработка стояков отпления

734 кв 15 чуть теплые батареи в кухне,м.комнате тел 246057 ВЫПОЛНЕНИЕ: заготовка из трубы ф 20 на батарею в офис(сварка),замена участка трубы ф 20 на батарею,обработка стояков отпления

75 кв22 Запах КНЗ в подвале, повтор 06.01.12 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию

876 кв 15,7(291577),17(зал,кухне),13(241896),24,2 чуть теплые батареи в кухне,м.комнате тел 297108 повтор 16,01,13 кв 7 повтор 17,01,13 кв 13(241896) 18,01,13 кв 13,5 повтор 21,01,13 кв 13,7 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

97 кв15 х/батареи в б/комнате кв 7 (664359) передала в АС. Повтор от 05.01. ВЫПОЛНЕНИЕ: заготовка из трубы ф 20 на батарею в офис(сварка),замена участка трубы ф 20 на батарею,обработка стояков отпления

Участок уборки территории и мусоропроводов **6 912,51**

386 кв 22 обработать подвал после затопления канализации срочно ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали,почистили подвал

Участок электротехнических работ **1 008,35**

28.02.2013 30 648,33

Абонентское обслуживание **1 081,23**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **4 111,92**

АУП **763,73**

Вывоз и утилизация ТБО **2 886,58**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1 466,95**

Материалы Сантехника **610,20**

Материалы Электрика **543,98**

Паспортно-визовая служба **463,91**

Техническое обслуживание газового оборудования **773,19**

Участок ремонтно-строительных работ **826,98**

3383 кв 41 прочистить вент.канал тел 24-10-75 ВЫПОЛНЕНИЕ: вент. канал в рабочем состоянии

Участок санитарно-технических работ **7 166,73**

2792 кв 15, чуть теплые батареи в зале тел 24-60-57 повтор 4,02,13 кв 7

ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

2995 кв 13 течь батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: работа отдела доп.услуг

2996 кв 2,17 нет отопления в квартире тел 27-77-66 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

3034 кв 3 обследовать стояки ХВС,ГВС, т.к. в аварийном состоянии тел 908-900-11-06 ВЫПОЛНЕНИЕ: передано в отдел доп.услуг

3115 кв 2,13 нет отопления в зале,кухне тел 27-77-66 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

3142 кв 15,7 чуть теплые батареи в зале тел 24-60-57 ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления

3208 3 подъезд течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка канализации рояльной проволокой

3223 кв 13,15 чуть теплые батареи в квартире тел 241896 повтор 11,02,13 кв 13(241896) повтор 12,02,13 кв 2 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

3302 кв-37 Течь воды в туалете.Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь подводки на бачок,нужна замена,перекрыли воду на квартиру

3307 кв-18 ГВС не соответствует норме повтор 11,02,13 кв 1,41(241075),22(нет циркуляции на ГВС тел 249580) повтор 12,02,13 кв 2 ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыт циркуляционный стояк на ГВС,открыли

4124 кв 40 и 41 горячая вода не соответствует норме обследовать на переток ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыт циркуляционный стояк на ГВС,открыли

4147 регулировка гвс ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

4217 кв 17 прочистить вент канал тел 9089261529 ВЫПОЛНЕНИЕ: вентилиция в рабочем состоянии

4249 кв 13,17 х/ батареи в квартире,передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

4291 кв 41,40 ГВС не соответствует норме тел 241075 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

4322 кв 5,17(9041697287),13(241896) нет отопления в квартире тел 248835 Передала на АС в 15:50 передала в АС в 21:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

4348 Кв.20,13,17. Нет отопления в квартире. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,теплофкат не соответствует норме

4390 кв 2,17,19,20,13,17,5 нет отопления в зале,кухне тел 277766 ВЫПОЛНЕНИЕ: обраюотали стояки отопления

4493 кв 17,2(663500),Уралинтекст(240435),24(249715),35,19,3,20,13 чуть теплые батареи в квартире,в зале,кухне нет отопления тел 908-926-15-29 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,слабый теплофкат

4590 кв 13,2,17,20,19,4,7 нет отопления в квартире тел 241896 повтор 28,02,13 кв 13,17,7(664359) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали теплофкат на теплообменнике

4620 отрегулировать теплофкат на теплообменнике ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника

4632 обследование теплообменников(фото) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,зафиксировали работу теплообменника		
4748 кв 3 чуть теплые батареи и чуть теплая горячая вода,просьба отрегулировать и то и другое передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника,обработали стояки отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		8 868,75
3241 кв 36 обработать подвал и подъезд от насекомых тел 27-29-91 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал		
3242 2 подвал обработать после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал		
Участок электротехнических работ		1 084,18
	31.03.2013	27 492,32
Абонентское обслуживание		1 085,22
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 797,31
АУП		732,72
Вывоз и утилизация ТБО		2 886,58
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 507,08
Материалы Электрика		322,32
Паспортно-визовая служба		463,91
Техническое обслуживание газового оборудования		773,19
Участок ремонтно-строительных работ		811,46
Участок санитарно-технических работ		6 259,29
4760 кв 13,17,2,20,24,19 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка стояков отопления		
4766 кв 18,22(249588),31,39 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника		
4792 кв 26,32(242324),17(нет отопления в мал.комнатах),уралинтекс чуть теплые батареи в квартире тел 245785;кв 7 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,теплофикат не соответствует норме		
4804 кв 18,13 (241896),17:6;х/ батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
4833 кв-3,13(241896) Х/б в двух комнатах Передала на АС.кв-6,19,12,17,18. Передано Речкину А.Н. в 15:55 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка отопления		
4858 Кв.20, 3,13. Холодные батареи в квартире. Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: перезапустили стояки отопления		
4883 кв 13,17,2,(277766)18(664379),15(246057),3(9045475103),7(291577),6(240638) чуть теплые батареи в квартире тел 241896 ВЫПОЛНЕНИЕ: разбор э/узла,сверления сопла ф 16,обратная сборка		
5047 кв 26 чуть теплые батареи в квартире тел 245785 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков,регулировка бойлера		
5095 кв 50 чуть теплые батареи в квартире тел 249341 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
5210 кв 50,32(242324) нет отопления в кухне,зале тел 255554 повтор 11,03,2013 кв 50,32,26(245785) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,низкая циркуляция		
5516 кв 26 чуть теплые батареи в квартире тел 245785 ВЫПОЛНЕНИЕ: подача теплофиката на элеваторе Т73С,обратка Т37С,выход ГВС Т56С,обратка Т39С,нет перепада,передано Климовой		

5825 кв 3 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: установили спускной вентиль ф 15 на стояк отопления,течь устранили

5900 отключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС

5957 подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили циркуляционный насос на ГВС

6150 кв 15 нет ХВС,ГВС тел 246057 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,ГВС,ХВС есть

6152 кв 26 нет отопления в квартире тел 245785 ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе,слабый теплофикат,нет перепада

6472 отключить,подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили,отключили насос на ГВС

Участок уборки территории и мусоропроводов 7 878,99

Участок электротехнических работ 974,25

6502 кв-36,28 Нет света в квартире. В кв-44-замыкание эл. проводки

ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена предохранителя в щитовой 100А. Заменял.

30.04.2013 25 828,20

Абонентское обслуживание 695,87

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3 247,40

АУП 755,59

Вывоз и утилизация ТБО 2 886,58

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 268,77

Материалы Благоустройство территории 317,92

Материалы Электрика 344,14

Паспортно-визовая служба 463,91

Техническое обслуживание газового оборудования 773,19

Участок ремонтно-строительных работ 669,50

7801 кв 50 отремонтировать люк выхода на чердак(крышку) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепил крышку люка на цепь

9026 1 подъезд застеклить оконную раму между 4 и 5 этажом (заявка от 24.04.2013)

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стекло в оконной рамеИспользовали: стекло 455*710 1 шт.

Участок санитарно-технических работ 5 610,80

7094 кв 26 обследовать радиатор отопления на неисправность при входе в подъезд на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовал,нужна замена 2 сборок ф 15 на стояках отопления в подвале

7096 кв 24 нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе,параметры теплофиката не соответствуют норме,передано Климовой

7127 кв 22,18(664379),10(248282) горячая вода не соответствует норме,чуть теплые батареи повтор 02,04,2013 кв 32 повтор 5,04,13 кв 36,10 ВЫПОЛНЕНИЕ:

отрегулировали работу теплообменника,обработали стояки отопления

7130 покраска теплообменника ВЫПОЛНЕНИЕ: покрасил теплообменник

7140 кв 26 нужна замена 2 сборок ф 15 на стояках отопления в подвале,не работает радиатор отопления на л/клетке 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: замена сборок на стояках

отопления по л/клетке,материалы: труба ф 15 1 метр,кран шаровый ф 15 4

шт,отключение,подключение элеватора

7190 кв 24 холодные батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе, параметры теплофиката не соответствуют норме

7296 кв 41 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника, обработали стояки отопления

7330 кв 50 чуть теплые батареи в квартире повтор 04,04,13 кв 46(247793),50,17(9089261529),18(664379) повтор 5,04,13 кв 36,,5(248835),18(664379),41,26(245785),50 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника, обработали стояки отопления

7440 Кв.18,14,13. Чуть теплые батареи на кухне и в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника, обработали стояки отопления

7443 Кв.36. Горячая вода не соответствует норме повтор 5,04,13 кв 36
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника, обработали стояки отопления

7449 кв-17х/б во всей квартире. Передала на АС. повтор 5,04,13 кв 17,13(241896), кв 10 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника, обработали стояки отопления

7528 кв 13;18 нет отопления в кв-ре , передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

7544 кв 18 горячая вода не соответствует норме (передала в АДС) ВЫПОЛНЕНИЕ: добавили теплофикат на теплообменник

7558 кв 15;7; отсутствует отопление в квартире. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: обратка теплофиката не соответствует норме

7577 кв-18 х/б в больш. комнате; ГВС идет холодное. Передала на АС.
ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, низкий теплофикат

7630 кв 46,15,18(664379),41,50,4 холодные батареи в квартире тел 247793 повтор 09,04,13 кв 18,15 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления Т подачи 65С, Т обратки 31С

7652 кв 18,41,46 ГВС не соответствует норме повтор 09,04,13 кв 18,10,13 повтор 10,04,13 кв 46 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника, обработали стояки отопления

7827 кв 41:13; 26; нет горячей воды идет холодная повтор 10,04,13 кв 15 кв 26 повтор 11,04,13 кв 10 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника, обработали стояки отопления

8043 обследование бойлера совместно с представителями ";СТК" ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали

8052 кв-18 холодные батареи в квартире повтор 12,04,13 кв 15,18,50,24,7,35,6,46 повтор 16,04,13 кв 50 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника, обработали стояки отопления

8252 кв 46 холодные батареи в зале, кухне тел 247793 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника, обработали стояки отопления

8565 КВ 50 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

9030 кв 18 нет отопления в одной комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

9279 отремонтировать металлическую конструкцию качели на дет. площадке, демонтировать металлическую трубу на дет. площадке ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили 4 уголка ф 40 длина 400 мм, 4 трубы ф 10,2 трубы по 300мм, 2 трубы по 200 мм		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 454,33
Участок электротехнических работ		1 340,20
7870 восстановить освещение в подвале (заявка от 09.04.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили провод 30 метров, 1 патрон, 1 вилка, 4 л/н		
8518 кв 8 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили слабый контакт нулевого провода в ЩО		
	31.05.2013	22 500,37
Абонентское обслуживание		412,37
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 345,35
АУП		798,25
Вывоз и утилизация ТБО		2 886,58
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		895,10
Материалы Электрика		481,29
Паспортно-визовая служба		463,91
Текущий ремонт и обслуживание МКД		129,60
Техническое обслуживание газового оборудования		773,19
Участок ремонтно-строительных работ		662,03
Участок санитарно-технических работ		5 009,00
10032 кв 41 ГВС не соответствует норме тел 241075 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка СТК на ТП №93 до 15.05.2013(включительно)		
10110 кв 41,46 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: параметры теплофиката не соответствуют норме, передано диспетчеру СТК 16.05.2013 в 14:08		
10119 2 подъезд восстановить подачу водоснабжения в м/ сборник, требуется замена вентиля ф 15-2шт. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили 2 крана шар. ф 15, водоснабжение восстановлено		
10311 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника		
10614 кв 10 ГВС не соответствует норме повтор 25.05.2013 кв 10 ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка теплообменника, чистка фильтра.		
10743 ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет перепада: подача-2,0атм , обратка-2,0. Бойлер открыт полностью.		
10835 кв-41 ГВС идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника		
10916 Отключить насосы. Работы Водоканала. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос		
10938 Включить насосы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили циркул. насос на ГВС		
11009 ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет перепада на теплофикате.		
11010 кв-22 ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника		
9430 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы		

9963 кв 10,18.5 ГВС не соответствует норме тел 952-136-15-27 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,выход с бойлера Т58С,(в 20:30 передали в СТК, сообщили что сегодня занимались регулировкой на ТП№93, до 15.05.2013)		
Участок уборки территории и мусоропроводов		6 767,42
Участок электротехнических работ		876,28
10988 Провести ППР дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: 28.05 Провели ППР дома, ревизию ВРУ,устранили подгорания проводов в Щ.О.		
	30.06.2013	22 800,11
Абонентское обслуживание		360,82
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 319,58
АУП		709,55
Вывоз и утилизация ТБО		2 886,58
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		984,67
Материалы Благоустройство территории		103,09
Материалы Сантехника		128,87
Материалы Электрика		180,41
Паспортно-визовая служба		463,91
Техническое обслуживание газового оборудования		773,19
Участок ремонтно-строительных работ		510,11
Участок санитарно-технических работ		4 419,43
11091 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,выход ГВС с бойлера Т55С,подача теплофиката Т64С, обратка Т41С		
11130 кв 18 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: подача теплофиката на теплообменник Т61С, давление 0,2АТ.,обратка теплофиката с теплообменника Т23С,давление 0,2АТ.,подача ГВС с теплообменника Т36С.,обратка ГВС с теплообменника Т19С,отрегулировали теплообменник		
11315 отрегулировать работу теплообменника ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали теплообменник,температура ГВС в норме		
11343 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника		
11601 кв 18(664379),13(241896),10 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника		
12029 ГВС не соответствует норме повтор 21.06.2013 кв 13(241896),18,41(241075) ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировочные работы на системе теплоснабжения на сетях СТК-на 25.06.2013 температура ГВС в норме		
12115 кв 18;20;41;ГВС низкой температуры (передали в СТК), повтор 24.06.2013 кв 41,18 ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировочные работы на системе теплоснабжения на сетях СТК-на 25.06.2013 температура ГВС в норме		
12315 Течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут ф 40 на стояк ХВС,течь устранили		
12427 кв 5 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут ф 32,течь устранили		
12436 течь стояка ХВС,требуется замена участка трубы ф 32-1м. (доступ на 01.07.2013 с 09.00 до 12.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф 40-1,5 п/м на стояке ХВС,врезку на квартиру,утечку устранили		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 619,70
Участок электротехнических работ		1 340,20

11234 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонтные работы Горсеть до 16.00	31.07.2013	24 814,87
Абонентское обслуживание		515,46
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 731,94
АУП		753,90
Вывоз и утилизация ТБО		2 886,58
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 082,47
Паспортно-визовая служба		463,91
Техническое обслуживание газового оборудования		773,19
Участок ремонтно-строительных работ		544,94
Участок санитарно-технических работ		5 829,88
13687 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек не обнаружено		
13780 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования температура ГВС в норме		
13893 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника		
14100 кв 41 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Проведение повторных гидроиспытаний СТК до окончания рабочей смены(передала диспетчер СТК в 09:57)		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 892,40
13686 обработать подвал от сверчков ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал раствором фуфанона		
Участок электротехнических работ		1 340,20
13716 дворницкая установить розетку ВЫПОЛНЕНИЕ: установили 1 розетку	31.08.2013	56 399,42
Абонентское обслуживание		541,23
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 855,66
АУП		665,21
Вывоз и утилизация ТБО		2 886,58
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		850,51
Материалы Благоустройство территории		1 176,98
Материалы Ремонтно-строит участок		2 076,53
Материалы Сантехника		31 661,54
Материалы Электрика		839,84
Паспортно-визовая служба		463,91
Техническое обслуживание газового оборудования		773,19
Участок ремонтно-строительных работ		524,92
Участок санитарно-технических работ		3 718,19
14760 нет давления на ХВС в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили врезку на квартиру, давление воды в норме		
14849 Уралинтекст течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации		
14851 подготовка к врезки насоса на отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели подготовительные работы к врезки насоса на отопление		
14930 Уралинтекст течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в Водоканал		

14956 1 э/узел-замена задвижки на отопление ф 50-2 шт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 задвижки ф 20 на отопление на э/узле

15134 Изготовление деталей для кап. ремонта на ХВС и ГВС на дом .
ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели заготовку деталей для кап ремонта ХВС и ГВС на дом.

15179 Изготовление и нарезка резьб на трубе 3/4 для стояков отопления.

ВЫПОЛНЕНИЕ: Изготовление на трубе ф20 резьбы на стояке отопления.

Материал: труба 6 метро ф20

15308 Врезка насоса -50 на тр/проводе отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили насос. Материал: труба ф57-5 п/м, отвод ст.ф57-4шт

15317 Изготовление сборок на отопление на дом ВЫПОЛНЕНИЕ: Изготовили 10 сборок на отопление -20. Приварили 10 резьб -15.

15418 Изготовление сборок -20,25 на ремонт дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: Изготовление сборок -20,25 на ремонт дома ГВС и ХВС.

Участок уборки территории и мусоропроводов 7 256,89

14860 1 подвал обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: нет возможности обработать подвал, требуются сан.тех.-передано Гилфанову

Участок электротехнических работ 1 108,24

14407 нет освещения в м/квартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 л/н

15610 Восстановить освещение в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужны электромонтажные работы

15750 Восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: 1)восстановили освещение 30.08 с 13:00 30.08.2013 до 16:00 30.08.2013 2)выполнили 02.09 с 08:00 02.09.2013 до 12:00 02.09.2013. Использовали: провод -60п/м, патроны-28шт., л/н-35шт., а.в.-2шт., нулевая колодка-1шт., рейка-1шт., выключатель-1шт., розетка-1шт. Подключили двигатель-220В

30.09.2013 21 631,62

Абонентское обслуживание 592,78

Аварийно-диспетчерское обслуживание 1 752,56

АУП 463,91

Вывоз и утилизация ТБО 2 886,58

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 108,24

Материалы Благоустройство территории 247,96

Материалы Сантехника 178,64

Паспортно-визовая служба 463,91

Техническое обслуживание газового оборудования 1 546,38

Участок ремонтно-строительных работ 534,72

Участок санитарно-технических работ 3 926,11

15948 кв-36,46 Парит из подвала, шум воды ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили

16623 Кв.45. Прорвало батарею в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Пропал сгон на стояке отопления. Отключили стояк отопления, поменяю жильцы самостоятельно.

16895 УРАЛИНТЕКСТ течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в Водоканал

16901 Уралинтекст течь канализации (заявка от 17.09.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

17272 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узел,запустили систему отопления

17340 кв 12 топит сверху стояк отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: топило с кв 20,перекрыли э/узел на 1 подъезд

17344 кв 15 топит кв-ру сверху отопление возможно 20кв-ра ВЫПОЛНЕНИЕ: топило с кв 20,перекрыли э/узел на 1 подъезд

17380 кв 20 открыть э/узел на 1 подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узел на 1 подъезд

17398 проверить работу насоса на отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу насоса на отопление,отрегулировали работу теплообменника

17404 регулировочные работы на системе отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу насоса на отопление,отрегулировали работу теплообменника

17498 кв 22,18 ГВС не соответствует норме повтор 26.09.2013 кв 18,10(240638),6,41(241075),22,18 ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования температура ГВС в норме

17531 18,26(245785) отсутствует отопление во всей квартире повтор 26.09,2013 кв 18,4,35,36(663432)(нет отопления в комнате) ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования температура ГВС в норме

17567 офис течь канализации в подвале(левая сторона) повтор 30.09.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы,передано в Водоканал

17648 обследовать ввод холодного водоснабжения на дом с представителями Водоканала ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали

17666 кв.18. Нет отопления в квартире повтор 30.09.2013 кв 3,2,18,29(279467),17(9041697287),13(241896),6(240638),35(664461) повтор 01.10.2013 кв 35 повтор 02.10.2013 кв 50(9221061508),36 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработал стояки отопления

17667 Кв.18. Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования температура ГВС в норме

17690 отключить насос на отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос на теплофикате

18067 подключить насос отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос,отрегулировали работу теплообменника,насоса

Участок уборки территории и мусоропроводов **6 744,27**

16946 офис обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка канализации,передано Гилфанову в работу

Участок электротехнических работ **1 185,56**

17424 переключить фазу на насосе отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

31.10.2013 48 922,07

Абонентское обслуживание **876,28**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **1 701,02**

АУП **567,01**

Вывоз и утилизация ТБО **2 886,58**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **747,42**

Материалы Ремонтно-строит участок **3 453,35**

Материалы Сантехника **22 362,40**

Паспортно-визовая служба **463,91**

Участок ремонтно-строительных работ	1 094,20
20319 кв 50 демонтировать цветник(аварийное состояние) ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен демонтаж	
Участок санитарно-технических работ	5 708,46
18218 регулировка теплообменника на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу теплообменника,подача ГВС на дом Т60С	
18300 кв-17 Нет ГВС и отопления во всей квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработал стояки отопления	
18698 регулировочные работы на системе отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка системы отопления,обработка стояков отопления	
18804 офис течь канализации в подвале повтор 09.10.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы,передано в Водоканал	
19057 кв 41 нет отопления в б.комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка насоса на теплофикате,обработали стояки отопления	
19206 кв 38 нет отопления в зале ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка насоса на теплофикате,обработали стояки отопления	
19554 кв 20 нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработал стояк отопления	
19749 отключить насос отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: отключил насос отопления	
19768 кв 20 нет отопления в мал. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили циркуляционный насос ф 32 на ГВС,отрегулировали работу теплообменника	
19838 включить насос отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узлы	
19902 15,7 отсутствует отопление кухня, комната ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
19988 кв 15 нет отопления в мал. комнате, кухне повтор 15.10.2013 кв 15,20 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
21108 кв 38 запах кнз из подвала передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек не обнаружено	
21276 отключить насос отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: отключил насос	
21339 включить насос отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: включил насос отопления,отключил	
21370 кв.13,41.35 ;18;10 Горячая вода не соответствует норме повтор 28.10.2013 кв 22 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили циркуляционный насос ф 32 на ГВС,отрегулировали работу теплообменника	
21386 кв 35,32 ,13,,156стояки теплые батареи холодные Повтор в 20:45 кв-32 Остывают батареи и ГВС идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили циркуляционный насос ф 32 на ГВС,отрегулировали работу теплообменника, обработали стояки отопления	
21431 кв 34 ГВС не соответствует норме повтор 28.10.2013 кв 41,18,10,49 ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка теплообменника.	
21530 1 подвал ремонтные работы,подготовка к врезки насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: Сборка материала на установку насоса.Работа со сваркой.Использовали материал: резьба -32-2шт.,бочонок -32-2шт., переходник -57/32-2шт.,фильтр -32-1шт., насос - 32 -1шт.	
21577 врезка насоса в подвале на ГВС диаметром 32 ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели врезку насоса на отопление-32. Использовали материал: фланец-2шт., болты-8шт., гайка-8шт., насос -32-1шт.Проверили -насос работает.	

21697 кв-10 ГВС идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка теплообменника.		
21723 кв 18;35,6,7,39 ,23,41,3 нет отопления б.ком и ГВС холодная. (нет перепада на т/фикате, комиссия на 01.11.13)Повтор от 02.11 кв-3(две комн)кв-7(вся),15(вся),кв-26(вся)Передала на АС, кв-35(вся) ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в работе. Нет перепада. Передали в СТК		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 643,92
Участок электротехнических работ		1 417,52
20857 2 подъезд заменить л/н при входе в подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: Вырван патрон,поставил новый,ввернул лампы		
21599 заменить насос. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведено отключение старого и подключение нового насоса.		
	30.11.2013	24 099,47
Абонентское обслуживание		618,55
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 010,29
АУП		515,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 391,74
Материалы Ремонтно-строит участок		791,12
Материалы Сантехника		484,52
Паспортно-визовая служба		463,91
Участок ремонтно-строительных работ		1 266,54
22550 кв 42 отремонтировать тамбурную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировал тамбурную дверь		
Участок санитарно-технических работ		6 607,57
21919 кв-42,26 ;18;36ГВС чуть теплое, ХВС идет без Р, нет отопления во всей квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, чистка фильтра перед насосом хвс		
21939 кв 22 ,19 Гвс не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили циркуляционный насос ф 32 на ГВС,отрегулировали работу теплообменника		
22013 35,17 ,41 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника		
22079 Кв.47,35,26.,33,35 Нет отопления в квартире. Повтор от 06.11 кв-3(в 2-х комн) кв 33,17,7,41,13,10,6,32,18,24,46,8 ВЫПОЛНЕНИЕ: Все стояки в работе(низкий теплофикат)		
22160 .кв 10,37,35 горячая вода не соответствует норме с 05.11.13 повтор 07.11.2013 . кв 3,17,41,40 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили циркуляционный насос ф 32 на ГВС,отрегулировали работу теплообменника		
22217 кв 18,46,41,35,15,32 чуть теплые батареи в квартире повтор 08.11.2013 кв 13,35,17 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
22272 кв 37 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: батаре греют, но слабый теплофикат		
22425 кв 35 нет отопления в 1 комнате. повтор 12.11.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, увеличение диаметра сопла,обработка стояков отопления		
22431 кв 18,41(241075),10.35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника		
22527 кв 7 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка теплообменника		

22528 кв 3,15(246057),33(663401),36(663432),4(664981),18(664379),17,41,13,24,7,15,41,46,26,39,20,42 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка теплообменника	
22529 кв 3,36,33,4,17(9089261529),41,13 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка теплообменника	
22612 кв 35 заменить кран маевского на радиаторе отопления, дома 15.11.13 с 08.00 до 12.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил кран маевского на радиаторе отопления, обработал стояк отопления	
22675 Кв.24,37. Нет отопления в комнате повтор 14.11.2013 кв 15,18,7,11,32,13,26 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, увеличение диаметра сопла,обработка стояков отопления	
22708 компания "Уралтэк" - отсутствует отопление в кабинете-бухгалтерия, кв.38 на кухне, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, увеличение диаметра сопла,обработка стояков отопления	
22941 отключить насос на т/фикате и отрегулировать элеваторный узел ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос на отопление, регулировка теплообменника и элеваторного узла	
22966 кв 17 чуть теплые батареи в комнате и на кухне кв 4 отсутствует отопление в 3 комнатах (664981) кв 15 отсутствует отопление в квартире (246057)кв 18 (664379) отсутствует отопление в квартире, кв 26 (245785),кв.8(243801)кв 3 в двух комнатах (89086360757) ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка теплообменника,регулировка циркуляционного насоса	
23093 кв 7;10 ;8;3;нет отопления по всей квартире повтор 20.11.2013 уралинтекст, 18,15 ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж э/узла, увеличение диаметра сопла, регулировочные работы на 2 э/узле	
23097 кв 10 гвс не соответствует норме повтор 20.11.2013 кв 18 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника	
23296 кв 10,4,35,18 ГВС не соответствует норме повтор 22.11.2013 кв 6(240638),41,26,45(9527253783),18,35 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
23324 кв 18 чуть теплые батареи в квартире повтор 22.11.2013 кв 16 повтор 25.11.2013 кв 18 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
23483 кв 10 ГВС не соответствует норме повтор 25.11.2013 кв 35,10 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
23637 регулировка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, выход ГВС в пределах нормы	
23641 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию в подвале	
23725 кв 15 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления	
23729 кв 18,17 чуть теплые батареи в квартире повтор 27.11.2013 кв 2 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, обработка стояков отопления	
Участок уборки территории и мусоропроводов	8 145,66
23880 1 подвал обработать после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка,дезинфекция подвального помещения раствором гипохлорита	
Участок электротехнических работ	1 804,11

22331 подключить циркуляционный насос на отопление в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: подключил циркуляционный насос на отопление в подвале		
22548 кв 42 заменить л/н при входе в подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял патрон-1шт, л/н-1шт. Установил плафон.		
23594 кв 22 нет освещения в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт		
	31.12.2013	26 676,02
Абонентское обслуживание		618,55
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 010,29
АУП		489,69
Вывоз и утилизация ТБО		2 886,58
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 417,52
Материалы Благоустройство территории		39,11
Материалы Ремонтно-строит участок		442,79
Материалы Сантехника		258,47
Материалы Электрика		264,80
Паспортно-визовая служба		463,91
Техническое обслуживание газового оборудования		773,19
Участок ремонтно-строительных работ		1 286,87
Участок санитарно-технических работ		6 713,63
24074 кв 15 нет отопления б. комната и кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют слабо, стояки в работе		
24081 кв 7,15 отсутствует отопление в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, обработка стояков отопления		
24155 1 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации до колодца		
24241 кв 41 холодные батареи в квартире (повтор 04.12.13) ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, обработка стояков отопления		
24360 кв 22 проверить работу насоса, шум ВЫПОЛНЕНИЕ: насос в работе, шума нет		
24391 кв 18 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника		
24681 кв 41 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника		
25388 кв 10 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника		
26218 кв 35,18,10,36.41 ГВС не соответствует норме, повтор 31.12.13		
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 515,79
Участок электротехнических работ		1 494,83

Итого
22 610,94
3 973,46
4 637,00
67 315,27
35 679,89
5 162,18
22 446,14
161 824,88