

Строителей 19

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	51 816,49	43 918,80		51 816,49	7 897,69
Гор. вода (комп. на Т/Э)	110 452,48	94 612,22		110 452,48	15 840,26
Отопление	505 253,91	370 686,26		505 253,91	134 567,65
Содержание жилья	462 711,32	397 901,92	12 152,97	409 145,57	-909,32
ХВС (гвс)	45 903,82	38 779,95		45 903,82	7 123,87
Хол. вода	60 339,01	51 624,40		60 339,01	8 714,61
Электроэнергия	233 185,73	205 164,48		233 185,73	28 021,25
ИТОГО	1 469 662,76	1 202 688,03	12 152,97	1 416 097,01	201 256,01

*-доходы от передачи общего имущества в пользование

Строителей ул, № 19

	409145,57
	01.01.2014 27590,66
Материалы уборки территории и мусоропроводов	330,25
Абонентское обслуживание	1432,75
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3859,24
Вывоз и утилизация ТБО	2886,58
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	505,59
Материалы Ремонтно-строит участок	42,55
Материалы Сантехника	291,71
Участок ремонтно-строительных работ	2758
Участок санитарно-технических работ	8557,24
1013 кв 41 отсутствует отопление на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: На эл.узле были закрыты задвижки,открыли	
1019 кв 24 нет отопления комната и кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления	
1068 кв 4 отсутствует отопления в 1 комнате(угловая, со стороны офиса) ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления	
1235 кв 4 отсутствует отопление в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления	
1254 кв 4 отсутствует отопление в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали 2 стояка отопления	
1370 кв 7,4,офис нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
1437 : кв 7,4,офис нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в подвал	
1464 кв 7,4,13,15 офис нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели обратку на теплофикате,обработали стояки, отрегулировали теплообменник	
1506 кв 7;11,15;19 нет отопления в б. комнате;кв 4 угловая повтор 27.01.2014 офис,7(664359),15,8 ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели обратку на теплофикате,обработали стояки, отрегулировали теплообменник	
1593 кв 41,18(664379),22, 4,10 ;2;ГВС не соответствует норме повтор 28.01.2014 кв 22,18 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали теплообменник	
237 кв.41.Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника	
680 кв 41 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника	
986 кв 24 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки, было завоздушено	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5750,81

Участок электротехнических работ		1175,94
	01.02.2014	29217,95
Материалы уборки территории и мусоропроводов		5,14
Абонентское обслуживание		1023,31
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3283,05
Вывоз и утилизация ТБО		2886,58
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		747,52
Материалы Ремонтно-строит участок		12,52
Материалы Сантехника		241,97
Материалы Электрика		271,55
Участок ремонтно-строительных работ		2727,76
2965 3 подвал закрыть подвальное окно(заявка от 04.02.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыл подвальное окно листом железа		
Участок санитарно-технических работ		7166,07
3293 1 подвал течь задвижки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: набил сальники на задвижки отопления(на четвертях),течь устранили		
4257 кв 18 температура в кв18Со ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9676,54
Участок электротехнических работ		1175,94
2764 кв 22 отсутствует освещение в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания		
	01.03.2014	30067,46
Абонентское обслуживание		946,2
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3292,24
Вывоз и утилизация ТБО		2886,58
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1669,41
Материалы Ремонтно-строит участок		15,95
Материалы Сантехника		671,36
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9637,35
Участок ремонтно-строительных работ		3031,58
Участок санитарно-технических работ		6740,85
4418 кв. 41 холодная вода из г/крана, повтор от 17.03.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования ГВС в норме		
5576 кв 15-.7 х/батареи в комнате (см. комментарии) ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления		
5666 кв. 46 провести обследование стояка ХВС (по заявлению) ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на стояк ХВС, отключили и включили стояк		
6002 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос		
6119 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС, насос в рабочем состоянии, ГВС в норме		
6623 кв.18 ГВС идет с перебоями ВЫПОЛНЕНИЕ: Проведена регулировка бойлера.		
6745 течь воды из электрощитка ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп в кв.14 сорвало шланг на стиральной машине		
6905 кв 26 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника		
Участок электротехнических работ		1175,94
	01.04.2014	28633,01
Материалы уборки территории и мусоропроводов		230,56
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3024,41
Благоустройство придомовой территории		

7545 спилить кустарник возле дома ВЫПОЛНЕНИЕ: спилили два ствола ф30 см высота более 10м/п	
Вывоз и утилизация ТБО	2886,58
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1358,89
Материалы Сантехника	298,9
Участок ремонтно-строительных работ	2809,01
Участок санитарно-технических работ	7331,93
8742 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос на циркуляционном трубопроводе	
8800 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на циркуляционном трубопроводе	
8881 отключить, включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили насос на циркуляционном трубопроводе	
9084 обследовать подвальное помещение на предмет утечек ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовать подвальное помещение на предмет утечек	
9358 Кв.26. Горячая вода не соответствует норме, кв.22,15,18,41 от 28.04.2014, кв.7 от 29.04.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, насоса на отоплении, нет перепада	
9621 кв 15,18 х/батареи в квартире, кв.7 от 29.04.14 кв 41 ,13 ,42,17,26,22 от 30.04.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, насоса на отоплении, нет перепада	
9651 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили насос	
9723 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос см. заявку №9651	
9847 кв.18,13 ,26 , 10 отсутствует отопление (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки обработали	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9516,79
Участок электротехнических работ	1175,94
	01.05.2014 33929,3
Материалы уборки территории и мусоропроводов	21,68
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3473,64
Благоустройство придомовой территории	2387
Подвоз земли на участок	2387
Вывоз и утилизация ТБО	2886,58
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1534,93
Материалы Ремонтно-строит участок	279,55
Материалы Сантехника	1004,85
Участок ремонтно-строительных работ	4430,68
Участок санитарно-технических работ	7489
10185 обследовать на наличие циркуляционных насосов на отоплении, установить маркировку и диаметр насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: обследование циркуляционного насоса ф32 марка Вилло	
10314 кв41 отсутствует горячая вода в кране. ВЫПОЛНЕНИЕ: кв.41 горячая вода появилась.	
10492 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел	
10988 отключить циркуляционный насос на теплофикате ВЫПОЛНЕНИЕ: отключил циркуляционный насос на теплофикате, открыл задвижку Д100 на перемычке	
11582 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в ВК	
11680 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале	

9863 кв 41,10 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обратка передавливает подачу

9872 кв 41 х/батареи в квартире(повтор от 03.05) ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет перепада давления.

9983 13,24 ГВС не соответствует норме, кв.6, 24;35;отсутствует отопление, повтор 06.05.2014 кв 13, кв.18 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, низкий теплофикат

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9236,15
Участок электротехнических работ	1185,24
01.06.2014	29484,84
Материалы уборки территории и мусоропроводов	257,37
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2852,23
Вывоз и утилизация ТБО	2886,58
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1109,06
Материалы Благоустройство территории	200
Материалы Ремонтно-строит участок	1320,94
Материалы Сантехника	332,89
Участок ремонтно-строительных работ	3201,76

12276 отремонтировать дверь с торца дома 3 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: установили дверь в подвале с торца дома, прибили на гвозди -100 (10 шт.), произвели острожку дверн. полотна

Участок санитарно-технических работ	6810,52
--	----------------

12296 запах КНЗ (офис) ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы.Передано в ВК.

13530 замена задвижки ф80 ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли задвижку на теплофикате ф80 в подвале на теплообменнике. Мат-л: болты М 16- 8 шт. гайки М16 - 8 шт. резина 4 мм 0,8 кг. задвижка ф80 1шт.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9319,78
Участок электротехнических работ	1193,71
01.07.2014	30866,11

Материалы уборки территории и мусоропроводов	5,49
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3517,27
Вывоз и утилизация ТБО	2886,58
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1747,38
Материалы Ремонтно-строит участок	131,3
Материалы Сантехника	969,96
Участок ремонтно-строительных работ	3787,62
Участок санитарно-технических работ	5763,95

13865 течь КНЗ (офис) ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы.Передано в ВК.

13964 Течет КНЗ в подвале дома в 1 подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы. В водоканал.

14682 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

14952 течь КНЗ в подвале (офис) ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы п.1 Передано в ВК.

15122 отсутствует ГВС и ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: кап. ремонт по ул. Строителей17

15196 кв 5 течь батареи б.комнате передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыли вентиль на батарее

15587 течь стояка ХВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. стояка ХВС в подвале. Установка хомута на стояке в кв. Вкл. стояка ХВС

15682 течь стояка ХВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена стояка ХВС 0,5м ф32, откл. не стали

15814 нужна замена стояка ХВС в кв. 0,5м ф32, откл. не стали дома 29.07.14 с 9-10

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф25 - 1м, стояк вкл.

15987 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

16017 кв 43 течь по трубе х/воды в туалете, передано в АС, ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк

х/воды, нужна замена стояка через перекрытие 4 м, в кв 40 нужен доступ в стояку

16021 кв 43 отключен стояк х/воды, нужна замена стояка через перекрытие в кв 40 нужен доступ

к стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: течь в кв.43 в двух местах, треб. замена стояка ф32 от потолка до пола,

откл. стояк ХВС

16143 течь ливневой КНЗ на л/клетке 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали трубу ливневой

КНЗ, прочистили ливнев. КНЗ в подвале, загерметизировали стык ливнев. КНЗ

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

10854,28

Участок электротехнических работ

1202,28

01.08.2014

32255,18

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3459,06

Вывоз и утилизация ТБО

2886,58

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1513,57

Материалы Благоустройство территории

254,3

Материалы Ремонтно-строит участок

17,08

Материалы Сантехника

2081,81

Участок ремонтно-строительных работ

3505,17

Участок санитарно-технических работ

6461,55

16162 откл. стояк ХВС, течь стояка ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили два свища на стояке ХВС, откп.

стояк ХВС. Обнаружена течь в перекрытии м/у кв. 43-46. Нужна сварка. Откл. стояк ХВС

16293 откл. стояк ХВС, течь стояка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ХВС 5м ф25, течь

устранена, вкл. стояк ХВС

16347 слабый напор ХВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили фильтр на ХВС в квартире

16798 течь воды в подвале (под офисом) ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на стояке ХВС в

подвале

17718 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный

насос на ГВС

18332 ГВС не соответствует норме, кв.26 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

10873,78

Участок электротехнических работ

1202,28

01.09.2014

33702,09

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2639,94

Благоустройство придомовой территории

1554,48

Покос травы

1554,48

Вывоз и утилизация ТБО

2886,58

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1169,33

Материалы Благоустройство территории

16,78

Материалы Ремонтно-строит участок

52,76

Материалы Сантехника

2986,49

Материалы Электрика

592,72

Участок ремонтно-строительных работ

3319,91

Участок санитарно-технических работ

8168,52

19805 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС

19977 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС

20148 замена участка КНЗ м/у домом и п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ. Мат-л: труба ПЭ 116х8м, переход 160х110 - 1шт., труба ПП 110х0,5м - 1шт., отвод 110х45 - 4 шт., компен. патрубок 110 - 1 шт., манжет резин. 125х110 - 1шт., шпилька М10х2м - 2 шт., хомут 110 в сборе - 2 шт., дюбель ф12х10 - 2 шт.

20209 замена участка трубы в подвале п.3 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф76 - 2 м на ГВС в подвале

20669 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запуск отопления, обработка стояков отопления

21162 кв.41,15,35,18,16,49,13 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления

21472 Кв.15,18,12. Нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

21475 кв.6,42,13,35. Низкая температура ГВС и отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка т/обменника, стояки обработали

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

9112,3

Участок электротехнических работ

1202,28

19718 отсутствует освещение в 1/2 квартире (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: включил пакетный выключатель

20599 кв.38 восстановить освещение у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 л/н

21617 искрит в эл/щитке (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили обрыв "О" провода на квартиру

01.10.2014

38504,24

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3406,72

Вывоз и утилизация ТБО

2886,58

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2737,47

Материалы Благоустройство территории

9,86

Материалы Ремонтно-строит участок

164,15

Материалы Сантехника

6060,89

Участок ремонтно-строительных работ

3728,56

24804 восстановить отмостку, покрасить поручни ВЫПОЛНЕНИЕ: расчистка от земли и камней, бетонирование, покраска. Мат-лы: цемент 50 кг, отсеб 200 кг, краска масляная серая 0,5 кг

24892 покраска поручня лестн. марша ВЫПОЛНЕНИЕ: покраска поручня краска серая 0,5л

Участок санитарно-технических работ

7475,32

21660 нет тепла и низкая Т.гвс ВЫПОЛНЕНИЕ: теплообменник отрегулировали и стояки обработали

21718 в подвале течь кнз ВЫПОЛНЕНИЕ: в подвале заменили участок кнз труб

22411 кв.2.18.17.38.35,22.65.44.34.29.15,16.17.12.18.38 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления

22857 откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС

23838 разборка кранов у отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: жилец купит шаровые кран ф15 до звонка

23851 х/б в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: нужен материал

24094 подключить отопление в 1 п-де	ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили и обработали стояк отопления в подъезде		
24689 кв.20 обследовать отопление в кв.	ВЫПОЛНЕНИЕ: треб. пересборка стояка в подвале подача обратка		
25068 кв.37 не поступает ХВС в квартире	ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили врезку до вентиля, вода есть. Откл. иinkl. ХВС на стояк		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов			10832,41
Участок электротехнических работ			1202,28
		01.11.2014	56966,16
Материалы уборки территории и мусоропроводов			24
Аварийно-диспетчерское обслуживание			3188,07
Вывоз и утилизация ТБО			2886,58
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.			841,92
Материалы Ремонтно-строит участок			28,57
Материалы Сантехника			25662,72
Участок ремонтно-строительных работ			3588
Участок санитарно-технических работ			8609,52
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов			10928,63
Участок электротехнических работ			1208,15
27500 кв.7 нет освещения на л/к - 1,2,3,4,5эт	ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н, устранили короткое замыкание, в ВРУ заменили предохранитель		
27547 1 под-д. Нет освещения у дворников в помещении(мусоросборник),тамбур,с утра	ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали схему		
27790 кв 2 отсутствует освещение на 1 этаже л/клетка, тамбур	ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н, устранили короткое замыкание, в ВРУ заменили предохранитель		
		01.12.2014	37928,57
Материалы уборки территории и мусоропроводов			642,88
Аварийно-диспетчерское обслуживание			3150,91
Вывоз и утилизация ТБО			2886,58
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.			1952,8
Материалы Благоустройство территории			568,71
Материалы Ремонтно-строит участок			207,34
Материалы Сантехника			2876,17
Материалы Электрика			191,53
Техническое обслуживание газового оборудования			2190,71
Участок ремонтно-строительных работ			3773,06
Участок санитарно-технических работ			7814,16
28930 кв.19 течь стояка ХВС в квартире	ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут, течь устранили		
32346 закрыть эл. узел	ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли и открыли эл. узел		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов			10465,57
Участок электротехнических работ			1208,15