

Ленина 7А

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС	42 445,82	259 979,03	264 165,10	259 979,03	
Водоотв.	9 988,74	66 853,55	71 680,09	66 853,55	
ГВС подача	6 658,07	55 545,43	54 965,62	55 545,43	
Отопление	177 925,34	1 220 504,49	1 217 810,50	1 220 504,49	
Сод.обсл.жилья	83 786,32	643 548,24	648 214,85	656 724,32	13227,2
ХВС	11 943,97	81 359,01	86 161,31	81 359,01	
Э/э	35 031,45	307 899,82	290 837,93	307 899,82	
ИТОГО	367 779,71	2 635 689,57	2 633 835,40	2 648 865,65	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда		656 724,32
	31.01.2013	49 474,99
Абонентское обслуживание		1 916,49
Аварийно-диспетчерское обслуживание		7 111,05
АУП		672,64
Вывоз и утилизация ТБО		4 837,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 047,47
Материалы Сантехника		86,38
Обслуживание лифтового хозяйства		6 064,00
Паспортно-визовая служба		777,40
Техническое обслуживание газового оборудования		1 295,67
Участок ремонтно-строительных работ		951,94
2347 сломан карман мусоросборника - 3,4 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: карман закреплён с помощью сварки.		
445 сломаны карманы на всех этажах мусоропровода. ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтированы карманы 1,3,5,6,7 этажи.		
Участок санитарно-технических работ		11 441,44
1413 нужна замена сгонов на стояке гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили.		
1758 кв 35 затоплен подъезд водой предала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется капитальный ремонт на л.клетках - включено в план.		
2509 заменить 2 вводных вентиля. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 вводных вентиля.		
2574 6 этаж - ремонт мусоропровода со сваркой. ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт мусоропровода со сваркой.		
872 капает полотенцесушитель на стыках. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, нужна замена сгонов.		
956 приварить карман - 6 этаж, ремонт двери со сваркой - 4 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка кармана, сварка двери.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 583,60
119 кв 35 не убирается мусоропровод ВЫПОЛНЕНИЕ: 08.01.13 - прочистили дворники.		
44 Кв. 31. Забит мусоропровод, не убирается. ВЫПОЛНЕНИЕ: 08.01.13. - прочистили дворники.		
Участок электротехнических работ		1 689,74

1462 нет освещения в общем коридоре и у лифта - 12 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена 2-х лампочек.

2263 нет освещения на л. клетке - 3 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил патрон и лампочку.

2326 сделать отдельное освещение тамбур - запасной выход. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение установлено отдельно.

757 нет освещения у лифта - 1 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

900 установить розетку для сварки - 6 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено временное подключение; восстановлено освещение на 1м этаже.

28.02.2013 57 190,00

Абонентское обслуживание	1 811,86
Аварийно-диспетчерское обслуживание	6 890,53
АУП	1 047,03
Вывоз и утилизация ТБО	4 837,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 458,24
Материалы Сантехника	1 022,53
Материалы Электрика	911,57
Обслуживание лифтового хозяйства	6 064,00
Паспортно-визовая служба	777,40
Техническое обслуживание газового оборудования	1 295,67
Участок ремонтно-строительных работ	1 385,80
Участок санитарно-технических работ	12 009,62

2650 ремонт мусоропровода со сваркой - 3 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: 07.02.13 - ремонт произведён.

2972 кв 56 нет отопления в 3х комнатах и на кухне, +кв.42 - чуть тёплые.
ВЫПОЛНЕНИЕ: аварийные работы СТК.

3231 кв 61,68,64(240760) кв 39 нет горячей воды.ПЕРЕДАЛА В АС 09.02 в 13:00
ВЫПОЛНЕНИЕ:

3333 установить замок наподвальную дверь, сварка мусоропровода.
ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили мусоропровод, восстановили подвальную дверь, установили поручни в подъезде.

4520 капает вода в ванной у гибкой подводки. ВЫПОЛНЕНИЕ: заглушили воду на стиральную машину, нужна замена шланга.

Участок уборки территории и мусоропроводов	14 861,77
Участок электротехнических работ	1 816,81

2693 провести ППР ВЫПОЛНЕНИЕ: проведены ППР.

2783 установить розетку для сварки - 3 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: розетку установил.

3112 нет освещения на запасном выходе. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведены ППР.

4434 нет освещения в тамбуре в дневное время. ВЫПОЛНЕНИЕ: перенёс выключатель в тамбур.

31.03.2013 51 910,79

Абонентское обслуживание	1 818,55
Аварийно-диспетчерское обслуживание	6 363,32
АУП	1 004,52
Вывоз и утилизация ТБО	4 837,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 525,48

Материалы Электрика	540,12
Обслуживание лифтового хозяйства	6 064,00
Паспортно-визовая служба	777,40
Техническое обслуживание газового оборудования	1 295,67
Участок ремонтно-строительных работ	1 359,81
4881 не подходят ключи к почтовому ящику. ВЫПОЛНЕНИЕ: ключи восстановлены.	
5694 5 этаж - не закрывается мусоросборник. ВЫПОЛНЕНИЕ: мусоросборник отремонтирован.	
6803 11,12 этажи - заделать сквозные отверстия на лестничных клетках. ВЫПОЛНЕНИЕ: отверстия закрыты.	
Участок санитарно-технических работ	10 488,98
5052 изготовление регистров для системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка и изготовление регистров для Ленина 7-а=3 штуки.	
5080 изготовление регистров для системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка и изготовление регистров.	
5502 обследовать стояк гвс - ванная. ВЫПОЛНЕНИЕ: перемотали полотенцесушитель.	
5512 Установка батарей в подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: отопление в подъезде восстановлено.	
5649 нужна сварка стояка гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили полотенцесушитель.	
6706 установка теплообменника. ВЫПОЛНЕНИЕ: установка теплообменника, обвязка со сваркой.	
6744 обвязка теплообменника. ВЫПОЛНЕНИЕ: обвязка теплообменника со сваркой.	
6828 обвязка теплообменника. ВЫПОЛНЕНИЕ: обвязка теплообменника со сваркой.	
Участок уборки территории и мусоропроводов	13 203,18
4942 обработать подвал от крыс. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработано 06.02.13.	
Участок электротехнических работ	1 632,59
5286 кв 70 мигает свет в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Горели вводные провода на пакетнике.соединил на прямую	
6707 восстановить освещение в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.	
6934 покраска теплообменника. ВЫПОЛНЕНИЕ: покраска теплообменника, регулировка.	
	30.04.2013 48 003,46
Абонентское обслуживание	1 166,10
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5 441,82
АУП	1 035,86
Вывоз и утилизация ТБО	4 837,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 126,14
Материалы Благоустройство территории	532,75
Материалы Электрика	576,69
Обслуживание лифтового хозяйства	4 952,27
Паспортно-визовая служба	777,40
Техническое обслуживание газового оборудования	1 295,67
Участок ремонтно-строительных работ	1 121,92

Участок санитарно-технических работ		9 402,27
7185 кв.15 - сорвало кран хвс на кухне.+++ ВЫПОЛНЕНИЕ: замена кранов на вводе.		
7831 Запустить элеватор ,после работы фирмы ";Карат";передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: элеватор запущен АС - 09.04.13.		
8012 нет отопления на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления.		
8376 подвал - стоит КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы - передано в водоканал.		
8560 восстановление хвс,гвс в мусорокамерах. ВЫПОЛНЕНИЕ: водоснабжение восстановлено.		
8944 закрыть вводные задвижки на отопление и гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли задвижки на гвс и отопление.		
8958 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоит колодец, передано в водоканал.		
9058 открыть вводные задвижки на дом. ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли задвижки,обработали систему отопления.		
9094 мусорокамера - установить кран гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили кран на гвс .		
9103 нет отопления на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка системы отопления.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		12 491,57
7099 почистить подвал от мусора.*** ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал очищен.		
7642 5 этажей - покраска регистров. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвёл покраску регистров на 5-ти этажах.		
7700 кв.64 - обработать подвал от крыс. ВЫПОЛНЕНИЕ: 16.04.13. - подвал обработали..		
7810 7,8 этажи - установить люки на пожарные колодцы. ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовлены и установлены люки на пож. шахту.		
8427 восстановить стёкла в оконных рамах на всех этажах. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвёл остекление рам=7 штук.		
9015 5 этаж - сломана крышка мусоропровода. ВЫПОЛНЕНИЕ: крышку мусоропровода отремонтировал.		
Участок электротехнических работ		2 245,83
	31.05.2013	49 109,95
Абонентское обслуживание		691,02
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 930,20
АУП		1 094,35
Вывоз и утилизация ТБО		4 837,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 499,95
Материалы Ремонтно-строит участок		1 905,47
Материалы Сантехника		7 102,16
Материалы Электрика		806,51
Обслуживание лифтового хозяйства		2 640,77
Паспортно-визовая служба		777,40
Текущий ремонт и обслуживание МКД		217,17
Техническое обслуживание газового оборудования		1 295,67
Участок ремонтно-строительных работ		1 109,39

9853 не работает замок в общем коридоре. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведена ревизия замка.

Участок санитарно-технических работ

8 393,81

9373 кв 53 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы передали в ВК

9439 закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторные узлы.

9734 Кв.18. Отключить стояк холодной воды 10.05.2013 (заявка платная, оплачено в кассу) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояки ХВС,ГВС,после проведения работ,стояки ХВС,ГВС подключили

Участок уборки территории и мусоропроводов

11 340,48

9736 Найти место короткого замыкания в районе с 3 по 12 этаж по стояку мусоропровода и лифтов. Провод разорван на 2 этаже у мусоропровода. Заявка на 11.05.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: Короткое замыкание по линии. Отсоединил 1 и 2 этаж от остальных этажей. 11 и 2 этаж свет восстановил

9740 Найти короткое замыкание с 3 по 12 этажи по стояку мусоропровода и лифтов. Провод разорван на 2 этаже у мусоропровода. Заявка на 11.05.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено со 2-го этажа по 10-й.

Участок электротехнических работ

1 468,43

9631 12 этаж - нет освещения у лифта и у мусоропровода. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил освещение.

9727 кв.14. Нет света у лифта по всему стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: Короткое замыкание по линии. Отсоединил 1 и 2 этажи от остальных. Освещение на 1 и 2 этаже восстановил

9992 Восстановить освещение у лифта . 11-12 этажи. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

30.06.2013

42 677,41

Абонентское обслуживание

604,65

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3 887,02

АУП

972,75

Вывоз и утилизация ТБО

4 837,17

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1 650,05

Материалы Благоустройство территории

172,76

Материалы Сантехника

1 263,46

Материалы Электрика

302,32

Обслуживание лифтового хозяйства

3 639,00

Паспортно-визовая служба

777,40

Техническое обслуживание газового оборудования

1 295,67

Участок ремонтно-строительных работ

854,82

12246 5 этаж - не закрывается люк мусоропровода. ВЫПОЛНЕНИЕ: неисправность устранили, загнули пластину у люка.

Участок санитарно-технических работ

7 405,83

11375 обследование щитовых и ВРУ. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследование проведено

11625 обследовать подвал на утечки. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь стояка отопления - слили стояк.

11662 течь стояка отопления в подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена трубы гвс - помещение мусоросборника. На 14.06.13.

11749 нет давления гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили врезку ХВС.

11750 нужна замена трубы гвс в мусоросборнике. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубу ГВС в помещении мусоросборника.		
11781 нужна замена задвижки отопления на элеваторе. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили трубы системы отопления, заменили задвижку на 89 гвс.		
12155 замена кранов в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка системы отопления, замена кранов.		
12220 течь хвс в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на трубе у вводной задвижки.		
12221 замена кранов отопления в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка системы отопления.		
12222 сломана КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановлена кнз.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		12 768,68
Участок электротехнических работ		2 245,83
11858 нет освещения в тамбуре и у лифта на 1-м этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания		
	31.07.2013	47 417,62
Абонентское обслуживание		863,78
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 578,04
АУП		1 033,55
Вывоз и утилизация ТБО		4 837,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 813,94
Обслуживание лифтового хозяйства		6 064,00
Паспортно-визовая служба		777,40
Техническое обслуживание газового оборудования		1 295,67
Участок ремонтно-строительных работ		913,18
Участок санитарно-технических работ		9 769,40
13309 кв 67 обследовать стояк в ванной комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сварка полотенцесушителя.		
13310 кв 67 обследовать стояк в ванной комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сварка полотенцесушителя.		
13417 Заварить карман от мусоропровода на 5 этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сварка кармана.		
13767 Ремонт мусорокамеры. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сварка мусоросборника.		
14053 кв-8 Течь вентиля на ГВС по стояку кухни. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена, передано в платный отдел.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		13 225,66
Участок электротехнических работ		2 245,83
13667 При входе нет освещения (у лифта). ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена лампы.		
13851 Нет освещение в тамбуре. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена патрона.		
	31.08.2013	107 455,56
Абонентское обслуживание		906,97
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 109,61
АУП		911,96
Вывоз и утилизация ТБО		4 837,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 425,24
Материалы Благоустройство территории		1 972,31
Материалы Ремонтно-строит участок		93,82
Материалы Сантехника		63 917,08
Материалы Электрика		1 407,36

Обслуживание лифтового хозяйства	5 672,77
Паспортно-визовая служба	777,40
Техническое обслуживание газового оборудования	1 295,67
Участок ремонтно-строительных работ	879,64

14922 5 этаж - сорвана дверь с петель. ВЫПОЛНЕНИЕ: дверь восстановлена.

15762 3 этаж - вырвана крышка из трубы мусоросборника. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведён ремонт со сваркой.

Участок санитарно-технических работ **6 230,73**

14271 течь воды в подвале. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы, передано в ВК.

14921 кв-57 Отключить стояк по ванной. На 16.08 на 10:00 утра.(ОПЛАТИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк по ванной комнате

15250 45 топят сверху, в верхней картине сухо (передала а АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый затоп

15276 кв.25 - течь воды в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь кнз, засорены колодцы,передано в водоканал.

Участок уборки территории и мусоропроводов **12 160,70**

Участок электротехнических работ **1 857,13**

15361 нет освещения в тамбуре и у лифта на 1-м этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

30.09.2013 46 252,57

Абонентское обслуживание **993,35**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **2 936,85**

АУП **777,40**

Вывоз и утилизация ТБО **4 837,17**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1 857,13**

Материалы Благоустройство территории **415,51**

Материалы Сантехника **536,82**

Обслуживание лифтового хозяйства **9 766,00**

Техническое освидетельствование лифтов **3 702,00**

Паспортно-визовая служба **777,40**

Техническое обслуживание газового оборудования **2 591,34**

Участок ремонтно-строительных работ **896,06**

Участок санитарно-технических работ **6 579,17**

17237 Запуск системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели запуск и обработку системы отопления.

17489 течь подводки к батарее кв.33. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояк отопления,заявка платная

17685 течь подводки к батарее кв.33. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка подводки к батарее.

17686 течь подводки к батарее. ВЫПОЛНЕНИЕ: см.17685.

17695 обработка системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка системы отопления.

17726 прочистить ливнёвку на крыше. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили ливневую кнз

17831 44. Течь батареи отопления(капает) (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь пробки на радиаторе отопления-заявка платная.,течь незначительная,стояк не отключен

18020 Обработать систему отопления по кв.:31,64,14,15,9, 27, 67, 7, ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели обработку стояков отопления.		
18054 кв.14 - сломан выключатель на 1-м этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: выключатель восстановили.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 301,68
Участок электротехнических работ		1 986,69
17060 нет освещения у лифта 1,5 этажи. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 2 лампы		
17332 кв.14 - нет освещения в тамбуре. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял лампы		
17699 12 этаж - нет освещения у лифта и у мусоросборника. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.		
	31.10.2013	60 829,05
Абонентское обслуживание		1 468,43
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 850,47
АУП		950,16
Вывоз и утилизация ТБО		4 837,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 252,48
Материалы Ремонтно-строит участок		5 786,93
Материалы Сантехника		10 257,83
Обслуживание лифтового хозяйства		6 064,00
Паспортно-визовая служба		777,40
Участок ремонтно-строительных работ		1 833,60
21267 Выбиты стёкла. ВЫПОЛНЕНИЕ: вставлены стёкла в 6 рам.		
Участок санитарно-технических работ		9 565,92
18210 нет отопления - 65(1к), 14(вся), 29(вся), 15(вся), 39(кухня, м. комната, ванная), 27(вся), 42(вся),7. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена обработка стояков отопления.		
18566 нет отопления по отдельным стоякам - кв.14, 65, 7, 29, ГВС низкой температуры. ВЫПОЛНЕНИЕ: 10.10.13. - СТК переключились на зимнюю трубу - отопление. 11.10.13. - участок подключил циркуляционный насос.		
19460 установка циркуляционного насоса на ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: насос установили.		
19673 кв.29 - нет отопления в одной комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена обработка системы отопления.		
20129 Закрыть задвижку на вводе в дом на отоплении с трассы для ремонтных работ СТК к 23:00 14.10.13 . Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли		
20277 открыть задвижку на отопление передала диспетчер СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли задвижку.		
20364 кв.10 - нет отопления на кухне и в маленькой комнате,64 - во всей. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления.		
20465 кв.39 - нет отопления на кухне и в маленькой комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		12 809,26
Участок электротехнических работ		2 375,40
18339 нет освещения на лестничных клетках почти всех этажей(там, где спускаются пешком). ВЫПОЛНЕНИЕ: Прошел все этажи с1 по 12 заменил 10ламп		

18561 кв.14 - не работает выключатель в подъезде(там, где ходят пешком).

ВЫПОЛНЕНИЕ: выключатель заменили, освещение восстановлено.

19648 подключить циркуляционный насос. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели подключение циркуляционного насоса.

30.11.2013 45 636,69

Абонентское обслуживание 1 036,54

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3 368,74

АУП 863,78

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2 332,21

Материалы Ремонтно-строит участок 1 325,73

Обслуживание лифтового хозяйства 6 064,00

Паспортно-визовая служба 777,40

Участок ремонтно-строительных работ 2 122,40

22447 произвести замеры задвижки мусоросборника. ВЫПОЛНЕНИЕ: замеры произведены.

22994 Установка задвижки в на мусоросборник. ВЫПОЛНЕНИЕ:

22995 Установка задвижки в на мусоросборник. ВЫПОЛНЕНИЕ: установил задвижку.

23423 кв.10 - 1 этаж - болтается пружина у тамбурной двери. ВЫПОЛНЕНИЕ: пружина установлена.

Участок санитарно-технических работ 11 072,60

23211 кв.4 - гвс в ванной нормальной температуры, на кухне не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: до звонка от жителей.

Участок уборки территории и мусоропроводов 13 650,06

Участок электротехнических работ 3 023,23

22002 нет освещения у входа в подъезд, в тамбуре и у лифта на 1-м этаже.

ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял лампы 4 шт

22202 кв.14 - нет освещения в тамбуре. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

31.12.2013 50 766,23

Абонентское обслуживание 1 036,54

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3 368,74

АУП 820,59

Вывоз и утилизация ТБО 4 837,17

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2 375,40

Материалы Благоустройство территории 65,53

Материалы Ремонтно-строит участок 742,00

Материалы Сантехника 433,13

Материалы Электрика 443,73

Обслуживание лифтового хозяйства 6 064,00

Паспортно-визовая служба 777,40

Техническое обслуживание газового оборудования 1 295,67

Участок ремонтно-строительных работ 2 156,47

24592 установить пружины на двери. ВЫПОЛНЕНИЕ: установлены пружины - 9,10 этажи.

Участок санитарно-технических работ 11 250,34

24280 /14 - остыла батарея в большой комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления.

24474 мусоросборник - течь воды. ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыли воду в мусоросборнике.

24629 Восстановить водоснабжение в мусоросборнике. ВЫПОЛНЕНИЕ: На зимний период воду подключать нельзя, размораживаются трубы.

24990 кв 35 ГУЛ ПО НОЧАМ !! ВЫПОЛНЕНИЕ: 20.12.13. - гул устранён водоканалом.

Участок уборки территории и мусоропроводов

12 594,56

24711 Кв.26. Нет работы дворника у подъезда. ВЫПОЛНЕНИЕ: снег убирается в массовом порядке.

26060 2 этаж - нет стекла. ВЫПОЛНЕНИЕ: вставил стекло.

Участок электротехнических работ

2 504,96

24242 кв.14 - нет освещения в тамбуре. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания

24336 /14 - нет освещения в тамбуре. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

25663 кв.26 - восстановить освещение на межбалконных переходах, в подвалах выключить. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменено 44 лампы, 12 патронов, 5 м провода.

26095 кв.29 - нет выключателя у мусоропровода, свет горит круглосуточно - 5 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили выключатель.

26221 кв 23 отсутствует освещение в квартире(в списках должников не значится) ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорели нулевые провода , схему эл. снабжения восстановил

Итого
38 259,75
5 162,20
7 237,88
180 619,33
79 068,59
7 141,67
52 093,34
369 582,76