

Ленина 21А

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС	31 158,70	304 588,53	276 778,12	304 588,53	
Водоотв.	5 410,81	55 504,56	53 388,26	55 504,56	
Отопление	97 449,96	740 410,79	732 630,68	740 410,79	
Сод.обсл.жилья	24 403,61	291 056,28	291 641,72	300 397,14	13227,2
ХВС	5 778,55	63 615,48	59 706,41	63 615,48	
Э/э	9 019,46	219 697,01	201 671,32	219 697,01	
ИТОГО	173 221,09	1 674 872,65	1 615 816,51	1 684 213,51	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда **300 397,14**

31.01.2013 25 368,61

Абонентское обслуживание **1 118,77**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **4 151,15**

АУП **419,69**

Вывоз и утилизация ТБО **2 823,74**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **611,47**

Материалы Сантехника **50,42**

Паспортно-визовая служба **453,82**

Техническое обслуживание газового оборудования **756,36**

Участок ремонтно-строительных работ **555,70**

Участок санитарно-технических работ **6 679,05**

266 кв 47 топит горячей водой из под мойки передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ:
запустили гвс.

270 нужна замена сборки на 4-м чердаке. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояки
отопления на чердаке, запустили дом, обработали систему отопления.

287 заварить стояк отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена батареи,
поставили заглушки со сваркой, запустили стояк.

80 кв 58 топит с чердака Передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут,
обработали систему отопления.

Участок уборки территории и мусоропроводов **6 762,04**

1114 нет влажной уборки очень давно. ВЫПОЛНЕНИЕ: 28.01.13. - влажная
уборка.

Участок электротехнических работ **986,40**

1113 нет освещения у входов в подъезды 1,2,3. нет освещения на 1-м этаже 3-го
подъезда. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановлено освещение.

1429 нет освещения у входов в подъезды. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение
восстановлено.

274 нет освещения на 1-м этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена лампочки, ревизия
патрона.

46 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключился автомат - включил

509 восстановить освещение в 3-м подъезде, закрепить светильники.

ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено на 2-х этажах.

28.02.2013 29 887,37

Абонентское обслуживание **1 057,69**

Аварийно-диспетчерское обслуживание	4 022,42
АУП	653,29
Вывоз и утилизация ТБО	2 823,74
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 435,02
Материалы Сантехника	596,91
Материалы Электрика	532,14
Паспортно-визовая служба	453,82
Техническое обслуживание газового оборудования	756,36
Участок ремонтно-строительных работ	808,97
Участок санитарно-технических работ	7 010,73
2781 4 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы - передано в водоканал.	
3471 обследования узлов учёта совместно с СТК. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследование, нанесение стрелок, развешивание бирок на эл. узле.	
3658 сильный запах в туалете и на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали стояк кнз в подвале и на чердаке - всё в рабочем состоянии.	
3764 регулировка элеваторного узла. ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали элеваторный узел.	
4457 оборван уголок от ступеньки на спуске к дому. ВЫПОЛНЕНИЕ: монтаж уголка на лестничном марше, сварка.	
Участок уборки территории и мусоропроводов	8 675,70
Участок электротехнических работ	1 060,58
2653 упал плафон на лестничной клетке - 1 этаж, болтается лампочка. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена плафона.	
3402 нет освещения на 3-м этаже, и у входов 2,3 подъезды. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено=3 лампы, 1 патрон.	
4052 кв-28 Короткое замыкание в квартире. Звонок со службы спасения. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещение. В эл. щитке все в порядке. Нужна замена проводки в квартире.	
4485 4 подвал - установить розетку для сварки. ВЫПОЛНЕНИЕ: розетка установлена.	
	31.03.2013
	26 803,86
Абонентское обслуживание	1 061,59
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 714,65
АУП	626,76
Вывоз и утилизация ТБО	2 823,74
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 474,27
Материалы Электрика	315,30
Паспортно-визовая служба	453,82
Техническое обслуживание газового оборудования	756,36
Участок ремонтно-строительных работ	793,80
5773 отпал кусок фасадной стены - кухня. ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт фасада включен в план на 2-й квартал.	
6277 1 подъезд - 2,3 - застеклить оконные рамы. ВЫПОЛНЕНИЕ: окна застеклил.	
Участок санитарно-технических работ	6 123,04
5994 топит подвал - кнз ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в ВК.	
Участок уборки территории и мусоропроводов	7 707,49
Участок электротехнических работ	953,04
5560 ППР. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведение ППР.	

5674 кв.9,12,15 - нет света в квартирах. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил провод в зажиме.

5705 заменить предохранительную линейку в ВРУ. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил линейку.

30.04.2013 25 173,17

Абонентское обслуживание	680,72
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 176,71
АУП	646,32
Вывоз и утилизация ТБО	2 823,74
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 241,15
Материалы Благоустройство территории	311,00
Материалы Электрика	336,65
Паспортно-визовая служба	453,82
Техническое обслуживание газового оборудования	756,36
Участок ремонтно-строительных работ	654,93

7905 обследовать кровлю над кв.59 - подтопление. ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек не обнаружено.

Участок санитарно-технических работ 5 488,67

7563 кв 43,57 горячая вода не соответствует норме и отсутствует отопление
ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования отопление есть.

7564 кв 49 топит подвал и подъезд талыми водами ВЫПОЛНЕНИЕ: течь кнз в подвале - передано канальщикам.

7645 4 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в водоканал.

7699 кв.43 - гвс не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: 10.04.13. - гвс на вводе=60 градусов.

7885 топит сверху в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет изоляции примыкания крыши к вентиляционной шахте, передано плотнику.

8322 парит в 4-м подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы - передано в водоканал.

8669 3 подвал - топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: СТОЯТ КОЛОДЦЫ - ПЕРЕДАНО В ВОДОКАНАЛ.

8786 восстановить наружные водосточные трубы. ВЫПОЛНЕНИЕ: трубы отрезервированы.

9001 гвс низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: гвс на вводе=60 градусов.

9220 течь стояка хвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили стояк хвс в квартире.

Участок уборки территории и мусоропроводов 7 292,08

Участок электротехнических работ 1 311,02

7469 кв.43 - 3 подъезд, 2 этаж - нет освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

9221 3 подвал - восстановить освещение. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил освещение.

31.05.2013 23 677,90

Абонентское обслуживание	403,39
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 294,29
АУП	682,81
Вывоз и утилизация ТБО	2 823,74
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	875,61
Материалы Ремонтно-строит участок	1 234,31

Материалы Сантехника	531,06
Материалы Электрика	470,81
Паспортно-визовая служба	453,82
Текущий ремонт и обслуживание МКД	126,78
Техническое обслуживание газового оборудования	756,36
Участок ремонтно-строительных работ	647,62
Участок санитарно-технических работ	4 899,97

10903 течь бачка. ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали поплавков.

9453 закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторный узел.

9698 кв 57 порыв трубы на чердаке, передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка системы отопления на чердаке.

Участок уборки территории и мусоропроводов **6 620,12**

Участок электротехнических работ **857,21**

10077 периодически гаснет свет в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: неисправность устранена.

10177 нет освещения у входа в 3-й подъезд и на 1-м этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

10717 нет освещения на 5-м этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

9413 нет света в коридоре. ВЫПОЛНЕНИЕ: в отдел дополнительных услуг.

9561 1,2,4 подъезды - нет освещения у входов в подъезды, 3 подъезд - 5 этаж нет освещения на этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

30.06.2013 22 216,63

Абонентское обслуживание **352,97**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **2 269,08**

АУП **606,94**

Вывоз и утилизация ТБО **2 823,74**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **963,23**

Материалы Благоустройство территории **100,85**

Материалы Сантехника **126,06**

Материалы Электрика **176,48**

Паспортно-визовая служба **453,82**

Техническое обслуживание газового оборудования **756,36**

Участок ремонтно-строительных работ **499,01**

12174 3 подъезд - 3 этаж - вставить стекло. ВЫПОЛНЕНИЕ: вставил стекло в оконную раму.

Участок санитарно-технических работ **4 323,23**

11127 обследование подвалов для установки приборов учёта совместно с подрядчиками. ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал обследован.

11779 3,4 подъезды затоплены водой. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в водоканал, № 350.

11874 течь стояка гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: м.11875

11875 течь стояка гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили стояк гвс.

12064 проведение ППР, подготовка к отопительному сезону. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены ППР.

12380 нанесение трафаретов внутри подъездов. ВЫПОЛНЕНИЕ: трафареты нанесены во всех подъездах.

Участок уборки территории и мусоропроводов		7 453,84
Участок электротехнических работ		1 311,02
11173 3 подъезд, 5 этаж - нет освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия патрона.		
11748 5 этаж - нет освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.		
12108 нет освещения на 3,5 этажах. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 л/н		
12320 нет освещения на лестничной клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.		
12439 КВ.48 - подгорают скрутки в эл. щитке. ВЫПОЛНЕНИЕ: возгорание магистрального нулевого провода в э/щитке,установил клемник,устранил неисправность		
	31.07.2013	24 182,10
Абонентское обслуживание		504,24
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 672,47
АУП		644,88
Вывоз и утилизация ТБО		2 823,74
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 058,90
Паспортно-визовая служба		453,82
Техническое обслуживание газового оборудования		756,36
Участок ремонтно-строительных работ		533,08
Участок санитарно-технических работ		5 702,98
13036 обработать подвалы от блох. ВЫПОЛНЕНИЕ: передано Соколовской на обработку.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 720,61
13990 скосить траву на придомовой территории(торец дома) ВЫПОЛНЕНИЕ: произведено скашивание травы на придомовой территории		
Участок электротехнических работ		1 311,02
12722 ревизия ВРУ. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведена ревизия ВРУ.		
13867 Ревизия наружного освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили освещение.		
13983 3 подъезд. Восстановить освещение на 2, 4 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли светильник.		
	31.08.2013	22 960,42
Абонентское обслуживание		529,45
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 815,26
АУП		569,01
Вывоз и утилизация ТБО		2 823,74
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		832,00
Материалы Благоустройство территории		1 151,36
Материалы Ремонтно-строит участок		837,34
Материалы Сантехника		36,72
Материалы Электрика		821,56
Паспортно-визовая служба		453,82
Техническое обслуживание газового оборудования		756,36
Участок ремонтно-строительных работ		513,50
Участок санитарно-технических работ		3 637,25
14472 кв 28. Нет давления воды ХВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Чистка стояка ХВС со сваркой.		
14783 течь стояка ХВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка стояка ХВС.		

15351 1 подвал - течь стояка ХВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили стояк гвс.		
15683 4 подвал - ремонт системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: см.15684.		
15684 4 подвал - ремонт системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена кранов, муфт, резьб со сваркой.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 098,93
15688 4 подвал - очистить от мусора. ВЫПОЛНЕНИЕ: очистили подвал от мусора.		
Участок электротехнических работ		1 084,12
14245 кв 43. Нет освещение (1,5 этаж). ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили освещение.		
14414 кв 43. Нет освещение у входа в подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Ревизия патрона.		
14747 1,4 подъезды - нет освещения у входа. 3 подъезд - 5 этаж - нет освещения на площадке. ВЫПОЛНЕНИЕ: 12.08.13. - освещение восстановлено.		
14822 2 подъезд, 1 этаж - нет освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.		
15687 нет освещения у входа в 1-й подъезд и на 1-м этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-2шт.		
	30.09.2013	22 059,20
Абонентское обслуживание		579,88
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 714,42
АУП		453,82
Вывоз и утилизация ТБО		2 823,74
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 084,12
Материалы Благоустройство территории		242,56
Материалы Сантехника		1 073,17
Паспортно-визовая служба		453,82
Техническое обслуживание газового оборудования		1 512,72
Участок ремонтно-строительных работ		523,08
Участок санитарно-технических работ		3 840,65
16198 кв.9 - течь батареи в комнате, и подтекает п/сушитель. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сгоны.		
17132 48. Течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубе ГВС,течь устранили		
17148 4 подвал - обследовать на утечки. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, протекает кнз.		
17245 Запуск системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: запуск, обработка системы отопления.		
17297 4 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.		
17914 кв 30 нет отопления в квартире, повтор 30.10.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка системы отопления, включили насос.		
18119 кв 48 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.		
18121 кв 22 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена обработка системы отопления.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		6 597,47
Участок электротехнических работ		1 159,75

15992 нет освещения на 1-м этаже л/клетки - 2 п. ВЫПОЛНЕНИЕ:
Отреvizировал патрон, заменил л/н-1шт.

16228 2 подъезд, 1 этаж - нет освещения на л/клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена
ламп 2шт

16451 кв.42 - нет освещения на л/клетке 4 этажа. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-
1шт.

16481 кв-43 Нет света на л/к на 5 этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-1шт.

16608 кв.43 - нет освещения на 1-м этаже л/клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н -
1шт

16659 кв 43 нет света при входе в подъезд,перегорела л/н на 4этаже на л/клетке
ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнил

17066 кв.43 - нет освещения на л/клетке 3 этаж, 3 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ:
заменял л/ н -1шт

17183 нет освещения у входа в 3 подъезд и на 4-м этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ:
заменял 3 лампы накаливания у подъезда, на 2,4 этаже л/клетки

31.10.2013 28 871,58

Абонентское обслуживание	857,21
Аварийно-диспетчерское обслуживание	1 663,99
АУП	554,66
Вывоз и утилизация ТБО	2 823,74
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	731,15
Материалы Ремонтно-строит участок	3 378,18
Материалы Сантехника	2 890,06
Паспортно-визовая служба	453,82
Участок ремонтно-строительных работ	1 070,38
Участок санитарно-технических работ	5 584,20

19033 кв-48;47 Течь воды в подвале. Передала на АС. течь трубы на горячей воде
в подвале, хомут не поставить, нужна сварка, отключать не стали до 07.10.12
закрыли ГВС дом ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы гвс со сваркой.

19785 кв.48 - стоит вода в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: остаточные явления,
передано на обработку и чистку дворникам.

20192 кв.43 - нет освещения на 2-м этаже л/клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили
лампу накаливания

21681 кв.43 - 3 подъезд, 2 этаж - нет освещения на л/клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ:
Выгорел патрон и лампа, устранил

Участок уборки территории и мусоропроводов 7 477,53

19797 4 подвал - убрать мусор и обработать . ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено.

Участок электротехнических работ 1 386,66

18158 кв.43 - нет освещения 3 подъезд, 4 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-1шт.

19628 кв-43 Нет освещения под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: Вырван патрон
вместе с лампой,все восстановил

21373 кв.43. Нет освещения на 1,3 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил

30.11.2013 23 100,95

Абонентское обслуживание	605,09
Аварийно-диспетчерское обслуживание	1 966,54

АУП	504,24
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 361,45
Материалы Ремонтно-строит участок	773,91
Паспортно-визовая служба	453,82
Участок ремонтно-строительных работ	1 238,97
Участок санитарно-технических работ	6 463,74
21827 кв.56 - топит сверху в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: 01,11,13 - квартиросъёмщик не открыл.	
22194 Кв.7. Течь горячей воды в ванной,закрыли ГВС на дом,течь стояка ГВС ф 32, требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили стояк гвс.	
22855 кв 57 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы отопления ,нужна замена трубы -50мм 1м и трубы -15 -1м Отключили отопление на дом	
22859 кв 57 течь в подвале ; отключили отопление на дом (нужна замена трубы - 50мм -1м.; и врезка труба -15мм -1 м. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь устранили,отопление запустили.Заменили врезку Ф 15-е-0,3м,вентиль Ф15-1 шт,сгон со спусником Ф 15- 1 шт в сборе (контргайка,муфта).Заменили участок трубы Ф 57-е-1 м	
22893 Кв.43. Нет освещения на 5 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: Установил л/н	
23054 кв.18 - течь батареи в комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сгон к батарее.	
23485 кв 50,48,27 - батареи еле греют ВЫПОЛНЕНИЕ: 22.11.13.проведены замеры параметров отопления совместно с представителями СТК и администрации. Нет перепада давления на подаче в дом. Составлены акты замеров.25.11.13. - повторно передано в СТК.	
24004 кв.28 ,22,43,39,57 ,48,50 батареи еле греют, повтор заявки от 30.11.13 кв 43, батареи греют в квартире на половину ВЫПОЛНЕНИЕ: 01,12,13, - регулировка СТК.	
Участок уборки территории и мусоропроводов	7 968,35
Участок электротехнических работ	1 764,84
22653 3 подъезд, 4 этаж - нет освещения на л/клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт	
23995 кв/39 - 3п., 3 этаж - нет освещения на л/клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н 1шт	
	31.12.2013
	26 095,35
Абонентское обслуживание	605,09
Аварийно-диспетчерское обслуживание	1 966,54
АУП	479,03
Вывоз и утилизация ТБО	2 823,74
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 386,66
Материалы Благоустройство территории	38,25
Материалы Ремонтно-строит участок	433,15
Материалы Сантехника	252,84
Материалы Электрика	259,03
Паспортно-визовая служба	453,82
Техническое обслуживание газового оборудования	756,36
Участок ремонтно-строительных работ	1 258,86

24209 закрыть подвальные окна. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыл подвальные окна.

25026 закрыть подвальные окна. ВЫПОЛНЕНИЕ: подвальные окна закрыл.

25348 закрыть подвальные окна. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыл.

Участок санитарно-технических работ

6 567,49

24185 кв.48 - температура воздуха в квартире не соответствует норме.

ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены замеры =16,=17 градусов.

24220 /18 - течь батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сгон к батарее.

24446 4 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоит колодец, передано в водоканал.

24907 кв.30 - чуть тёплые батареи в комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: 27.12.13. - отопление в норме.

25086 кв.43 - гвс низкой температуры. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет циркуляции.

25340 кв 28 течь батареи на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь подводки к батарее (металлопластик)Отключили стояк отопления

25341 кв 28 Отключили стояк отопления,течь подводки к батарее(Металлопласт)

ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена батареи в квартире.

25385 кв.28 - запустить стояк отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: запуск и обработка системы отопления.

25551 Кв.22;58. Чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: 20.12.13. - авария на трассе стк, запустились в 23-00.

25721 Кв.57,59,60. Топит с чердака ВЫПОЛНЕНИЕ: течи с чердачной разводки не обнаружено.

25745 кв 43 температура в квартире 20 Со(холодно) ВЫПОЛНЕНИЕ: 20 градусов соответствует норме.

25829 запустить элеваторный узел и проверить насос на обработке

ВЫПОЛНЕНИЕ: Насос в работе. Элеваторный узел запустили. Обработали стояки на чердаке

25897 кв.48, 44 - чуть тёплые, кв.43 - горячие, (но не греют!!! - очень ругается). ВЫПОЛНЕНИЕ: 25.12.13. авария СТК, запустились 17-00.

25986 кв 43,48;50:30:28;22; нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: нет подачи теплофика на элеваторный узел,передали в СТК отрегулировали давление,теплофидат пошел.

26047 кв 30 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: нет подачи т/фика на элеваторный узел, отрегулировали давление совместно с СТК.

26190 кв.7 - течь гвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили кран-фильтр.

26266 кв.54. Течь трубы горячей воды на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: Требуется замена раковины и сифона на кухне

Участок уборки территории и мусоропроводов

7 352,19

Участок электротехнических работ

1 462,30

24511 кв 43 отсутствует освещение на 3,4 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 3шт

24527 Кв.18. Искрит в щитке. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел пакетник, соединил напрямую

24588 кв.30 - нет освещения 2 подъезд, 5 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

25109 кв.43 - нет освещения на 5-м этаже л/клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

25350 кв.30 - 5 этаж - нет освещения, запах горелой проводки. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

26168 кв 43 нет освещения на 1 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял лампы

Итого
58 969,11
7 527,11
105 230,07
19 931,83
9 687,62
27 045,15
228 390,89