

Строителей 30А

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС		0,00	0,00	0,00	
Водоотв.		26 871,82	24 343,73	26 871,82	
Отопление		0,00	0,00	0,00	
Сод.обсл.жилья		187 154,95	165 491,07	212 849,88	
ХВС		33 574,82	30 473,90	33 574,82	
Э/э		109 034,39	87 086,80	109 034,39	
ИТОГО	0,00	356 635,98	307 395,50	382 330,91	

Содержание и ремонт жилфонда		212 849,88
	31.08.2013	37 312,87
Абонентское обслуживание		818,16
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 805,12
АУП		584,40
Вывоз и утилизация ТБО		4 363,52
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 285,68
Материалы Благоустройство территории		318,21
Материалы Сантехника		208,01
Паспортно-визовая служба		701,28
Техническое обслуживание газового оборудования		1 168,80
Уборка мест общего пользования		1 332,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 169,85
Участок санитарно-технических работ		9 254,06
14490 кв 42 отключить стояк холодной и горячей воды 07.08.2013 на 9:00 (заявку оплатили, платный отдел) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк ХВС,ГВС на дом для проведения работ отделом доп. услуг,после выполнения работ сток ХВС,ГВС на дом запустили		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 628,50
Участок электротехнических работ		1 675,28
15188 кв-28 Нет света в подвале(ключи в кв-35,41) ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановил освещение. Материал: л/н-6шт, патрон-1шт		
	30.09.2013	39 005,53
Абонентское обслуживание		896,08
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 649,28
АУП		701,28
Вывоз и утилизация ТБО		4 363,52
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 675,28
Материалы Благоустройство территории		725,45
Материалы Сантехника		3 730,62
Паспортно-визовая служба		701,28
Техническое обслуживание газового оборудования		2 337,60
Уборка мест общего пользования		1 332,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 591,43
17429 3 под.-восстановить проушину и повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили проушины замок повешен		
17827 кв.89. Топит с крыши,составить акт о затоплении ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.		

Участок санитарно-технических работ	7 313,68
15973 кв.-36 Течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек в подвале не обнаружено, заявителя нет дома	
16473 кв.1,9, 76 - нет ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отсутствует ХВС по всему району	
16930 кв.35. Течь батареи отопления передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь крана маевского,устранили	
17278 кв 77(6 подъезд)парит из подвала передала на уч-ток ВЫПОЛНЕНИЕ: течь транзита, передано в СТК	
17382 кв.32-из холодного крана идет ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования из крана с ХВС вода в норме	
17433 6 подв.- парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь с трассы, передали в СТК, будут производить раскопки 25.09.13 после 13:00	
18090 кв.35,5753,57,17-нет отопления в комнатах, ванной по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
Участок уборки территории и мусоропроводов	8 195,87
Участок электротехнических работ	1 792,16
16435 установить розетку в 6 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещение в подвале,установили розетку	
	31.10.2013 48 738,30
Абонентское обслуживание	1 324,64
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 571,36
АУП	857,12
Вывоз и утилизация ТБО	4 363,52
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 129,84
Материалы Благоустройство территории	961,03
Материалы Ремонтно-строит участок	1 379,41
Материалы Сантехника	4 037,43
Паспортно-визовая служба	701,28
Уборка мест общего пользования	1 332,00
Участок ремонтно-строительных работ	3 654,24
18544 кв.53-вставить стекло на 3 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
20452 кв.46-нет остекления на тамбурной двери ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
21755 кв.6-спилить засохший тополь напротив под-да ВЫПОЛНЕНИЕ: дерево в хорошем состоянии для спиливания требуется согласие жильцов 1- ого подъезда дома 30 А а также жильцов 1- ого подъезда по ул. Строителей дома 32 А	
Участок санитарно-технических работ	13 022,41
18302 кв-51 Нет отопления в б комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
18541 кв.53-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
18762 кв17,12, 9- нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: слабый теплофикат на подаче	
19106 кв.77-течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранена	
19215 кв.56-нет отопления на кухне,ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	

19227 кв.12,13-нет отопления на кухне, ванной, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19660 кв.56-нет отопления в ванной, на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада, подача-5, обратка-5		
19723 кв.12-нет отопления на кухне, ванной по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада, подача-5, обратка-5		
19786 кв.56- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления		
20088 кв.56- нет отопления на кухне, ванной по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада на элеваторе, подача-5, обратка-5		
20162 кв.56- нет напора ХВС и ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования вода в норме		
20367 кв.76- нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада на элеваторе		
20451 кв.46-нет отопления в комнате,кв-51 в б комн ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада на элеваторе		
20574 76 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада, подача-5, обратка-5		
20659 кв- 5 нет отопления в 2-х комн. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада, подача-6, обратка-6		
21041 кв.51,79,40-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада, подача-6, обратка-6		
21541 кв.18. Течь канализации в квартире. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли ревизию в подвале. На участок.		
21742 кв-18 Топило квартиру КНЗ. Открыли ревизию в подвале .На участок ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 261,22
18213 кв.17-дезинсекция подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		2 142,80
18490 кв-35 Нет света в квартире(кв-40-249416) ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил обрыв провода в подъездном Щ.О.		
20974 кв-79 Нет освещения под козырьком и в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-1шт. и патрон -1шт.		
	30.11.2013	40 779,67
Абонентское обслуживание		935,04
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 038,88
АУП		779,20
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 103,84
Материалы Сантехника		1 123,60
Паспортно-визовая служба		701,28
Уборка мест общего пользования		1 332,00
Участок ремонтно-строительных работ		8 125,84
21878 кв.89-течь с крыши, составить акт о затоплении ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		10 689,72
22158 кв.56-нет давления на ХВС и ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: работы платного отдела, замена разводки по кв-ре		
22181 кв.79. Нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк отопления		

22841 кв 89 перепустить стояки ВЫПОЛНЕНИЕ: переступили стояк		
22853 кв 12 отсутствует отопление в квартире(информация поступила со службы спасения) ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют слабо ,в работе,низкая температура теплоносителя		
22911 кв 18 отсутствует отопление в 2-х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе		
22974 кв 12 нет отопления в 2-х комнатах ,кухне , ванна ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе		
23194 кв 18.24.27 отсутствует отопление на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк в работе, нет перепада давления		
23566 кв.90,81,40-половина батареи холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления		
23700 кв.10-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
23777 кв.46-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 223,07
22645 кв 42 почистить 3 подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
22648 кв 42 ремонт козырька 3- подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт козырька внесен в план работ на 2014 г.		
22656 кв 46 почистить 4 - подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
22712 кв 46 почистить 4 подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		2 727,20
21983 ревизия ППР и ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР и ревизию ВРУ		
22635 кв.24. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: В подвале выгорели 2 магистральные фазы. Восстановил(Ковалев)		
23171 кв.46-восстановить освещение в подвале (ключ в кв.46) ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили освещение		
	31.12.2013	47 013,51
Абонентское обслуживание		3 973,92
АУП		740,24
Вывоз и утилизация ТБО		4 363,52
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 142,80
Материалы Благоустройство территории		251,11
Материалы Сантехника		1 440,89
Паспортно-визовая служба		701,28
Техническое обслуживание газового оборудования		1 168,80
Уборка мест общего пользования		1 332,00
Участок ремонтно-строительных работ		8 829,56
Участок санитарно-технических работ		9 851,36
24252 кв 54 холодные батареи в квартире (передали со службы спасения) ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
24265 кв 60 в квартире 15оС, батареи чуть теплые ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
24475 кв.79-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии, нет параметров		
24659 кв.12-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		

24725 кв.90,5,6 -чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии

24866 кв.69, 82, 24-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии

24876 кв 5,6,4,66,79 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления. Воздуха нет. Низкий перепад давления.

24884 кв.4,90;5,3-. Остыли батареи после обработки. ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии

24892 кв 66 ;51КВ73(242030)нет отопления в б комната в ванной и на кухне
ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии

24936 течь стояка на отоплении в 5 подв. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили

24979 КВ 66 отсутствует отопление в 1-ой комнате и кухне(заявка на понедельник)
ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии

25054 кв 10,18- остыли батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии

25688 кв.56-нет давления ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили, ГВС в норме

26250 кв 51 мокнет стена между туалетом и коридором ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь по стояку ХВС,нужен доступ в верхние квартиры,закрыли стояк ХВС

26252 кв 51 Течь по стояку ХВС,нужен доступ в верхние квартиры,закрыли стояк ХВС
ВЫПОЛНЕНИЕ: В кв.54 лопнула труба КНЗ, нужна замена. Стояк ХВС открыли.

26269 Кв.51. Топит с кв.54-лопнул стояк КНЗ, нужна замена стояка (отключили стояк холодной и горячей воды, до 10.01.14) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили

Участок уборки территории и мусоропроводов

9 958,35

Участок электротехнических работ

2 259,68

Итого
0,00
2 528,09
0,00
47 358,81
3 100,92
21 947,59
74 935,41