

Ленина 11

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	134 383,59	93 334,03		134 383,59	41 049,56
Гор. вода (комп. на Т/Э)	226 371,64	165 776,20		226 371,64	60 595,44
Отопление	1 945 413,78	681 959,66		1 945 413,78	1 263 454,12
Содержание жилья	1 832 870,29	1 115 077,35	10 630,75	1 091 686,39	-34 021,71
ХВС (гвс)	119 303,16	81 939,15		119 303,16	37 364,01
Хол. вода	154 041,50	107 879,21		154 041,50	46 162,29
Электроэнергия	598 276,53	373 570,18		598 276,53	224 706,35
ИТОГО	5 010 660,49	2 619 535,78	10 630,75	4 269 476,59	1 639 310,06

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Ленина ул, № 11

Материалы уборки территории и мусоропроводов

Абонентское обслуживание

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Благоустройство придомовой территории

1091686,39
01.01.2014 71655

775,08

3362,65

9057,6

659 кв.105 - топит квартиру с крыши. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили ливневую кнз.

818 кв.81 - не работает вентиляция. ВЫПОЛНЕНИЕ: 22.01.14. - вентиляция в исправном состоянии.

Вывоз и утилизация ТБО

6774,77

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1186,6

Материалы Ремонтно-строит участок

99,87

Материалы Сантехника

181,44

Обслуживание лифтового хозяйства

9096

Участок ремонтно-строительных работ

6473,01

Участок санитарно-технических работ

20083,76

1015 кв 41 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: остаточные явления.

1080 Кв.53. Отключить стояки ГВС, ХВС по ванной. На 22.01.14 к 10:00(оплатили)

ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили, включили стояки хвс,гвс.

1083 кв.72 - температура в квартире не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: 21.01.14. - температура в квартире=21,5 градусоов.

1392 кв.15 - температура в квартире не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведены замеры темп-ры в квартире = 21,;23; 25 градусов.

1587 кв 25 мигает свет в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел нулевой провод , схему эл. снабжения восстановил

1675 кв.44,45 - температура не соответствует норме, звонить в кв.44. ВЫПОЛНЕНИЕ: температура в квартирах = 15; 17; 16,7; 19 градусов, передано слесарям на регулировку системы отопления.

1747 кв 56 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка системы отопления.

1908 кв.100 - запах кнз в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз вытяжку на чердаке.

1921 кв.104,54, 96,59,.56,55,41.44,45:62 - температура в квартире не соответствует норме= от 13 до 17 градусов. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепадов давления, передано в СТК и руководству.

1969 3п. Засор колодца КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

2025 3 подвал - течь КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: зачеканили стояк кнз.

327 кв 25 отключить стояки холодной и горячей воды 10.01.14 в 11:00 (оплатили)

ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили, включили.

563 кв.59 - мокнет стояк хвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено

564 кв.59 - мокнет стояк хвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали - конденсат.

657 кв.59 - запах кнз из подвала №2. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоит колодец - передано в водоканал.

886 кв.81 - запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: остаточные явления.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

11804,3

Участок электротехнических работ

2759,92

1518 кв 14 нет света в квартире по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитовой выгорела вставка,устранил

475 кв 25 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке отгорел нулевой провод,все устранил

662 кв. 59 - 2 подъезд - восстановить освещение на л/клетках всех этажей, кроме 1 и 6 этажей.

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н бшт

01.02.2014

75650,41

Материалы уборки территории и мусоропроводов

12,07

Абонентское обслуживание

2401,7

Аварийно-диспетчерское обслуживание

7705,29

Вывоз и утилизация ТБО

6774,77

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1754,42

Материалы Ремонтно-строит участок

29,38

Материалы Сантехника

1396,44

Материалы Электрика

637,33

Обслуживание лифтового хозяйства

9096

Участок ремонтно-строительных работ

6402,03

2189 кв 105 топит с крыши ванну ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек ливн. кнз не обнаружено..

Участок санитарно-технических работ

16818,7

2171 кв 105 топит ванну от соседей через стенку ВЫПОЛНЕНИЕ: топит квартиру с крыши

2285 кв.97,56 - температура в квартире не соответствует норме.повтор от 03.02.14.

ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены замеры температур в квартире=16,17, 18 градусов - передано в работу слесарям.

2591 регулировка эл/узла. ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонтно-сварочные работы на эл/узле.

2646 кв.9;35(89089021788);36 - нет отопления в 2-х комнатах.передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ:

Обработали стояки отопления

2654 кв 80 ГВС не соответствует норме (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: температура горячей воды 55оС

2668 кв 46 течь стояка полотенцесушителя в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут -40 мм

2673 кв 2 (245355),5 (240777) отсутствует отопление в 1-ой комнате(см комментариий)

ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка системы отопления.

2822 кв.75. Топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли стояки ХВС, ГВС. В кв.78-нет дома.

2826 Кв. 75.Топит сверху. Закрыли стояки ГВС, ХВС. В кв.78-нет дома., см комм-ий.

ВЫПОЛНЕНИЕ: В 16-00 устранили течь в кв.78, запустили воду.

3110 кв.49 запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

3132 кв 81 топит сверху, в верхней квартире нет дома, топило с 85 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: в 85 квартире был открыт кран в ванной, разовое затопление

3517 кв.100 ,49- запах кнз в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

3542 кв 35 течь с потолка топит межквартирный коридор и попадает на щиток ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено

3544 кв.35 - топит сверху комнату по стене. ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели, очистили ливнёвку ото льда и снега - крыша.

4254 кв.8 - течь стояка гвс в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили стояк гвс.

4317 кв 1 топит квартиру канализацией (см. комментарии) ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале.

4322 СНЯТИЕ параметров на элеваторных узлах. ВЫПОЛНЕНИЕ: Перепад=0,2 атм.

4323 СНЯТИЕ параметров на элеваторных узлах. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

19862,36

Участок электротехнических работ

2759,92

2253 кв 82 нет света квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке выгорели нулевые провода,устранил

2563 кв.14 - нет освещения в общем коридоре(межквартирном). ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорел патрон ,восстановил

2625 1 п. - 1 этаж - нет освещения и заменить выключатель.(передала электрику).

ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение и розетка восстановлены.

2836 кв.59 - нет освещения у входа в подъезд и на 4,7 этажах - участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановлено освещение =5 лампочек.

3113 снять показания приборов учёта. ВЫПОЛНЕНИЕ: сняли, передали.

3570 3 подъезд - сделать отдельный выключатель для тамбура и для освещения у подъезда.(см. комментарии) ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено раздельное освещение.

3572 Кв.54 - сломан выключатель(нет крышки) на 1-м этаже и нет освещения на 5-м этаже л/клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 выключатель и 1 лампу накаливания

01.03.2014

81642,22

Абонентское обслуживание

2220,73

Аварийно-диспетчерское обслуживание

7726,86

Вывоз и утилизация ТБО

6774,77

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

3918,09

Материалы Ремонтно-строит участок

37,43

Материалы Сантехника

1575,67

Обслуживание лифтового хозяйства

13911

Техническое освидетельствование лифтов

4815

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

19781,93

Участок ремонтно-строительных работ

7115,1

Участок санитарно-технических работ

15820,72

4438 кв 35 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: Разморозило ливневую канализацию, КОНТРУКЛОН,

4440 кв 35 Разморозило ливневую канализацию, КОНТРУКЛОН, топит квартиру сверху см №3544 ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели, заварили ливневую трубу.

4690 Замена наружной ливневой кнз. на крыше. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили наружную л/кнз на чердаке.

4977 кв 98 шум в водопроводных трубах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали подвал, утечек и шума не обнаружено.

5005 кв 93 гул по трубам ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали подвал, утечек и шума не обнаружено.

5083 кв. 80 Г/вода низкой Т. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выход с бойлера = 58 градусов.

5417 кв.56 - гвс низкой температуры. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выход гвс с бойлера=58 градусов.

5437 2 подвал - топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале.

5637 кв 44-45;42 ;52 ГВС низкой Т ВЫПОЛНЕНИЕ: Выход с бойлера=57 градусов.

5775 кв 44,45 ГВС низкой температуры в вечернее время (на участок) ВЫПОЛНЕНИЕ: Выход с бойлера 58 градусов(в дневные часы).

5916 2 подъезд 2 этаж - отремонтировать карман мусоросборника. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели ремонт кармана мусоропровода.

5944 кв.80 - на кухне гвс не соответствует норме, в ванной гвс в норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет циркуляции.

6741 Ремонт кармана мусоропровода - 2подъезд, 2 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: установка ограничителя для крмана со сваркой.

Участок электротехнических работ

2759,92

6814 нет освещения на л/клетке 8-го этажа и у м/провода, закрыть все эл. щитки (кв.104).

ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп - 2шт., закрыл эл.щитки

01.04.2014

124647,65

Материалы уборки территории и мусоропроводов

541,13

Аварийно-диспетчерское обслуживание

7098,26

Благоустройство придомовой территории

8825 Сырость на кухне - провести обследование с составлением акта. ВЫПОЛНЕНИЕ:

Обследование проведено, акт составлен.

Вывоз и утилизация ТБО

6774,77

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

3189,3

Материалы Сантехника

9442,12

Обслуживание лифтового хозяйства

51507

Техническое освидетельствование лифтов

42411

Участок ремонтно-строительных работ

6592,72

Участок санитарно-технических работ

17207,97

7368 ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведены замеры гвс = 53 градуса.

7454 кв 45 ,59 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада , низкое давление ГВС

7477 кв 44;45;кв 62(241222) ГВС не соответствует норме, повтор от.07.04.14. + кв.54,56, 105, 75 + 44, 45. ВЫПОЛНЕНИЕ: Температура гвс на вводе в дом=39,4 градуса, передано в СТК.

7658 кв.74,105,95,14,44,45,77,62,17 - ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада, подача гвс=30 градусов. Передано в СТК.

7776 Регулировка гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировку гвс.

8108 кв 74 нет отопления в 2х комнатах, кв.56 - кухня и гвс низкой температуры.

ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали систему отопления.

8125 2 подъезд - запах кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале.

8232 Установка циркуляционного насоса. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили насос, запустили воду.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

19534,46

Участок электротехнических работ

2759,92

7211 Открыты эл. щитки на л/клетках, нет освещения на 8-м этаже л/клетки и у мусоропровода.
ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыл Щ.О., на 8 этаже освещение есть, у м/провода надо менять проводку на участок

7285 2 подъезд - нет освещения на 3,4,7,8 этажах. (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ:
Заменяли 5 л/н

8262 Подключить циркуляционный насос. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подключил насос.

9514 Кв.74 - Нет освещения в тамбуре, в общем коридоре и на л/клетках 1,2 3 этажи.
ВЫПОЛНЕНИЕ: Обрыв проводов э/схему восстановили

9591 кв.75 - Обрезаны провода в Э/щитке 1 -го этажа, нет освещения на л/клетке и общем коридоре; КВ.95 - периодически пропадает освещение на л/клетке и в общем коридоре..
ВЫПОЛНЕНИЕ: Обрыв проводов в щитовой, э/схему восстановили

9784 ,88. Нет освещения в м/кв коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорел диод и лампа, устранил 1 л/н

01.05.2014 140889,14

Материалы уборки территории и мусоропроводов	50,89
Аварийно-диспетчерское обслуживание	8152,59
Вывоз и утилизация ТБО	6774,77
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	3602,47
Материалы Ремонтно-строит участок	656,11
Материалы Сантехника	2358,38
Обслуживание лифтового хозяйства	9096
Участок ремонтно-строительных работ	10398,76
Участок санитарно-технических работ	17576,62

10420 ОТКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторные узлы.

10659 Обследовать и исправить ливневую кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Загерметизировали ливневую кнз.

11372 Течь КНЗ в подвале .Бар Шоколад. ВЫПОЛНЕНИЕ: КНЗ прочистили

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 18958,41

Участок электротехнических работ 2781,74

11603 нет освещения у входа в подъезд, в тамбуре, и на л/клетках с 1 по 5 этажи - 2 подъезд.
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 7 л/н

01.06.2014 73038,94

Материалы уборки территории и мусоропроводов	604,04
Аварийно-диспетчерское обслуживание	6694,17
Благоустройство придомовой территории	
13245 кв-43 Нет уборки в подъезде. Нет уборки в м/сборнике. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели уборку.	
Вывоз и утилизация ТБО	6774,77
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2602,95
Материалы Ремонтно-строит участок	1055,29
Материалы Сантехника	781,3
Обслуживание лифтового хозяйства	9096
Участок ремонтно-строительных работ	7514,51
Участок санитарно-технических работ	15984,22

12966 Замена задвижек на элев. узле. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели демонтаж задвижек на элев. узле.

13036 Замена задвижек на эл. узле. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели замену задвижек на эл. узле со сваркой. Использовали материал:кранКШЦ-80-4шт., фланец -80-8шт., переходник стальной - 80*57-8шт.,болт -16-32шт., гайка -16-32шт.

13051 Замена задвижек на эл. узле. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели замену задвижек со сваркой. Использовали материал: кран КШЦФ-2шт., болт -16-16шт., гайка -16--16шт., кран -25-2шт., труба -25-1м, кран -20-2шт., кран -15-1шт.,труба -20-2м, муфта -15-4шт., резьба -15-4шт.

13123 Течь КНЗ во 2-м подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи не обнаружено, обследовали все подвалы.

13124 Течь КНЗ во 2-м подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено

13268 Демонтаж задвижек на эл. узле. ВЫПОЛНЕНИЕ: Смотри заявку №13269

13269 Демонтаж задвижек на эл. узле. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнен демонтаж задвижек на эл. узле.

13296 Ремонт клапана м/сборника на 1 и 9 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели ремонт клапан м/сборника между 7 и 8 этажами . На остальных этажах все м/сборн. в работе.

13461 Течь на стыке стояка КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Смотри заявку №13460.

13757 Торчит кусок арматуры из-под земли на лестнице напротив дома Ленина 21
ВЫПОЛНЕНИЕ: Убрали арматуру с пешеходной дорожки.

13764 Установить кран д/дворников ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили краны д/дворников.
Использовали:кран -15-2шт., сгон -15-2шт(в сборе)

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

19130,07

Участок электротехнических работ

2801,62

01.07.2014

78343,39

Материалы уборки территории и мусоропроводов

12,88

Аварийно-диспетчерское обслуживание

8254,99

Вывоз и утилизация ТБО

6774,77

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

4101,09

Материалы Ремонтно-строит участок

308,16

Материалы Сантехника

2276,47

Обслуживание лифтового хозяйства

9096

Участок ремонтно-строительных работ

8889,51

15584 Замазать дыру вокруг водосточной трубы - 1 этаж, 2 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели гидроизоляцию.

15888 Произвести ремонт чердачного люка. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели ремонт и установку чердачного люка.

Участок санитарно-технических работ

13527,95

13808 Демонтаж и монтаж системы отопления на дом. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели изготовление заготовок для монтажа сист. отопления на дом.

13891 Демонтаж и монтаж задвижек диам.-80 системы отопления на дом.. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели замену задвижек на системе отопления на дом. Использовали материал:кран КШИФ диам-80- 2шт., кран диам-25-2шт., кран диам-20-2шт., кран диам-15-1шт., труба диам-32-1м, труба диам-20-2м., болт диам-16-16шт., гайка диам-16-16шт.

13998 Замена задвижек на эл. узле. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели замену задвижек на эл. узле, и замену врезки на ХВС со сваркой. Использовали материал: кран КШЦФ на 80-2шт., болт на 16-16шт., гайка на 16-16шт., кран на 15-1шт., труба на 15-1м.

14155 Течь по стояку ГВС в ванной(незначительная) ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь на стояке ГВС устранили.

14162 Сильный конденсат на трубе ХВС в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи не обнаружено.
Труба ХВС -сухая.

14320 Обследовать систему отопления в квартире.Жильцы дома с 8.00 ВЫПОЛНЕНИЕ:
Отсутствует радиатор в квартире на стене с торцевой стороны дома. Второй радиатор отопления
в норме.

15086 гвс не соответствует норме - кв.59 ВЫПОЛНЕНИЕ: Температура ГВС на вводе в дом=50
гр., подача т/ф=62 гр., обратка=47 гр.

15206 кв 44,45 ГВС идёт теплая ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали

15233 2 подвал - течь трубы ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили трубу ГВС.

15369 3 п. - запах КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Остаточные явления.

15434 кв 44 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: 23.07.14. - нет параметров, передано
в СТК.

15641 кв.56;68 - горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали

15861 кв.69, 103 ,72,14 -ГВС не соответствует норме.Повтор 29.07.14., от 30.07.14.
ВЫПОЛНЕНИЕ: 30.07.14. - комиссия с СТК - нет параметров.

15957 Течь трубы КНЗ в помещении парикмахерской "Весна". ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранена.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

22279,83
2821,74

13901 Сгорела розетка,восстановить для работы бригады слесарей на бойлере в 1-м
подвале.Передала на АС электрикам. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял розетку.

13932 кв-58 Нет света на л/к на 2,3,4 и 5 этажах во 2-м подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 6 л/н

14223 кв-58 Нет света на л/к на 6 этаже(часто перегорает.,каждые 2-3 дня) ВЫПОЛНЕНИЕ:
заменял 1 л/н

15962 2 подъезд - чердак - установить розетку для сварки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили розетку
01.08.2014

81597,81

Аварийно-диспетчерское обслуживание

8118,38

Вывоз и утилизация ТБО

6774,77

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

3552,34

Материалы Благоустройство территории

596,84

Материалы Ремонтно-строит участок

40,09

Материалы Сантехника

4885,99

Обслуживание лифтового хозяйства

9096

Участок ремонтно-строительных работ

8226,6

16180 Убрать мусор из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели чистку подвала.

Участок санитарно-технических работ

15165,2

16440 течь полотенцесушителя в ванной (передала в АС), отключили ГВС на дом, стояк не
держит, в квартире работали слесаря с платного отдела, 06.08.2014 работы продолжают (
включили в 11:30 06.08.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь устранена квартиросъёмщиками, включена
участком 11-30.

16732 Закрыть т/обменники. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли т/обменники.

17536 Течь стояка ГВС В ВАННОЙ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили стояк ГВС.

17798 Течь КНЗ, проверить подвал (по звонку Речкина А.Н.) ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь не
обнаружена ,в подвале сухо.

17903 кв 66 отключить стояк ХВС на 26.08.2014 10:00 (оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили,
включили.

17939 Открыть бойлера.. ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли бойлера.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		22319,86
Участок электротехнических работ		2821,74
16199 нет освещения на 1-м этаже л/клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н		
	01.09.2014	85735,15
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6195,92
Благоустройство придомовой территории		3871,29
19443 Закрыть эл. щитки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Исправили, закрыли дверцы.		
Покос травы		3871,29
Вывоз и утилизация ТБО		6774,77
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2744,41
Материалы Благоустройство территории		39,38
Материалы Ремонтно-строит участок		123,82
Материалы Сантехника		7009,28
Материалы Электрика		1391,1
Обслуживание лифтового хозяйства		9096
Участок ремонтно-строительных работ		7791,81
Участок санитарно-технических работ		19171,44
18820 кв 42 топит кнз через раковину ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили и восстановили КНЗ в подвале, запустили гвс и хвс.		
18976 кв 62 ГВС идёт без Р ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет дома, в подвале всё в норме.		
20031 ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Авария на трассе СТК, устранили 18.09.14.		
20103 Течь крана хвс в зале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли прокладку на кранбуксе.		
20129 Обследовать стояк отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Утечек не обнаружено.		
21109 Запуск, обработка системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели запуск, обработку системы отопления.		
21243 кв 20 течь батареи в комнате передала в АС. Отключили стояк отопления 89222042007 кв 20.01.10.14. стояк запущен. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено		
21372 2 подъезд, 1 этаж - течь ливневой кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Загерметизировали стыки.		
21377 кв61 - Нет отопления в квартире, кв.59(комната, кухня),71,35 ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведена обработка стояков отопления.		
21496 Обработка стояков отопления по кв-м:36,59,61,77,98. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели обработку стояков отопления.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		18704,19
Участок электротехнических работ		2821,74
19014 3 подъезд - нет освещения на л/клетках - 8,9 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н		
19903 Восстановить освещение во 2-м подъезде (2,3,4,5,7,8 этажи). ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 7 л/н.		
	01.10.2014	96443,36
Аварийно-диспетчерское обслуживание		7995,54
Вывоз и утилизация ТБО		6774,77
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		6424,82
Материалы Благоустройство территории		23,15
Материалы Ремонтно-строит участок		28,52
Материалы Сантехника		14748,47

Обслуживание лифтового хозяйства		9096
Участок ремонтно-строительных работ		8750,9
24356 2 этаж - закрыть нишу с провадами. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли.		
25377 2 подъезд - забит мусоропровод. ВЫПОЛНЕНИЕ: Продолбили, прочистили мусоропровод.		
Участок санитарно-технических работ		17544,51
21675 Запустить стояк отопления, кв.35,12,93 - обработать. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели обработку стояков отопления.		
21778 Запустить стояк отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Запустили стояк отопления.		
21858 Капает п/сушитель, на 03.10.14. до 12-00. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут.		
22392 Загерметизировать трубу КНЗ в раздевалке - парикмахерская "Весна". ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели герметизацию трубы кнз.		
22999 Нет отопления в маленькой комнате и на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: По стояку в квартирах 19,35 - батареи тёплые. Кв.15 - нет доступа для обследования, на замеры температуры воздуха в квартире не соглашаются.		
23083 Обследовать приборы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли краны на батарее в квартире.		
23106 Обработать стояки отопления в подъездах. ВЫПОЛНЕНИЕ: Запустили отопление. обработали стояки.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		22234,94
Участок электротехнических работ		2821,74
	01.11.2014	86907,98
Материалы уборки территории и мусоропроводов		56,33
Аварийно-диспетчерское обслуживание		7482,37
Вывоз и утилизация ТБО		6774,77
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1975,98
Материалы Ремонтно-строит участок		67,06
Материалы Сантехника		7560,03
Обслуживание лифтового хозяйства		9096
Участок ремонтно-строительных работ		8421
27232 1 этаж - не закрывается карман мусоропровода. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистил, восстановил крышку мусоросборника.		
Участок санитарно-технических работ		20206,47
25533 Кв.58. Запах канализации в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Остаточное явление после течи канализации. Требуется чистка подвала		
27230 Запах КНЗ из 2-го подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.		
27737 Температура в квартире не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведены замеры, = в среднем 20,5 градусов.		
28848 кв 43 местный засор передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поправили контруклон в ванной		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		22432,44
Участок электротехнических работ		2835,53
26687 нет освещения на 8,9 этажах л/клеток. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли патрон и 2 лампы		
27491 Нет света в тамбуре и на 1-м этаже(здесь нужно заменить плафон) - 2 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н		
	01.12.2014	95135,34
Материалы уборки территории и мусоропроводов		1508,83
Аварийно-диспетчерское обслуживание		7395,16

Благоустройство придомовой территории

31049 кв.2. Нет уборки в подъезде, передано Мининой ВЫПОЛНЕНИЕ: 21.12.14. - произведена уборка.

Вывоз и утилизация ТБО	6774,77
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	4583,2
Материалы Благоустройство территории	1334,75
Материалы Ремонтно-строит участок	486,62
Материалы Сантехника	6852,35
Материалы Электрика	449,52
Обслуживание лифтового хозяйства	9096
Техническое обслуживание газового оборудования	5141,57
Участок ремонтно-строительных работ	8855,33
Участок санитарно-технических работ	18339,76

29803 Сорвало кран ГВС передали в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли воду на кухню

29857 1 подвал - течь трубы хвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подварили стояк в подвале.

29955 кв 59 слабо греют батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления.

30582 кв 53 отключить стояк ГВС по ванной на 16.12.2014 на 10:00(оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили , включили

31109 кв 56 х/б на кухне, передано Мининой ВЫПОЛНЕНИЕ: 20.12.15. - батареи чуть тёплые.

31386 кв.56. х/б на кухне (со слов диспетчера батареи греют слабо) ВЫПОЛНЕНИЕ: 22.12.14. - система отопления в работе.

31718 кв 56 слабо греют батареи на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: 24.12.14. - система в работе.

32137 кв.62. Низкий напор горячей воды повтор 28.12 - кв105;100;93;108;107;28;36;95;66;71;59 нет ГВС и ХВС в кране пусто передала в АС-включили насос :передали в ВК ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли задвижку на дом

32244 кв 56 нет отопления на кухне, повтор от 30.12.14. ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК.

32477 кв 27 чуть тёплые батареи кухня, комната ВЫПОЛНЕНИЕ: нет т.фиката, передано в СТК 03.01.15.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	21481,95
Участок электротехнических работ	2835,53