

Вайнера 61А

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотв.		8 226,57	6 915,80	8 226,57	1 310,77
Отопление		0,00	0,00	0,00	0,00
Сод.обсл.жилья		94 998,66	65 636,08	84 668,16	19 032,08
ХВС		8 926,45	6 897,20	8 926,45	2 029,25
Э/э		40 176,62	29 730,29	40 176,62	10 446,33
Процент по рассрочке		1 840,01	762,83	1 840,01	1 077,18
Установка ОДПУ		4 462,55	1 912,38	4 462,55	2 550,17
ИТОГО	0,00	158 630,86	111 854,58	148 300,36	36 445,78

Содержание и ремонт жилфонда		84 668,16
	31.10.2013	29 560,08
Абонентское обслуживание		747,29
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 450,61
АУП		483,54
Вывоз и утилизация ТБО		2 461,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		637,39
Материалы Благоустройство территории		542,16
Материалы Ремонтно-строит участок		778,19
Материалы Сантехника		1 207,14
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		395,62
Уборка мест общего пользования		854,70
Участок ремонтно-строительных работ		2 061,52
Участок санитарно-технических работ		7 346,49

18165 кв.8,4,6,12 -нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19683 кв 24 устранить местный засор канализации (на 10.10.2013 с 13.00 до 17.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: засор устранили хозяева

19846 кв.32- нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада, подача-6, обратка-6

19916 кв 2 топит КНЗ кв-ру передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек,затопления не обнаружено

20111 кв 2,1 топит КНЗ кв-ру ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

20137 кв-2 Течь КНЗ в квартире,1 этаж Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк КНЗ в подвале

20156 кв-1 Течь КНЗ в квартире,1 этаж. Передала на АС Открыли ревизию в подвале. Нужно чистить через колодец. на колодце стоит машина.На участок. в 7:50 машина отъехала(сообщили жильцы). ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

20684 кв 1 течь КНЗ в квартире передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

20853 кв. 1. Топит канализацией квартиру. Срочно!!! ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

Участок уборки территории и мусоропроводов		6 352,93
21617 дезинфекция подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		1 208,85
18198 кв1,.4-нет освещения в кв-рах и на л/ площадке ВЫПОЛНЕНИЕ: Работы Горсети		
19200 кв 14 оплавление изоляции проводов ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел пакетный выключатель,схему эл. снабжения восстановил		
21684 восстановить плафон на 1 эт. на л/к перед лифтом ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял светильник -1шт и л/н-1шт. Восстановил освещение.		
	30.11.2013	25 634,91
Абонентское обслуживание		527,50
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 714,36
АУП		439,58
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 186,87
Материалы Сантехника		127,96
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		395,62
Уборка мест общего пользования		854,70
Участок ремонтно-строительных работ		4 584,13
Участок санитарно-технических работ		6 030,53
23935 кв 1 течь КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале		
23979 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца		
24032 кв 1 топит квартиру канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 203,13
Участок электротехнических работ		1 538,53
	31.12.2013	29 473,17
Абонентское обслуживание		2 241,86
АУП		417,60
Вывоз и утилизация ТБО		2 461,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 208,85
Материалы Благоустройство территории		141,66
Материалы Сантехника		628,45
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		395,62
Техническое обслуживание газового оборудования		659,37
Уборка мест общего пользования		854,70
Участок ремонтно-строительных работ		4 981,13
25172 кв.31-прочистить вентиляционную вытяжку ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		5 557,57
24233 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
24753 кв.3-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
25513 кв 11 батареи в зале греют на половину, низ холодный ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
26146 кв 3 отсутствует отопление на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в 35 ква-ру на 9 этаже, перепустили через эл/узел к стоякам нет доступа		
26181 кв.3-нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: по стояку закрыт вентиль на батарее, попали только в 3 кв-ры: 3,19,27		

Участок уборки территории и мусоропроводов

5 617,93

Участок электротехнических работ

1 274,78

24847 восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил освещение в подвале, подключил розетку