

Строителей 38

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотв.		25 563,67	23 428,35	25 563,67	2 135,32
Отопление		0,00	0,00	0,00	0,00
Сод.обсл.жилья		186 434,94	160 665,37	209 510,02	48 844,65
ХВС		32 390,08	30 261,61	32 390,08	2 128,47
Э/э		110 557,30	85 844,05	110 557,30	24 713,25
ИТОГО	0,00	354 945,99	300 199,38	378 021,07	77 821,69

Содержание и ремонт жилфонда		209 510,02
	31.08.2013	37 128,17
Абонентское обслуживание		813,96
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 790,72
АУП		581,40
Вывоз и утилизация ТБО		4 341,12
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 279,08
Материалы Благоустройство территории		316,58
Материалы Сантехника		206,94
Паспортно-визовая служба		697,68
Техническое обслуживание газового оборудования		1 162,80
Уборка мест общего пользования		1 332,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 158,72
14481 кв.66-отремонтировать дорожку перед подъездом ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		9 206,56
14324 кв-2 Течь через соединение на стояке КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: замена уч-ка стояка КНЗ с кв-ры №3 до подвала		
15032 5 подв.-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
15160 кв 90, нет воды на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили врезку на ХВС в кв- ре		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 573,93
15034 5 подв.-почистить после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
15369 кв.12- скосить траву у детской площадки между 38-40 домом ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		1 666,68
15033 5 под.-нет освещения под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н -1шт		
	30.09.2013	35 349,23
Абонентское обслуживание		891,48
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 635,68
АУП		697,68
Вывоз и утилизация ТБО		4 341,12
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 666,68
Материалы Благоустройство территории		721,73

Материалы Сантехника		248,56
Паспортно-визовая служба		697,68
Техническое обслуживание газового оборудования		2 325,60
Уборка мест общего пользования		1 332,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 578,12
Участок санитарно-технических работ		7 276,14
16090 78 топит квартиру канализацией 1 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы. Передали в ВК		
16124 кв.3- вскрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
16319 кв.34- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
16864 кв.34-топит подвал КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		8 153,80
Участок электротехнических работ		1 782,96
16269 Нет света под козырьком и на л/к на 1,2 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-3шт. и патрон-1шт.		
	31.10.2013	50 844,88
Абонентское обслуживание		1 317,84
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 558,16
АУП		852,72
Вывоз и утилизация ТБО		4 341,12
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 124,04
Материалы Благоустройство территории		956,09
Материалы Ремонтно-строит участок		1 372,33
Материалы Сантехника		2 128,80
Материалы Электрика		4 237,86
Паспортно-визовая служба		697,68
Уборка мест общего пользования		1 332,00
Участок ремонтно-строительных работ		3 635,48
Участок санитарно-технических работ		12 955,55
18282 кв.11- нет отопления в комнатах по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18355 кв.34- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
18380 кв 71,62,66,34,75,12,15- нет отопления по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18610 кв.68,36-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18900 кв.11-нет отопления в м.комнате, на кухне, кв.68-остыли батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
18985 кв-74;68 Нет отопления во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19171 кв.62- нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19176 кв.68- нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19298 кв.62- нет отопления во всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		

19338 кв.68- нет отопления в кв-ре по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
19516 кв.62- нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19546 кв.62- нет отопления в кв-ре по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19627 кв.63Нет отопления на кухне и в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19732 кв.74- нет отопления в кв-ре по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
19832 кв.68- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19989 кв.63-нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: слабый теплофидат на подаче		
20243 кв.63-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: слабый напор на подаче		
20598 5 подвал-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
20681 кв 63 ГВС холодное ;после звонка на ЦТП "№20 ГВС в норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС соответствует норме после 14:45		
21413 кв 11 течь ГВС в подвале передала С ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут		
21442 кв.12- парит из подвала, прорвало трубу с ГВС передала в АС в 21:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут на трубу ГВС -57 в подвале.		
21461 кв.18-течь ХВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь ХВ в подвале не обнаружено		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 203,41
20565 кв 19 2 подъезд 2 этаж нет стекла ВЫПОЛНЕНИЕ: на 2 -ом этаже восстановлено стекло 86,5 /82,5		
Участок электротехнических работ		2 131,80
20816 заменить счетчик об./домового учета и трансформаторы тока ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили э/счетчик и трансформаторы тока		
	30.11.2013	39 587,31
Абонентское обслуживание		930,24
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 023,28
АУП		775,20
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 093,04
Материалы Сантехника		127,96
Паспортно-визовая служба		697,68
Уборка мест общего пользования		1 332,00
Участок ремонтно-строительных работ		8 084,13
Участок санитарно-технических работ		10 634,85
22040 кв.88-течь с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено в план работ на 2014г.		
22095 кв 61 течь сверху на кухне (передали со службы спасения) ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп		
22777 кв.79. Низкая температура горячей воды ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме		

23291 кв.84- чуть теплые батареи в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет перепада давления		
23658 кв.76- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в водоканал		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 175,73
Участок электротехнических работ		2 713,20
21986 ревизия ППР и ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ		
23366 кв.68-нет освещения под козырьком и на 3 эт. на л/кл. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания		
	31.12.2013	46 600,43
Абонентское обслуживание		3 953,52
АУП		736,44
Вывоз и утилизация ТБО		4 341,12
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 131,80
Материалы Благоустройство территории		249,82
Материалы Сантехника		1 254,91
Паспортно-визовая служба		697,68
Техническое обслуживание газового оборудования		1 162,80
Уборка мест общего пользования		1 332,00
Участок ремонтно-строительных работ		8 784,24
Участок санитарно-технических работ		9 800,79
24712 кв.66-чуть теплые батареи на кухне, нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
24929 кв.84-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
24976 кв 16 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена сборки стояка отопления по кв 16 Отключать не стали , течь незначительная		
24978 кв 16 течь ГВс в подвале НУЖНА ЗАМЕНА СБОРКИ СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ ПО КВ 16, ТЕЧЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ОТКЛЮЧАТЬ НЕ СТАЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили		
25031 течь КНЗ в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
26001 кв.76-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в водоканал		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 907,23
Участок электротехнических работ		2 248,08
25168 кв.46-восстановить освещение под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановил освещение		
25225 кв 2 на 1 этаже л/клетки отсутствует освещение (часто перегорают л/накаливания) и нет плафона ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н -2шт		