

Вайнера 21А

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотв.		27 277,29	22 692,52	27 277,29	4 584,77
Отопление		0,00	0,00	0,00	0,00
Сод.обсл.жилья		187 472,05	157 652,78	224 880,75	67 227,97
ХВС		31 186,06	25 804,25	31 186,06	5 381,81
Э/э		127 123,25	100 791,28	127 123,25	26 331,97
ИТОГО	0,00	373 058,65	306 940,83	410 467,35	103 526,52

Содержание и ремонт жилфонда		224 880,75
	31.08.2013	37 410,29
Абонентское обслуживание		819,15
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 808,50
АУП		585,11
Вывоз и утилизация ТБО		4 368,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 287,23
Материалы Благоустройство территории		318,60
Материалы Сантехника		208,26
Паспортно-визовая служба		702,13
Техническое обслуживание газового оборудования		1 170,21
Уборка мест общего пользования		1 386,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 172,47
Участок санитарно-технических работ		9 265,23
14306 5 подв.-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
14579 5 подв-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м. и промыли		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 641,32
Участок электротехнических работ		1 677,30
15009 82 отсутствует освещение в 1/2 квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: вышел из строя автомат, схему восстановил		
15634 Установить эл. счетчик и автомат в помещении участка полиции. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сняли старый эл.счетчик, установили новый, сняли новый, т.к он оказался неисправный-сняли, соединил напрямую		
	30.09.2013	47 669,87
Абонентское обслуживание		897,16
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 652,48
АУП		702,13
Вывоз и утилизация ТБО		4 368,78
Вывоз крупно-габаритного мусора		12 300,00
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 677,30
Материалы Благоустройство территории		726,33
Паспортно-визовая служба		702,13
Техническое обслуживание газового оборудования		2 340,42
Уборка мест общего пользования		1 386,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 594,55
17959 кв.88-течь с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт		

Участок санитарно-технических работ		7 322,51
16335 кв.88- запах КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочищено из подвала до колодца 5м.		
17172 49 топит подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
17225 51 искрит в Щ.О. ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил слабый контакт на "Ф" провода		
17438 кв.88-нет напора ХВС и ГВС, вода идет с перебоями ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ХВС и ГВС в норме, вода идет без перебоев		
17609 кв.88,7031,40,10,1,4,57 -нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
17947 кв.31-течь ГВС в подвале с трубы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут ф 89 на трубе отопления		
18016 Кв.55. Течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		8 205,76
Участок электротехнических работ		1 794,32
16334 кв.88-восстановить освещение под козырьком 5-6 подъездов ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н -2шт		
16512 кв-17,18 Нет света на 1 этаже, не работает патрон. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-1шт и отревисировал патрон.		
16902 установить э/счетчик на пункт полиции(заявка от 16.09.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали эл. схему подключения,установили и подключили э/счетчик		
17938 Провести ППР дома и ревизию Вру ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ. Использовали:провод-4м.,л/н-3 шт., сжим-3 шт., ПП-3 шт., держатели для ПП-2 шт., патрон -2 шт., выключатель-1 шт.		
	31.10.2013	49 931,46
Абонентское обслуживание		1 326,24
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 574,46
АУП		858,15
Вывоз и утилизация ТБО		4 368,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 131,20
Материалы Благоустройство территории		962,18
Материалы Ремонтно-строит участок		1 381,08
Материалы Сантехника		5 124,29
Паспортно-визовая служба		702,13
Уборка мест общего пользования		1 386,00
Участок ремонтно-строительных работ		3 658,65
19387 кв.60- течь крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
21025 кв.31-течь крыши, составить акт ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт		
21348 кв.75-течь крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
21694 кв.25-закреть техническое отверстие на крыльце ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		13 038,11
18195 кв.88, 57 -ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме		
18296 кв 4 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		

18362 кв.88-ремонт ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: замена КНЗ трубы, вытяжка на крышу

18623 кв.57-нет отопления в б.комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

18941 кв.4-,67 нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

19034 кв-88 Нет отопления во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в рабочем состоянии, в кв.88 нет дома

19056 кв 88 нет давления гвс и хвс ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

19140 кв.88-чуть теплые батареи по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

19228 кв.67- нет отопления в комнате, кухне по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

19386 кв.60-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19586 кв-67нет отопления (на кухне и в б. комнате, в ванной) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19592 кв-57 Нет отопления в б. комн ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19602 кв-70 Капает по стене на кухне со вчерашнего дня.Жильцы сейчас дома
ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление

19707 кв.57-нет отопления в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19750 кв.67,61-нет отопления на кухне, ванной, б. комната по стояку
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20185 кв.88-нет отопления в м. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20200 кв.67-нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20201 кв 88 отключение 4-х стояков отопления на 17.10.13г. т.сот.89617611618
оплатили ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояки отопления,после выполнения работ
отделом доп. услуг стояки открыли

20225 кв.57-нет отопления в б.комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали
стояки отопления

20296 кв 88 капает с трубы КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: строители запенили стояк

20303 кв 61 нет отопления по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки
отопления

20308 кв 61- нет напора ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования вода в
норме

20508 кв 88 требуется замена сборки ф 20 на стояке отопления,закрыт стояк
отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: установил вентиль, стояк запустил

20542 кв-88 нет отопления во всей квартире,кв-23 (2-х комн) ВЫПОЛНЕНИЕ:
обработали стояк отопления

20582 кв.60- нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в подвал

20646 кв.88-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20753 кв.63 Нет отопления в 2-х комн ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
20856 кв.88 ремонт ливневой КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: замена КНЗ вытяжки на крышу	
20876 кв.60;63-нет отопления в зале. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
20877 кв.39-нет отопления кухня,ванна. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
20929 клуб бригантина топит КНЗ срочно! ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы, обработали стояки отопления	
20939 кв.57 нет отопления в комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
20997 кв.62,63 -нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
21155 кв.63-нет отопления в комнатах, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления	
21178 кв.61-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления	
21226 кв.57-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления	
21256 кв.63-нет отопления в комнатах, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления	
21264 кв.88-теплофикат не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления	
21271 кв.19- чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления	
21332 кв-35 остывают батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления	
21359 кв-32 нет отопления в комнате и на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления	
21443 кв.63-нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления	
21670 кв.67,63 -нет отопления в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада давления	
21757 кв.57-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада давления	
21779 кв.63-нет отопления в комнатах, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада давления	
Участок уборки территории и мусоропроводов	11 274,80
20567 кв 88 течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт	
Участок электротехнических работ	2 145,39
18590 кв.27-нет освещения со 2-4 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 лампы накаливания	
20774 4 подъезд на 4,5 этаже л/клетки отсутствует освещение (заявка с д/у) ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-2шт.	
20976 кв-54 Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил обрыв фазного провода.	
	30.11.2013
Абонентское обслуживание	40 826,91
Аварийно-диспетчерское обслуживание	936,17
	3 042,55

АУП	780,14
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 106,38
Материалы Сантехника	1 070,59
Паспортно-визовая служба	702,13
Уборка мест общего пользования	1 386,00
Участок ремонтно-строительных работ	8 135,64
Участок санитарно-технических работ	10 702,62
21871 кв.63-нет отопления в комнатах, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления	
22117 кв.88- нет отопления в комнате, кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
22652 кв 88 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления	
22723 кв63 нет отопления в 2 -х комнатах и в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: смотрите заявку 22724	
22724 кв63 нет отопления в 2 -х комнатах и в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в норме	
22787 кв 88 нет отопления в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе	
22944 кв 63,77 нет отопления комната , ванна ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления	
23134 кв.88- нет напора ХВС и ГВС в вечернее время ВЫПОЛНЕНИЕ: давление на стояках ГВС-2 атм., ХВС-3 атм.	
23153 кв.88-нет освещения на л/ клетке 5эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н-1шт	
23210 кв.63- нет отопления в комнатах, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада давления	
23369 кв.19- нет напора ГВС, чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВ есть, давление в норме	
23384 кв.62,63-нет отопления в комнатах, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
23391 кв 82 отсутствует горячая вода в кране с 20.11.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме	
23516 кв 54 топит сверху м.комнату ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый затоп из кв 74	
23564 кв.60-почистить подвал от мусора ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
23567 кв.32- нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада давления	
23583 кв.78-нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада давления	
23610 кв.75- нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада давления	
23668 кв.76- нет отопления на кухне, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: заявителя нет дома, в подвале стояк в рабочем состоянии	
23669 д/к "Бригантина"-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: в клубе нет никого, система отопления в рабочем состоянии, нет перепада давления	
23674 кв.19-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии, нет перепада давления	
23719 кв.3-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца	

23859 кв.63- чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 234,20
Участок электротехнических работ		2 730,49
22047 кв 22 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Свет появился		
22083 Кв.60. Нет одной фазы(со слов телемастера, не работает телевизор)		
ВЫПОЛНЕНИЕ: Фазы есть		
22183 кв.17,22. Нет света в квартирах ВЫПОЛНЕНИЕ: В ВРУ сгорела вставка на 100А и верхняя губка (требуется замена губок на 100А).		
22241 кв.88-нет освещения в тамбуре, на 3-4 эт. на л/кл. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 3 лампы		
23698 кв.88-восстановить освещение под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил обрыв провода, заменил 1 лампу накаливания		
	31.12.2013	49 042,22
Абонентское обслуживание		3 978,72
АУП		741,13
Вывоз и утилизация ТБО		4 368,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 145,39
Материалы Благоустройство территории		251,41
Материалы Сантехника		3 362,22
Паспортно-визовая служба		702,13
Техническое обслуживание газового оборудования		1 170,21
Уборка мест общего пользования		1 386,00
Участок ремонтно-строительных работ		8 840,21
25059 закрыть подвальные окна в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
25730 нависание снега над подъездами ВЫПОЛНЕНИЕ: снег убран		
Участок санитарно-технических работ		9 863,25
24153 кв.88-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
24162 кв 12 отсутствует отопление в 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
24383 кв.88- нет отопления в комнате, кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада давления		
24562 Кв.66,69. Топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь общего стояка ХВС в кв.72. Отключили ХВС по стояку.		
24568 Кв.72. Отключили ХВС по стояку. Течь общего стояка, топит кв.69,66. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы ф 25		
24572 кв.88-нет отопления на кухне, ванной, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
24656 д/к "Бригантина"-топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течь не обнаружена		
24798 кв.88- чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены замеры, теплофидат соответствует норме		
24927 кв.88-чуть теплые батареи на кухне, ванной, в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
24958 КВ 88 холодные батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		

25188 кв.88-чуть теплые батареи в комнате, на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

25559 кв 88 еле греют батареи в комнате и на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработал стояки отопления по кв.88,89,90

26015 кв.60-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов

9 970,36

Участок электротехнических работ

2 262,41

24701 Кв.87. Нет света в квартире(дома после 17:00). ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел фазный провод. Схему эл. снабжения восстановил.

25770 кв.88-нет освещения под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: отреvizировал светильник, заменил 1 лампу накаливания