

Данилова 9

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС	35 297,81	311 009,27	310 809,30	311 009,27	
Водоотв.	13 138,70	84 356,44	87 848,51	84 356,44	
ГВС подача	7 321,31	66 241,83	64 237,54	66 241,83	
Отопление	138 474,82	1 363 794,73	1 355 458,75	1 363 794,73	
Сод.обсл.жилья	107 060,49	546 328,84	572 907,32	588 876,33	44270,68
ХВС	14 958,87	103 272,67	107 300,66	103 272,67	
Э/э	38 205,91	308 434,75	303 230,81	308 434,75	
ИТОГО	354 457,91	2 783 438,53	2 801 792,89	2 825 986,02	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда		588 876,33
	31.01.2013	48 357,74
Абонентское обслуживание		2 132,15
Аварийно-диспетчерское обслуживание		7 911,25
АУП		810,09
Вывоз и утилизация ТБО		5 381,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 165,34
Материалы Сантехника		96,10
Паспортно-визовая служба		864,88
Техническое обслуживание газового оборудования		1 441,47
Участок ремонтно-строительных работ		1 059,06
Участок санитарно-технических работ		12 728,93

1261 кв 16,37 запах канализации из подвала тел 9538281331 ВЫПОЛНЕНИЕ:
устранили запах канализации,засор,установили крышку на ревизию
канализации,чистка канализации

1435 кв 89,6,13 горячая вода не соответствует норме тел 241992 ВЫПОЛНЕНИЕ:
вырвало сборник на трубе ХВС,поставили кран ф 15,течь устранили

1528 В подвале поставить хомут на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут ф
57,ГВС запустили

1571 кв 79 парит из подвала (звонила Климова И.В.) передала в АС
ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,в подвале утечек не обнаружили

1586 кв 12 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации в
подвале

1682 кв 12 течь батареи в квартире тел 9220313410 ВЫПОЛНЕНИЕ: работа отдела
доп.услуг(течь на американке,требуется замена прокладки)стояки отопления в
работе

1733 кв 55 нет ГВС в квартире,,пустой кран тел 240834 Передала на АС в 17:40
ВЫПОЛНЕНИЕ: забило сетку на смесителе,прочистили,ГВС есть

2397 отключить бойлер ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили ГВС на дом,обследовали и
нашли утечку(передано Гилфанову),запустили ГВС на дом

2412 отключение теплофиката,отключение насоса,отключение хоз.питьевой воды
на дом ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили теплофикат на теплообменнике,отключили
насос,отключение хоз.питьевой воды

2416 заглушить транзитную трубу на ГВС между чекистов 11 и данилова 9

ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили транзитную трубу на ГВС(подача,обратка)

2456 отключение насосов ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос

2529 подключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили насос

2600 2 подвал течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубе ГВС
ф 76,течь устранили

326 кв 37 запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили
канализацию,засор устранили

Участок уборки территории и мусоропроводов **12 887,09**

1036 2,3 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ:
произведена сухая уборка

1499 кв 16,37 обработать подвалы после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ:
обработали подвал

1605 кв 62 нет уборки в подъезде тел 9536084493 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена
сухая уборка

Участок электротехнических работ **1 879,89**

1886 проверить наличие э/счетчика в помещении пристроя ВЫПОЛНЕНИЕ: в
помещение пристроя находится свой учет эл.энергии

328 5 подъезд восстановить освещение на л/клетках ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4
л/н,ревизия патронов

28.02.2013 56 975,28

Абонентское обслуживание **2 015,75**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **7 665,91**

АУП **1 261,00**

Вывоз и утилизация ТБО **5 381,49**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **2 734,86**

Материалы Сантехника **1 137,60**

Материалы Электрика **1 014,14**

Паспортно-визовая служба **864,88**

Техническое обслуживание газового оборудования **1 441,47**

Участок ремонтно-строительных работ **1 541,74**

Участок санитарно-технических работ **13 361,05**

2647 2 подвал течь воды ВЫПОЛНЕНИЕ: постовили хомут ф 57 на трубе ГВС,течь
устранили

3525 кв 29 течь с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не
обнаружено,ливневая канализация исправна

3598 1 подъезд с торца течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,течь не
обнаружили

3735 кв 72 течь стояка ХВС,топит квартиру тел 240125 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь
квартирной разводки на ГВС,стояки в подвале не рабочие)нет сальниковых
крышек),отрезервировали вентиль на кв,до звонка

3930 кв-17 Топят сверху Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: топят с кв 20,нет
дома,перекрыли стояк ГВС

3973 кв 20 требуется сварка стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке
ХВС,,течь устранили

4104 кв 29(249131)проверить ливневую канализацию на чердаке ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено,ливневая канализация исправна		
4146 кв 72 течь воды в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: течь сальника на вентиле ХВС,отрезервировали вентиль		
4293 кв-84,44,13,,79 Нет никакой воды ВЫПОЛНЕНИЕ: вырвало сборник на трубе ХВС,поставили кран ф 15,течь устранили		
4307 кв-17 Течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: вырвало сборник на трубе ХВС,поставили кран ф 15,течь устранили		
4350 Кв.55. Горячая вода идет с бурлением, с перебоями ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
Участок уборки территории и мусоропроводов		16 534,14
4232 кв 4 убрать мусор в подъезде тел 249460 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка		
Участок электротехнических работ		2 021,25
4561 3 подъезд нет освещения на 3 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н,ревизия патронов		
	31.03.2013	51 098,10
Абонентское обслуживание		2 023,19
Аварийно-диспетчерское обслуживание		7 079,38
АУП		1 209,79
Вывоз и утилизация ТБО		5 381,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 809,67
Материалы Электрика		600,90
Паспортно-визовая служба		864,88
Техническое обслуживание газового оборудования		1 441,47
Участок ремонтно-строительных работ		1 512,82
Участок санитарно-технических работ		11 669,29
5268 Течь холодной воды в туалете. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь незначительная,до звонка		
5395 кв 85 течь стояка ГВС,требуется сварка тел 9222920116 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф 40 3,5 метра на ГВС,через перекрытие кв 88 и 85		
5897 отключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос		
6223 кв 37 в подвале стоит вода,запах канализации тел 66-58-84 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,течь канализации не обнаружили,канализация в рабочем состоянии,в подвале сухо		
6434 кв 62 регулярно топит квартиру,обследовать причину,возможно через перекрытие ВЫПОЛНЕНИЕ: течь не обнаружил,по стояку скапливается конденсат,т.к. перепад температуры		
6445 отключить,подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили,отключили насос на ГВС		
6499 кв-55 Нет ГВС. передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насосы		
6504 Включить насосы на ГВС и ХВС. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет давление в общей трубе ХВС		
6675 кв 62 обследовать на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: течь унитаза на 5 этаже в кв 74,передано Раевой в 11/21		

6958 кв 29 топит квартиру с ливневки тел 249131 ВЫПОЛНЕНИЕ: зачеканили раструб ливневой канализации,течь с кровли,передано Климовой		
Участок уборки территории и мусоропроводов		14 688,92
Участок электротехнических работ		1 816,30
5753 кв 4 скачки напряжения в квартире тел 249460 ВЫПОЛНЕНИЕ: неисправность внутриквартирная, обратятся в отдел доп. услуг.		
	30.04.2013	54 104,09
Абонентское обслуживание		1 297,32
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6 054,18
АУП		1 247,54
Вывоз и утилизация ТБО		5 381,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 365,39
Материалы Благоустройство территории		592,70
Материалы Электрика		641,58
Паспортно-визовая служба		864,88
Текущий ремонт и обслуживание МКД		6 113,30
Отключение ХВС		6 113,30
Техническое обслуживание газового оборудования		1 441,47
Участок ремонтно-строительных работ		1 248,17
7393 кв 89 топит с кровли по м/панельному шву ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется гидроизоляция козырька лоджии		
8126 6 подъезд течь кровли,требуется ремонт крыши Передано Раевой 12,04,13 в 13:46 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию,ремонт кровли включен в план		
8128 5 подъезд течь кровли,требуется ремонт крыши, Передано Раевой 12,04,13 в 13:46 ВЫПОЛНЕНИЕ: деформация слива		
8130 2 подъезд течь кровли,требуется ремонт крыши,Передано Раевой 12,04,13 в 13:46 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь стыков труб на сливе,требуется ремонт кровли		
8454 кв 89,88 прочистить вент канал тел 24-19-92 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вент канал		
8584 закрепить табличку с адресом дома(заявка от 18.04.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили табличку		
Участок санитарно-технических работ		10 460,29
7550 кв 25 течь воды в подвале (заявка с АДС) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС,поставили хомут,течь устранили		
7689 кв 70 холодные батареи в квартире тел 243439 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
7987 2 подъезд течь ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: зачеканили стыки ливневой канализации,требуется ремонт кровли		
7988 3 подъезд течь ливневой канализации,требуется замена участка трубы ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж,монтаж ливневой канализации на чердаке,заменили трубу ф 100-2м.,труба ф 100-1м.,труба ф 100-0,5м.,муфта ф 100-1шт.,переход с ф 120 на ф 100-1шт.,манжет ф 100-1шт.,тройник 1- 1шт.,заглушка ф 100-1 шт.,отвод-2шт.		
7989 5 подъезд течь ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: ливневая канализация исправна,требуется ремонт кровли		

7990 6 подъезд течь ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: ливневая канализация исправна,требуется ремонт кровли

7996 кв 83,70 чуть теплые батареи в квартире тел 247496 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника,насоса на чекистов 11

8070 кв 60 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника,низкие параметры теплофикаата

8099 течь стояка ХВС,требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ХВС,течь устранили

8146 кв-12 х/б во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника чекистов 11,регулировка насоса на чекистов 11

8224 кв 89 ГВС не соответствует норме тел 241992 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

8409 4 подъезд изготовить,установить железную решетку при входе в подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили решетку и каркас.приварили проушины и поставили замок

8795 6 подъезд приварить 2 ограждения ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили 2 ограждения

8821 4 подвал замена задвижки на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку на ХВС ф 10,сварка

8830 4 подвал установка счетчика на водоснабжение ВЫПОЛНЕНИЕ: установили счетчик на ХВС,сваркаИспользовали: 2 вентиля ф 32,1 метр трубы ф 32,1 фильтр ф 32,2 резьбы ф 32,1 бочонок ф 32,счетчик водоснабжения ф 32,сварка

8928 Кв.55. Нет никакой воды. Передано на АС 20:20 кв-48,89,12,74,60

ВЫПОЛНЕНИЕ: запали диски на задвижки ХВС ф 50,разобрали задвижку,достали диски,собрали задвижки,ГВС,ХВС есть

9118 кв 3 течь горячей воды на кухне по раковинной (передала в АДС)

ВЫПОЛНЕНИЕ: течь гибкой подводки,нужна замена,перекрыли ХВС,ГВС на квартиру(устраняет отдел доп. услуг)

9214 кв 63 течь стояка ХВС тел 9045495101 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ХВС,течь устранили

Участок уборки территории и мусоропроводов

13 897,23

Участок электротехнических работ

2 498,55

31.05.2013

41 777,54

Абонентское обслуживание

768,78

Аварийно-диспетчерское обслуживание

4 372,46

АУП

1 317,98

Вывоз и утилизация ТБО

5 381,49

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1 668,74

Материалы Электрика

897,27

Паспортно-визовая служба

864,88

Текущий ремонт и обслуживание МКД

241,61

Техническое обслуживание газового оборудования

1 441,47

Участок ремонтно-строительных работ

1 234,23

Участок санитарно-технических работ

9 338,35

10043 кв 21 гвс не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка СТК на ТП№93 до 15.05.2013(включительно)

10074 кв 89,41(249168),21 ГВС не соответствует норме тел 241992

ВЫПОЛНЕНИЕ: параметры теплофиката не соответствуют норме,передано диспетчеру СТК 16.05.2013 в 14:08

10181 кв 6 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника

10235 Кв.71. Течь стояка холодной воды. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ХВС,требуется сварка трубы ХВС ф 32 2 метра

10273 кв 71 течь трубы ХВС,требуется сварка трубы ХВС ф 32 2 метра
ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на стояк ХВС ф 32,течь устранили

10307 кв 21(245477)ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника

10506 кв 60 горячая вода не соответствует норме повтор 23.05.2013 кв 21(245477)
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника

10918 Отключить насосы.Работы Водоканала. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос

10935 Включить насосы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили циркул. насос.

10991 Отремонтировать урну(сварка) возле 4 подъезда. ВЫПОЛНЕНИЕ:
отремонтировали урну,сварка

9381 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы

9556 закрыть э/узел № 1 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узел № 1

9733 Кв.17. Течь воды в подвале. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь задвижки на трубе отопления(транзит),нужна замена сальника,передано Речкину 13.05.2013 в 08:16

9976 Кв.48,1. Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка СТК на ТП№93 до 15.05.2013(включительно)

Участок уборки территории и мусоропроводов 12 616,61

Участок электротехнических работ 1 633,67

10526 провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР дома и ревизию ВРУ

30.06.2013 42 355,29

Абонентское обслуживание 672,69

Аварийно-диспетчерское обслуживание 4 324,42

АУП 1 171,54

Вывоз и утилизация ТБО 5 381,49

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 835,73

Материалы Благоустройство территории 192,20

Материалы Сантехника 240,25

Материалы Электрика 336,34

Паспортно-визовая служба 864,88

Техническое обслуживание газового оборудования 1 441,47

Участок ремонтно-строительных работ 951,01

Участок санитарно-технических работ 8 239,20

11133 кв-55 ГВС идет чуть теплое ВЫПОЛНЕНИЕ: подача теплофиката на теплообменник Т60С, давление 0,2АТ.,обратка теплофиката с теплообменника Т42С,давление 0,2АТ.,подача ГВС с теплообменника Т47С.,обратка ГВС с теплообменника Т39С,отрегулировали теплообменник

11628 обследовать подвалы с представителями СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали подвал

11694 отключить,подключить циркуляционный насос(ремонтные работы по телефонограмме Водоканал) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили,подключили насос		
12054 кв-24 ,48(9222254469)ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировочные работы на системе теплоснабжения на сетях СТК-на 25.06.2013 температура ГВС в норме		
12120 кв 55 горячая вода не соответствует норме (передала в СТК) Повтор 23.06 ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировочные работы на системе теплоснабжения на сетях СТК-на 25.06.2013 температура ГВС в норме		
12143 кв-60 ГВС днем идет холодное, (нормальная температура только в ночные часы) передала в СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировочные работы на системе теплоснабжения на сетях СТК-на 25.06.2013 температура ГВС в норме		
12172 кв 48 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировочные работы на системе теплоснабжения на сетях СТК-на 25.06.2013 температура ГВС в норме		
12391 кв 19 течь на стояке ХВС,требуется сварка (доступ на 01.07.2013 на 09.00 до 12.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ХВС,течь устранили		
Участок уборки территории и мусоропроводов		14 205,52
Участок электротехнических работ		2 498,55
11780 кв 77 закрыть э/щиток на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыл э/щиток		
	31.07.2013	46 101,99
Абонентское обслуживание		960,98
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5 093,20
АУП		1 244,76
Вывоз и утилизация ТБО		5 381,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 018,06
Паспортно-визовая служба		864,88
Техническое обслуживание газового оборудования		1 441,47
Участок ремонтно-строительных работ		1 015,94
12914 закрыть люк выхода на чердак ВЫПОЛНЕНИЕ: установил люк выхода на чердак,установил 2 проушины		
Участок санитарно-технических работ		10 868,73
12915 1,2,3,4 подъезды прочистить ливневую канализацию ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили 6 сливов ливневой канализации,промазали 9 стыков ливневой канализации на чердаке		
13913 течь стояка ХВС,требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ХВС,течь устранили		
13958 кв 83 течь стояка ХВС в туалете передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на стояк ХВС,течь устранили		
14198 открытие дренажного крана на транзите хоз. питьевой воды ф 200 ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли дренажные краны на транзите ХВС		
14203 закрытие дренажного крана на транзите хоз. питьевой воды ф 200 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли дренажные краны на транзите ХВС		
Участок уборки территории и мусоропроводов		14 713,93
Участок электротехнических работ		2 498,55
	31.08.2013	42 280,41
Абонентское обслуживание		1 009,03

Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 459,53
АУП	1 098,32
Вывоз и утилизация ТБО	5 381,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 585,62
Материалы Благоустройство территории	2 194,25
Материалы Ремонтно-строит участок	104,38
Материалы Сантехника	69,98
Материалы Электрика	1 565,73
Паспортно-визовая служба	864,88
Техническое обслуживание газового оборудования	1 441,47
Участок ремонтно-строительных работ	978,62

15164 кв-17 Течь ливневки на стыке ВЫПОЛНЕНИЕ: ДЕМонтаж, монтаж ливневой канализации с 1 этажа в подвал. Отводы ф110 45о - 3шт, 90о-2шт, труба ф110 2м-1шт, труба ф110-1м-3шт, 0,25м-1шт, компенсбующая труба 1 шт.

15266 кв-62 Топит подход к подъезду №5 ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили сливы.

Участок санитарно-технических работ 6 931,87

14255 обследовать подвальное помещение под квартирой на утечки(Доступ на 01.08.2013 с 13.00 до 17.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено

14256 течь стояка ГВС в квартире(Доступ на 01.08.2013 с 13.00 до 17.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,требуется замена разводки на квартиру,заявка платная

14420 топит л/клетку с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили ливневую канализацию,произвели чеканку,гермитизацию стыков ливневой канализации

14706 кв-55 Топит сверху в комнате. Передано на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый затоп.

15414 Приварка резьб -15 для промывки т/обменника ВЫПОЛНЕНИЕ: Приварили резьбы -15 и -20 д/промывки т/обменника.

15575 77 отключить 2 стояка отопления 31.08.2013 на 10:00 (оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: 1)Закрыли стояки отопления по кв-77 2) Включили стояки отопления.

15646 Приварить спускники для промывки ВЫПОЛНЕНИЕ: Приварили спускники-2шт -15 Использовали : резьба -15-2шт., муфта -15 -2шт., заглушки -15-2шт.

15716 Замена задвижки на теплофикате -80 ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили задвижку на теплофикате на теплообменник на подаче. Использовали: задвижка -80-1шт., болты М 12-8шт., гайки М 12-8шт.,. Работа произведена со сваркой.

15735 Замена задвижки -100 на теплофикате ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили задвижку на теплофикате на теплообменник на обратке. Использовали: задвижка -80-1шт., болты М 12-8шт., гайки М 12-8шт.,. Работа произведена со сваркой.

Участок уборки территории и мусоропроводов 13 529,13

14843 обработать подвал от насекомых ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал раствором фуфанона

Участок электротехнических работ 2 066,11

14961 нет света в помещение э/щитовой ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорело 2 пробки, заменил, освещение восстановил

30.09.2013 40 328,17

Абонентское обслуживание	1 105,13
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 267,33
АУП	864,88
Вывоз и утилизация ТБО	5 381,49
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 066,11
Материалы Благоустройство территории	462,27
Материалы Сантехника	333,05
Паспортно-визовая служба	864,88
Техническое обслуживание газового оборудования	2 882,94
Участок ремонтно-строительных работ	996,89

16723 кв.16, установить шпингалеты и оконные ручки на рамы в подъезде, отремонтировать 1,2 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали перила 1,2 подъезда, установили шпингалет-1 шт., оконные ручки-5 шт, установили перила в 4 подъезде на л/к 5 этажа

Участок санитарно-технических работ 7 319,51

16001 Кв.89. Нет горячей воды ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

16018 Подготовка для промывки бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели подготовку.

16059 кв-14 ГВС нет , в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

16071 Подключения теплообменника после промывки в работу и включение циркул .насоса. ВЫПОЛНЕНИЕ: Запустили теплообменник и циркуляционный насос.

16640 Кв.19. Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

16878 Кв.85. Отключить стояк отопления (оплатили). ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк отопления

16882 Кв.20. Топят соседей, в квартире сухо. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь стояка ХВС в муфте,требуется сварка,отключили стояк ХВС

16903 кв 20 течь стояка ХВС в муфте,требуется сварка,отключили стояк ХВС(доступ на 19.09.2013 с 09.00 до 12.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ХВС,включи стояк ХВС

17001 кв 12 нет ГВС,ХВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: работает отдел доп. услуг

17204 кв 14,59 нет давление на ХВС,ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: нет давления с трассы,передано в Водоканал

17253 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узел,запустили систему отопления

17301 кв 70 течь стояка отопления,топит квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули американки-2 шт на стояке отопления,течь устранили

17397 регулировочные работы на системе отопления,обработка стояков отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели регулировочные работы на системе отопления,обработка стояков отопления

17506 кв 12 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления по 1 подъезду

17568 кв 17 засор канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

17584 кв 60,62,63,64,21,13,89 (нет в б. комнате,кухне) нет отопления в квартире
повтор 30.09.2013 кв 81(277209),33(668023),39(274623),21,37(665884),89(241992)
повтор 01.10.2013 кв 81,21(245477),41(249168),24,39,63,44 повтор 02.10.2013 кв
81,85(9222920116),39,77,70(240171),кв10 в 2-х комнатах, от 03.10.13. кв
24,10,85,39(274623),83(247496) повтор 04.10.2013 кв 81,37,36,39,21,27(664528)
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,заменяли 2 крана шар. ф 15 на
стояках отопления

18078 кв 89,63 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент
обследования температура ГВС в норме

Участок уборки территории и мусоропроводов 12 573,44
Участок электротехнических работ 2 210,25

31.10.2013 60 714,14

Абонентское обслуживание 1 633,67
Аварийно-диспетчерское обслуживание 3 171,23
АУП 1 057,08
Вывоз и утилизация ТБО 5 381,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 393,42
Материалы Ремонтно-строит участок 6 438,13
Материалы Сантехника 11 198,58
Паспортно-визовая служба 864,88
Участок ремонтно-строительных работ 2 039,93

21031 кв 88 топит с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен ремонт кровли

21740 кв-87 Мокнет стена в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили железо на
вентил. канализацию.Прочистили стояк ливнев. канализации .Промазали мастикой
трещины на стыках.

Участок санитарно-технических работ 10 642,36

18882 34,36,21(245777),27(664528) отсутствует отопление в комнате
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19002 кв-60, Нет отопления в б комнате,кв-36(в м. комнате) повтор 11.10.2013 кв
39 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19148 кв 63,81(277209),39(274623),кв 72 нет отопления в квартире повтор 08.10.13
кв 60 повтор 09.10.2013 кв 81,39,42(274807) повтор 10.10.2013 кв
81,39(274623),45(9120407367) повтор 11.10.2013 кв 81 ВЫПОЛНЕНИЕ:
обработали стояки отопления

19395 кв 60 требуется замена сборки ф 20 на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ:
заменяли сборку ф 20,обработали стояк отопления

19599 кв 37 нет освещения на л/к 3 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял лампу

19985 кв 84 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки
отопления

20074 кв 71 гул в батареях ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования гул не
обнаружен

20114 81 отсутствует отопление в комнате и на кухне повтор 15.10.2013 кв
84,81(277209) повтор 16.10.2013 кв 84.81 повтор 17.10.2013 кв 84 повтор 18.10.2013
кв 84,81 повтор 21.10.2013 кв 84,81 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21096 кв 12 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
21175 3 подъезд течь ливневой канализации на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено		
21498 кв 60 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: в квартире кандинсат		
21729 кв-62,65 Шум в батареях по м. комнате. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: набили сальник на стояке отопление ф15мм		
Участок уборки территории и мусоропроводов		14 250,67
Участок электротехнических работ		2 642,70
20323 кв 37 нет освещения на 3 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял лампы 1шт		
	30.11.2013	44 370,17
Абонентское обслуживание		1 153,18
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 747,82
АУП		960,98
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 594,65
Материалы Ремонтно-строит участок		1 474,91
Материалы Сантехника		344,42
Паспортно-визовая служба		864,88
Участок ремонтно-строительных работ		2 361,23
Участок санитарно-технических работ		12 318,59
21892 19 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника		
21956 Кв 79,89,19 ГВС не соответствует норме ,холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника		
22109 кв 71 замена трубы ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: в 9:20 нет дома в 71 квартире		
22120 кв 89,88 горячая вода не соответствует норме повтор 07.11.2013 кв 46 повтор 08.11.2013 кв 79(248056) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника		
22256 кв 71 требуется замена участка трубы на стояке ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ХВС ф 32-2,5м		
22386 кв 79 горячая вода не соответствует норме повтор 11.11.2013 кв 19 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника		
22445 кв 85,89(241992) холодные батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
22948 кв 71 течь полотенцесушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил полотенцесушительна прямую трубу, материал: труба ф32мм 2 погон.м		
23675 кв 89 чуть теплые батареи, ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
24034 кв 79 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы горячей воды ф50, поставили хомут		
24047 кв 79 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Вырвало заглушку на ГВС ф25. Требуется замена сборки. Поставили деревянный хомут, течь устранили		
Участок уборки территории и мусоропроводов		15 186,08
Участок электротехнических работ		3 363,43
23774 6 подъезд заменить л/н на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Прошел весь подъезд заменил 4 лампы		

	31.12.2013	60 413,41
Абонентское обслуживание		1 153,18
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 747,82
АУП		912,93
Вывоз и утилизация ТБО		5 381,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 642,70
Материалы Благоустройство территории		72,90
Материалы Ремонтно-строит участок		11 506,42
Материалы Сантехника		481,87
Материалы Электрика		493,66
Паспортно-визовая служба		864,88
Техническое обслуживание газового оборудования		1 441,47
Участок ремонтно-строительных работ		2 399,13
Участок санитарно-технических работ		12 516,32
24083 кв 79 требуется замена сборки ф 25 на стояке ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ:		
Заменяли сборку ф 25 на стояке ГВС		
24190 отрегулировать температуру ГВС, высокая ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали		
работу теплообменника, заменили заглушку		
25887 кв 86 течь стояка ГВС, топят соседей снизу ВЫПОЛНЕНИЕ: течь		
п/сушителя в соединении м/пластика, заявка платная		
25943 кв 86 открыть стояк ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояк ГВС		
25979 кв 79 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: был открыт спускной кран на		
стояке отопления, закрыли		
Участок уборки территории и мусоропроводов		14 011,80
Участок электротехнических работ		2 786,84

Итого
35 497,78
9 646,63
9 325,60
146 810,80
78 758,82
10 930,88
43 409,85
334 380,36