

## Юности б-р 12

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	43 320,07	39 199,04		43 320,07	4 121,03
Гор. вода (комп. на Т/Э)	76 646,18	61 969,37		76 646,18	14 676,81
Отопление	464 644,52	284 829,92		464 644,52	179 814,60
Содержание жилья	512 739,35	460 660,74	7 041,27	700 984,08	233 282,07
ХВС (гвс)	33 889,40	30 473,68		33 889,40	3 415,72
Хол. вода	78 870,94	69 226,47		78 870,94	9 644,47
Электроэнергия	171 736,91	160 371,47		171 736,91	11 365,44
<b>ИТОГО</b>	<b>1 381 847,37</b>	<b>1 106 730,69</b>	<b>7 041,27</b>	<b>1 570 092,10</b>	<b>456 320,14</b>

\* - доходы от передачи общего имущества в пользование

## Юности б-р, № 12

	<b>700984,08</b>
	<b>01.01.2014 29385,73</b>
Материалы уборки территории и мусоропроводов	297,87
Абонентское обслуживание	1292,27
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3480,84
Вывоз и утилизация ТБО	2603,55
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	456,01
Материалы Ремонтно-строит участок	38,38
Материалы Сантехника	32,52
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	2487,59
2099 кв 1 зашить штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Участок санитарно-технических работ	7718,22
1424 кв 28 устранить местный засор канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	6885,84
Участок электротехнических работ	1060,64
	<b>01.02.2014 32106,53</b>
Материалы уборки территории и мусоропроводов	4,64
Абонентское обслуживание	922,98
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2961,15
Вывоз и утилизация ТБО	2603,55
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	674,22
Материалы Ремонтно-строит участок	11,29
Материалы Сантехника	80,99
Материалы Электрика	244,93
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	2460,31
Участок санитарно-технических работ	6463,45
2214 кв 9 отсутствует ХВС, пустой кран ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования стояк ХВС в работе, засор квартирной разводки	
2273 14 подъезд течь в м/приемнике ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь вентиля на стояке в м/сборнике,подтянули	
2506 1 подъезд восстановить водоснабжение в м/приемнике ВЫПОЛНЕНИЕ: установили кран ф 15, водоснабжение восстановлено	
2805 кв 31,23 запах канализации, куржак на вентиляции ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вытяжку канализации на крыши	

3047 регулировка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
4339 кв 34- х/батареи кухня, комната, кв 19 чуть тёплые батареи, передано в АС		
ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, батареи греют, но слабо		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>11586,38</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1060,64</b>
2842 кв 2 отсутствует освещение в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: выгорел патрон, устранил		
	<b>01.03.2014</b>	<b>34603,43</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>853,43</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2969,44</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		
5948 кв.34 не работает вентиляция на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали снег с крыши и сосульки с труб вентканала, вентиляция в рабочем состоянии		
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2603,55</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1505,73</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>14,38</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>605,54</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>4637</b>
Техническое освидетельствование лифтов		1605
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>11539,46</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>2734,34</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6079,92</b>
4848 кв-34 Х/б на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработаны стояки отопления, регулировка бойлера, стояки в работе		
5577 кв 38,35,19 ГВС не соответствует норме ( см. комментарии) ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС, параметры теплофиката не соответствует норме		
5580 38,35,19- х/батареи в квартире ( см. комментарии) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, стояки в работе, параметры теплофиката не соответствует норме		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1060,64</b>
6190 кв.14 восстановить освещение на л/клетке 3 этаже, между 2 и 3 эт. (передала на участок) ВЫПОЛНЕНИЕ: Освещение восстановлено.		
	<b>01.04.2014</b>	<b>31668,99</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>207,96</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2727,87</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		
8912 произвести ремонтные работы качели ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтирована карусель, прикручены сидения 3 шт.		
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2603,55</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1225,65</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>269,59</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>2533,59</b>
7384 отремонтировать замок в двери мусоросборника ВЫПОЛНЕНИЕ: замена внутреннего замка на двери мусоропровода		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6613,04</b>
7926 отсутствует отопление в квартире кв.9,14,21 ;5 от 11.04.14, передано в АС повтор от12.04..14( нет перепада) ВЫПОЛНЕНИЕ: низкие параметры теплофиката, Р на подаче 3,8 на обратке 3,8, обратка холодная		
8045 кв 38 нет отопления комната и кухня ( передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки		

8046 кв 22ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС, слабые параметры теплофиката

8065 остыли батареи после обработке на кухне и в комнате Передано в АС в 8:35

ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

8138 отсутствует отопление в кухне и комнате, кв.5,1, 23, 9, 27 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления, низкий теплофискат

8242 отсутствует отопление в квартире, кв.38 ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада на теплофикате, давление на эл. узле на подаче 3,8, на обратке 3,8. Обработаны стояки отопления

8268 отсутствует отопление в квартире, кв.13,27,19 ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада, низкий теплофискат

8288 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли теплофискат и ХВС на бойлер, утечка теплофиката ГВС, требуется замена бойлера

8321 отсутствует отопление в комнате кухне, ГВС холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли теплофискат и ХВС на бойлер, утечка теплофиката ГВС, требуется замена бойлера

8349 течь стояка ХВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: поставлен хомут ф32 на трубу, нужна сварка, закрывать стояки не стали

8379 комиссия с СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: комиссия с СТК по Б.Юности 12, Береговая 10, 66

8380 течь стояка ХВС в квартире, установлен хомут, нужна сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк ХВС, заварили свищ на стояке ф32, утечку устранили. Включили ХВС

8392 кв 19 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отключен бойлер, требуется замена бойлера

8393 кв 19 нет отопления по все кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления , стояки в работе

8476 отсутствует отопление в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

8858 демонтаж бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: сброс воды и отопления. Разборка бойлера, снятие калачей, опрессовка бойлера теплофикатом. Устранение течи на бойлере. Подготовка к монтажу

9014 установка задвижек, монтаж бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: монтаж бойлера, чистка и установка калачей, чистка зеркал на фланцевых соединениях. Замена задвижки на обратке теплофиката ф80, замена задвижки на ГВС ф80, чистка бойлера

9017 восстановить водоснабжение в мусоросборнике ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили водоснабжение в мусоросборнике. Заменили 2 вентиля ф15 2м трубы ф15, произведены сварочные работы

9076 отсутствует отопление в комнатах, кв.5 ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, низкий теплофискат

9202 обработать стояки отопления, кв.10,23,5 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления, регулировка бойлера, низкий теплофискат

9347 Нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

9398 Отсутствует отопление в квартире ( по звонку Климовой )кв 35,10,38,17,1,5 ( передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

9409 отсутствует отопление,кв 38,35 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

9511 отсутствует отопление, кв.38,12,35,34, кв.12 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

9518 кв 2;4; 13;22,11,6 х/б в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

9519 кв 12,35;13;22,6 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера		
9700 обработать стояки отопления, посмотреть во всем доме (кв.2,35) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки, регулировка бойлера		
9762 отсутствует отопление в 1-ой комнате кв 4,3 ( по звонку Климовой И.В.)		
ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления		
9860 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: низкая температура теплофиката		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>11395,1</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1060,64</b>
9615 восстановить освещение на л/клетках 1,2 этажах и тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н 29.04.14		
9696 1) провести ревизию в эл. щитке , поменять изоляцию проводов . 2) восстановить дверцу в эл. щитке. 3) восстановить освещение в подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: ППР 12.05, 20.05. электрик перепроверил,замечаний нет.		
	<b>01.05.2014</b>	<b>54370,94</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>19,56</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3133,05</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2603,55</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1384,43</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>252,14</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>906,33</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3996,26</b>
10940 отремонтировать и установить дверь эл. щитка ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили дверцу из оцинкованного железа, размером 1000х350, изготовили проушины для навесного замка, установили крышку		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6754,72</b>
10148 Течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь задвижки на четверть под кв.1. Требуется замена ф50		
10471 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел		
10725 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
10974 сильный запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале, зачеканили раструб трубы КНЗ ф110		
11174 ,кв.35,38 Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме по звонку в кв.21		
9866 кв 35,12 г/вода низкой Т ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера		
9881 кв 35 ,19ГВС не соответствует норме повтор от 03.05. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада		
9976 кв 35 ,19, 38 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, низкий теплофикат		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>11059,07</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1069,03</b>
11156 подключить эл/энергию, отключали за неуплату ( оплатили), передали электрику		
ВЫПОЛНЕНИЕ: подключил квартиру		
	<b>01.06.2014</b>	<b>234916,7</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>232,13</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2572,58</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2603,55</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1000,32</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>200</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>977,62</b>

<b>Материалы Сантехника</b>	<b>300,25</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>3032</b>
<b>Ремонт конструктивных элементов жилых зданий</b>	<b>202731,78</b>
Ремонт межпанельных швов	195972,78
Устройство цементной стяжки	6759
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>2887,83</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>6142,76</b>
12194 горячая вода не соответствует норме, кв.38 от 09.06.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: ЦТП 93 передала в СТК.	
12401 изготовление сборок ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовлено 5 сборок ф20 мат-л: труба ф20-3м, резьбы ф20-6шт., ф15-6шт.	
13064 восстановить водоснабжение в мусоросборнике ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили ГВС в мусоросборнике	
13309 отсутствует холодная и горячая вода в кране ( ВК с 24:00 до 5:00 отключают насос на холодной воде на 93 насосной) Передано Климовой И.В. ВЫПОЛНЕНИЕ: ВК с 24:00 до 5:00 отключают насос на холодной воде на 93 насосной Передано Климовой И.В.	
13402 кв 38 нет ХВС и ГВС после 00 часов появляется к утру ВЫПОЛНЕНИЕ: отсутствует холодная и горячая вода в кране ( ВК с 24:00 до 5:00 отключают насос на холодной воде на 93 насосной) Передано Климовой И.В. см. заявку №13309 от 24.06.14	
13478 кв 38 отключают ХВС и ГВС с 24:00 до 05:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: отсутствует холодная и горячая вода в кране ( ВК с 24:00 до 5:00 отключают насос на холодной воде на 93 насосной) Передано Климовой И.В. см. заявку №13309 от 24.06.14	
13596 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК ЦТП 93	
13660 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка и регулировка бойлера по ГВС	
13665 отсутствует холодная и горячая вода в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: отсутствует холодная и горячая вода в кране ( ВК с 24:00 до 5:00 отключают насос на холодной воде на 93 насосной) Передано Климовой И.В. см. заявку №13309 от 24.06.14	
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>	<b>11159,21</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>1076,67</b>
13329 Нет освещения на 1 этаже в подъезде., не приходит напряжение ,нет доступа в щитовую, нет ключей ВЫПОЛНЕНИЕ: включили автомат	
13619 кв 5 нет освещения в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Обрыв нулевого провода от ВРУ до тамбура.Требуется монтажные работы.	
	<b>01.07.2014</b>
	<b>36092,92</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>4,95</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>3172,41</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>	<b>2014,65</b>
Покос травы	2014,65
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>2603,55</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>1576,05</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>118,43</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>874,85</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>3416,25</b>
14242 Отремонтировать ограждение у 1 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: эл. сварочные работы - скрепление звеньев ограждения	
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>5198,81</b>

13802 кв 38 отсутствует холодная и горячая вода в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: отсутствует холодная и горячая вода в кране ( ВК с 24:00 до 5:00 отключают насос на холодной воде на 93 насосной) Передано Климовой И.В. см. заявку №13309 от 24.06.14

14123 кв 25 капает п/сушитель, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут

14389 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка бойлера. Регулировка теплофиката. Замена дренажных кранов ф15 - 1шт.

14738 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

15651 Температура горячей воды не соответствует норме кв.38,12 от 28.07.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

15916 горячая вода не соответствует норме, кв.19 от 29.07.14, 31,07,14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов** 12996,57

**Участок электротехнических работ** 1084,4

14246 отсутствует освещение в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорел нулевой провод все устранили,заменяли 2л/н

01.08.2014 35336,92

**Аварийно-диспетчерское обслуживание** 3119,91

**Вывоз и утилизация ТБО** 2603,55

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.** 1365,17

**Материалы Благоустройство территории** 229,37

**Материалы Ремонтно-строит участок** 15,41

**Материалы Сантехника** 1877,69

**Обслуживание лифтового хозяйства** 3032

**Участок ремонтно-строительных работ** 3161,49

**Участок санитарно-технических работ** 5828,01

16298 свищ на стояке ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубе ф32, течь устранили

16416 кв.2 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течи не обнаружено

17594 течь стояка ГВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена участка трубы ГВС на п/сушителе ф25 - 1м, нужна сварка

17600 мокнет стена в ванной, просят проверить на утечки вышерасположенную квартиру после 19.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: АС отключили стояк ГВС ( в кв 15 нет дома)

17699 топит сверху, АС-откл. стояк ГВС, течь продолжается, кв.15 дома в 12.00

ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена п/сушителя до звонка, на полу остаточное явление

18064 отсутствует горячая вода в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

18290 кв 35 гвс низкой температуры, кв.8,4 от 29.08.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Низкий теплофикат на дом на подаче.На участок.

18360 нет ГВС (пустой кран) кв.32 от 02.09.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: на бойлере закрыта хоз/питевая вода, т.к. обнаружен переток, нужна замена бойлера на теплообменник

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов** 13019,92

**Участок электротехнических работ** 1084,4

18272 кв.23 отсутствует освещение на л/клетках во всем доме ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-8шт

01.09.2014 35965,83

**Аварийно-диспетчерское обслуживание** 2381,1

**Благоустройство придомовой территории** 1246,33

Покос травы		1246,33
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2603,55</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1054,68</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>15,13</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>47,59</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>2693,67</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>534,6</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>2994,4</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>7367,61</b>
18570 кв35 ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: опрессовка бойлера, хоз/питевая вода передавливает теплофидат		
18725 кв.4,5.Нет ГВС - пусто в кране. ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. бойлер, нужна замена на теплообменник		
19382 течь трубы холодной воды в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: течь стояка ХВС, поставили хомут ф32		
20743 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запуск отопления, обработка стояков, установка кран шар. ф15 - 2шт.		
21041 подготовка к установке теплообменника ВЫПОЛНЕНИЕ: сняли изоляцию с труб теплофидата и холодной воды		
21123 кв.22,1,19,6 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>10910,77</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1084,4</b>
20496 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел пакетный выключатель, соединил напрямую		
	<b>01.10.2014</b>	<b>40823,95</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3072,7</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2603,55</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>2469,07</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>8,9</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>10,96</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>5466,63</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3362,98</b>
24871 отремонтировать крыльцо у дома ВЫПОЛНЕНИЕ: бетонирование площадки, крыльца 10м, мат-л: цемент 50 кг, отсеб 200 кг		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6742,38</b>
21742 кв.34,30.35,9 нет тепла и низкая Т. гвс ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления		
23139 кв 35 обработка стояков ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют		
24863 кв.18 отсут отопление в комн. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>12970,38</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1084,4</b>
22591 Подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: Подключили насос		
	<b>01.11.2014</b>	<b>95574,31</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>21,65</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2875,49</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2603,55</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>759,37</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>25,77</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>61079,62</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>

<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3236,2</b>
28343 кв.1 закрыть отверстия в перекрытии после восстановления стояка КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: запенили отверстия 200х200		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>7765,37</b>
27926 кв 1 топит сверху туалет передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь стояка КНЗ в перекрытии.		
27930 Течь стояка КНЗ в перекрытии. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена стояка КНЗ с крестовиной 110х110х50		
28135 кв.1 замена стояка КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена стояка КНЗ до подвала. Мат-л: труба ПП 110х2м-1шт., труба 110х1м-1шт., труба 110х0,5м-1шт., труба 110х0,25м-2шт., отвод 110х45-2шт., ревизия 110-1шт., переход 125х110-1шт., манжет резин.125х110-1шт.,компенс. патрубок 110-1шт., муфта 110-1шт.		
28645 кв.31 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояк ХВС, нет доступа в кв.35		
28725 кв.31 топит сверху АС откл. стояк ХВС, кв.35 (89122177999) дома 17.00-18.00, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - стояк запустили, закрыли стояк на квартиру		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>13085,59</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1089,7</b>
26560 кв 5 нет освещения в подъезде на 1-ом этаже, ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н		
26926 кв 22 нет освещения л/к 3по 9 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н 4шт		
28715 кв.12 отсутствует освещение на л/клетке на 2,3 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили л/н - 2шт		
	<b>01.12.2014</b>	<b>40137,83</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>579,85</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2841,97</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2603,55</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1761,33</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>512,95</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>187,01</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>2594,17</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>172,75</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>2836,39</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>1975,91</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3403,12</b>
32120 навесить дверь выхода на чердак ВЫПОЛНЕНИЕ: навесили дверь выхода на чердак, прукрутили проушины, закрыли окно у машин. отделения, заделка колодцев в вентшахте минватой		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>7047,99</b>
29688 кв 35 топит нижнюю квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования жильцов нет дома, утечек на стояке ХВС не обнаружено		
30708 кв.29 течь стояка ХВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. ХВС на дом, заварили свищ на стояке ХВС, течь устранили, воду откр.		
32356 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли и открыли эл. узел		
32403 кв.14 течь батарей в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследование течи не обнаружено		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>12531,14</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1089,7</b>
29565 кв 30 нет освещения в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н -1шт		
30419 кв.22 нет освещения л/к -3,4,5,6 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: 5 лн		