

Юности б-р 16

| Услуга | Сальдо вх. | Начислено | Оплачено | Факт. Затраты | Пр.Пост* |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| ГВС | 24 015,45 | 147 379,88 | 127 707,30 | 147 379,88 | |
| Водоотв. | 8 231,52 | 38 429,76 | 31 863,55 | 38 429,76 | |
| ГВС подача | 5 758,59 | 32 313,33 | 27 400,46 | 32 313,33 | |
| Отопление | 57 335,21 | 543 542,08 | 491 631,11 | 543 542,08 | |
| Сод.обсл.жилья | 179 726,00 | 308 048,76 | 355 869,27 | 315 778,53 | 44270,68 |
| ХВС | 9 316,51 | 45 753,57 | 37 961,22 | 45 753,57 | |
| Э/э | 23 039,42 | 168 635,03 | 151 879,66 | 168 635,03 | |
| ИТОГО | 307 422,70 | 1 284 102,41 | 1 224 312,57 | 1 291 832,18 | |

* - доходы от передачи общего имущества в пользование

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Содержание и ремонт жилфонда | | 315 778,53 |
| | 31.01.2013 | 22 985,04 |
| Абонентское обслуживание | | 880,57 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 3 267,31 |
| АУП | | 316,08 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 2 222,53 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 481,28 |
| Материалы Сантехника | | 39,69 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 3 032,00 |
| Паспортно-визовая служба | | 357,19 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | | 595,32 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 437,39 |
| Участок санитарно-технических работ | | 5 256,99 |
| 1115 кв 5 нет освещения на л/к 1 этажа тел 249680 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили патрон | | |
| 1318 кв-15 Топят сверху передала на АС,разовый затоп ,просят включить воду ГВС и ХВС передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояки ХВС,ГВС,нет доступа в кв 19 | | |
| 1443 кв 3,15 нет ХВС,ГВС,отключены стояки,топило с квартиры 19 ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп,перекрыли воду на квартиру на бачок унитаза в кв 19(требуется замена внутренностей в бачке)стояки открыли | | |
| 1569 кв 19 нет Р на г/ воде повтор 21,01,13 кв 7 повтор 22,01,13 кв 7 повтор 23,01,13 кв 7,19 повтор 24,01,13 кв 15 повтор 25,01,13 кв 19 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали по стояку ГВС в норме,в кв 7,19 нужно чистить врезки на разводке | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 5 322,31 |
| Участок электротехнических работ | | 776,38 |
| | 28.02.2013 | 26 533,74 |
| Абонентское обслуживание | | 832,49 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 3 165,98 |
| АУП | | 492,01 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 2 222,53 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 1 129,49 |
| Материалы Сантехника | | 469,82 |
| Материалы Электрика | | 418,84 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 3 032,00 |
| Паспортно-визовая служба | | 357,19 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | | 595,32 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 636,73 |
| 2911 застеклить окно перед машинным отделением тел 24-22-23 ВЫПОЛНЕНИЕ: застеклили,закрепили шарниры | | |
| Участок санитарно-технических работ | | 5 518,05 |
| 4151 кв 19 (89502073242) нет напора хвс и гвс ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется чистка врезки,работа отдела доп.услуг | | |
| 4240 кв 19,27,35 нет давления на ХВС,ГВС,требуется чистка врезки ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется чистка врезки,работа отдела доп.услуг | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 6 828,52 |
| Участок электротехнических работ | | 834,77 |
| 4040 кв 5 нет освещения на 1,8 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н,ревизия патронов | | |
| 4208 кв 4 проверить подключение к квартире тел 242664 ВЫПОЛНЕНИЕ: посторонних подключений нет,счетчик не самоходит | | |
| 4547 кв 5 нет освещения на 5 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н,ревизия патронов | | |
| | 31.03.2013 | 24 107,66 |
| Абонентское обслуживание | | 835,57 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 2 923,75 |
| АУП | | 472,03 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 2 222,53 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 1 160,38 |
| Материалы Электрика | | 248,17 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 3 032,00 |
| Паспортно-визовая служба | | 357,19 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | | 595,32 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 624,79 |
| 4846 кв-35 Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорела фаза в щитке. Восстановил. | | |
| Участок санитарно-технических работ | | 4 819,36 |
| 5562 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: отказ | | |
| 5760 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы | | |
| 5991 кв 13 чуть теплые батареи в квартире тел 9045406365 ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение СТК | | |
| 6086 открыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узлы | | |
| 6120 кв 1,25 нет отопления в кухне тел 248772 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления | | |
| 6595 кв 30 течь п/сушителя тел 922-296-68-18 ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется сварка стояка ГВС,течь незначительная | | |
| 6669 кв 30 требуется сварка стояка ГВС,течь тел 922-296-68-18 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ГВС,течь устранили | | |
| 6817 кв-13 ГВС идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 6 066,45 |
| 5013 кв 4 обработать подвал от крыс тел 242664 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали от крыс | | |

6067 кв 4 прочистить придомовую территорию от снега тел 242664

ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили

Участок электротехнических работ

750,12

4839 кв-13,34,36,24,16Скачки напряжения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверил напряжение и контакт ;0;- все в порядке.Работала бригада Горсети,показали: уходит один кабель до щитовой, а приходит -два.Проверил все 9 этажей.

4898 1 подъезд сгорела бытовая техника во всем подъезде,обследовать причину ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали ВРУ,на магистральных проводах по всей длине,не чего не обнаружили,составлен акт

5575 кв 5 нет освещения на 2,3 этажах тел 240580 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н,ревизия патронов

6021 кв 5 нет освещения на 7 этаже тел 248984 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н,ревизия патронов

30.04.2013

22 823,50

Абонентское обслуживание

535,79

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2 500,34

АУП

486,76

Вывоз и утилизация ТБО

2 222,53

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

976,90

Материалы Благоустройство территории

244,78

Материалы Электрика

264,97

Обслуживание лифтового хозяйства

3 032,00

Паспортно-визовая служба

357,19

Техническое обслуживание газового оборудования

595,32

Участок ремонтно-строительных работ

515,49

Участок санитарно-технических работ

4 320,05

7763 кв 22 ГВС не соответствует норме тел 247216 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера,низкие параметры теплофиката

8509 кв 22 ГВС не соответствует норме тел 247216 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера,низкие параметры теплофиката

Участок уборки территории и мусоропроводов

5 739,49

Участок электротехнических работ

1 031,89

7503 кв 5 нет освещения на 1 этаже тел 240580 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н

8453 кв 5 нет освещения на 2,8 этажах тел 24-05-80 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 6 л/н,установили 1 диод,перебрали схему подключения

8488 кв 7 перегорает свет в подъезде систематически ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 6 л/н,установили 1 диод,перебрали схему подключения

31.05.2013

20 255,83

Абонентское обслуживание

317,50

Аварийно-диспетчерское обслуживание

1 805,80

АУП

514,24

Вывоз и утилизация ТБО

2 222,53

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

689,18

Материалы Электрика

370,57

Обслуживание лифтового хозяйства

3 032,00

Паспортно-визовая служба

357,19

Текущий ремонт и обслуживание МКД

99,78

Техническое обслуживание газового оборудования

595,32

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Участок ремонтно-строительных работ | | 509,73 |
| Участок санитарно-технических работ | | 3 856,69 |
| 10384 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера | | |
| 10925 Отремонтировать ограждение возле арки. ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали 2 ограждения,сварка | | |
| 9401 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узел,требуется замена задвижки на вводе отопления ф 50-1шт,задвижка чугун на четвертях ф 50 | | |
| 9479 1 подвал требуется замена задвижки на вводе отопления ф 50-1шт ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 задвижку ф 50 на отопление на э/узле | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 5 210,60 |
| Участок электротехнических работ | | 674,70 |
| 10275 провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома,устранили подгорание магистральных проводов,и проводов на квартиры | | |
| | 30.06.2013 | 22 102,79 |
| Абонентское обслуживание | | 277,82 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 1 785,96 |
| АУП | | 457,10 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 2 222,53 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 758,15 |
| Материалы Благоустройство территории | | 79,38 |
| Материалы Сантехника | | 99,22 |
| Материалы Электрика | | 138,91 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 4 637,00 |
| Техническое освидетельствование лифтов | | 1 605,00 |
| Паспортно-визовая служба | | 357,19 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | | 595,32 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 392,76 |
| Участок санитарно-технических работ | | 3 402,75 |
| 11365 Течь на л/кл в 1-м подъезде на 1 и 2 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется герметизация стыков ливневой канализации | | |
| 11409 1 подъезд требуется герметизация стыков ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели герметизацию стыков ливневой канализации,течь устранили | | |
| 11428 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 5 866,81 |
| Участок электротехнических работ | | 1 031,89 |
| | 31.07.2013 | 65 922,06 |
| Абонентское обслуживание | | 396,88 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 2 103,46 |
| АУП | | 485,67 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 2 222,53 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 833,45 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 2 738,58 |
| Паспортно-визовая служба | | 357,19 |
| Текущий ремонт и обслуживание МКД | | 44 172,00 |
| Ремонт кровель, межпанельных швов | | 44 172,00 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | | 595,32 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 419,58 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 13360 кв 36 топит с кровли. Повтор от 18.07. Смотри заявку №13269 ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведен ремонт кровли. | | |
| Участок санитарно-технических работ | | 4 488,73 |
| 12931 1 подвал ревизия запорной арматуры на отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ревизия 2 задвижек отопления на э/узле | | |
| 12997 1 подвал требуется замена задвижки отопления ф 50 на э/узле ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 задвижку ф 50 на отопление на э/узле | | |
| 13269 кв 36 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, ливневая канализация исправна, топит с кровли | | |
| 13552 кв-5, 7 Течь ливневой канализации на 2 и 3 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили ливневую канализацию. | | |
| 13929 топит с ливневой канализации л/клетку ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели чеканку, гермитизацию стыков ливневой канализации | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 6 076,78 |
| Участок электротехнических работ | | 1 031,89 |
| | 31.08.2013 | 20 778,74 |
| Абонентское обслуживание | | 416,72 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 1 428,77 |
| АУП | | 428,54 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 2 222,53 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 654,85 |
| Материалы Благоустройство территории | | 906,22 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 353,31 |
| Материалы Сантехника | | 28,90 |
| Материалы Электрика | | 646,64 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 3 032,00 |
| Паспортно-визовая служба | | 357,19 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | | 595,32 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 404,17 |
| 15044 кв 5 отремонтировать пол в тамбуре подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Отремонтировали напольную поверхность в тамбуре подъезда. | | |
| 15153 Закрывать люк на чердак и убрать мусор(мертвые птицы) ВЫПОЛНЕНИЕ: Работа выполнена. | | |
| Участок санитарно-технических работ | | 2 862,83 |
| 14986 1 подвал замена задвижки на отопление ф 50-1 шт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 задвижку ф 50 на отопление на э/узле | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 5 587,46 |
| Участок электротехнических работ | | 853,29 |
| | 30.09.2013 | 19 384,12 |
| Абонентское обслуживание | | 456,41 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 1 349,39 |
| АУП | | 357,19 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 2 222,53 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 853,29 |
| Материалы Благоустройство территории | | 190,91 |
| Материалы Сантехника | | 137,55 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 2 728,80 |
| Паспортно-визовая служба | | 357,19 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | | 1 190,64 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 411,71 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Участок санитарно-технических работ | | 3 022,92 |
| 17128 Кв.13. Нет освещения в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел провод, устранил | | |
| 17264 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узел,запустили систему отопления,установили кран шар. ф 15 на стояк отопления | | |
| 17964 кв 13,8(241608) нет отопления в квартире повтор 01.10.2013 кв 22,10,6,2(9502027977) повтор 02.10.2013 кв 33,34,6,5(241832),36(241453) повтор 03.10.2013 кв 18 повтор 04.10.2013 кв 4(242664) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 5 192,77 |
| Участок электротехнических работ | | 912,82 |
| 15859 8 на 1 этаже л/клетки запах горелой проводке в Щ.О ВЫПОЛНЕНИЕ: в эл/щитке на 1 этаже горел нолевой магистральный провод, протянул, наложил временную изоляцию, произвести кап.ремонт эл/щитка | | |
| 15861 8 в эл/щитке горел нолевой магистральный провод, временно наложил изоляцию, необходимо срочно провести кап.ремонт эл/щитка ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт произведён. | | |
| 15922 Нет света на л/ кл во всем подъезде и в м/кварт. коридорах справа и слева во всем доме ВЫПОЛНЕНИЕ: отработал автомат в ВРУ , включил автомат | | |
| 16414 Кв.14. Запах горелой проводки в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел ноль в щитке ,схему эл. снабжения восстановил | | |
| 16528 провести ППР. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены ППР. | | |
| 16737 кв 13 нет света на л/к по всему подъезду ВЫПОЛНЕНИЕ: Прошел все этажи с 1 по 9заменил 4лампы,в э/щитовой выбило автомат,устранил | | |
| | 31.10.2013 | 25 963,97 |
| Абонентское обслуживание | | 674,70 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 1 309,70 |
| АУП | | 436,57 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 2 222,53 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 575,48 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 2 658,92 |
| Материалы Сантехника | | 2 482,28 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 3 032,00 |
| Паспортно-визовая служба | | 357,19 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 842,48 |
| 21303 кв 4 прикрепить адресную табличку на доме ВЫПОЛНЕНИЕ: 31.10.13 закрепили адресную табличку 8 штук дюбеля | | |
| Участок санитарно-технических работ | | 4 395,24 |
| 18750 34 отсутствует отопление в квартире повтор 04.10.2013 кв 22,34(241832). Повтор от 05.кв-34 повтор 07.10.2013 кв 34 повтор 08.10.2013 кв 34 повтор 09.10.2013 кв 22(нет в зале) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления | | |
| 18976 кв-17 Течь под унитазом.Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь бачка унитаза,заявка платная | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 5 885,46 |
| Участок электротехнических работ | | 1 091,42 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 20621 кв 5 нет освещения 10,8 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 2л/н | 30.11.2013 | 21 214,43 |
| Абонентское обслуживание | | 476,26 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 1 547,83 |
| АУП | | 396,88 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 1 071,58 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 609,13 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 3 032,00 |
| Паспортно-визовая служба | | 357,19 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 975,18 |
| Участок санитарно-технических работ | | 5 087,52 |
| 23587 кв 27 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 6 271,78 |
| Участок электротехнических работ | | 1 389,08 |
| 23118 кв 5 отсутствует освещение на 3 этаже л/клетки, заявка от 18.11.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания | | |
| 23818 кв 5 нет освещения в тамбуре на л/к 2;4;7 этажи ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 4 лампы накаливания и 1 патрон | | |
| 23867 кв 13 нет освещения на 4 этаже л/к, неисправен патрон ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизировал патрон, заменил л/н -1шт | | |
| | 31.12.2013 | 23 706,65 |
| Абонентское обслуживание | | 476,26 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 1 547,83 |
| АУП | | 377,04 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 2 222,53 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 1 091,42 |
| Материалы Благоустройство территории | | 30,11 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 340,93 |
| Материалы Сантехника | | 334,37 |
| Материалы Электрика | | 203,88 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 3 032,00 |
| Паспортно-визовая служба | | 357,19 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | | 595,32 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 990,83 |
| Участок санитарно-технических работ | | 5 169,18 |
| 24410 кв 33 течь стояка в ванной ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заготовка материала, замена участка трубы ф 32-1м на стояке ГВС | | |
| 24427 кв 33 течь стояка трубы ф32, нужна сварка, требуется замена вентиля ф40 на стояке горячей воды, отключить не смогли т.к. нет доступа на бойлер дома Б.Юности 18 ВЫПОЛНЕНИЕ: заготовка материала, замена участка трубы ф 32-1м на стояке ГВС | | |
| 24719 кв 27 чуть теплые батареи в квартире, в 1 комнате отопления нет повтор 19.12.2013 на (с 8.00 до 12.00 т.9655233344) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 5 786,81 |
| Участок электротехнических работ | | 1 150,95 |
| 24390 Нет освещения на л/к 5 и 6 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н 2шт | | |
| 24714 кв 22 нет освещения на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н 1шт | | |
| 25303 кв 5 нет освещения на л/к 7 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н-1шт | | |

26101 кв 7 нет освещения на 3 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 2шт

| |
|-------------------|
| Итого |
| 43 688,03 |
| 14 797,73 |
| 10 671,46 |
| 109 246,18 |
| 95 364,58 |
| 17 108,86 |
| 39 794,79 |
| 330 671,63 |