

Вайнера 61

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотв.		11 712,95	9 705,19	11 712,95	2 007,76
Отопление		0,00	0,00	0,00	0,00
Сод.обсл.жилья		107 106,80	87 146,35	113 054,04	25 907,69
ХВС		14 358,83	11 289,26	14 358,83	3 069,57
Э/э		59 504,07	43 613,58	59 504,07	15 890,49
ИТОГО	0,00	192 682,65	151 754,38	198 629,89	46 875,51

Содержание и ремонт жилфонда **113 054,04**

30.09.2013 24 671,68

Абонентское обслуживание 505,01

Аварийно-диспетчерское обслуживание 1 493,08

АУП 395,23

Вывоз и утилизация ТБО 2 459,18

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 944,15

Материалы Благоустройство территории 408,85

Обслуживание лифтового хозяйства 4 698,00

Техническое освидетельствование лифтов 1 666,00

Паспортно-визовая служба 395,23

Техническое обслуживание газового оборудования 1 317,42

Уборка мест общего пользования 844,20

Участок ремонтно-строительных работ 1 460,47

Участок санитарно-технических работ 4 121,83

16648 кв.17-температура ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования ГВС соответствует норме

16819 кв.2-нет давления воды в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: был забит фильтр на смесителе в ванной

Участок уборки территории и мусоропроводов 4 619,01

16485 кв.11-дезинфекция мусоропровода, потравить крыс, мышей
ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок электротехнических работ 1 010,02

31.10.2013 31 251,95

Абонентское обслуживание 746,54

Аварийно-диспетчерское обслуживание 1 449,16

АУП 483,05

Вывоз и утилизация ТБО 2 459,18

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 636,75

Материалы Благоустройство территории 541,61

Материалы Ремонтно-строит участок 777,41

Материалы Сантехника 2 934,02

Обслуживание лифтового хозяйства 3 032,00

Паспортно-визовая служба 395,23

Уборка мест общего пользования 844,20

Участок ремонтно-строительных работ 2 059,45

21010 отремонтировать дверь и повесить замок под л/клеткой ВЫПОЛНЕНИЕ:
дверь в подвал отремонтирована

21714 кв.32-вскрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		7 339,14
18187 кв.8,1,2 -нет отопления в кв-ре по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18423 почта- течь трубы отопления,требуется сварка(нужен доступ на э/узел,ключ не подходит) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили		
18938 кв.8-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи теплые		
19257 кв.33-чуть теплые батареи в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19577 кв.17-нет отопления в комнатах, кв.4-чуть теплые батареи по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления		
19664 кв.33-холодные батареи на кухне по стояку,кв.17-в комнате,кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада, подача-6, обратка-6		
19796 кв.2,4,8,9,17- нет отопления в кв-ре по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада, подача-6, обратка-6		
20168 почта- течь горячей воды на отоплении ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили		
20199 кв.33-нет отопления в м.комнате, остальные батареи чуть теплые ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада, подача-6, обратка-6		
20289 нет отопления в одной комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления		
21691 кв.32-течь КНЗ трубы по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		6 346,57
Участок электротехнических работ		1 207,64
18132 кв24 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел предохранитель в ВРУ,заменял предохранитель		
18202 кв.33-нет освещения в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Работы Горсети.		
19093 кв-17 Нет света на 1 и 2 этажах на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Отреvizировал патрон, заменил л/н-2шт.		
19965 кв-26 Нет света на 1 этаже на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Отреvizировал патрон, заменил л/н-1шт.		
21524 29 отсутствует освещение в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: амена ламп 1шт		
	30.11.2013	26 232,24
Абонентское обслуживание		526,97
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 712,65
АУП		439,14
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 185,68
Материалы Сантехника		757,43
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		395,23
Уборка мест общего пользования		844,20
Участок ремонтно-строительных работ		4 579,54
21989 кв.32-защитить штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		6 024,49
21851 кв 20 местный засор на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили канализацию		

21865 Кв.4. Топит квартиру канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили общий стояк		
23203 кв.33-нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, подача-6 обратка-6		
23380 кв.33-нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет перепада давления		
23538 кв.10-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет перепада давления на эл. узле		
23559 кв 2, 8- нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
23696 кв.33-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
23796 кв.1-нет отопления в комнатах, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
23811 кв 5 еле греют батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 197,92
22151 кв 29 плохая уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: перемыли		
Участок электротехнических работ		1 536,99
22150 кв 29 отсутствует освещение на 9 этаже л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н		
	31.12.2013	30 898,17
Абонентское обслуживание		2 239,62
АУП		417,18
Вывоз и утилизация ТБО		2 459,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 207,64
Материалы Благоустройство территории		141,52
Материалы Сантехника		2 088,91
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		395,23
Техническое обслуживание газового оборудования		658,71
Уборка мест общего пользования		844,20
Участок ремонтно-строительных работ		4 976,15
Участок санитарно-технических работ		5 552,01
24332 Почта. Парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут		
24636 Почта России отключить стояк отопления и стояк ГВС на 10.12.13 на 10ч 30мин ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 612,31
Участок электротехнических работ		1 273,51
24168 восстановить освещение на элеваторном узле ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н 3шт		