

## Вайнера 15А

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотв.		17 787,42	13 878,82	17 787,42	3 908,60
Отопление		0,00	0,00	0,00	0,00
Сод.обсл.жилья		100 357,40	80 713,01	156 458,62	75 745,61
ХВС		19 897,43	15 474,07	19 897,43	4 423,36
Э/э		68 279,41	48 416,86	68 279,41	19 862,55
<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>206 321,66</b>	<b>158 482,76</b>	<b>262 422,88</b>	<b>103 940,12</b>

<b>Содержание и ремонт жилфонда</b>		<b>156 458,62</b>
	31.08.2013	21 107,67
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>439,19</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 505,81</b>
<b>АУП</b>		<b>313,71</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 342,37</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>690,16</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>170,82</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>937,35</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>376,45</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>627,42</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>		<b>967,20</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>1 164,79</b>
15492 кв.27-сломана нижняя ступенька, восстановить ВЫПОЛНЕНИЕ: ступенька восстановлена полностью		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>4 967,65</b>
14722 кв 31 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: проводится регулировка СТК		
15069 кв.31- топик сверху передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили холодную воду на стояк, в 40 квартире нет дома		
15073 заменили участок стояка КНЗ в кв.37 ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет дома.		
15130 31 топят сверху, закрыли холодную воду на стояк в 40(245166) квартире нет дома. Нет доступа в подвал в выходные дни, в кв.40-дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок стояка КНЗ в кв.37		
15273 кв.37-течь КНЗ в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок стояка на КНЗ		
15533 аптека-топит КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5 м.		
15542 кв.37- повреждена КНЗ труба на чердаке ВЫПОЛНЕНИЕ: примыкание КНЗ трубы к кровле загерметизировано		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>5 705,45</b>
15166 3 подъезд, обвалилось крыльцо ВЫПОЛНЕНИЕ: крыльцо восстановлено полностью		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>899,30</b>
15206 кв 19 (5 этаж)поменять и закрепить патрон в лампе ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н -1шт		

15541 кв.19-восстановить патрон на л/ клетке 5эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-1шт, патрон-1шт.

15626 2 подвал. Восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: работает бригада с участка. Восстановили освещение в подвале: вывели розетку-1шт, установили светильник 3шт. Использовали провод -35м, гофра 30м, выключатель 1шт, бокс под автоматы 1шт, автомат 2 шт, нулевая колодка 1шт.

15633 Ревизия ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ревизию ВРУ, заменили ПП-3шт.

30.09.2013 61 752,03

**Абонентское обслуживание 481,02**

**Аварийно-диспетчерское обслуживание 1 422,15**

**АУП 376,45**

**Вывоз и утилизация ТБО 2 342,37**

**Вывоз крупно-габаритного мусора 40 800,00**

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 899,30**

**Материалы Благоустройство территории 389,43**

**Материалы Сантехника 1 764,04**

**Паспортно-визовая служба 376,45**

**Техническое обслуживание газового оборудования 1 254,84**

**Уборка мест общего пользования 967,20**

**Участок ремонтно-строительных работ 1 391,10**

17864 19 топит подъезд с крыши во время дождя ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.

**Участок санитарно-технических работ 3 926,04**

15997 Тур.агенство.Топит подвал КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

16155 кв.4- замена КНЗ трубы в туалете, проржавела и подтекает ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк КНЗ

16434 кв.1-течь по стояку в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк в работе, течь в кв-ре №4 устранят сами

16566 турагенство- течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

16616 турагенство -испарение из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек в подвале не обнаружено

16617 кв.4-течь тройника на стояке КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк КНЗ

17530 аптека - течь канализации в подвале ( вход через турцентр)передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили КНЗ в подвале под турагентством

17773 кв.24, 31, 19,1,10,29 -остывают батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

**Участок уборки территории и мусоропроводов 4 399,60**

16731 почистить от мусора справа ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

**Участок электротехнических работ 962,04**

17339 кв 10 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке выгорел пакетник и э/счечик,э/снабжение восстановил на прямую

17934 Провести ППР дома и ревизию Вру ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ. Использовали:провод-2м.,л/н-3 шт., сжим-3 шт., ПП-2 шт., держатели для ПП-2 шт.,

	31.10.2013	26 532,52
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>711,08</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 380,32</b>
<b>АУП</b>		<b>460,11</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 342,37</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>606,51</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>515,89</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>1 876,42</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>1 148,66</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>376,45</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>		<b>967,20</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>1 961,62</b>
18454 убрать арматуру после восстановления ступеней перед под-дом.		
ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6 990,52</b>
18916 кв.1-нет отопления в комнате, кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
19153 кв.76- нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19221 кв.1-нет отопления в комнате, кухне, ванная ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
19744 кв.29-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19903 кв.10-нет отопления в комнате, на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
20228 кв.35-нет отопления на кухне, ванной по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
20288 кв 29 нет отопления по стояку в кухне ванной комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
20339 кв.1- нет отопления в комнате, кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>6 045,10</b>
20569 кв 19 течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1 150,27</b>
	30.11.2013	21 539,84
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>501,94</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 631,29</b>
<b>АУП</b>		<b>418,28</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1 129,36</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>376,45</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>		<b>967,20</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>4 362,01</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>5 738,32</b>
22054 кв.40-нет давления ГВС, идет с перерывами ВЫПОЛНЕНИЕ: работает водоканал		
22780 Кв.1. Топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент прибытия течь незначительная, прекращается. В кв.4, жильцы дома, не открывают. Разовый затоп.		

23335 течь ГВС во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь с лотка		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>4 951,01</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1 463,98</b>
	31.12.2013	25 526,56
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>2 133,23</b>
<b>АУП</b>		<b>397,37</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 342,37</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1 150,27</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>134,80</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>810,68</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>376,45</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>627,42</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>		<b>967,20</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>4 739,77</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>5 288,28</b>
24163 турагенство запах канализации в помещении ВЫПОЛНЕНИЕ: течь КНЗ в подвале не обнаружена		
24597 кв.19-течь с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
24598 кв.19-парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: утечки воды в подвале не обнаружено		
24726 кв.1-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
25042 аптека- запах КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала		
25602 кв 19 течь батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в подвал		
25805 кв 40, 31- остывают в квартире батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>5 345,71</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1 213,01</b>