

Береговая 66

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	21 812,19	20 434,10		21 812,19	1 378,09
Гор. вода (комп. на Т/Э)	46 185,77	40 072,14		46 185,77	6 113,63
Отопление	339 500,23	269 681,30		339 500,23	69 818,93
Содержание жилья	411 317,70	391 436,50	7 718,19	516 069,64	116 914,95
ХВС (гвс)	18 784,54	17 541,47		18 784,54	1 243,07
Хол. вода	31 395,08	29 840,60		31 395,08	1 554,48
Электроэнергия	156 950,51	156 002,58		156 950,51	947,93
ИТОГО	1 025 946,02	925 008,69	7 718,19	1 130 697,96	197 971,08

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Береговая ул, № 66

	516069,64
01.01.2014	23755,09
Материалы уборки территории и мусоропроводов	252,24
Абонентское обслуживание	1094,31
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2947,62
Вывоз и утилизация ТБО	2204,72
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	386,16
Материалы Ремонтно-строит участок	32,5
Материалы Сантехника	27,54
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	2106,52
334 кв 33 топит с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: убрал наледь с крыши	
Участок санитарно-технических работ	6535,88

1064 кв 8 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

1065 кв 8 отсутствует отопление на л/к 1,2 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

1094 кв 28,32,16 чуть теплые батареи в квартире повтор 21.01.2014 кв 28 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

1172 кв 8,16(244594),28,32 отстыли батареи после обработки ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

120 кв 33 течь воды ВЫПОЛНЕНИЕ: порвало трубу ХВС в мусоросборнике. Закрыли стояк ХВС

121 кв 33 порвало трубу ХВС в мусоросборнике.ЗАКРЫЛИ стояк ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ, заменили кран ф 15 на стояке ХВС, стояк открыли

1297 кв 28,32,16 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле

1594 кв 33 отсутствует отопление в 1 комнате кв 28-чуть теплые батареи в квартире повтор 28.01.2014 кв 33,12,8,20,28,16(244594),15,12,36(в комнате, кухне) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

1751 кв 32 ,28 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

1754 кв 32 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

1761 кв 36,33 отсутствует отопление на кухне и 2-х комнатах, кв.30,34,8,12- батареи чуть тёплые. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, бойлере, разбор подмеса э/узла, обработка стояков отопления

1860 кв 14,36,34,33 отсутствует отопление в квартирах ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка система отопления

1871 Кв.14,15. Остывают батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, бойлере, разбор подмеса э/узла, обработка стояков отопления

1879 кв.30,35,33,15,6,18;14,16,12,8;36 - холодные батареи во всей квартире и в подъезде
ВЫПОЛНЕНИЕ: Перебрали элеваторный узел, обработали стояки

1880 кв.30 - холодные батареи во всей квартире и в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: см. № 1879

1993 кв 28 отсутствует отопление кухня, 2 комнаты, кв.30,34 - хол. батареи в большой комнате, остальные чуть тёплые. повтор 31.01.2014 кв 12(245020),5(240431),8 ВЫПОЛНЕНИЕ: Перебрали элеваторный узел

2083 кв 16 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали элеваторный узел. Отопление появилось

758 1 подвал врезка циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведена врезка насоса на ГВСИспользовали:Труба ф 32-4м., резьба короткая ф 32-3 шт., бочонок ф 32-1 шт.,фильтр ф 32-1 шт., насос ф 32-1 шт., кран шар. ф 20-1 шт.,отвод ф 32*45С-1 шт.

782 кв 15 отключить стояк ГВС для проведения работ отделом доп. услуг(на 17.01.2014 на 09.00 оплачено) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и подключили стояк горячей воды

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **4237,44**

Участок электротехнических работ **898,16**

1849 участок - восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил обрыв провода, заменил 2 лампы накаливания

769 1 подвал подключить питание на насос ВЫПОЛНЕНИЕ: Подключил насос.

01.02.2014 26576,26

Материалы уборки территории и мусоропроводов **3,93**

Абонентское обслуживание **781,59**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **2507,54**

Вывоз и утилизация ТБО **2204,72**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **570,94**

Материалы Ремонтно-строит участок **9,56**

Материалы Сантехника **68,58**

Материалы Электрика **207,41**

Обслуживание лифтового хозяйства **4637**

Техническое освидетельствование лифтов **1605**

Участок ремонтно-строительных работ **2083,42**

Участок санитарно-технических работ **5473,33**

3059 регулировка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

3093 кв 13 установить дренажный кран ф 15 на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: установили кран ф 15 на стояке отопления, установили спускной кран ф 15,резьбу ф 15 на обратке

3136 кв 13,1,5,9,17,21,25,29,33 отсутствует циркуляция на ГВС, обследовать систему горячего водоснабжения в квартирах повтор 19.02.2014 кв 33 НА 19.02.2014 ПОСЛЕ 20.00, повтор кв 33 от 20.02.2014, 05.03.2014 отключили стояк ГВС на 1 подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк ГВС. Произвели монтаж и демонтаж трубы ГВС в подвале.Нужен доступ в кв-9,13,17,21,25 Работы запланированы на 07.03 с 9:00

3138 кв 13 течь задвижки в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: набили сальник на задвижки отопления ф 80(подача)

3327 кв 15 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера, выход ГВС Т63С

3765 кв.36,16 ,28,12 ,8 температура в квартире не соответствует норме. Передано в АС
ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

3831 кв 16 Температура в квартире не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали 2 стояка

3832 кв 16; 36;33; нет ГВС в кране пусто передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Отрегулировали работу бойлера

3851 кв 8 отсутствует отопление кухня, комната (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали 2 стояка

3996 нет отопления в 4-х комнатных квартирах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработаны стояки отопления, регулировка бойлера

3997 нет циркуляции ГВС кв.33 ВЫПОЛНЕНИЕ: циркуляционная труба ф15 забита, требуется чистка трубы или замена с 1 по 9 этаж

4120 кв 15 горячая вода низкой температуры повтор 27.02.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировку бойлера. Низкая температура ГВС.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 7130,08

Участок электротехнических работ 898,16

3094 1 подвал восстановить освещение ВЫПОЛНЕНИЕ:

01.03.2014 25737,37

Абонентское обслуживание 722,69

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2514,56

Вывоз и утилизация ТБО 2204,72

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1275,07

Материалы Ремонтно-строит участок 12,18

Материалы Сантехника 512,77

Обслуживание лифтового хозяйства 3032

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 7101,2

Участок ремонтно-строительных работ 2315,47

5866 кв.13 забелить надписи на стенах в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: очистка стен от надписей 6м, затирка зачищенных мест 3м, затирка ячеек 6 шт. 0,15мх0,15м мат-л: алебастр 3 кг, известь 1,5 кг

6357 кв.13 установить подоконники, переустановить доводчик, закрыть технологич. проемы на этажах над эл. щитами ВЫПОЛНЕНИЕ: установили 5 подоконников на межэтажных л/клетках, переустановили доводчик на тамбурной двери, заменили раму на 4 этаже, закрылитех. проемы на этажах над эл. щитами

Участок санитарно-технических работ 5148,55

4933 Отключен стояк ГВС .Нужен доступ в кв-9,13,17,21,25 Работы запланированы на 07.03 с 9:00. 11.03.2014Нужна замена труб ,работы запланированы на конец марта. ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме

6634 25.03.14 комиссия с СТК по эл. узлам ВЫПОЛНЕНИЕ: проведено обследование эл. узла

Участок электротехнических работ 898,16

5820 заменить выключатель на л/клетке, в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена выключателя 1 шт.

01.04.2014 26611,79

Материалы уборки территории и мусоропроводов 176,1

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2309,99

Вывоз и утилизация ТБО 2204,72

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1037,9
Материалы Ремонтно-строит участок	1966,76
Материалы Сантехника	228,3
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	2145,48
Участок санитарно-технических работ	5600,01
8022 кв 28 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, параметры теплофиката низкие	
8023 кв 28 ,36 нет отопления в 2х комнатах и на кухне (передала в АС)повтор от13.04.14, кв.28 от 14.04.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления	
8049 кв 16 нет отопления по всей ка-в-ре (передала в АС) кв 8 (639815) ВЫПОЛНЕНИЕ: низкий теплофикат	
8050 кв 16 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, низкие параметры теплофиката	
8096 кв 8 После обработки, снова остыли батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления	
8165 отсутствует отопление в 2-х комнатах кв.8, кв.32 отсутствует отопление в квартире, кв.28 повтор от 15.04.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: низкий теплофикат	
8220 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: Низкая подача теплофиката	
8338 отсутствует отопление в 2-х комнатах, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления	
8486 нет отопления в 2-х комнатах и на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления, низкий теплофиката	
8574 кв.16. Горячая вода не соответствует норме, батареи чуть теплые, кв.12 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера	
8608 кв 16 ГВС не соответствует норме, повтор от 20.04.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, низкий теплофикат	
8609 кв 16 х/батареи 2 комнаты, кухня., повтор от 20.04.2014, кв.28 от 21.04.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
8767 кв 13 нет отопления в комнате, кв.8 отсутствует отопление в 2-х комнатах, кв 15 нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали эливатор	
8922 кв.28, отсутствует отопление в 2-х комнатах, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: ОБРАБОТКА стояков отопления	
8975 кв 16 х/батареи 3 комнаты кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: ОБРАБОТКА стояков отопления	
9212 кв.33,15 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка бойлера, низ. теплофикат, темп. 31С	
9328 Температура горячей воды не соответствует норме кв.33 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера	
9438 горячая вода низкой температуры, 15 ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в рабочем состоянии, низкий теплофикат	
9551 кв 33;14,15,6,5 ГВС не соответствует норме, кв.15 от 30.04.14, отсутствует отопление в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на выходе 40 С, слабый перепад теплофиката, регулировка бойлера, (обратка не идет)	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	7012,37
Участок электротехнических работ	898,16
	01.05.2014 26874,67
Материалы уборки территории и мусоропроводов	16,56
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2653,11
Вывоз и утилизация ТБО	2204,72

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1172,36
Материалы Ремонтно-строит участок	213,52
Материалы Сантехника	767,49
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	3384,08
Участок санитарно-технических работ	5719,98

10066 кв 15,12 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме по звонку в кв.34
10583 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел

11042 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос

11078 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос

11111 восстановить водоснабжение в мусоросборнике ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение ХВС в доме. Замена участка трубы ф15 в мусоросборнике. Запуск ХВС. Мат-л: труба ф15-2м, кран ф15-1шт., резьба ф15-2шт. Водоснабжение восстановлено

11248 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос

11334 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос

11557 кв 15 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка и регулировка бойлера, темп. ГВС в норме

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **6805,58**

Участок электротехнических работ **905,27**

10712 кв 31 нет освещения в кв-ре (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение в квартире восстановил

01.06.2014 24482,7

Материалы уборки территории и мусоропроводов **196,57**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **2178,49**

Вывоз и утилизация ТБО **2204,72**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **847,08**

Материалы Ремонтно-строит участок **343,43**

Материалы Сантехника **254,26**

Обслуживание лифтового хозяйства **3032**

Участок ремонтно-строительных работ **2445,45**

Участок санитарно-технических работ **5201,76**

12318 обсчитать материал для восстановления водоснабжения в мусоросборнике
ВЫПОЛНЕНИЕ: ХВС выведена. На ГВС треб-ся материал: переход 20х15-1шт., труба ф15-3м, кран ф151шт., уголок ф20-4шт., муфта ПП с резьбой ф15-2шт.

13115 кв 16 из крана горячей воды идет грязная вода (заявка с МЧС) ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования вода чистая

13162 отключить и включить циркуляционные насосы на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили циркуляционные насосы на ГВС

13305 течь горячей воды в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: течь в штрабе между туалетом и ванной, оставили до 24.06.2014

13331 восстановить водоснабжение в мусоросборнике ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили водоснабжение в мусоросборнике. Мат-л: кран ф20 ПП, угол ф20 ПП - 2 шт., муфты ПП ф15 - 2 шт., муфта ф15 - 1шт., резьба ф15 - 1шт., труба ПП ф20- 2м

13464 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: низкий теплофидат. нет перепада

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	6867,21
Участок электротехнических работ	911,73
01.07.2014	28028,99
Материалы уборки территории и мусоропроводов	4,19
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2686,43
Благоустройство придомовой территории	1714,41
Покос травы	1714,41
Вывоз и утилизация ТБО	2204,72
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1334,62
Материалы Ремонтно-строит участок	100,29
Материалы Сантехника	740,83
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	2892,92

14065 Отремонтировать тамбурную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт двери тамбура

14066 Установить пандус на лестничный марш подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: монтаж и окраска пандуса

14067 Установить перильное ограждение лестничного марша и произвести ее окраску
ВЫПОЛНЕНИЕ: монтаж перил на лестнице перед домом и окраска

14685 отремонтировать ограждение за домом ВЫПОЛНЕНИЕ: установили ограждение за домом 12м, эл. сварочные работы, вбитие метал. столбиков в землю длин. 0,7м - 4шт.

14809 ремонт оконных рам в эл. щитовой ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали оконные рамы 6 шт., подгонка, обстрожка, навеска рам

15400 топит квартиру через межпанельные швы кухни, комната, в кв. не проживают по звонку
ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работы

Участок санитарно-технических работ 4402,41

13832 кв.15 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: необходима переврезка стояков ГВС

13900 ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка бойлера по ГВС.

13956 в кв 15 нет ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Требуется перерезать подачу ао 3 кв. с бойлера ГВС в обратку и перерезать сборку ф25 по 2 кв по ГВС и заглушить обработку ГВС по 2 кв ф15

13989 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: необходима переврезка стояков ГВС

14041 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет переда низкий теплофикат

14093 кв 15 горячая вода низкой температуры, проверить на переток, т.к. в 16 квартире горячая вода идет нормально ВЫПОЛНЕНИЕ: необходима переврезка стояков ГВС

14480 восстановление ГВС по стояку кв.33 ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили частично ГВС по стояку кв.33. Мат-л: кран шар. ф15 - 2шт., труба ПП ф20 - 16м, соедин. муфта ПП ф20 - 10 шт., муфта с наруж. резьбой ПП - 4 шт., уголок ПП ф20 - 6 шт., резьба ф15 -1шт., чуг. муфта ф15 - 1шт.

14481 врезка стояков ГВС по кв.15,16 ВЫПОЛНЕНИЕ: переврезали стояки ГВС. Мат-л: труба ф25 - 6м, кран шар. ф25 -2шт., кран шар. ф15 - 2 шт., резьба ф25 - 4 шт., резьба ф15 - 2 шт., откр. ГВС

14926 восстановление рециркуляционной трубы ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановление рециркуляционной трубы Мат-л: труба ПП ф20 - 8шт., угол ПП ф20 - 3шт., соедин. муфты ПП ф20 - 6 шт.

15110 обследовать стояк ГВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обследование стояка ГВС.
Необходимо закрепить стояк

15660 кв 16,15.,28 ГВС не соответствует норме, повтор 27.07.14 ВЫПОЛНЕНИЕ:
регулирующие работы СТО

15821 проверить на утечки подвальное помещение ВЫПОЛНЕНИЕ: течь сальников задвижек
теплофикационной ф80 транзит на д. 68, в секции №4 сборка ХВС ф32 заменена, течи не обнаружено.
Требуется замена участка КНЗ - 4м в подвале

15875 замена участка КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ в подвале, мат-л:
труба ПП ф110 х 2 м- 1шт., труба ПП ф110 х 0,5 м - 1 шт., компенс. патруб. 110 - 1 шт., отвод
110 х 45 - 1 шт., манжет резин. 125 х 110 - 2 шт., переход ПП 125 х 110 - 1 шт.

15941 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный
насос на ГВС

15980 подключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили
циркуляционный насос на ГВС

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 7997,89

Участок электротехнических работ 918,28

01.08.2014 27375,02

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2641,97

Вывоз и утилизация ТБО 2204,72

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1156,04

Материалы Благоустройство территории 194,23

Материалы Ремонтно-строит участок 13,05

Материалы Сантехника 1590,05

Обслуживание лифтового хозяйства 3032

Участок ремонтно-строительных работ 2677,19

Участок санитарно-технических работ 4935,23

16349 обследовать стояк ГВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: нужно укрепить стояк ГВС в
квартире

16495 закрепить стояк ГВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили стояк ГВС в кв.33, мат-л:
хомут ф20 - 1 шт., ф110 - 1шт.

16773 отключить теплофикат на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили теплофикат на бойлере

17581 замена крана на ХВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: обследование подвала, течи на стояках
ХВС не обнаружено

17751 проверить подвальное помещение на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: при обследовании
подвального помещения утечек не обнаружено.

17964 подключить бойлер к системе теплоснабжения ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли теплофикат на
бойлер

18087 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: по звонку ГВС в норме

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 8012,26

Участок электротехнических работ 918,28

01.09.2014 68539,62

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2016,35

Благоустройство придомовой территории 31252,29

Покос травы 1060,59

Ямочный ремонт 30191,7

Вывоз и утилизация ТБО 2204,72

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 893,12

Материалы Благоустройство территории 12,81

Материалы Ремонтно-строит участок 40,3

Материалы Сантехника 2281,04

Материалы Электрика 10399,71

Обслуживание лифтового хозяйства 3032

Участок ремонтно-строительных работ		2535,7
19335 кв.13 отремонтировать дверь выхода на чердак и повесить замок ВЫПОЛНЕНИЕ: приколотили проушины и навесили новый навесной замок на дверь выхода на чердак		
Участок санитарно-технических работ		6238,98
19375 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС		
19458 подключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили циркуляционный насос на ГВС		
20238 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление		
20359 течь батареи в комнате (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли кран на батарею		
20383 кв 20 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК		
20933 кв.28,15 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. насос в д.64 по ул.Береговой		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6714,32
Участок электротехнических работ		918,28
	01.10.2014	155587,88
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2602
Вывоз и утилизация ТБО		2204,72
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2090,84
Материалы Благоустройство территории		7,53
Материалы Ремонтно-строит участок		161,28
Материалы Сантехника		4629,21
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий		123402,9
Ремонт ж/б крышек вентблоков		3594,15
Ремонт мягкой кровли		119808,75
Участок ремонтно-строительных работ		2847,82
24906 восстановление торца дома и двух ступеней лестницы возле подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: кладка кирпича, штукатурка, бетонирование, мат-л: кирпич 5шт., цемент 20 кг, отсеб 60 кг		
Участок санитарно-технических работ		5709,53
21824 кв.14.16,28 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояк отопления		
21885 кв.23.15.16.18.14 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки обработали		
22969 20,33,36 Нет отопления во всей квартире, батареи ХОЛОДНЫЕ., повтор заявки		
14.10.2014 кв 20 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки		
24910 кв.5 отсут отопление комнаты кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		7981,77
Участок электротехнических работ		918,28
	01.11.2014	33459,22
Материалы уборки территории и мусоропроводов		18,33
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2434,99
Вывоз и утилизация ТБО		2204,72
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		643,05
Материалы Ремонтно-строит участок		21,82
Материалы Сантехника		6812,6
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2740,46
Участок санитарно-технических работ		6575,81
25949 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули сальники на задвижках ХВС и отоплении, течь устранили		

26214 течь воды в подвале (передала в АС) кв 16 АС отключили ГВС на дом ВЫПОЛНЕНИЕ:
поставили хомут

26332 кв 16 ГВС идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС

26834 течь трубы ГВС на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: проведены сварочные работы, течь
устранили

27265 кв.13 течь задвижки в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течи не обнаружено

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 8052,67

Участок электротехнических работ 922,77

27369 кв.21 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: протянул фазный провод

28627 кв 34 нет освещения в подъезде на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил лн -1шт ; заменил л/н
+3шт

01.12.2014 49041,03

Материалы уборки территории и мусоропроводов 491,02

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2406,61

Вывоз и утилизация ТБО 2204,72

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1491,51

Материалы Благоустройство территории 434,37

Материалы Ремонтно-строит участок 17480,14

Материалы Сантехника 2196,77

Материалы Электрика 146,29

Обслуживание лифтового хозяйства 3032

Техническое обслуживание газового оборудования 1673,23

Участок ремонтно-строительных работ 2881,8

Участок санитарно-технических работ 5968,33

29798 откл. циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. циркуляционный насос на
ГВС

29883 вкл. циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: вкл. циркуляционный насос на
ГВС

30042 откл. циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. циркуляционный насос на
ГВС

30149 вкл. циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: вкл. циркуляционный насос на ГВС

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 7711,47

Участок электротехнических работ 922,77

32426 кв.21 искрит в щитке ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил обрыв