

Ватутина 70

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	70 622,46	54 418,00		70 622,46	16 204,46
Гор. вода (комп. на Т/Э)	142 986,47	106 529,79		142 986,47	36 456,68
Гор. вода (комп. на Х/В)	26 724,04	19 916,11		26 724,04	6 807,93
Отопление	595 408,03	239 882,09		595 408,03	355 525,94
Содержание жилья	441 524,48	330 525,66	10 630,75	484 396,09	143 239,68
Хол. вода	80 648,29	62 390,12		80 648,29	18 258,17
Электроэнергия	292 804,12	208 550,85		292 804,12	84 253,27
ИТОГО	1 650 717,89	1 022 212,62	10 630,75	1 693 589,50	660 746,13

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Ватутина ул, № 70

	484396,09
	01.01.2014 27012,57
Материалы уборки территории и мусоропроводов	325,31
Абонентское обслуживание	1411,35
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3801,59
Вывоз и утилизация ТБО	2843,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	498,03
Материалы Ремонтно-строит участок	41,92
Материалы Сантехника	35,52
Участок ремонтно-строительных работ	2716,8
Участок санитарно-технических работ	8429,41
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5750,81
Участок электротехнических работ	1158,37

1228 4 п., 3 этаж - нет освещения. - участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

	01.02.2014 28776,11
Материалы уборки территории и мусоропроводов	5,07
Абонентское обслуживание	1008,02
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3234
Вывоз и утилизация ТБО	2843,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	736,35
Материалы Ремонтно-строит участок	12,33
Материалы Сантехника	88,45
Материалы Электрика	267,49
Участок ремонтно-строительных работ	2687,01
Участок санитарно-технических работ	7059,02

2545 кв.17. Течь трубы горячей воды в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк гвс, нужна сварка.

2564 кв.17 - отключен стояк гвс, нужна сварка трубы гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили трубу гвс.

3373 Закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел, после проведения рем. работ СТК открыли, обработали систему отопления.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9676,54
Участок электротехнических работ	1158,37

4028 кв.53 - нет освещения на л/клетке 3-го этажа. ВЫПОЛНЕНИЕ: Освещение восстановлено.

01.03.2014 29762,28

Абонентское обслуживание		932,07
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3243,06
Вывоз и утилизация ТБО		2843,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1644,47
Материалы Ремонтно-строит участок		15,71
Материалы Сантехника		661,33
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9637,35
Участок ремонтно-строительных работ		2986,3
5847 кв.45 - топит кухню с кровли. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужен ремонт кровли, включено в план ремонта на 3,4 квартала.		
Участок санитарно-технических работ		6640,16
4664 кв.57 - не греет п /сушитель. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояк в работе.		
5249 Закрыть элеваторные узлы, после окончания работ СТК - открыть. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел. Открыли элеваторный узел, обработали систему отопления.		
Участок электротехнических работ		1158,37
	01.04.2014	28347,44
Материалы уборки территории и мусоропроводов		227,12
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2979,22
Вывоз и утилизация ТБО		2843,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1338,59
Материалы Сантехника		294,44
Участок ремонтно-строительных работ		2767,05
Участок санитарно-технических работ		7222,4
8599 температура в квартире не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Низкий т/фидат.		
8909 3 подвал - топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале.		
9793 2 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9516,79
Участок электротехнических работ		1158,37
	01.05.2014	31209,09
Материалы уборки территории и мусоропроводов		21,36
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3421,74
Вывоз и утилизация ТБО		2843,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1512
Материалы Ремонтно-строит участок		275,38
Материалы Сантехника		989,84
Участок ремонтно-строительных работ		4364,5
Участок санитарно-технических работ		7377,13
10396 ОТКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторные узлы.		
10507 поднимается вода в унитазе. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале.		
10530 кв 54 течь канализации в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Ас - прочистили канализацию в подвале		
10960 течь батареи на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подтянули американку.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9236,15
Участок электротехнических работ		1167,53
	01.06.2014	49762,95
Материалы уборки территории и мусоропроводов		253,52
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2809,63
Вывоз и утилизация ТБО		2843,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1092,49

Материалы Ремонтно-строит участок		22077,56
Материалы Сантехника		327,92
Участок ремонтно-строительных работ		3153,93
12456 Закрыть подвальную дверь №3. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили замок на подвальную дверь.		
13000 кв-13 Течь с крыши в прихожей. ВЫПОЛНЕНИЕ: Включено в план работы на 3-й квартал 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		6708,78
12043 топит сверху. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояки ХВС, ГВС - кв.58 нет дома.		
12059 Закрыли стояки ХВС и ГВС, топило из кв.58(хозяев дома нет). АС выехать по звонку. ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовое затопление из кв.58(из шланги стиральной машины). Стояки открыли.		
13709 Монтаж ,демонтаж системы отопления на дом. ВЫПОЛНЕНИЕ: Смотри заявку № 13710		
13710 Монтаж ,демонтаж системы отопления на дом. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 5 сборок на системе отопления. Использовали материал: сборка -25-2шт.,-20-1шт.,-15-2 шт.,кран шаровый - 15-2шт., труба -25 -1м, труба -20-1м. труба -15-1м., муфта -15-3шт.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9319,78
Участок электротехнических работ		1175,88
12624 кв13 Нет освещения в 1/2 квартиры. ВЫПОЛНЕНИЕ: Отработал автомат,автомат включили.		
	01.07.2014	88843,66
Материалы уборки территории и мусоропроводов		5,41
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3464,72
Вывоз и утилизация ТБО		2843,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1721,28
Материалы Ремонтно-строит участок		129,34
Материалы Сантехника		955,46
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий		58276,5
Ремонт шиферной кровли		58276,5
Участок ремонтно-строительных работ		3731,04
Участок санитарно-технических работ		5677,85
13807 Демонтаж и монтаж системы отопления на дом. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели замену 8 сборок на системе отопления. Использовали материал:сборки на 20 -5шт., на 15-3шт., труба на 20-2м., труба на 15-2м., муфта на 15-8шт.		
13950 Изготовление заготовок на систему отопления для кап. ремонта дома ВЫПОЛНЕНИЕ: Смотри заявку №13951.		
13951 Изготовление заготовок на систему отопления для кап. ремонта дома ВЫПОЛНЕНИЕ: Изготовление сборок на систем. отопления для кап. ремонта дома.		
13952 Замена кранов на системе отопления на дом. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 сборки на 20 и 2 сборки на 15 на системе отопления на дом.Использовали материал:сборка на 20-2шт., на 15-2шт., труба на 20-1м., на 15-1м. ,муфта на 15-4шт.		
13978 Течь воды во 2-м подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Порыв транзита на ГВС. Закрыли ГВС на дома : Вагутина 70 и 72, Ленина 21а		

14024 Демонтаж и монтаж на эл.узле на дом на отоплении. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели замену сборок на системе отопления на дом.Использовали материал: 6 сборок на 20 и 2 сборки на 15., труба диам. 20-3м., труба диам. 15-1м, муфта диам. 15-4шт., кран шаровый на 15 -3шт.(на спускники).

14148 Монтаж и демонтаж системы отопления на дом ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели замену сборок диам.на 20-4шт.Использовали материал: труба диа на 20-2м., муфта диам. на 15-4шт., резьба диам. на 15-4шт., кран на 20-4шт.

14199 Изготовление заготовок для демонтажа на системе отопления на дом. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели изготовление заготовок и заглушек на систему отопления на дом.

14331 Подвал №2 Замена стояков системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели замену 5 сборок на сист. отопления во 2-м подвале(работа со сваркой).Использовали материал: кран шаров. на 15-5шт., кран шаров. на 20-3шт., муфта на 15-2шт., резьба на 15-5шт., труба диам.15-1п/м., труба диам. на 20-2п/м.

14361 Изготовления заготовок на систему отопления на дом. на подвал №4 ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели изготовление 13 сборок на сист. отопления

14411 Демонтаж , монтаж на сист. отопления на дом. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели замену сборок и кранов на сист отопления на дом со сваркой..Использовали материал:кран на 20-6шт., кран на 15-9шт., шаровый кран на 25-2шт., труба диам 20-4п/м., труба диам.15-2п/м., муфта н 15-7шт., резьба на 15-12шт.

14485 Подвал №4 Монтаж и демонтаж сист. отопления на дом ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели монтаж и демонтаж на системе отопления на дом (работа со сваркой). Использовали материал: сборки на 20-6шт., кран шаровый на 20-6шт., муфта на 15-6шт., резьба на 15-6шт.,труба диам на 20-3п/м.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

10854,28

Участок электротехнических работ

1184,32

13834 Нет света в 1/2 квартиры.Передала на АС электрикам. ВЫПОЛНЕНИЕ: топило с крыши откинули 1 провод от АВ,до просыхания

16013 кв 14 оголенные провода в щитке искрит ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил слабый контакт фазного провода

01.08.2014

31935,78

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3407,38

Вывоз и утилизация ТБО

2843,46

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1490,96

Материалы Благоустройство территории

250,5

Материалы Ремонтно-строит участок

16,83

Материалы Сантехника

2050,71

Участок ремонтно-строительных работ

3452,81

16198 3 подвал - закрыть подвальное окно. ВЫПОЛНЕНИЕ: Окно закрыл.

Участок санитарно-технических работ

6365,03

17030 кв.1 - запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.

17632 нет давления ХВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Забит стояк, нужна прочистка, до звонка жителей.

18376 Не поступает холодная вода в краны. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кранфильтр.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		10873,78
Участок электротехнических работ		1184,32
16840 4 подъезд - нет освещения на 2,3,4 этажах и у входа в подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 5 л/н,патрон.		
16942 Восстановить освещение у входа в 4-й подъезд, на всех л/клетках , закрепить выключатель(болтается). ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 л/н ,заменяли патрон.		
	01.09.2014	33178,18
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2600,5
Благоустройство придомовой территории		1374,68
Покос травы		1374,68
Вывоз и утилизация ТБО		2843,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1151,86
Материалы Благоустройство территории		16,53
Материалы Ремонтно-строит участок		51,97
Материалы Сантехника		2941,88
Материалы Электрика		583,86
Участок ремонтно-строительных работ		3270,32
18708 Закрыть подвальные окна. ВЫПОЛНЕНИЕ: Окна закрыли.		
19309 1 подъезд - 2,3 этажи - ремонт оконных рам. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведён ремонт.		
19310 3 - подъезд - ремонт чердачного люка. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведён ремонт люка.		
20865 Капает батарея в комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подтянули американку.		
21032 2 подвал - частичный ремонт двери, повесить замок. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели ремонт подвальной двери.		
21500 1 подвал - ремонт двери. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвёл ремонт двери.		
Участок санитарно-технических работ		8046,5
18495 Обследовать подводки к батареям - подтекают. ВЫПОЛНЕНИЕ: В квартиру не пустили, сказали, что утечек нет.		
18772 1 подвал - затопило водой. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ.		
20563 3 подвал - топит КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы, передано в водоканал.		
20686 Запуск системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Запустили, обработали систему отопления.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9112,3
Участок электротехнических работ		1184,32
	01.10.2014	37941,15
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3355,83
Благоустройство придомовой территории		
23967 2 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.		
Вывоз и утилизация ТБО		2843,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2696,58
Материалы Благоустройство территории		9,72
Материалы Ремонтно-строит участок		11,97
Материалы Сантехника		5970,35
Участок ремонтно-строительных работ		3672,86

23564	Закрывать слуховые окна. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли 5 слуховых окон.		
	Участок санитарно-технических работ		7363,65
23935	Обследовать батарею - маленькая комната. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояк отопления.		
24331	1 подвал - стоит вода. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоит колодец, передано в водоканал.		
	Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		10832,41
	Участок электротехнических работ		1184,32
		01.11.2014	60108,54
	Материалы уборки территории и мусоропроводов		23,64
	Аварийно-диспетчерское обслуживание		3140,45
	Вывоз и утилизация ТБО		2843,46
	Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		829,35
	Материалы Ремонтно-строит участок		28,15
	Материалы Сантехника		29109,44
	Участок ремонтно-строительных работ		3534,4
	Участок санитарно-технических работ		8480,91
27941	течь стояка гвс в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: Затянули гайку на трубе полипропилена,		
27948	Течь батареи на кухне. Отключили стояк отопления. Нужна замена батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк отопления, до устранения жильцами,		
28096	кв.45. Подключить стояк отопления после проведения рем. работ ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - подключили стояк отопления		
	Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		10928,63
	Участок электротехнических работ		1190,11
26641	Нет освещения на 2,3 этажах л/клеток. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 лампы		
		01.12.2014	37518,34
	Материалы уборки территории и мусоропроводов		633,28
	Аварийно-диспетчерское обслуживание		3103,85
	Благоустройство придомовой территории		
29394	Чуть тёплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: Ремонт э/узла, чистка фильтров, обработка с/ отопления.		
	Вывоз и утилизация ТБО		2843,46
	Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1923,63
	Материалы Благоустройство территории		560,21
	Материалы Ремонтно-строит участок		204,24
	Материалы Сантехника		2833,21
	Материалы Электрика		188,67
	Техническое обслуживание газового оборудования		2157,98
	Участок ремонтно-строительных работ		3716,7
	Участок санитарно-технических работ		7697,43
28936	кв 52 течь горячей воды сверху (передано Манягину Ю.М) ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовое затопление из кв.58, сорвало смеситель в ванной.		
29047	Чуть тёплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужно обследовать с/отопления в кв 51, 54, 57.		
30293	Закрывать элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли элеваторный узел 14:40		
31173	кв 46 течь п/сушителя, отключен стояк, нет доступа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили стояк, запустили, обработали отопление.		

31461 Открыть элеваторный узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли элеваторные узлы

31813 кв 4 х/батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.

32096 кв 49 отсутствует отопление в ванной, по 52 квартире отключен стояк ВЫПОЛНЕНИЕ:
16.01.15. - отопление запущено.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

10465,57

Участок электротехнических работ

1190,11

29046 4 подъезд - нет освещения у входа, в тамбуре и на всех л/клетках. ВЫПОЛНЕНИЕ:
см.з.№29838

29706 1 этаж - сгорел выключатель, нет освещения на л/клетках; Проверить патрон на 3-м этаже.
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3л/н ,выкл. патрон

29838 Нет освещения у входа в 4 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н

30142 Вырван выключатель на 1-м этаже, 1 подъезд, торчат оголённые провода, заявка
повторная(29706 от 08.12.14.). ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили выключатель и 3 лампы.