

Чекистов 9

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	73 535,84	64 858,86		73 535,84	8 676,98
Гор. вода (комп. на Т/Э)	144 331,99	115 876,97		144 331,99	28 455,02
Отопление	719 954,99	481 178,10		719 954,99	238 776,89
Содержание жилья	807 761,26	711 940,35	15 065,53	677 508,23	-49 497,65
ХВС (гвс)	62 593,94	55 721,96		62 593,94	6 871,98
Хол. вода	86 115,37	76 659,24		86 115,37	9 456,13
Электроэнергия	348 209,83	305 262,30		348 209,83	42 947,53
ИТОГО	2 242 503,22	1 811 497,78	15 065,53	2 112 250,19	285 686,88

* - доходы от передачи общего имущества в пользование

Чекистов ул, № 9

	677508,23
01.01.2014	47220,27
Материалы уборки территории и мусоропроводов	490,77
Абонентское обслуживание	2129,2
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5735,18
Вывоз и утилизация ТБО	4289,71
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	751,35
Материалы Ремонтно-строит участок	63,23
Материалы Сантехника	53,58
Обслуживание лифтового хозяйства	6064
Участок ремонтно-строительных работ	4098,64
1942 кв 60 отремонтировать тамбурную дверь(отсутствуют пружины) ВЫПОЛНЕНИЕ: дверь слетала с петель, устранил, установил пружину	
Участок санитарно-технических работ	12716,83
1145 КВ 37,38 отрегулировать температуру ГВС, высокая ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера,терморегулятор температуры на дом 60С(было 95С)	
1179 кв 37,38 закрыть терморегулятор на бойлере, жалобы на слишком высокую температуру горячей воды ВЫПОЛНЕНИЕ: Отрегулировали бойлер	
1217 кв 49 ГВС не соответствует норме повтор 23.01.2014 кв 49,37,38 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
1349 кв 61 температура ГВС не соответствует норме повтор 24.01.2013 кв 49(9655093235) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера 24.01.2014 14.00-14.30	
1576 кв 39 ГВС не соответствует норме повтор, отсутствует циркуляция 30.01.2014 кв 60 повтор 03.02.2014 кв 40(9220288094) повтор 04.02.2014 кв 51,55(9505553482),10,49 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера, замена дренажного крана на бойлере, сварка	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9080,23
Участок электротехнических работ	1747,55
298 кв.3,4 - проверить как запитано, наличие узла учёта. ВЫПОЛНЕНИЕ: кв.3,4 - нужен доступ в квартиры; подключено по штатному.	
01.02.2014	50156,87
Материалы уборки территории и мусоропроводов	7,64
Абонентское обслуживание	1520,73
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4878,91

Вывоз и утилизация ТБО		4289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1110,88
Материалы Ремонтно-строит участок		18,6
Материалы Сантехника		133,44
Материалы Электрика		403,55
Обслуживание лифтового хозяйства		6064
Участок ремонтно-строительных работ		4053,7
2460 кв 14 прочистить вент. канал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вент. канал, сбили наледь и сосули с трубы вентиляции		
Участок санитарно-технических работ		10649,42
2476 бойлер течь ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на бойлере приварили резьбу ф 25,установили кран ф 25-1шт., течь устранили		
2546 кв 39,40,43,44,47,48,51,52,55,56,59,60,63,64,67,68,71,72 обследовать систему горячего водоснабжения в квартирах на возможную неисправность ПОСЛЕ 20.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: Труба в порядке. Возможно забита цир. тр. в кв.72 ф15.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15278,74
Участок электротехнических работ		1747,55
4411 кв 41 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке выгорел пакетник,соединил на прямую		
	01.03.2014	51641,85
Абонентское обслуживание		1406,14
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4892,57
Вывоз и утилизация ТБО		4289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2480,89
Материалы Ремонтно-строит участок		23,7
Материалы Сантехника		997,7
Обслуживание лифтового хозяйства		6064
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15216,87
Участок ремонтно-строительных работ		4505,21
Участок санитарно-технических работ		10017,51
5134 кв-22 Течь стояка КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили общий стояк КНЗ .		
5578 кв 49,22,10 ГВС не соответствует норме (см. комментарии) ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по воде ГВС		
5588 кв 22,2,10 х/батарей в квартире (см. комментарии) ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления		
5700 кв.12 течь воды в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: течь сифона, необходима замена		
Участок электротехнических работ		1747,55
5904 кв. 36 Нет света в квартире. (передала электрику. ВЫПОЛНЕНИЕ: Электрик Гайбышев. Отгорел "О", устранил.		
	01.04.2014	52708,91
Материалы уборки территории и мусоропроводов		342,63
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4494,54
Вывоз и утилизация ТБО		4289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2019,43
Материалы Сантехника		444,19
Обслуживание лифтового хозяйства		9274
Техническое освидетельствование лифтов		3210
Участок ремонтно-строительных работ		4174,44
8274 течь кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: течь идет с трубы в туалете (конденсат)		

Участок санитарно-технических работ**10895,91**

7604 судебный участок №5(цокольный этаж) топит сверху (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление

8025 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС, слабая температура теплофиката

8241 ГВС не соответствует норме, кв 22, 60 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС, нет перепада на теплофикате, обратка холодная, теплофикат не соответствует норме

8291 отсутствует отопление в квартире, кв 10 (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада на т/фикате, передала в 18:00 в СТК Дылдиной

8331 течь стояка ГВС в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечки не обнаружено (стояк сухой), течь воды была с чердака во время таяния снега (доступ на чердак отсутствует)

8737 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос на циркуляционном трубопроводе

8794 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на циркуляционном трубопроводе

8875 отключить, включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили, включили насос на циркуляционном трубопроводе

9206 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС, низкий теплофикат, нет перепада

9437 горячая вода низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС, завоздушены стояки по кв.22, обработка стояков ГВС, ГВС в норме, низкий теплофикат

9646 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос

9716 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос

9816 Температура горячей воды не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС, завоздушены стояки по кв.22, обработка стояков ГВС, ГВС в норме, низкий теплофикат

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов**15026,51****Участок электротехнических работ****1747,55**

7297 нет освещение в м/квартирном коридоре (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: В ВРУ все норма,свет по стояку есть,нет доступа в межквартирный коридор

7378 кв 30 нет освещения в м/квартирном коридоре 8 эт,1 под ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в кв-вы,с ВРУ все в норме

01.05.2014**53796,34****Материалы уборки территории и мусоропроводов****32,22****Аварийно-диспетчерское обслуживание****5162,13****Вывоз и утилизация ТБО****4289,71****Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.****2281,05****Материалы Ремонтно-строит участок****415,44****Материалы Сантехника****1493,3****Обслуживание лифтового хозяйства****6064****Участок ремонтно-строительных работ****6584,4**

10161 установить почтовые ящики ВЫПОЛНЕНИЕ: установка почтовых ящиков, замков на почтовые ящики

Участок санитарно-технических работ**11129,33**

10181 обследовать на наличие циркуляционных насосов на ГВС, установить маркировку и диаметр насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали циркуляционный насос на ГВС, насос ф32 №4032954

10262 кв 10 нет отопления б.комната ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

10505 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел

10695 кв 49 ГВС холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

11384 кв 50 течь трубы г/воды в туалете у счётчика, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк горячей воды, нужна сварка на врезке

11388 отключили стояк горячей воды, сварка на врезке, течь в туалете у счетчика
ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили ГВС по стояку, заменили врезку в квартире ф15. Включили ГВС, утечек нет

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 14583,39

Участок электротехнических работ 1761,37

01.06.2014 50252,22

Материалы уборки территории и мусоропроводов 382,47

Аварийно-диспетчерское обслуживание 4238,68

Вывоз и утилизация ТБО 4289,71

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1648,16

Материалы Благоустройство территории 200

Материалы Ремонтно-строит участок 1565,94

Материалы Сантехника 494,71

Обслуживание лифтового хозяйства 6064

Участок ремонтно-строительных работ 4758,11

13772 установить перильные ограждения в п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовление и установка метал. ограждения лестничной площадки, свар. работы, покраска труб. Мат-л: труба ф15-3м, труба ф20-4м, арматура ф12 -1,5, краска ПФ - 0,5 кг

Участок санитарно-технических работ 10121,04

12129 кв31 течь стояка в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут на стояке ХВС

12208 Шум в стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования стояков отопления в подвале шума не обнаружено. слиты стояки по кв.37

12366 кв.39 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали подвал, течи не обнаружено.

КНЗ в работе. Запах КНЗ в подвале и квартире отсутствует

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 14715,44

Участок электротехнических работ 1773,96

12491 горит "0" в Щ.О.(передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: установил сжим

01.07.2014 52941,68

Материалы уборки территории и мусоропроводов 8,15

Аварийно-диспетчерское обслуживание 5226,98

Вывоз и утилизация ТБО 4289,71

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2596,77

Материалы Ремонтно-строит участок 195,13

Материалы Сантехника 1441,43

Обслуживание лифтового хозяйства 6064

Участок ремонтно-строительных работ 5628,74

Участок санитарно-технических работ 8565,75

14380 кв 49 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка и регулировка бойлера по ГВС

14922 кв 39,41 шум воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут

15714 кв.22 топит сверху в туалете ключи в 21 ВЫПОЛНЕНИЕ: нужен доступ к стоякам ХВС и КНЗ, в кв.26 жильцов нет дома. Стояк ХВС отключать не стали

15720 кв 2 топит кнз, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ общий стояк

15729 кв.22 топит сверху в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: АС нужен доступ к стоякам ХВС и КНЗ, в кв.26 жильцов нет дома. Стояк ХВС отключать не стали до звонка, ключи в кв 21

15741 топят нижнюю квартиру (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили холодную воду на квартиру, течь разводки ф 15 в туалете

15976 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

17138,33

Участок электротехнических работ

1786,69

15455 Нет света в 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: кв29,30 не работают эл. счетчики.Электрики составят акты.

16071 кв17,30 Нет освещения в межквартирном коридоре.(Дома после 17:00) ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 л/н,включили автомат.

01.08.2014

55007,81

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5140,48

Вывоз и утилизация ТБО

4289,71

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2249,31

Материалы Благоустройство территории

377,91

Материалы Ремонтно-строит участок

25,38

Материалы Сантехника

3093,76

Обслуживание лифтового хозяйства

6064

Участок ремонтно-строительных работ

5209

18101 п.2 отремонтировать подход к подъезду ВЫПОЛНЕНИЕ: выровняли площадки перед подъездом, мат-л: цемент 200 кг, отсев 1200 кг

18119 кв.37 приварить решетку на подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили решетку на подвальное окно

Участок санитарно-технических работ

9602,45

16286 течь стояка ГВС в кв. дома 05.08.14 с 9-10 . ВЫПОЛНЕНИЕ: подмотали кран на стояке ГВС в кв., течь устранили, стояк включили

16490 топит сверху, ключи в кв.21 ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк ХВС, нужен доступ в кв.26

16505 , подключить стояк ХВС, проверить на утечки в кв.26 (кв.22 топит сверху, ключи в кв.21, отключили стояк ХВС, нужен доступ в кв.26) ВЫПОЛНЕНИЕ: включили стояк ХВС, утечек не обнаружено

16620 Обследование системы теплоснабжения ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали

16954 течь стояка ГВС в квартире (дома 14.08.14 с 8-9) ВЫПОЛНЕНИЕ: нужны сварочные работы на стояке ГВС, на врезке

17046 течь врезки в кв. на стояке ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. стояков ХВС и ГВС, заменили врезку ф15 в кв. до вентиля

17110 кв 37 после проведения ремонтных работ, образовалась течь в соединении на стояке ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. стояков ХВС и ГВС, заменили врезку ф15 в кв. до вентиля

17510 после проведения ремонтных работ, образовалась течь в соединении на стояке ГВС 22.08.14 с 9-10 ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули вентиль на стояке ГВС

17686 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС

18111 регулировка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

18311 регулировка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, ГВС в норме

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 17169,12

Участок электротехнических работ 1786,69

17695 кв 30;31;32 нет освещения в межквартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: Включил автомат

17978 кв. 29, 25, 26 нет освещения в межквартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: включил автомат

01.09.2014 75751,09

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3923,19

Благоустройство придомовой территории 2003,76

Покос травы 2003,76

Вывоз и утилизация ТБО 4289,71

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1737,73

Материалы Благоустройство территории 24,93

Материалы Ремонтно-строит участок 78,4

Материалы Сантехника 4438,2

Материалы Электрика 880,83

Обслуживание лифтового хозяйства 6064

Обслуживание ОДПУ 19062,98

Участок ремонтно-строительных работ 4933,69

Участок санитарно-технических работ 12139,15

18981 кв 47 топит сверху, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в кв 50 ,отключили ХВС и ГВС на дом , нужна замена вентиля на ХВС в подвале

18982 кв 47 топило сверху стояки не держат, отключили ХВС и ГВС на дом, нет доступа в кв 51
ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут, Воду включили (необходима замена стояка полностью), заменили сборки на стояках в подвале. Мат-л: кран шаровый ф25 - 2 шт., ф15 - 2 шт., резьба ф25 - 4 шт.

19576 кв.51 проверить стояк ХВС на утечки после 18.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек на стояке не обнаружено, нужна замена участка трубы ф32 -1м

19626 кв. 23 засор КНЗ в квартире (набирать 123 на домофоне) ВЫПОЛНЕНИЕ: засора КНЗ не обнаружено, нужна герметизация стыка м/у унитазом и канал-й

19689 Течь стояка ХВС в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: АС-отключили стояк ХВС. Нужна сварка

19728 кв.61 Течь стояка ХВС в туалете. АС-отключили стояк ХВС. Нужна сварка

ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут, течь устранили, стояк ХВС вкл.

19808 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос

20160 кв.51 заменить участок трубы на стояке ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили 3 свища на стояке ХВС, стояк открыли

20511 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление

21203 кв.10,49,3,14,52,44,37,50,40 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления

21476 Топит сверху. АС-перекрыли стояк ХВС, топит кв.69. Нужна сварка Жилец дома 30.09.14 до 12:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.69 заменили на стояке участок трубы Ду 25 на хвс

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 14387,83

Участок электротехнических работ 1786,69

19016 Восстановить освещение в подвале, работает участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв, заменили 15 м провода, 4 л/н, 2 патрона.

01.10.2014 64368,75

Аварийно-диспетчерское обслуживание	5062,69
Вывоз и утилизация ТБО	4289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	4068,13
Материалы Благоустройство территории	14,66
Материалы Ремонтно-строит участок	322,06
Материалы Сантехника	9007,03
Обслуживание лифтового хозяйства	6064
Участок ремонтно-строительных работ	5540,98
Участок санитарно-технических работ	11109

21747 кв.10.28.70 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления

22404 кв.36.28,10,49.57.40,44,56,52,13,37,16.49,13,14.66,20,28,61.22,40 нет тепла

ВЫПОЛНЕНИЕ: перепусти стояки отопления

22631 кв 47 топит сверху в ванной (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли воду на квартиру

22741 кв.40,49,48,28,20,44 отсутствует отопление в комнате, кв.46,56,52 от 14.10.14

ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

23093 судебный участок - течь сливной бочка (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена внутриности сливной бочка

23930 х/б в большой комнате и кв 44,40,28 х/б в кв. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

24525 кв 25 течь п/сушителя АС - закрыли стояк ГВС ,течь хромированного п/ сушителя в соединение, заявка в О.Д.У. ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - стояк ГВС подключили

24770 кв.20,44,68 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 17103,8

Участок электротехнических работ 1786,69

23149 Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв

01.11.2014 60261,4

Материалы уборки территории и мусоропроводов	35,67
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4737,76
Вывоз и утилизация ТБО	4289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1251,17
Материалы Ремонтно-строит участок	42,46
Материалы Сантехника	6865
Обслуживание лифтового хозяйства	5861,87
Участок ремонтно-строительных работ	5332,09
Участок санитарно-технических работ	12794,52

27060 кв.29 течь стояка ХВС в квартире дома после 13.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк сухой, установлен хомут, течи из-под хомута нет

27577 кв.14 запах КНЗ из подвала, мировые судьи ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале, имеется контуклон, необходима замена участка КНЗ -4м

28316 кв.14 замена участка КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ в подвале.

Мат-л: труба ПП 110x1м-3шт., труба 110x0,5м-1шт., труба 110x0,25-2шт., переход 125x110-1шт., манжет рез. 125x110-1шт., тройник 110x45-1шт., ревизия 110-1шт., муфта 110-1шт., отвод 110x45-2шт.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	17255,73
Участок электротехнических работ	1795,42
28136 кв.13 отсутствует освещение в межквартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: Включил 2 автомата в ВРУ	
28280 кв 42 отсутствует освещение л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 лампу накаливания	
28652 кв.30,13,14. Нет освещения в м/кв коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н включили 2 АВ	
28672 кв 35,36 нет освещения в меж кварт коридоре 9 эт, нужна замена проводки ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н, включили 2 АВ	
	01.12.2014
	63401,04
Материалы уборки территории и мусоропроводов	955,38
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4682,54
Вывоз и утилизация ТБО	4289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2902,03
Материалы Благоустройство территории	845,15
Материалы Ремонтно-строит участок	308,12
Материалы Сантехника	4274,25
Материалы Электрика	284,63
Обслуживание лифтового хозяйства	6064
Техническое обслуживание газового оборудования	3255,59
Участок ремонтно-строительных работ	5607,1
30196 кв.33 мокнет потолок в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: чердак сухой, течь не обнаружена, нужно смотреть межпанельные швы	
30322 кв.41 отремонтировать тамбурную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: перенавесили тамбурную дверь	
Участок санитарно-технических работ	11612,54
30828 течь воды с торца дома в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь ГВС на лежаке в подвале под кв.1 ф57	
32363 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли и открыли эл. узел	
32409 Кв.71. Течь подводки к батарее ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули американку, течь устранили	
32450 кв 40,44 нет отопления на кухне, передано в АС 31.12.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки обработали	
32499 кв 56 х/б кухня, комната ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	16524,58
Участок электротехнических работ	1795,42
29362 кв 12 нет освещения в межквартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: Включил автомат	