

Строителей 6А

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС		0,00	0,00	0,00	
Водоотв.		12 911,07	11 642,19	12 911,07	
Отопление		0,00	0,00	0,00	
Сод.обсл.жилья		100 267,08	86 227,54	179 720,58	6157,89
ХВС		14 848,69	13 503,75	14 848,69	
Э/э		67 601,10	51 172,71	67 601,10	
ИТОГО	0,00	195 627,94	162 546,19	275 081,44	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда		179 720,58
	30.09.2013	24 680,81
Абонентское обслуживание		599,93
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 773,71
АУП		469,51
Вывоз и утилизация ТБО		2 921,41
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 121,61
Материалы Благоустройство территории		485,70
Материалы Сантехника		917,80
Паспортно-визовая служба		469,51
Техническое обслуживание газового оборудования		1 565,04
Уборка мест общего пользования		1 038,00
Участок ремонтно-строительных работ		1 734,98
16058 кв.60-межпанельные швы ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт м/п швов внесен в план работ на 2014г.		
16845 кв.25- межпанельные швы между квартирами 25-26 ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт м/п швов внесен в план работ на 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		4 896,56
15913 кв50 нет напора ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется доступ в кв.60		
16509 кв.17- течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на ГВС		
16609 кв.18- течь ХВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на ГВС ф57		
16779 кв 18 в подвале течь ГВС (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ГВС,течь устранили		
17160 1 топил подвал горячей водой ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено		
17303 кв 9 парит из подвала передала на уч-ток ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили трубу ф57 на ГВС		
17757 кв.46, кв-53,течь стояка отопления в подвале,закрыли э/узел		
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 20 на отоплении		
17769 кв.29,35,21,25 - нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
17837 40,20 ,27,5, 50- отсутствует отопление в квартире. Повтор от 01.10 в 12:25 кв-5 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 487,19

Участок электротехнических работ		1 199,86
	31.10.2013	94 953,74
Абонентское обслуживание		886,86
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 721,54
АУП		573,85
Вывоз и утилизация ТБО		2 921,41
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		756,44
Материалы Благоустройство территории		643,41
Материалы Ремонтно-строит участок		62 550,11
Материалы Сантехника		3 253,39
Паспортно-визовая служба		469,51
Уборка мест общего пользования		1 038,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 446,54
21081 кв.58-поменять подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		8 718,59
18328 кв.46- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца		
18430 кв 18;17;40- нет отопления по всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18530 4 подвал восстановить освещение,установить розетку ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали схему подключения в подвальном э/щитке,восстановили освещение,установили розетку,автоматИспользовали:провод-2м., патрон-1 шт., л/н-3 шт., розетка -1 шт.,автомат -1 шт., сжим-2 шт.		
18720 кв.24, 46,53,20 -нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18897 кв.46- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца		
18898 кв.39,34-нет отопления в комнате,кв.-40,29,19 нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18975 кв-34 Парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь крана на стояке отопления,требуется замена сборки ф 15 на стояке отопления		
19103 кв 34 требуется замена сборки ф 25 на стояке отопления в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: установили заглушку		
19135 кв.48- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца		
19188 требуется замена сборки ф15 на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: установил заглушку		
19222 кв.50- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19421 кв.55,59 - нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19422 кв.55-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца		
20645 кв.9-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
20823 нет отопления на кухне,в комнате,в ванной кв.9 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		

20893 кв.15-нет отопления кухня,ванна,комната. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
21040 кв.15- нет отопления в комнате, кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
21101 кв.9-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
21163 кв.5,15 -батареи чуть теплые ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли обратку		
21206 кв.58-нет отопления в комнате, кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нужен доступ в кв-ры 49,52		
21245 кв.26-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
21296 кв.16-батарея в комнате греет наполовину ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования батарея греет полностью		
21575 кв.15-нет отопления в комнате,кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали трехходовые краны в кв.9,12,15; стояки отопления в работе		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 539,47
Участок электротехнических работ		1 434,62
19123 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУИспользовали:провод-3м., сжим-2 шт., держатель для ПП-2 шт., ПП-2 шт.		
21162 кв.5-нет освещения на 2 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт		
	30.11.2013	27 139,75
Абонентское обслуживание		626,02
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 034,55
АУП		521,68
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 408,54
Материалы Сантехника		443,50
Паспортно-визовая служба		469,51
Уборка мест общего пользования		1 038,00
Участок ремонтно-строительных работ		5 440,31
Участок санитарно-технических работ		7 156,85
21836 кв.12-топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: течь шарового клапана, в платный отдел		
21853 кв.15-нет отопления в комнате кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали трехходовые краны в кв.9,12,15; стояки отопления в работе		
21933 кв 18 топит подал КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы передали в ВК		
22072 06.11.13 к 9-00 закрыть элеваторный узел, для проведения ремонтных работ СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторный узел		
22278 кв 13 проверить напряжение в сети дома с 12:30 ВЫПОЛНЕНИЕ: выгорел пакетный выключательв этажном щитке; схему эл. снабжения восстановил		
22660 кв 18 ,17 затоплен 2-ой подвал КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: стоит колодец передали в водоканал		
22661 кв 18 ,17 затоплен 2-ой подвал КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: смотреть заявку 22660		
22695 кв 18 течь канализации в падвале ВЫПОЛНЕНИЕ: стоит колодец передали в водоканал СРОЧНО,		

22921 кв.26 нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили перемычку в кв.26, перепустили стояк		
23082 кв.15 нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали трехходовые краны в кв.9,12,15; стояки отопления в работе		
23180 кв.9- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали трехходовые краны в кв.9,12,15; стояки отопления в работе		
23189 кв.35 батареи еле греют ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в рабочем состоянии, нет теплофика		
23279 кв.12-нет отопления в комнате, кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали трехходовые краны в кв.9,12,15; стояки отопления в работе		
23727 кв.26-нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояк		
23925 кв.35-нет отопления в ванной, на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет теплофика		
Участок уборки территории и мусоропроводов		6 174,91
Участок электротехнических работ		1 825,88
22033 кв.9. Нет освещения у 1 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н 1шт		
22543 кв.60 нет освещения в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещение		
22779 Кв.54. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел пакетник, соединил напрямую.		
22949 кв.18 нет освещения 2-ой подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 4 лампы накаливания		
	31.12.2013	32 946,28
Абонентское обслуживание		2 660,57
АУП		495,60
Вывоз и утилизация ТБО		2 921,41
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 434,62
Материалы Благоустройство территории		168,12
Материалы Ремонтно-строит участок		157,60
Материалы Сантехника		2 131,25
Паспортно-визовая служба		469,51
Техническое обслуживание газового оборудования		782,52
Уборка мест общего пользования		1 038,00
Участок ремонтно-строительных работ		5 911,46
25789 закрыть подвальные окна в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		6 595,56
24192 кв.1-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления по кв.1		
24746 кв.5,9,12,13,15-нет отопления в комнате, кухне, ванной, в кв.4 нет отопления в кв-ре по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: отревизировали задвижку ф80, заменили 3 сборки на отоплении		
24802 кв.25-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
24856 кв.9-нет отопления в кв-ре , кв.5 - чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали сборку на батарее, перепустили стояки по кв.4,9, приварили спускники в подвале		
24888 кв.18,9-нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		

24930 кв.5-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
24953 кв 25 остыли батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24968 кв 25 ,28 остыли батареи после обработки ВЫПОЛНЕНИЕ: Батареи еле теплые,недостаточная подача теплофикаата, после задвижки на четверть дома,с лицевой стороны по кв 25,возможна не исправность задвижки

25018 кв 19,1,9,25 - отсутствует отопление в 1-ой комнате,кухне,ванной
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили спускник, перепустили стояки

25056 кв 13,16- отсутствует отопление ванной и на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ:
перебрали элеваторный узел, увеличили сопло до ф11мм, стояки в работе

25104 кв.19,25.-Нет отопления кухня , комната, ванная ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали элеваторный узел, увеличили сопло ф11мм.

25236 кв 18 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на ГВС ф50

25681 кв.18-в подвале протекает кран на ГВ. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку на отоплении

Участок уборки территории и мусоропроводов

6 667,19

Участок электротехнических работ

1 512,87

Итого
0,00
1 268,88
0,00
87 335,15
1 344,94
16 428,39
106 377,36