

Ленина 15

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	126 948,94	104 347,02		126 948,94	22 601,92
Гор. вода (комп. на Т/Э)	233 490,37	192 285,02		233 490,37	41 205,35
Отопление	1 503 590,28	909 681,11		1 503 590,28	593 909,17
Содержание жилья	1 333 945,57	1 031 747,81	16 537,00	1 049 212,42	927,61
ХВС (гвс)	109 824,30	90 027,48		109 824,30	19 796,82
Хол. вода	149 360,75	123 334,13		149 360,75	26 026,62
Электроэнергия	664 762,08	526 002,34		664 762,08	138 759,74
ИТОГО	4 121 922,29	2 977 424,91	16 537,00	3 837 189,14	843 227,23

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Ленина ул, № 15

	1049212,42
01.01.2014	75393,46
Материалы уборки территории и мусоропроводов	943,99
Абонентское обслуживание	4095,46
Аварийно-диспетчерское обслуживание	11031,46
Вывоз и утилизация ТБО	8251,15
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1445,19
Материалы Ремонтно-строит участок	121,63
Материалы Сантехника	103,06
Участок ремонтно-строительных работ	7883,63
Участок санитарно-технических работ	24460,5

130 кв.11 - течь стояка хвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на стояк хвс.

1376 кв.53 - замена стояка хвс. 9024099156. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк хвс со сваркой.

1526 кв 98 отсутствует холодная вода в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: замерзли стояки холодной воды в подвале, отгтели

1543 кв 97 , кв 98 отсутствует холодная вода в кране (возможно перемерзли) ВЫПОЛНЕНИЕ: по ст.кв.97 исправно, по кв.98 - нужна замена кранов - на 28.01.14.

1679 кв.28 (9530036495)- температура в квартире не соответствует норме. Кв.46(9122948700). ВЫПОЛНЕНИЕ: ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАМЕРЫ ТЕМПЕРАТУР=20,21 градус - от 10.02.14.

17 кв 119 течь в подвале,запах КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк КНЗ в подвале,через ревизию

1700 кв.18 - чуть тёплые батареи, в квартире холодно! ВЫПОЛНЕНИЕ: температура в квартире=20; 22 градуса.

1722 кв.98 - нет холодной воды - пусто. ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели трубу хвс.

1762 кв 28 ГВС холодное ХВС отсутствует ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели трубу хвс.

1814 кв.101 - в ванной не поступает вода в краны. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили ситечки в кранах, давление в норме.

1837 регулировка системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка эл/узла.

1884 кв.31 - температура в квартире не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: температура в квартире=15,8; 16,5; 16,8 градусов, передано на участок слесарям.

1900 кв.140 - пусто в кранах хвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояк хвс, вода пошла.

1911 кв.28 , 24 (9049857531)- температура в квартире не соответствует норме.кв.27 - 240906 - замеры.кв.29-(240992) - 14оС, батареи чуть теплые ВЫПОЛНЕНИЕ: 29.01.14. - температура в квартирах от 14,7 до 16,8 градусов. 03.02.14. - комиссионное обследование.

1917 кв.49, кв.78 (9505616881) - запах кнз в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вытяжку ото льда.

1936 кв.58 - из обоих кранов идёт кипяток. ВЫПОЛНЕНИЕ: 03.02.14. - всё в порядке.

1966 кв. 91. Нет холодной воды в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели плеть хвс, утеплили окна.

2026 6 подвал - заменить вытяжную кнз на чердаке. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили.

2032 кв.79 - пусто в кранах хвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояк хвс, заменили сгон в сборе, муфту.

328 кв.114 - запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале + стоит колодец - передано в водоканал.

455 кв.31 - чуть тёплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка системы отопления.

856 кв.31 - течь под мойкой на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранена.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

13696,02

Участок электротехнических работ

3361,37

1712 кв.1 - нет освещения на л/клетках 1,2 этажи - участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

1842 кв.1 - НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ НА 1-М ЭТАЖЕ Л/КЛЕТКИ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял лампу

2022 кв.38 - 3 п - нет освещения на л/клетках со 2 по 5 этажи - участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

817 кв.49 - 3 подъезд - нет освещения на л/клетках - 3,4,5 этажи. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено на 4-х этажах.

01.02.2014

78468,69

Материалы уборки территории и мусоропроводов

14,7

Абонентское обслуживание

2925,09

Аварийно-диспетчерское обслуживание

9384,46

Вывоз и утилизация ТБО

8251,15

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2136,75

Материалы Ремонтно-строит участок

35,78

Материалы Сантехника

256,66

Материалы Электрика

776,21

Участок ремонтно-строительных работ

7797,19

2382 замена участка кнз вытяжки на чердаке по стояку кв.78. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили кнз вытяжку на чердаке.

Участок санитарно-технических работ

20483,89

2209 кв.49 - запах кнз в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз вытяжку на крыше.

2326 регулировка системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали с/отопления.

2342 кв.78 - сильный запах кнз в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз вытяжки ото льда на крыше.

2358 кв.95 - проверить вентиляцию. ВЫПОЛНЕНИЕ: вентиляция в исправном состоянии.

2505 кв.49 - сильный запах кнз в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз вытяжку ото льда.

2558 кв.114 - 8 подвал - топик кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

2565 8 подвал - течь трубы гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут, нужна замена трубы гвс=8метров.

3104 кв.114 - топик кнз 8 подвал. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

3781 кв 97 отсутствует холодная вода в кране (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: отоприли стояки холодной воды

3879 кв.74 - подтапливает из кв.77 ванную и туалет. ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования в квартире 77 утечек не обнаружено.

4094 кв.77 - обследовать на утечки - затопление нижней кв.74. ВЫПОЛНЕНИЕ:

Загерметизировали крестовину кнз.

4278 кв.71 - течь стояка хвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили стояк хвс.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

23045,44

Участок электротехнических работ

3361,37

2524 кв.31 - нет освещения на 4 этаже л/клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н

3387 кв.38 - нет освещения на 1 этаже л/клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания

3436 восстановить освещение в подвалах. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановлено освещение.

01.03.2014

81692,44

Абонентское обслуживание

2704,68

Аварийно-диспетчерское обслуживание

9410,73

Вывоз и утилизация ТБО

8251,15

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

4771,93

Материалы Ремонтно-строит участок

45,59

Материалы Сантехника

2260,79

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

22952,11

Участок ремонтно-строительных работ

8665,65

Участок санитарно-технических работ

19268,44

5492 1 подвал - отпала сборка ф15 на стояке отопления по кв.5. ВЫПОЛНЕНИЕ:

ВОССТАНОВИЛИ СБОРКУ на системе отопления.

5501 кв.16 - Разрушены ступеньки у входа в подъезд, торчит арматура. ВЫПОЛНЕНИЕ:

Обрезали арматуру.

5657 кв.76 - обследовать стояк кнз в квартире и ливнёвку в подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ:

Закрепили стояк ливневой кнз в подъезде.

5784 кв.76 - загерметизировать трубы кнз в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Загерметизировали трубы кнз.

6562 кв.11 - замена стояка хвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 м. стояка хвс.

6718 течь входного вентиля на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено

6722 Течь хвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подтянули американку на счётчике, сорвали пломбу.

6725 9 подъезд - запах кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоит колодец, передано в водоканал.

6769 9 подвал - замена участка труб гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли участок труб гвс, 3 крана, 3 муфты, 3 резьбы.

6788 Восстановить ливневую кнз в 9 подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили 2 заглушки, 2 манжета на кнз, замена ливневой кнз на 31.04.14.

6943 Восстановить ливневую кнз в 9-м подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли ливневую кнз в 9-м подвале.

6944 Замена участка гвс в 9-м подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли участок трубы гвс со сваркой.

Участок электротехнических работ 3361,37

5442 кв.5 - нет освещения на л/клетке 1,2-го этажа. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 л/накаливания

5850 кв.76 - нет освещения на л/клетке 4 этаж, 5 подъезд. (передала электрику)

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 л/н

5871 кв.5 - нет освещения на 1, 2 этажах л/клеток. (передала на участок) ВЫПОЛНЕНИЕ:

заменял 2 л/н

01.04.2014 87547,54

Материалы уборки территории и мусоропроводов 659,05

Аварийно-диспетчерское обслуживание 8645,14

Вывоз и утилизация ТБО 8251,15

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 3884,33

Материалы Сантехника 11094,08

Участок ремонтно-строительных работ 8029,44

Участок санитарно-технических работ 20958

7619 Заменить кнз в 9-ом подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли КНЗ в подвале.

7992 2 подвал - топил кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

8462 Течь гвс в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили со сваркой.

9599 8 подвал - шум воды в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь транзитной воды - передано в водоканал.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 22664,98

Участок электротехнических работ 3361,37

8252 кв.39 - нет освещения на л/клетках - 2,3,5 этажи. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н

8577 нет освещения во всей квартире (передала электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили

01.05.2014 85901,75

Материалы уборки территории и мусоропроводов 61,98

Аварийно-диспетчерское обслуживание 9929,23

Вывоз и утилизация ТБО 8251,15

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 4387,53

Материалы Ремонтно-строит участок 799,09

Материалы Сантехника 3016,33

Участок ремонтно-строительных работ 12664,9

Участок санитарно-технических работ 21406,98

10140 Течь хв в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подтянули сальник вводного вентиля.

10422 ОТКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторные узлы.

9869 кв 12 гул по стояку г/воды ,передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк х/воды

9871 отключили стояк х/воды, шум по стояку в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили стояк холодной воды. Шума по стояку нет

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 21996,61

Участок электротехнических работ 3387,95

01.06.2014 76774,46

Материалы уборки территории и мусоропроводов 735,68

Аварийно-диспетчерское обслуживание 8152,99

Вывоз и утилизация ТБО		8251,15
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3170,2
Материалы Ремонтно-строит участок		1285,27
Материалы Сантехника		951,56
Участок ремонтно-строительных работ		9152,1
12876 кв-108 Течь с крыши после дождя в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Включено в план работы на 3-й квартал 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		19467,56
11832 течь за унитазом. ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали поплавков.		
12385 Обследовать подвал на утечки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь транзитной трубы, передано в водоканал.		
12419 3 подъезд течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь на транзите ХВС,АС-" Водоканал совместно с АС " Даниловское" течь устранили		
13002 Течь КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк КНЗ в подвале .		
13606 ГВС в ванной идет тонкой струйкой.Проверить на засор. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели чистку кран- фильтра в ванной.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		22195,79
Участок электротехнических работ		3412,16
12523 Нет освещения на л/клетках 1,2,3,4 этажи, у входа и в тамбуре - 3 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли бл/н		
13078 кв-13 Нет света на л/к на 1 и 2 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-3шт		
	01.07.2014	83053,23
Материалы уборки территории и мусоропроводов		15,69
Аварийно-диспетчерское обслуживание		10053,95
Вывоз и утилизация ТБО		8251,15
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		4994,82
Материалы Ремонтно-строит участок		375,32
Материалы Сантехника		2772,56
Участок ремонтно-строительных работ		10826,75
15680 Произвести гидроизоляцию примыкания кровли к вентканалу. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведена гидроизоляция.		
Участок санитарно-технических работ		16476,01
15111 Течьливневой КНЗ над ванной(в стыке). ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали, передано в стройгруппу.		
15808 Замена вводных задвижек на системе отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 задвижки.		
15848 38 - гвс не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена т/обменника.		
15975 2 элеватор - замена вводных задвижек на с/отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 задвижки.		
16039 Замена в/задвижек на 3,4 элеваторах. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 6 задвижек ф80.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		25850,32
Участок электротехнических работ		3436,66
14230 кв 73 Нет освещения в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорела фазная магистральная колодка.Заменяли.		
	01.08.2014	87014,54
Аварийно-диспетчерское обслуживание		9887,57
Благоустройство придомовой территории		
17203 кв 122 Кухня затоплена ХВС. Передала АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сорвало шланг хвс на раковину. АС течь устранили.		

Вывоз и утилизация ТБО	8251,15
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	4326,48
Материалы Благоустройство территории	726,9
Материалы Ремонтно-строит участок	48,82
Материалы Сантехника	5950,76
Участок ремонтно-строительных работ	10019,37
Участок санитарно-технических работ	18470,07

16462 Запах из подвала № 2. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.

16552 запах КНЗ из2-го подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.

16553 обследовать ливневую кнз над кв.33(ванная). ВЫПОЛНЕНИЕ: Ливнёвка в норме, протечка из латка - трещина - в стройгруппу.

16560 кв 74 отключить стояк ГВС на 13.08.2014 в 11:00 (оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили, включили.

16734 Закрывать т/обменники. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закружили т/обменники.

16755 кв.42 - Запах, сырость из подвала №3. ВЫПОЛНЕНИЕ: Утечек не обнаружено, остаточные явления.

17943 Открыть бойлера. ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли бойлера.

18155 КВ 117 на 29.08.2014г. отключить 2 стояка отопления т.сот.89226103256

ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили 10-15; Включили 14-30.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **25896,76**

Участок электротехнических работ **3436,66**

16251 кв 133 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: включили автомат

17732 3 подъезд - нет освещения на всех л/клетках и у входа в подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили л/н -4шт

17770 отсутствует освещение в квартире (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил слабый контакт фазного провода

01.09.2014 91543,34

Аварийно-диспетчерское обслуживание **7546,16**

Благоустройство придомовой территории **3996,26**

Покос травы **3996,26**

Вывоз и утилизация ТБО **8251,15**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **3342,48**

Материалы Благоустройство территории **47,96**

Материалы Ремонтно-строит участок **150,81**

Материалы Сантехника **8536,77**

Материалы Электрика **1694,26**

Участок ремонтно-строительных работ **9489,83**

Участок санитарно-технических работ **23349,35**

19873 2 этаж - течь ливнёвки во время дождя. ВЫПОЛНЕНИЕ: Загерметизировали стыки ливневой кнз.

20088 Мокнет стояк хвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут.

20529 течь стояка хвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут.

20867 Запах кнз из 9-го подъезда. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы, передано в водоканал.

20976 Запуск системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели запуск и обработку системы отопления.

21148 9 подъезд - запах кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.

21378 Течь батареи в комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сварка на 30.09.14.30.09.14. - заменили подводку.

21430 Обработать стояки отопления по кв.24,28,30,25,31,33.75(2 комнаты) ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведена обработка стояков отопления.		
21498 кв.128 - нет отопления в м. комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели обработку стояков отопления.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		21701,65
Участок электротехнических работ		3436,66
19946 Нет освещения 1,4 этажи, в тамбуре и у входа - 3 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 4 л/н.		
19984 Нет освещения на 3-м этаже л/клетки(1 подъезд). ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 л/н.		
	01.10.2014	104921,22
Аварийно-диспетчерское обслуживание		9737,96
Вывоз и утилизация ТБО		8251,15
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		7824,94
Материалы Благоустройство территории		28,2
Материалы Ремонтно-строит участок		34,73
Материалы Сантехника		17783,54
Участок ремонтно-строительных работ		10657,93
21876 кв.108 - обследовать ливневую кнз над квартирой ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили ливневую трубу на крыше.		
23326 кв.124 - 5 этаж - застеклить оконную раму. ВЫПОЛНЕНИЕ: Раму застеклили.		
Участок санитарно-технических работ		21367,88
22151 Нет отопления в большой комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.		
22710 Холодные батареи в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки и батареи тёплые.		
23019 2 подъезд - офисное помещение - нет отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.		
23195 Температура воздуха в квартире не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведены замеры с составлением акта, =19,6; 19,8; 20 градусов.		
23424 кв.138, 139(9662507) - очень плохо греют батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили сопло на насосе.		
23555 КВ.131,118, 128 - Нет отопления в кухне, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили сопло на эл. узле, обработали систему отопления.		
23575 Обследовать санузел ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи не обнаружено.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		25798,23
Участок электротехнических работ		3436,66
21924 На л/ марше 2 этажа нет освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 лампы.		
22555 2 подъезд - нет освещения на 2,3,4 этажах л/клеток. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н		
24374 кв 71 Нет освещения в квартире. запах эл.проводки в эл.щитке. ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили обрыв		
24574 8 подъезд - 3 этаж - нет освещения на л/клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н		
24872 6 подъезд, 5 этаж - нет освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли лампу.		
	01.11.2014	93475,44
Материалы уборки территории и мусоропроводов		68,6
Аварийно-диспетчерское обслуживание		9112,96

Вывоз и утилизация ТБО	8251,15
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2406,6
Материалы Ремонтно-строит участок	81,67
Материалы Сантехника	9207,54
Участок ремонтно-строительных работ	10256,14
27792 Не закрывается 2-я тамбурная дверь. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подогнал дверь, установил пружину,	
Участок санитарно-технических работ	24609,94
27416 3 подвал - сильный запах. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	26027,39
Участок электротехнических работ	3453,45
25594 кв.113 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел нулевой провод, соединил напрямую	
25684 кв 73 нет освещения 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: Неисправность внутри квартиры	
27102 1 подъезд, 2 этаж - нет освещения на л/клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н	
27200 нет освещения на 2,3 этажах - 1 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н	
	01.12.2014 103426,31
Материалы уборки территории и мусоропроводов	1837,64
Аварийно-диспетчерское обслуживание	9006,74
Вывоз и утилизация ТБО	8251,15
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	5581,99
Материалы Благоустройство территории	1625,62
Материалы Ремонтно-строит участок	592,67
Материалы Сантехника	8221,41
Материалы Электрика	547,48
Техническое обслуживание газового оборудования	6262,04
Участок ремонтно-строительных работ	10785,12
Участок санитарно-технических работ	22336,43
30462 8 подвал - запах кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь не обнаружена	
31125 кв 132 течь стояка г/воды, передано Мининой ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы диам 25	
32380 Капает сверху по трубе кнз в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили вытяжку на чердаке.	
32527 кв 39 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Работает один т/обменник.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	24924,57
Участок электротехнических работ	3453,45