

## Ватутина 72

| Услуга         | Сальдо вх.        | Начислено           | Оплачено            | Факт. Затраты       | Итого             |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| ГВС            | 20 752,21         | 270 507,26          | 265 731,80          | 270 507,26          | 25 527,67         |
| Водоотв.       | 4 070,60          | 50 048,62           | 50 512,35           | 50 048,62           | 3 606,87          |
| Отопление      | 58 093,78         | 697 284,66          | 660 267,79          | 697 284,66          | 95 110,65         |
| Сод.обсл.жилья | 23 547,11         | 277 546,59          | 266 430,16          | 291 588,26          | 48 705,21         |
| ХВС            | 4 523,01          | 56 475,79           | 56 309,65           | 56 475,79           | 4 689,15          |
| Э/э            | 18 300,16         | 202 708,68          | 191 451,26          | 202 708,68          | 29 557,58         |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>129 286,87</b> | <b>1 554 571,60</b> | <b>1 490 703,01</b> | <b>1 568 613,27</b> | <b>207 197,13</b> |

**Содержание и ремонт жилфонда** **291 588,26**

31.01.2013 24 275,61

**Абонентское обслуживание** **1 069,92**

**Аварийно-диспетчерское обслуживание** **3 969,87**

**АУП** **416,17**

**Вывоз и утилизация ТБО** **2 700,43**

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.** **584,77**

**Материалы Сантехника** **48,22**

**Паспортно-визовая служба** **434,00**

**Техническое обслуживание газового оборудования** **723,33**

**Участок ремонтно-строительных работ** **531,44**

1768 4 подвал - разобрать стайки. ВЫПОЛНЕНИЕ: разобрано 18 стоек - 21.01.13., 22.01.13.

**Участок санитарно-технических работ** **6 387,38**

1382 кв45 сорвало кран с г/ водой ( звонить в квартиру 42) ВЫПОЛНЕНИЕ: 17.01.13. - устранено АС.

1667 не уходит вода из унитаза. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

2393 1 подвал - топил кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

2443 кв 22 бежит стояк х/ воды ( заявка поступила 07:30 30.01) предала в АС,но они попросили передать на участок ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк хвс в перекрытии.

250 течь под ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули гайки сифона.

355 течь за унитазом. ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули гайки у бачка.

393 установить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: установили замок со сваркой.

**Участок уборки территории и мусоропроводов** **6 466,75**

2265 2 подвал - убрать крупногабаритный мусор. ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали мусор.

2332 4 подвал - убрать крупногабаритный мусор. ВЫПОЛНЕНИЕ: мусор убрали.

**Участок электротехнических работ** **943,33**

1611 восстановить освещение в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: 5 ламп, 1 патрон, провод=6м., гофра=5м.

2305 произвести ппо ВЫПОЛНЕНИЕ: произведено ППО.

436 восстановить освещение и розетку в подвале №4. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

|                                                                                                          |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|                                                                                                          | 28.02.2013 | 28 605,27       |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                          |            | <b>1 011,50</b> |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                               |            | <b>3 846,76</b> |
| <b>АУП</b>                                                                                               |            | <b>647,81</b>   |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                            |            | <b>2 700,43</b> |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                |            | <b>1 372,36</b> |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                              |            | <b>570,85</b>   |
| <b>Материалы Электрика</b>                                                                               |            | <b>508,90</b>   |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                          |            | <b>434,00</b>   |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>                                                    |            | <b>723,33</b>   |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                               |            | <b>773,65</b>   |
| 4546 1 подвал - отремонтировать дверь, повесить замок. ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт двери проведён, замок повешен. |            |                 |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                               |            | <b>6 704,58</b> |
| 2917 нет отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: аварийно-ремонтные работы СТК.                                           |            |                 |
| 3585 маркировка элеваторных узлов. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена маркировка элеваторного узла.                 |            |                 |
| 3884 течь бачка. ВЫПОЛНЕНИЕ: перелив устранён.                                                           |            |                 |
| 4062 засор кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.                                                    |            |                 |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                        |            | <b>8 296,84</b> |
| 3983 1 подвал - обработать от крыс. ВЫПОЛНЕНИЕ: 21.02.13. - обработан.                                   |            |                 |
| 4598 очистить подвал №1 от мусора. ВЫПОЛНЕНИЕ: 28.02.13. - подвал почищен.                               |            |                 |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                  |            | <b>1 014,26</b> |
|                                                                                                          | 31.03.2013 | 25 655,47       |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                          |            | <b>1 015,24</b> |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                               |            | <b>3 552,43</b> |
| <b>АУП</b>                                                                                               |            | <b>621,51</b>   |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                            |            | <b>2 700,43</b> |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                |            | <b>1 409,89</b> |
| <b>Материалы Электрика</b>                                                                               |            | <b>301,53</b>   |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                          |            | <b>434,00</b>   |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>                                                    |            | <b>723,33</b>   |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                               |            | <b>759,14</b>   |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                               |            | <b>5 855,65</b> |
| 5520 течь под бачком. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужны запчасти для бачка, устранят сами.                               |            |                 |
| 5610 течь стояка хвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок стояка хвс.                                 |            |                 |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                        |            | <b>7 370,90</b> |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                  |            | <b>911,42</b>   |
| 5160 висит провод у щитка. ВЫПОЛНЕНИЕ: уложил провода слаботочников в их щиток.                          |            |                 |
| 6794 нет освещения на 2,3 этажах. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено+ у входа в подъезд.                |            |                 |
|                                                                                                          | 30.04.2013 | 24 096,68       |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                          |            | <b>651,00</b>   |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                               |            | <b>3 037,99</b> |
| <b>АУП</b>                                                                                               |            | <b>640,90</b>   |

|                                                                                                   |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                     |                   | <b>2 700,43</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                         |                   | <b>1 186,95</b>  |
| <b>Материалы Благоустройство территории</b>                                                       |                   | <b>297,42</b>    |
| <b>Материалы Электрика</b>                                                                        |                   | <b>321,95</b>    |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                   |                   | <b>434,00</b>    |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>                                             |                   | <b>723,33</b>    |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                        |                   | <b>626,33</b>    |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                        |                   | <b>5 248,98</b>  |
| 7618 топилт подвалы талыми водами. ВЫПОЛНЕНИЕ: прокопали канал для стока талым водам.             |                   |                  |
| 9054 ревизия и ремонт водосточных труб. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена ревизия сливных труб.             |                   |                  |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                 |                   | <b>6 973,63</b>  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                           |                   | <b>1 253,77</b>  |
|                                                                                                   | <b>31.05.2013</b> | <b>23 218,86</b> |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                   |                   | <b>385,78</b>    |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                        |                   | <b>2 194,11</b>  |
| <b>АУП</b>                                                                                        |                   | <b>677,09</b>    |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                     |                   | <b>2 700,43</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                         |                   | <b>837,37</b>    |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                                          |                   | <b>1 234,31</b>  |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                       |                   | <b>1 004,84</b>  |
| <b>Материалы Электрика</b>                                                                        |                   | <b>450,25</b>    |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                   |                   | <b>434,00</b>    |
| <b>Текущий ремонт и обслуживание МКД</b>                                                          |                   | <b>121,24</b>    |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>                                             |                   | <b>723,33</b>    |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                        |                   | <b>619,33</b>    |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                        |                   | <b>4 685,99</b>  |
| 10283 2 подъезд - течь стояка отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 6 стояков отопления.                |                   |                  |
| 10590 сломана КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили, восстановили, зачеканили кнз.                |                   |                  |
| 10797 кв 4 парит из подвала передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут на трубу ГВС -76 в подвале. |                   |                  |
| 10811 парит из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале.                                     |                   |                  |
| 9448 закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторный узел.                              |                   |                  |
| 9465 2 подвал - стоит кнз ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.                                   |                   |                  |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                 |                   | <b>6 331,02</b>  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                           |                   | <b>819,77</b>    |
| 10838 нет освещения на 2,5 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.                            |                   |                  |
|                                                                                                   | <b>30.06.2013</b> | <b>22 476,50</b> |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                   |                   | <b>337,55</b>    |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                        |                   | <b>2 170,00</b>  |
| <b>АУП</b>                                                                                        |                   | <b>601,86</b>    |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                     |                   | <b>2 700,43</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                         |                   | <b>921,17</b>    |
| <b>Материалы Благоустройство территории</b>                                                       |                   | <b>96,44</b>     |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                       |                   | <b>1 329,19</b>  |

|                                                                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Материалы Электрика</b>                                                                                                                | <b>168,78</b>   |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                                                           | <b>434,00</b>   |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>                                                                                     | <b>723,33</b>   |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                                | <b>477,22</b>   |
| 11947 1 подвал - сорван замок. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил петли на подвальную дверь.                                                         |                 |
| 11955 покрасить качель на детской площадке. ВЫПОЛНЕНИЕ: покраска произведена.                                                             |                 |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                                | <b>4 134,43</b> |
| 11149 проведение профработ, подготовка к отопительному сезону. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведены ППР.                                                 |                 |
| 11177 2 подвал - стоит кнз ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.                                                                          |                 |
| 11491 кв 37 топит сверху передала в Ас ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп                                                                          |                 |
| 11495 кв 12 ;8;топит с верху передала в АС закрыли ХВС и ГВС в 14кв нет дома<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: нужен доступ в кв 14,отключили стояки ХВС,ГВС |                 |
| 11498 кв 14 открыть стояки ГВС и ХВС № 11495 ( топили квартиры снизу)<br>передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояки ХВС,ГВС                 |                 |
| 11924 кв 8 топят сверху( ключи в кв№4),отключили стояки ХВС,ГВС<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки включили, 20.06.13. - замена стояка в перекрытии.   |                 |
| 11998 обследовать стояки ХВС,ГВС, ОТОПЛЕНИЯ. ВЫПОЛНЕНИЕ: кв.14 -<br>утечек нет, кв.8,11 - остаточные явления.                             |                 |
| 12065 топит сверху. ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыли стояк отопления на кухне, течь прекратилась.                                                    |                 |
| 12357 ВЫПИРАЕТ КНЗ В ТУАЛТЕТЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.                                                                      |                 |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                                                         | <b>7 128,33</b> |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                                   | <b>1 253,77</b> |
| 11528 осмотр электрооборудования после затопления. ВЫПОЛНЕНИЕ:<br>обследование провели.                                                   |                 |
| 11747 установить светильник. ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили светильник.                                                                           |                 |
| 31.07.2013                                                                                                                                | 23 148,83       |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                                                           | <b>482,22</b>   |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                                                | <b>2 555,77</b> |
| <b>АУП</b>                                                                                                                                | <b>639,47</b>   |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                             | <b>2 700,43</b> |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                                 | <b>1 012,66</b> |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                                                           | <b>434,00</b>   |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>                                                                                     | <b>723,33</b>   |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                                | <b>509,80</b>   |
| 12876 2 подвал - ремонт дверей. ВЫПОЛНЕНИЕ: дверь ремонту не подлежит,<br>нужна замена.                                                   |                 |
| 13050 прочистить ж/б жолоб для отведения сточных вод. ВЫПОЛНЕНИЕ:<br>прочистил жолоб.                                                     |                 |
| 13119 подготовка ж/бетонных изделий для укладки в траншею. ВЫПОЛНЕНИЕ:<br>проведены работы.                                               |                 |
| 13136 установка жолоба для сточных вод. ВЫПОЛНЕНИЕ: установка жолоба для<br>сточных вод, земляные работы.                                 |                 |

|                                                                                                           |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                |                   | <b>5 453,93</b>  |
| 12670 2 подвал - течь кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале.                                          |                   |                  |
| 12763 выпирает кнз из унитаза. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале.                                      |                   |                  |
| 12932 замена стояка в перекрытии с кв.11. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк отопления в перекрытии.              |                   |                  |
| 12969 1 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале.                                         |                   |                  |
| 12987 1 подвал - течь трубы ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на транзит ГВС.                             |                   |                  |
| 13705 кв 21. Течь ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сварка стояка ГВС.                                                     |                   |                  |
| 14193 Установка люка. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили люк.                                                         |                   |                  |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                         |                   | <b>7 383,45</b>  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                   |                   | <b>1 253,77</b>  |
| 13078 установить розетку в подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили розетку в 1-м подъезде.                       |                   |                  |
|                                                                                                           | <b>31.08.2013</b> | <b>22 925,74</b> |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                           |                   | <b>506,33</b>    |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                |                   | <b>1 735,99</b>  |
| <b>АУП</b>                                                                                                |                   | <b>564,24</b>    |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                             |                   | <b>2 700,43</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                 |                   | <b>795,66</b>    |
| <b>Материалы Благоустройство территории</b>                                                               |                   | <b>1 101,08</b>  |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                                                  |                   | <b>1 748,71</b>  |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                               |                   | <b>35,12</b>     |
| <b>Материалы Электрика</b>                                                                                |                   | <b>785,68</b>    |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                           |                   | <b>434,00</b>    |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>                                                     |                   | <b>723,33</b>    |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                |                   | <b>491,07</b>    |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                |                   | <b>3 478,41</b>  |
| 15019 запах кнз.. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.                                                   |                   |                  |
| 15189 течь трубы на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: загерметизировали трубу.                                           |                   |                  |
| 15393 течь гвс на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили.                                                      |                   |                  |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                         |                   | <b>6 788,92</b>  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                   |                   | <b>1 036,77</b>  |
| 14451 Ревизия наружного освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили освещение.                                    |                   |                  |
| 14778 профосмотр щитовых. ВЫПОЛНЕНИЕ: осмотр проведён , нужна замена не калиброванных плавких вставок.    |                   |                  |
| 14802 кв 42 в подъезде искрит из выключателя ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил слабый контакт в месте соединения диода |                   |                  |
| 14918 проведение ВРУ. ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ВРУ.                                                            |                   |                  |
| 15173 нет освещения на 5-м этаже лестничной клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.                  |                   |                  |
| 15525 круглосуточно горит свет у подъезда. ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали выключатель.                        |                   |                  |
|                                                                                                           | <b>30.09.2013</b> | <b>20 236,69</b> |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                           |                   | <b>554,55</b>    |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                |                   | <b>1 639,55</b>  |
| <b>АУП</b>                                                                                                |                   | <b>434,00</b>    |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                             |                   | <b>2 700,43</b>  |

|                                                                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                                          | <b>1 036,77</b> |
| <b>Материалы Благоустройство территории</b>                                                                                                        | <b>231,97</b>   |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                                                                        | <b>167,12</b>   |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                                                                    | <b>434,00</b>   |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>                                                                                              | <b>1 446,66</b> |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                                         | <b>500,24</b>   |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                                         | <b>3 672,93</b> |
| 15966 сорвало кран хвс в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули кранбуксу.                                                                                  |                 |
| 16129 топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка кнз в подвале.                                                                                                 |                 |
| 16412 кв.2 - парит из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь транзита ГВС, передали в СТК.                                                                      |                 |
| 17189 кв.1 - топит из кв.4 на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление, был засорён сифон на кухне.                                                   |                 |
| 17249 Запуск системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Запуск системы отопления.                                                                              |                 |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                                                                  | <b>6 309,36</b> |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                                            | <b>1 109,11</b> |
| 16141 кв 21 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: неисправность внутри квартиры                                                                     |                 |
| 16468 1 подвал - восстановить освещение и установить розетку для сварки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-1шт.Розетка установлена. Замена проводки не нужна. |                 |
| 31.10.2013                                                                                                                                         | 28 436,34       |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                                                                    | <b>819,77</b>   |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                                                         | <b>1 591,33</b> |
| <b>АУП</b>                                                                                                                                         | <b>530,44</b>   |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                                      | <b>2 700,43</b> |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                                          | <b>699,22</b>   |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                                                                                           | <b>3 230,66</b> |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                                                                        | <b>2 419,41</b> |
| <b>Материалы Электрика</b>                                                                                                                         | <b>1 170,00</b> |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                                                                    | <b>434,00</b>   |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                                         | <b>1 023,64</b> |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                                         | <b>5 340,34</b> |
| 18193 нет отопления во всей квартире - 50, 48, 4,15,18, ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена обработка системы отопления.                                       |                 |
| 18194 нет отопления во всей квартире - 50, 48, 4, ВЫПОЛНЕНИЕ: см.18193.                                                                            |                 |
| 18278 кв.5 - течь КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале                                                                                        |                 |
| 19349 кв.5 - запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоит колодец, передано в водоканал.                                                                |                 |
| 19419 кв.18. Запах КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: очистили кнз в подвале.                                                                                        |                 |
| 19517 кв.5 - не уходит вода из унитаза. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.                                                                      |                 |
| 20087 5 топит квартиру канализацией, заявка на 15.10.13 с 8:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.                                               |                 |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                                                                  | <b>7 150,99</b> |
| 20380 2 подвал - закрыть окна. - кв.18. ВЫПОЛНЕНИЕ: окна закрыли.                                                                                  |                 |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                                            | <b>1 326,11</b> |
| 30.11.2013                                                                                                                                         | 22 118,10       |

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Абонентское обслуживание                           | 578,66   |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание                | 1 880,66 |
| АУП                                                | 482,22   |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | 1 301,99 |
| Материалы Ремонтно-строит участок                  | 740,11   |
| Материалы Сантехника                               | 25,98    |
| Паспортно-визовая служба                           | 434,00   |
| Участок ремонтно-строительных работ                | 1 184,86 |

22730 3 подвал - убрать неиспользуемые стойки. ВЫПОЛНЕНИЕ: разборка стоек произведена.

23047 закрыть подвальные окна. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыл подвальные окна.

**Участок санитарно-технических работ** 6 181,47

22228 кв 2 - сильный запах кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

22323 2,3 подвалы - течь кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

22560 кв.2 - парит из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

22616 /52 - обследовать стояки хвс,гвс, подтапливают нижнюю квартиру.

ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, нужна замена стояка хвс в перекрытии до 1-го этажа.

22925 кв.52, 49,52 - замена стояков хвс, гвс в перекрытии. ВЫПОЛНЕНИЕ:

22926 кв.52, 49,52 - замена стояков хвс, гвс в перекрытии. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояки ХВС,ГВС В ПЕРЕКРЫТИИ В КВ.46,49,52.

23963 кв.54,50 ,15 - холодные батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: 29.11.13. - температура в квартире=16,=18 градусов.

24016 кв.32. Остыли батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: Отопление появилось в 20:30

**Участок уборки территории и мусоропроводов** 7 620,38

**Участок электротехнических работ** 1 687,77

22573 1 подвал - восстановить освещение. ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановлено освещение.

31.12.2013 26 394,17

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Абонентское обслуживание                           | 578,66   |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание                | 1 880,66 |
| АУП                                                | 458,11   |
| Вывоз и утилизация ТБО                             | 2 700,43 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | 1 326,11 |
| Материалы Благоустройство территории               | 36,58    |
| Материалы Ремонтно-строит участок                  | 414,24   |
| Материалы Сантехника                               | 1 680,19 |
| Материалы Электрика                                | 247,72   |
| Паспортно-визовая служба                           | 434,00   |
| Техническое обслуживание газового оборудования     | 723,33   |
| Участок ремонтно-строительных работ                | 1 203,88 |

24292 2 подъезд - установить тамбурную дверь. ВЫПОЛНЕНИЕ: установлена тамбурная дверь.

24763 закрыть подвальные окна. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыл подвальные окна.

24832 4 подъезд - 3 этаж - застеклить оконную раму. ВЫПОЛНЕНИЕ: рамы застеклены.

**Участок санитарно-технических работ**

**6 280,69**

24071 кв 24 еле теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: стк проводят регулировочные работы.

24365 кв.54 - температура воздуха в квартире не соответствует норме.

ВЫПОЛНЕНИЕ: температура=14,=17,=18 градусов, передано в СТК.

24543 кв 34 топят сверху кв 37, течь батареи в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: течь п/сушителя, поставили хомут ф25, нужна замена трубы ф25

24672 кв.54, 48 ,2 ,34 - холодные батареи( в квартирах14,16 градусов).

ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров, передано в СТК. - 10.12.13.

24820 кв.34 - нет отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: 13.12.13. произведены замеры температуры воздуха в квартире,=23 градуса,=23,=24 градуса.

24926 кв.9 ? 57- холодные батареи в комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка системы отопления.

25316 кв.18 - остыли батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: 18.12.13. - авария СТК, сняли насос.

25465 кв 48,54 ,4, 18, 13 - батареи чуть тёплые ВЫПОЛНЕНИЕ: 20/12/13/ - авария стк, монтаж насоса на т/п.

25667 кв.57,40,50 - чуть тёплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: аварийные работы стк.

25828 запустить элеваторный узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Дом обработали(низкий теплофикат)

25882 кв.54,48,18 - чуть тёплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: Авария СТК, замена задвижки, запустились в 17-00.

26048 кв 47;21;49;4; отсутствует отопление в квартире ( Шмотьева Валентина Ивановна) передали ГО ЧС ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет подачи теплофиката на элеваторный узел,передано в СТК ,отрегулировали давление,теплофикат пошел

**Участок уборки территории и мусоропроводов**

**7 031,13**

**Участок электротехнических работ**

**1 398,44**

24140 нет освещения на л/клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.