

Береговая 50

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
Водоотв.	10 537,20	70 576,70	71 471,46	70 576,70	
ГВС подача	7 793,22	57 543,84	57 699,68	57 543,84	
Отопление	159 539,54	1 196 758,52	1 189 647,38	1 196 758,52	
Сод.обсл.жилья	53 343,35	486 961,65	480 818,20	507 788,87	44270,68
ХВС	11 819,99	84 629,35	85 171,03	84 629,35	
Э/э	40 586,40	308 309,04	301 550,20	308 309,04	
ГВС	46 564,51	250 227,46	254 165,05	250 227,46	
ИТОГО	330 184,21	2 455 006,56	2 440 523,00	2 475 833,78	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда	507 788,87
	31.01.2013 43 163,69
Абонентское обслуживание	1 902,87
Аварийно-диспетчерское обслуживание	7 060,52
АУП	729,13
Вывоз и утилизация ТБО	4 802,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 040,02
Материалы Сантехника	85,76
Паспортно-визовая служба	771,88
Техническое обслуживание газового оборудования	1 286,46
Участок ремонтно-строительных работ	945,17
Участок санитарно-технических работ	11 360,11

1404 кв 30,35(м. комната,кухня тел 240823),42 чуть теплые батареи в квартире тел 668513 повтор от19.01.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: переврезка фланцев ф 50 под насос ф 40,установка насоса и вибровставок,обработка стояков отопления

142 кв-42,30,57 Т в квартире 17 град, повтор 06.01.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

1505 Кв.3. Топит канализацией квартиру. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию в подвале

1612 кв 19,30,42,11(668235),28 чуть теплые батареи в квартире тел 9502055899 повтор 22,01,13 кв 42,57 повтор 23,01,13 кв 42 повтор 25,01,13 кв 30
ВЫПОЛНЕНИЕ: переврезка фланцев ф 50 под насос ф 40,установка насоса и вибровставок,обработка стояков отопления

1738 кв 22 сильный гул по стояку отопления в зале тел 953-003-71-25
ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа,передано Гилфанову

2249 кв 30 чуть теплые батареи в квартире тел 66-85-13 повтор 29,01,13 кв 30,42 повтор 30,01,13 кв 42,30 повтор 31,01,13 кв 11,42,30 повтор 1,02,13 кв 42
ВЫПОЛНЕНИЕ: переврезка фланцев ф 50 под насос ф 40,установка насоса и вибровставок,обработка стояков отопления

2402 кв 1 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружили

262 кв 30 чуть теплые батареи Т не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

357 кв 42 чуть теплые батареи в квартире тел 248515 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
506 кв 30 чуть теплые батареи в квартире тел 668513 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
694 кв-30 Батареи чуть теплые .В квартире Т-15град Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
741 кв 30,42(662515) чуть теплые батареи в квартире тел 668513 повтор 15,01,13 повтор 16,01,13 кв 30,42 повтор 17,01,13 кв 30,42 ВЫПОЛНЕНИЕ: переврезка фланцев ф 50 под насос ф 40,установка насоса и вибровставок,обработка стояков отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 501,26
Участок электротехнических работ		1 677,73
113 кв 58 нет освещения в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали автомат в э/щитовой,переключили,заменяли 4 л/н,ревизия патронов		
173 кв-63 Нет света во всем подъезде в м/кв коридорах (в 4 и 5 подъездах) ВЫПОЛНЕНИЕ: отработал автомат в ВРУ, включил автомат,заменял 2 л/н		
	28.02.2013	50 857,98
Абонентское обслуживание		1 798,98
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6 841,55
АУП		1 134,97
Вывоз и утилизация ТБО		4 802,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 440,77
Материалы Сантехника		1 015,27
Материалы Электрика		905,09
Паспортно-визовая служба		771,88
Техническое обслуживание газового оборудования		1 286,46
Участок ремонтно-строительных работ		1 375,95
2912 1 подъезд установить новые почтовые ящики ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили почт.ящики		
3555 1 подъезд почистить козырек подъезда от снега ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили козырек		
Участок санитарно-технических работ		11 924,26
2663 разбор э/узла № 1,установка шайб с внутрином проходом ф 15мм ВЫПОЛНЕНИЕ: заглушили э/узел № 3		
2664 разбор э/узла № 2,установка шайб с внутрином проходом ф 15мм ВЫПОЛНЕНИЕ: заглушили э/узел № 2		
2665 разбор э/узла № 3,установка шайб с внутрином проходом ф 15мм ВЫПОЛНЕНИЕ: заглушили э/узел № 1		
2855 кв 42 чуть теплые батареи в квартире тел 66-25-06 повтор 5,02,13 кв 42 повтор 06,02,13 кв 42 повтор 7,02,12 кв 42 ВЫПОЛНЕНИЕ: переврезка фланцев ф 50 под насос ф 40,установка насоса и вибровставок,обработка стояков отопления		
2888 кв 42 сильный по трубам ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубы ГВС ф 50,заварили трубу ГВС ф 76		
3042 кв 42 гул по стояку отопления в мал.комнате тел 66-25-19 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли вентиль на стояке отопления,шум устранили		

3361 кв 19,42 чуть теплые батареи в квартире повтор 12,02,13 кв 42 повтор 14,02,13 кв 42 повтор 15,02,13 кв 23,61 ВЫПОЛНЕНИЕ: переврезка фланцев ф 50 под насос ф 40,установка насоса и вибровставок,обработка стояков отопления

3578 демонтаж чугунной задвижки ф 100-1 шт, ф 80-1шт,замена участка трубы ф 57
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку ф 100-1шт,заменили участок трубы трубы ХВС ф 57,сварка

3635 кв 34 течь батареи предала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: вырвала кран на трубе ГВС,поставили заглушку,течь устранили

3670 кв 68 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

3709 кв 63,65 течь ГВС в подвале тел 242527 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли ГВС на дом,требуется сварка трубы ГВС ф 57

3717 кв 42 гул по стояку отопления в спальне ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк отопление стоит на сливе,закрывать не стали,стояк сразу останавливается

3755 кв 63,65 требуется сварка трубы ГВС ф 76 в подвале,закрыто ГВС на дом
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф 89 2 метра на ГВС,открыли ГВС на дом

3771 замена сборки в подвале на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили сборку на ХВС ф 25

3905 кв 18,42 чуть теплые батареи в квартире тел 950-205-58-99 ВЫПОЛНЕНИЕ: переврезка фланцев ф 50 под насос ф 40,установка насоса и вибровставок,обработка стояков отопления

4140 кв 23 нет отопления повтор 22,01,13 кв 42 повтор 25,02,13 кв 23,42 повтор 26,02,13 кв 23,42 повтор 27,02,13 кв 42 ВЫПОЛНЕНИЕ: переврезка фланцев ф 50 под насос ф 40,установка насоса и вибровставок,обработка стояков отопления
4606 подготовка материала для врезки ВЫПОЛНЕНИЕ: сверление отверстий ф 18 на фланцах ф 40 на виброставках

4678 установка насоса на т/провод теплофиката (обратка),сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: переврезка фланцев под насос ф 40,установка насоса и вибровставок

4732 кв 4 шум в батареях ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк был на сбросе,убрали

Участок уборки территории и мусоропроводов

14 756,13

Участок электротехнических работ

1 803,89

31.03.2013

45 612,40

Абонентское обслуживание

1 805,62

Аварийно-диспетчерское обслуживание

6 318,09

АУП

1 088,88

Вывоз и утилизация ТБО

4 802,78

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2 507,53

Материалы Электрика

536,29

Паспортно-визовая служба

771,88

Техническое обслуживание газового оборудования

1 286,46

Участок ремонтно-строительных работ

1 350,14

5128 закрыть подвальные окна по всему периметру подвального помещения

ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли подвальное окно

Участок санитарно-технических работ

10 414,42

5037 кв 16 течь стояка ХВС тел 9090179612 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили стояк ХВС

5213 кв 35 течь батареи на кухне,топят соседей тел 9090215821,240823
ВЫПОЛНЕНИЕ: течь американки на батареи ,закрыли стояки отопления,жильцы устранят сами

5225 кв 35 течь батареи на кухне повтор 15,03,2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули американку на радиаторе,течь устранили

5252 кв 35 включить стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 спускных вентиля ф 15,запустили стояки отопления

5260 4 подвал с торца дома повесить замок ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили проушины и замок на подвальную дверь

5485 4 подвал течь ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь стояка ГВС,нужна замена трубы ф 32 полипропилен,американка ф 25/32,отключен стояк

5572 4 подвал течь стояка ГВС,нужна замена трубы ф 40 полипропилен,американка ф 25/32,отключен стояк ВЫПОЛНЕНИЕ: запаяли стояк,запустили стояки ГВС

5661 обследование подвала на утечки с представителями СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено

5700 закупка материала для проведения работ ВЫПОЛНЕНИЕ: материал купили

5880 кв 68 течь с крыши,обследовать ливневую канализацию тел 9222298628
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили муфту на ливневой канализации,течь устранили

5888 кв 11,13,17,24,27,6,3,42(662520) чуть теплые батареи в квартире тел 668235
ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили насос на отопление

5920 отключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос

5946 кв 71,68,65 течь с ливневой канализации тел 952-141-08-93 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили муфту на ливневой канализации,течь устранили

5998 подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили насос на ГВС

6321 кв 55 запах канализации тел 274796 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранен

6327 подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: насос включили на отопление

6384 кв 50 течь стояка ГВС,сварка тел 953-38-444-50 на 22.03.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ГВС

6456 отключить,подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили,подключили насос

6557 кв 11 г/вода течет тоненькой струйкой ВЫПОЛНЕНИЕ: давление по стояку функционирует нормальное,нет давление в общей трубе

Участок уборки территории и мусоропроводов

13 109,33

5517 4 подвал с торца почистить подвал и обработать ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал хлором после затопления канализацией

6604 кв 4 нет уборки на придомовой территории,посыпать территорию отсевом тел 246279 ВЫПОЛНЕНИЕ: посыпали отсевом

6684 кв 50 обработать подвал после затопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал хлором после затопления канализацией

Участок электротехнических работ

1 620,98

5452 4 подвал с торца восстановить освещение вывести розетку ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещение,вывели 1 розетку,заменяли 5 л/н,1 патрон,провод 30 метров

7033 кв 31 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел нулевой провод .
схему эл. снабжения восстановил

30.04.2013 42 839,51

Абонентское обслуживание	1 157,81
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5 403,13
АУП	1 122,86
Вывоз и утилизация ТБО	4 802,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 111,03
Материалы Благоустройство территории	528,96
Материалы Электрика	572,59
Паспортно-визовая служба	771,88
Техническое обслуживание газового оборудования	1 286,46
Участок ремонтно-строительных работ	1 113,94
Участок санитарно-технических работ	9 335,43

7803 кв 52,55(274865) холодные батареи в кухне тел 242883 ВЫПОЛНЕНИЕ:
включили насос,обработали стояки отопления

7918 4 подвал парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС,поставили 2
хомута,течь устранили

8414 кв 11 чуть теплые батареи в квартире тел 668235 ВЫПОЛНЕНИЕ:
отрегулировали работу насоса,обработали стояки отопления

8578 кв 52 холодные батареи в кухне тел 242883 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали
работу насоса,обработали стояки отопления

8656 кв 55,49(243165) нет отопления в кухне тел 274796 повтор 24,04,2013 кв 49,55
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу насоса,обработали стояки отопления

9182 кв-69 Течь батареи в комнате.Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: устраняет отдел
доп. услуг,отключили стояк отопления

9222 кв 69 подключить стояк отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили стояк
отопления,обработали

Участок уборки территории и мусоропроводов 12 402,78

7283 кв 3 прочистить ступени от снега и льда,посыпать песком ВЫПОЛНЕНИЕ:
почистили ступени,посыпали отсевом

Участок электротехнических работ 2 229,86

7859 Провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизия
ВРУ,использовали провод 2 м,сжим 3 шт,л/н 8 шт

31.05.2013 37 294,94

Абонентское обслуживание	686,11
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 902,26
АУП	1 186,25
Вывоз и утилизация ТБО	4 802,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 489,29
Материалы Электрика	800,78
Паспортно-визовая служба	771,88
Текущий ремонт и обслуживание МКД	215,63
Техническое обслуживание газового оборудования	1 286,46
Участок ремонтно-строительных работ	1 101,50
Участок санитарно-технических работ	8 334,14

10541 3 подвал-раскопки, замена трубы канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубу канализации ф 150(гафрированная)-8м., муфта ф 100-1шт.(наружно), в подвале заменили трубу канализации ф 100-2м., ревизия ф 100-1шт., косой тройник ф 100-1шт., манжет ф 100-1шт., труба 1 п/м-2шт., заглушка ф 100-1шт., отвод ф 100-2шт.

10742 Береговая 50, кв-68 Течь сверху на л/кл по эл. щиткам. Проверить ливневую КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Требуется замена ливневой КНЗ на чердаке: две трубы -100 по 0,5м, два отвода 90 град, один переход на чугун, два манжета, прямой тройник - 100.

10851 кв-68 Течь сверху во время дождя. Требуется замена ливневой КНЗ на чердаке: две трубы -100 по 0,5м, два отвода 90 град, один переход на чугун, два манжета, прямой тройник -100. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ливневой канализации, течь устранили (труба ф 100-2м., отвод 45С-1шт., переход на чугун-1шт., 2 манжета ф 100, 1 тройник ф 100, 1 муфта компенсирующая ф 100, герметик-0,5 9496 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы

9688 кв 11 ГВС не соответствует норме тел 668235 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

Участок уборки территории и мусоропроводов 11 259,87
Участок электротехнических работ 1 457,99

30.06.2013 37 809,43

Абонентское обслуживание 600,35

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3 859,38

АУП 1 054,45

Вывоз и утилизация ТБО 4 802,78

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 638,32

Материалы Благоустройство территории 171,53

Материалы Сантехника 214,41

Материалы Электрика 300,17

Паспортно-визовая служба 771,88

Техническое обслуживание газового оборудования 1 286,46

Участок ремонтно-строительных работ 848,74

Участок санитарно-технических работ 7 353,19

11359 кв 6,7 топит квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: отказ от заявки, разовый затоп, топило с кв. 10

12081 4 подъезд приварить проушины на дверь э/щитовой, повесить замок

ВЫПОЛНЕНИЕ: установили петли-2шт., замок, сварка

12139 кв-60 Запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в Водоканал

Участок уборки территории и мусоропроводов 12 677,91

Участок электротехнических работ 2 229,86

12163 нет освещения в тамбуре, на л/клетке 1 этажа, заменить плафоны

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил патрон и 2 лампы накаливания

31.07.2013 41 153,79

Абонентское обслуживание 857,64

Аварийно-диспетчерское обслуживание 4 545,49

АУП 1 120,35

Вывоз и утилизация ТБО 4 802,78

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 801,04

Паспортно-визовая служба	771,88
Техническое обслуживание газового оборудования	1 286,46
Участок ремонтно-строительных работ	906,69
Участок санитарно-технических работ	9 699,95
13841 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации	
14005 устранить засор канализации-1 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: отказ от заявки по звонку жителя,устранили сами	
Участок уборки территории и мусоропроводов	13 131,65
Участок электротехнических работ	2 229,86
31.08.2013	37 742,08
Абонентское обслуживание	900,52
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 087,50
АУП	988,55
Вывоз и утилизация ТБО	4 802,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 415,11
Материалы Благоустройство территории	1 958,29
Материалы Ремонтно-строит участок	93,16
Материалы Сантехника	62,45
Материалы Электрика	1 397,36
Паспортно-визовая служба	771,88
Техническое обслуживание газового оборудования	1 286,46
Участок ремонтно-строительных работ	873,39
Участок санитарно-технических работ	6 186,44
14321 1 подвал течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на трубе ХВС ф 57,течь устранили	
14518 течь стояков ГВС,ХВС(доступ на 07.08.2013 с 18.00 до 20.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек на стояках ГВС,ХВС не обнаружено	
14613 2 подвал запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,,утечек не обнаружено	
14614 1,2,3,4,5 подвалы обследовать на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,в 1 подвале требуется замена участка трубы ГВС ф 100-3м., 2,3 подвал -сухой,4 подвал заменить участка трубы ГВС ф 57-2м.,в 5 подвале заварить свищ на трубе ГВС	
14640 4 подвал требуется замена участка трубы ГВС с отводом ф 57-5м. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ГВС ф 57-6м., течь устранили	
14642 5 подвал свищ на трубе ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ,течь устранили	
14644 1 подвал требуется замена участка трубы канализации ф 100-3м. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели чеканку трубы канализации,поставили хомут на трубу канализации ф 110	
15012 кв-60 Шум воды в подвале. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут на трубу ГВС	
15201 Кв.63. Течь воды в подвале №5 ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили ГВС на дом. Нужна замена трубы ф76 ,05м .	
15231 Отключили ГВС на дом. Нужна замена трубы ф76, 0,5м. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили 4 свища на трубе ф76, поменяли 1 метр трубы ф76 на системе ГВС	

15246 кв 3,7,11 сильно горячий п /сушитель, ГВС в кране отсутствует Передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на дом отключено. В кв-19 выше(нет дома) работает водонагреватель. Необходимо проверить на переток .До звонка.

15377 3. Течь канализации в квартире. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

15637 Закрыли ГВС на дом. Течь сборки Ф25 на системе горячего водоснабжения в подвале №5. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена сборки на ГВС в подвале со сваркой..
Использовали : труба -25 - 0,5м, вентиль -25-1 шт., вентиль -15-1шт.

Участок уборки территории и мусоропроводов

12 074,26

15119 кв-3 Скосить траву. ВЫПОЛНЕНИЕ: скосили траву на придомовой территории

15196 Кв.4. Скосить траву у 1,2 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: скосили траву на придомовой территории

15197 Убрать территорию вокруг дома ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена уборка придомовой территории

Участок электротехнических работ

1 843,93

14517 заменить патрон,плафон на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: установил светильник, плафон и лампы накаливания

14915 1,2,3,4,5 подвалы восстановить освещение в подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

30.09.2013

37 349,92

Абонентское обслуживание

986,29

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2 915,98

АУП

771,88

Вывоз и утилизация ТБО

4 802,78

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1 843,93

Материалы Благоустройство территории

412,56

Материалы Ремонтно-строит участок

1 358,47

Материалы Сантехника

297,23

Паспортно-визовая служба

771,88

Техническое обслуживание газового оборудования

2 572,92

Участок ремонтно-строительных работ

889,69

16372 закрыть подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли подвальное окно

Участок санитарно-технических работ

6 532,40

16028 кв-55,68 ,63 ГВС идет холодное. повтор 05.09.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили насос и спустили воздух на бойлере. Низкая температура теплофиката ГВС

16045 кв-31 Обследовать стояки ГВС/ХВС на замену в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек на стояках ГВС,ХВС не обнаружено

16123 Включить насос на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили насос и спустили воздух на бойлере. Теплофикат ГВС низкой температуры

16906 кв 31 обследовать стояки ХВС,ГВС на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек на стояках ГВС,ХВС не обнаружено

17010 1 подвал требуется замена сборки ф 20-2 шт. на стояках отопления
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 сборки ф 20 на стояках отопления

17475 кв 56 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

17577 кв 55 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ:

отрегулировали, температура ГВС в норме

17579 кв 4,55(243350) парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: кв 4,55 требуется замена участка трубы ГВС ф 57 на ГВС в подвале

17684 кв 4,55 требуется замена участка трубы ГВС ф 57 на ГВС в подвале

ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ГВС, временно течь устранили, требуется замена участка трубы ГВС ф 57-3м.

17988 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узел, запустили систему отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов

11 221,34

Участок электротехнических работ

1 972,57

16154 Восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили освещение в подвале.

31.10.2013

49 081,49

Абонентское обслуживание

1 457,99

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2 830,21

АУП

943,40

Вывоз и утилизация ТБО

4 802,78

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1 243,58

Материалы Ремонтно-строит участок

5 745,80

Материалы Сантехника

4 890,64

Паспортно-визовая служба

771,88

Участок ремонтно-строительных работ

1 820,56

21195 закрыть подвальные окна по всему периметру подвального помещения

ВЫПОЛНЕНИЕ: Сварили 1 решетку на подвал, 1-восстановили

Участок санитарно-технических работ

9 497,93

18149 кв 55,52,49(243165) нет отопления в квартире повтор 02.10.2013 кв 30 повтор 02.10.2013 кв 41(кухня,зал),70(9502036035) повтор 04.10.2013 кв 30(668513 со стороны двора) повтор 07.10.2013 кв 30 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, установили 3 крана шар. ф 15 на стояки отопления

19024 кв-4 нет отопления во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, установили 3 крана шар. ф 15 на стояки отопления

19098 кв-32 Течь ХВС в туалете. Закрыли стояк ХВС., требуется сварка

ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ХВС, заменили сборку ф 25, течь устранили

19120 3 подвал требуется замена участка трубы ГВС ф 57-3м. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ГВС ф 57-7м., течь устранили

19403 кв 22 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено, обработали стояк отопления

19625 кв-42 Нет отопления во всей квартире повтор 10.10.2013 кв 55,31,42 повтор 11.10.2013 кв 42 повтор 14.10.2013 кв 29(634970) повтор 15.10.2013 кв 42(662549) повтор 16.10.2013 кв 42 повтор 17.10.2013 кв 42,22(9530037125) повтор 18.10.2013 кв 31(чуть теплые батареи 248622) повтор 18.10.2013 кв 42 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20791 кв 42 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20931 кв 42 нет отопления в квартире кв 31(чуть теплые батареи) повтор 23.10.2013 кв 30,42 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21060 кв 31 течь стояков ХВС,ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено	
21203 кв 42 нет отопления я в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
21205 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы	
21229 открыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узлы	
21237 кв 29,30, 61,68 нет отопления в квартире передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
21300 кв 42 нет отопления в 1 комнате повтор 28.10.2013 кв 42 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления. Низкие параметры теплофиката	
21313 1,2,3,4,5 подъезды обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления во всем доме	
21338 кв 29,42 нет отопления в квартире повтор 28.10.2013 кв 48(248400),54 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления, низкая температура теплофиката	
21424 кв 63 .68 ГВС холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали по стояку. Т-в норме	
21459 кв 37 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп	
21559 кв-57,48,51 Нет отопления повтор 08.11.2013 кв 54(240176) ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления. Низкая температура теплофиката	
Участок уборки территории и мусоропроводов	12 718,21
Участок электротехнических работ	2 358,51
	30.11.2013 40 499,16
Абонентское обслуживание	1 029,17
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 344,80
АУП	857,64
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 315,63
Материалы Ремонтно-строит участок	1 316,30
Материалы Сантехника	1 207,76
Паспортно-визовая служба	771,88
Участок ремонтно-строительных работ	2 107,31
Участок санитарно-технических работ	10 993,90
22174 кв 37 топят сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: Топит с кв.40-нет дома. Отключать не стали- течь в перекрытии	
22432 3 подвал течь трубы ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ГВС ф 89-2м., течь устранили	
22570 кв 57, 4,17 отсутствует отопление в 1-ой комнате и кухне повтор 14.11.2013 кв 67,61 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
22799 кв 51,57 нет отопления в 1 комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
23397 кв 68 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: слабый теплофикат, регулировка бойлера подача ГВС на дом 54оС	
23425 кв 69 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: в подвале стояки функционируют, нет перепада	

23663 кв 55 батареи чуть теплые, в квартире 190С повтор 27.11.2013 кв 55,69(246550) повтор 29.11.2013 кв 63 повтор 03.12.2013 кв 68(662234) повтор 04.12.2013 кв 31(248622),6(241444) повтор 10.12.2013 кв 68 чуть теплые батареи в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкие параметры теплофикаата

23918 кв 49 ГВС не соответствует норме повтор 29.11.2013 кв 63(9120353704) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

23954 1 подвал восстановить водоснабжение в м/приемнике ВЫПОЛНЕНИЕ: монтаж трубы ГВС в м/приемнике, водоснабжение восстановили

Участок уборки территории и мусоропроводов 13 553,03

Участок электротехнических работ 3 001,74

21847 61 отсутствует освещение в тамбуре, и 1 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 2 шт

22042 кв 63 отсутствует освещение на 1 этаже л/клетки, в тамбуре и отключить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещения
Использовали:провод-25м., л/н-3 шт., автомат-1 шт.

31.12.2013 44 384,48

Абонентское обслуживание 1 029,17

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3 344,80

АУП 814,76

Вывоз и утилизация ТБО 4 802,78

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2 358,51

Материалы Благоустройство территории 65,06

Материалы Ремонтно-строит участок 736,73

Материалы Сантехника 430,05

Материалы Электрика 440,58

Паспортно-визовая служба 771,88

Техническое обслуживание газового оборудования 1 286,46

Участок ремонтно-строительных работ 2 141,14

25993 кв 11 почистить козырек подъезда от снега ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили подъездный козырек от снега

Участок санитарно-технических работ 11 170,37

24824 кв 68 отсутствует отопление на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали, стояки греют

24896 кв 49 течь стояка ХВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь стояка ХВС,нужна сварка,передали на участок отключать не стали

24921 кв 49 Течь стояка ХВС в квартире нужна сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк ХВС,нужна сварка

24948 кв 49 отключили стояк холодной воды, течь стояка, нужна сварка
ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили свищ на стояке ХВС, открыли стояк ХВС

24967 кв 3 течь канализации в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

25115 кв 55,68(244992),65 чуть теплые батареи в квартире повтор 18.12.2013 кв 55,54(240176) ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, обработали стояки отопления

25274 кв 3 топит квартиру канализацией(на 18.12.2013 с 20.00 до 22.00)
ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистить не смогли хозяина нет дома

25971 кв 11,3,7,15,19 чуть теплые батареи в зале повтор 27.12.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали насос на обратке теплофикаата

Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

12 505,03
2 487,16

24219 кв 61 нет освещения в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания

24312 кв 31 нет освещения на л/к 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: отреvizировал патрон,
заменял 1 лампу накаливания

Итого
9 642,44
7 637,38
166 650,68
36 043,34
11 278,31
47 345,24
42 626,92
321 224,31