

Береговая 32

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
Водоотв.	12 131,13	47 460,13	57 519,08	47 460,13	
ГВС подача	8 448,71	45 552,32	51 475,87	45 552,32	
Отопление	133 772,84	787 826,54	784 434,10	787 826,54	
Сод.обсл.жилья	58 040,57	277 942,80	294 961,06	338 495,09	13227,2
ХВС	12 812,07	53 263,66	63 116,65	53 263,66	
Э/э	39 150,90	221 682,78	227 928,87	221 682,78	
ГВС	53 358,28	214 702,57	229 667,32	214 702,57	
ИТОГО	317 714,50	1 648 430,80	1 709 102,95	1 708 983,09	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда		338 495,09
	31.01.2013	28 218,14
Абонентское обслуживание		1 242,44
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 610,03
АУП		511,29
Вывоз и утилизация ТБО		3 135,89
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		679,06
Материалы Сантехника		56,00
Паспортно-визовая служба		503,98
Техническое обслуживание газового оборудования		839,97
Участок ремонтно-строительных работ		617,13
Участок санитарно-технических работ		7 417,37
1205 кв.41. Испарение из подвала 3 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: вырвало заглушку на стояке отопления,поставили обратно		
2178 кв 40 парит из подвала предала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: сорвало заглушку со стояка отопления,поставили,течь устранили		
68 кв 21 прорвало батареи в комнате предала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена заглушки на батареи,закрыли стояки отопления,до звонка		
903 повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили замок на подвальную дверь		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 509,54
Участок электротехнических работ		1 095,44
	28.02.2013	33 261,57
Абонентское обслуживание		1 174,61
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 467,06
АУП		795,87
Вывоз и утилизация ТБО		3 135,89
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 593,65
Материалы Сантехника		662,90
Материалы Электрика		590,96
Паспортно-визовая служба		503,98
Техническое обслуживание газового оборудования		839,97
Участок ремонтно-строительных работ		898,40
Участок санитарно-технических работ		7 785,72
2704 кв 27 порыв трубы в туалете предала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: постовили хомут ф 32 на стояке ХВС,требуется сварка		

2735 кв-16 х/б в 2-х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
 2772 кв 27 требуется сварка стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили стояк ХВС,течь устранили
 2784 кв 16 чуть теплые батареи в 2 комнатах тел 24-36-87 повтор 5,02,13 кв 16 повтор 8,02,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

2915 кв 40 парит из подвала тел 24-20-78 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС в подвале,забили чеп,требуется сварка трубы ГВС ф 80,замена сборки на ГВС ф 32
 2918 кв 37 требуется сварка стояка ХВС, течь тел 24-55-18 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили стояк ХВС,течь устранили
 2992 кв 40 требуется сварка трубы ГВС ф 80,замена сборки на ГВС ф 32,течь трубы ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили трубу ГВС ф 80,заменяли сборку ГВС ф 25,заменяли 1 метр трубы ГВС ф 32
 3285 кв 40 парит из подвала передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: сорвало заглушку на стояке ХВС,поставили,течь устранили

3287 кв 46 из крана г/ воды идет х/ вода ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали ГВС
 3766 кв 16 чуть теплые батареи в 2 комнатах тел 243687 повтор 18,02,13 кв 16
 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

4159 кв 18 течь воды на вентиле в кв-ре передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь вентиля ХВС в квартире,требуется замена вентиля ф 15,закрыли стояк ХВС по кв 18

4261 кв 18 подключить стояк холодной воды ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк включили,ХВС есть

4363 кв-38 Течь ГВС в 3-м подвале.Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь ГВС,выбило чеп со спускника,забили чеп, течь устранили,требуется замена сборки ф 25

4386 кв 38 требуется замена сборки ф 25 в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 25 на стояке ГВС,течь устранили

Участок уборки территории и мусоропроводов 9 634,74
Участок электротехнических работ 1 177,82

31.03.2013 29 834,35

Абонентское обслуживание 1 178,95
Аварийно-диспетчерское обслуживание 4 125,28
АУП 763,55
Вывоз и утилизация ТБО 3 135,89
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 637,24
Материалы Электрика 350,16
Паспортно-визовая служба 503,98
Техническое обслуживание газового оборудования 839,97
Участок ремонтно-строительных работ 881,55
Участок санитарно-технических работ 6 799,90

4775 кв 39 течь стояка ХВС тел 9086374839 ВЫПОЛНЕНИЕ: передано в отдел доп.услуг

4844 кв-25 х/батареи.Передала на АС. Перекрыты батареи у жильцов в кв-23 или 26(нет дома) ВЫПОЛНЕНИЕ:

5313 кв 23;50; г/ вода низкой Т.Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили насос на ГВС

5336 кв-31,46(244479)ГВС идет холодная. Передала на АС.кв-8, 42 ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел на насос на обратке ГВС,требуется замена

5354 кв-47 Течь в подвале. Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь стояка ГВС с правой стороны от бойлера,требуется замена сборки на ГВС ф 25

5430 переврезка насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: установили насос на ГВС

5500 замена сборки на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку на ГВС ф 25,установили вентиль ф 25 1 шт, ф 15 1 шт, заварили свищ на трубе ГВС ф 76

5626 кв 46 горячая вода не соответствует норме тел 276461 ВЫПОЛНЕНИЕ: выход с бойлера Т60С

5895 отключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос

5966 подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили насос на ГВС

6455 отключить,подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и подключили насос

6663 кв 46 горячая вода не соответствует норме повтор 26,03,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

7036 кв 50 течь г/ воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ:

7049 кв-40 ГВС идет холодное в течении месяца по стояку. Жильцы просят разобраться . ВЫПОЛНЕНИЕ:

Участок уборки территории и мусоропроводов 8 559,49

Участок электротехнических работ 1 058,39

6938 провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома,использовали провод 2 метра ,сжим 1 шт,л/н 2 шт

30.04.2013 28 025,50

Абонентское обслуживание 755,97

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3 527,88

АУП 787,38

Вывоз и утилизация ТБО 3 135,89

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 378,36

Материалы Благоустройство территории 345,37

Материалы Электрика 373,86

Паспортно-визовая служба 503,98

Техническое обслуживание газового оборудования 839,97

Участок ремонтно-строительных работ 727,33

Участок санитарно-технических работ 6 095,40

7153 КВ.43,46. Горячая вода бежит с перебоями повтор 02.04.2013 кв 40

ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера,регулировка насоса,сбросили воздух с насоса

7454 кв-46 ГВС идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера,регулировка насоса,сбросили воздух с насоса

7536 Кв.23. Топит сверху. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь в перекрытие,течь незначительная,отключать не стали,до звонка

7655 кв 40,46 ГВС не соответствует норме тел 243260 ВЫПОЛНЕНИЕ: выход с бойлера Т58С,насос в работе

8089 кв 36,37,39,41,42,40,43,44,45,45 ГВС не соответствует норм,обследовать квартиры на переток доступ после 19.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,переток не обнаружили,ревизия вентилей ф 25 на стояках ГВС 6 шт

Участок уборки территории и мусоропроводов 8 098,16

Участок электротехнических работ 1 455,95

7430 кв 22 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили ПП 1 шт В вру		
	31.05.2013	24 408,32
Абонентское обслуживание		447,98
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 547,91
АУП		831,83
Вывоз и утилизация ТБО		3 135,89
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		972,40
Материалы Электрика		522,85
Паспортно-визовая служба		503,98
Текущий ремонт и обслуживание МКД		140,79
Техническое обслуживание газового оборудования		839,97
Участок ремонтно-строительных работ		719,21
Участок санитарно-технических работ		5 441,62
9488 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 351,92
Участок электротехнических работ		951,97
	30.06.2013	24 737,92
Абонентское обслуживание		391,99
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 519,92
АУП		739,41
Вывоз и утилизация ТБО		3 135,89
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 069,71
Материалы Благоустройство территории		112,00
Материалы Сантехника		140,00
Материалы Электрика		195,99
Паспортно-визовая служба		503,98
Техническое обслуживание газового оборудования		839,97
Участок ремонтно-строительных работ		554,17
Участок санитарно-технических работ		4 801,13
11255 предоставить доступ к э/узлу э/монтерам для выполнения ремонтных работ ВЫПОЛНЕНИЕ: доступ предоставлен, после проведения работ подвал закрыли		
11284 обследование э/узлов, бойлера с представителями СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали подвал, э/узлы, бойлер		
11320 течь стояка ГВС, течь в перекрытие, требуется доступ в кв 26(244788) ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв 26 неисправен кран на стиральную машину, хозяин устранил сам		
11331 требуется замена сборки ф 25 на стояке ГВС в подвале по кв. 23 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 сборки ф 25 на стояке ГВС		
11385 кв-23 топил сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп, топило с кв 26, течь бачка унитаза, закрыли воду на квартиру, жилец устранил сам		
Участок уборки территории и мусоропроводов		8 277,81
11960 кв 42 не вывозиться мусор(более 2 недель) ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведен вывоз КГО		
Участок электротехнических работ		1 455,95
11407 отключить кабель в ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили кабель запитанный до прибора эл. учета		
	31.07.2013	27 405,13
Абонентское обслуживание		559,98
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 967,90

АУП	785,62
Вывоз и утилизация ТБО	3 135,89
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 175,96
Материалы Сантехника	480,40
Паспортно-визовая служба	503,98
Техническое обслуживание газового оборудования	839,97
Участок ремонтно-строительных работ	592,01

13466 Кв.31. Топит подъезд с крыши.Повтор от 18.07 ВЫПОЛНЕНИЕ: Были сняты улавливатели ливневой канализации.. Поставили на место.Прочистили ливневую канализацию.Нет замка на чердак(установить).

13522 Закрыть чердак на замок (нет совсем) в 1-м подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли чердак на замок

Участок санитарно-технических работ **6 333,40**

12724 отрегулировать работу бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

13492 кв 30 течь ливневки ВЫПОЛНЕНИЕ: Смотри заявку № 13466.

13644 кв 34 топик с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили ливневую канализацию

13685 кв 28 топик с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили ливневую канализацию,течь устранили

Участок уборки территории и мусоропроводов **8 574,07**

Участок электротехнических работ **1 455,95**

31.08.2013 24 690,73

Абонентское обслуживание **587,98**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **2 015,93**

АУП **693,20**

Вывоз и утилизация ТБО **3 135,89**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **923,97**

Материалы Благоустройство территории **1 278,63**

Материалы Ремонтно-строит участок **60,82**

Материалы Сантехника **40,78**

Материалы Электрика **912,38**

Паспортно-визовая служба **503,98**

Техническое обслуживание газового оборудования **839,97**

Участок ремонтно-строительных работ **570,26**

14812 произвести гермитизацию ливневой трубы на чердаке. На 19.08 произвели частичную замену. Необходимо произвести замену между чердаком и выходом в подъезд.(течь продолжается) ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна гидроизоляция на крыше между трубой ливнёвки и бетонным перекрытием. Заявка для стройгруппы.

15198 Нужна гидроизоляция на крыше между трубой ливневки и бетонным перекрытием ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведена замена ливневой КНЗ между чердаком и выходом в подъезд на л/кл. Использовали:Труба ППИ -110-1 п/м.-1шт, труба ППИ -110*0,250-1шт, тройник ППИ -110*110*110-1шт., заглушка -110-1шт.,муфта соединит. -110-1шт., муфта компенс.-1шт.

15295 кв-31,33,34 На 19.08 произвели частичную замену ливневой трубы на чердаке. Необходимо произвести замену между чердаком и выходом в подъезд.(течь продолжается)Нужна гидроизоляция на крыше между трубой ливнёвки и бетонным перекрытием. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведена замена ливневой КНЗ . Использовали: Труба ППИ -110-1 п/м.-1шт, труба ППИ -110*0,250-1шт, тройник ППИ -110*110*110-1шт., заглушка -110-1шт.,муфта соединит. -110-1шт., муфта компенс.-1шт.		
Участок санитарно-технических работ		4 039,32
14279 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: ливневая канализация исправна,требуется обследование в дождливую погоду		
14327 кв-34,31,28(664900) Течь с ливневой канализации,требуется демонтаж ливневой канализации,течь в соединениях ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж,монтаж ливневой канализации,течь устранили		
14471 кв 21 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили отвод ф 100 45С-2 шт.,прочистили ливневую канализацию		
14533 повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили замок на подвальную дверь		
14815 течь стояка ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется сварка стояка ГВС,свищ		
14859 требуется сварка стояка ГВС,свищ(на 14.08.2013 с 09.00 до 12.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы на стояке ГВС ф 32-0,5м.		
15318 кв-21 Течь стояка ГВС на стыке на п/суш. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна сварка . Течь стояка ГВС -32 по стыку.		
15319 кв-21 Нужна сварка . Течь стояка ГВС -32 по стыку.На участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ- течь устранили		
15501 Топит с крыши во время дождя ВЫПОЛНЕНИЕ: Смотри заявку № 15295		
15757 кв.31. Топит с крыши подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь муфты на ливневой трубе КНЗ-устранили.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 883,66
15811 кв-34 Топит с крыши в квартире в коридоре и на л/кл по эл. щитку.Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь муфты на трубе ливневой канализации. Устранили.		
Участок электротехнических работ		1 203,96
14278 нет освещения на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-3шт на л/кл		
14296 кв-34 Нет света в квартире(после затопы) ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел фазный провод. Восстановил.Использовал кабель 2*2,5- 1м		
14474 после затопления с ливневой канализации произошло замыкание на л/клетке,устранить ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение в подъезде и у подъезда есть		
	30.09.2013	23 499,94
Абонентское обслуживание		643,98
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 903,93
АУП		503,98
Вывоз и утилизация ТБО		3 135,89
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 203,96
Материалы Благоустройство территории		269,37
Материалы Сантехника		194,07
Паспортно-визовая служба		503,98
Техническое обслуживание газового оборудования		1 679,94
Участок ремонтно-строительных работ		580,91

17756 3 подъезд отремонтировать замок на двери э/щитовой	ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали,установили замок	
Участок санитарно-технических работ		4 265,21
16064 6 горячая вода не соответствует норме	ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК	
16086 требуется замена стояка ГВС рядом с бойлером в подвале, течь	ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, замена не требуется	
16918 кв 40,6 ГВС не соответствует норме по стояку	ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли теплофидат,был зажат,температура ГВС в норме	
17879 кв-40 ГВС не соотв норме	ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
17980 запуск системы отопления	ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узлы,запустили систему отопления	
18097 кв 3 нет отопления в квартире повтор 01.10.2013 кв 25(9126121293),24(246715), 31(в комнате) повтор 02.10.2013 кв 16,8(9043835051),12(244180) повтор 03.10.2013 кв 33 повтор 04.10.2013 кв 41(244475) повтор 07.10.2013 кв 12	ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 326,77
Участок электротехнических работ		1 287,95
	31.10.2013	36 841,81
Абонентское обслуживание		951,97
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 847,93
АУП		615,98
Вывоз и утилизация ТБО		3 135,89
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		811,97
Материалы Ремонтно-строит участок		3 751,61
Материалы Сантехника		7 988,22
Паспортно-визовая служба		503,98
Участок ремонтно-строительных работ		1 188,70
21180 1 подъезд восстановить ограждение	ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили	
21185 закрыть подвальные окна по всему периметру подвального помещения	ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли подвальные окна	
Участок санитарно-технических работ		6 201,49
18768 кв32 течь батареи в комнате передала в АС	ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена крана на радиаторе,заявка платная	
18770 кв 40 нет отопления в одной комнате повтор 04.10.2013 кв 28(9221146237) повтор 07.10.2013 кв 24(246715),33	ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
18805 4,13(244754),21(9221358066),33 отсутствует отопление в квартире повтор 07.10.2013 кв 25,16 повтор 08.10.2013 кв 23,13,25	ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
19401 кв 15,25,28(664906),34 нет отопления в квартире	ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
19562 кв 25,16(243687) нет отопления в квартире,кв-31 (в комнате) повтор 10.10.2013 кв 31,16(243687),25 повтор 11.10.2013 кв 16 повтор 14.10.2013 кв 16 повтор 15.10.13 кв 28 отсутствует отопление в комнате	ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
19799 кв 36 течь стояка ГВС	ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется сварка	

20290 кв 16 нет отопления в квартире повтор 17.10.2013 кв 16 повтор 18.10.2013 кв 16 ВЫПОЛНЕНИЕ: разбор э/узла,увеличение диаметра сопла 8 мм, обработка стояков отопления

20325 2 подвал требуется замена участка трубы ГВС ф 76-4м., трубы ф 40-4м.,замена сборки ф 25-2 шт., ф 15-1 шт., на стояках ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ГВС ф 50-8м., участок циркуляц. трубы ГВС ф 32-8м., заменили 3 сборки на Стояках ГВС

20722 кв 16 нет отопления в 2 комнатах повтор 22.10.2013 кв 16 повтор 23.10.2013 кв 16 повтор 24.10.2013 кв 32 ВЫПОЛНЕНИЕ: разбор э/узла,увеличение диаметра сопла 8 мм, обработка стояков отопления

20761 кв 36 течь стояка ГВС,требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: жильцов нет дома,на тел. не отвечают, до звонка

20778 кв 12 обследовать стояки отопления,радиаторы отопления в квартире на возможную неисправность ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовал,составлен акт

21157 кв 2,12,16,17 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: разбор э/узла,увеличение диаметра сопла 8 мм, обработка стояков отопления

21255 кв 16 регулировочные работы на системе отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены регулировочные работы, обработка стояков отопления

21355 кв-3 Шум в батареях на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования шум не обнаружен

Участок уборки территории и мусоропроводов

8 304,12

Участок электротехнических работ

1 539,95

20612 При работе со сваркой пропало электричество ВЫПОЛНЕНИЕ: в э/щитовой выгорела вставка,устранил проверил работу сварочного аппарата,сварочник не исправен

21407 кв-17 Нет света на л/к на 1 этаже и в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-2шт.

30.11.2013

27 543,06

Абонентское обслуживание

671,98

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2 183,92

АУП

559,98

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1 511,95

Материалы Ремонтно-строит участок

859,46

Материалы Сантехника

1 888,47

Паспортно-визовая служба

503,98

Участок ремонтно-строительных работ

1 375,93

Участок санитарно-технических работ

7 178,26

22057 кв 5 батареи в квартире чуть теплые,в квартире холодно ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в работе

22300 кв 17 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют, слабый т/фидат

22330 кв 21 запарение из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: в подвале сухо, утечки не обнаружено

22335 кв 40 Парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена циркуляционного насоса ,на обратке ГВС .Отключили бойлер .Сильная течь из корпуса насоса.

22341 Отключили ГВС на дом.Нужна замена циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на дом открыли, требуется замена насоса

22547 2 подвал замена циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли циркуляционный насос на системе ГВС.

22659 Замена сборки на системе ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли сборку Ду25 на ГВС. Заварили свищ на ГВС ф89. Использовали кран Ду25-1шт, резьба Ду25-2шт, труба Ду 25-0,6м, резьба Ду15-1шт.

23611 кв 15 шум по стояку отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек не обнаружено, шум не обнаружен

24014 Кв 17. Чуть теплые батареи повтор 11.12.2013 кв 17 повтор 09.12.2013 кв 12,17
ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе, воздуха в системе нет

Участок уборки территории и мусоропроводов **8 849,20**

Участок электротехнических работ **1 959,93**

31.12.2013 30 028,62

Абонентское обслуживание **671,98**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **2 183,92**

АУП **531,98**

Вывоз и утилизация ТБО **3 135,89**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1 539,95**

Материалы Благоустройство территории **42,48**

Материалы Ремонтно-строит участок **481,03**

Материалы Сантехника **1 329,40**

Материалы Электрика **287,67**

Паспортно-визовая служба **503,98**

Техническое обслуживание газового оборудования **839,97**

Участок ремонтно-строительных работ **1 398,02**

Участок санитарно-технических работ **7 293,48**

24193 кв 15 шум по стояку отопления в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: сорвало заглушку на стояке отопления, заменили участок трубы ф 15-0,5м на стояке отопления

24501 кв 15 шум по стояку отопления в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь со спускника отопления,закрыли спускники

24977 кв 40 выключить свет в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Свет выключили

Участок уборки территории и мусоропроводов **8 164,93**

Участок электротехнических работ **1 623,94**

25221 кв 48 запах горелой проводки в Щ.О. ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил слабый контакт "Ф" провода

Итого
2 072,18
2 525,16
137 165,28
88 347,40
2 959,08
32 904,81
38 393,53
304 367,44