

## Вайнера 33Б

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотв.		35 049,04	31 950,50	35 049,04	3 098,54
Отопление		0,00	0,00	0,00	0,00
Сод.обсл.жилья		226 932,66	198 315,27	253 738,95	55 423,68
ХВС		43 923,37	40 161,16	43 923,37	3 762,21
Э/э		140 242,06	111 997,42	140 242,06	28 244,64
<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>446 147,13</b>	<b>382 424,35</b>	<b>472 953,42</b>	<b>90 529,07</b>

<b>Содержание и ремонт жилфонда</b>		<b>253 738,95</b>
	31.07.2013	41 002,75
Абонентское обслуживание		786,94
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 170,79
АУП		756,11
Вывоз и утилизация ТБО		4 406,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 652,57
Паспортно-визовая служба		708,25
Техническое обслуживание газового оборудования		1 180,41
Уборка мест общего пользования		1 539,00
Участок ремонтно-строительных работ		3 210,63
Участок санитарно-технических работ		8 795,00
13025 кв.25-местный засор ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили		
13505 кв 11 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый затоп		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 750,15
Участок электротехнических работ		2 046,04
	31.08.2013	37 877,28
Абонентское обслуживание		826,29
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 832,98
АУП		590,21
Вывоз и утилизация ТБО		4 406,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 298,45
Материалы Благоустройство территории		321,37
Материалы Сантехника		210,07
Паспортно-визовая служба		708,25
Техническое обслуживание газового оборудования		1 180,41
Уборка мест общего пользования		1 539,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 191,41
Участок санитарно-технических работ		9 345,99
14652 кв.31- топит КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
14866 кв.47-топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: течь не обнаружена, возможен разовый затоп		
15309 3 подв.- течь с левой стороны в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца		
15789 кв-37 Течь по стояку КНЗ в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: замена уч-ка трубы КНЗ в кв-ре		

15817 кв-37 Течь по стояку КНЗ с кв-40.Жильцы дома. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь трубы кнз в перекрытии между кв-37 и 40. Нужна замена . На участок.		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>10 734,07</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1 691,92</b>
	30.09.2013	37 206,76
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>904,98</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2 675,60</b>
<b>АУП</b>		<b>708,25</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>4 406,86</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1 691,92</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>732,66</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>1 387,68</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>708,25</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>2 360,82</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>		<b>1 539,00</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>2 617,17</b>
16021 кв.31- спилить 2 засохших дерева возле игровой площадки ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
17840 88,85 топят квартиры с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.		
18026 кв.14- течь крыши, составить акт о затоплении ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>7 386,33</b>
15891 Течь трубы кнз в перекрытии между кв-37 и 40. Нужна замена . На участок ВЫПОЛНЕНИЕ: замена уч-ка трубы КНЗ в кв-ре		
16199 кв47. затопление с кв 50 ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена КНЗ в кв-ре №50, в платный отдел		
16576 кв.42-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
16701 кв 42 течь КНЗ в подвале передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
17623 кв.42- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
17878 7,38,90,42,47- отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
17949 кв.7,82,53,77 -нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>8 277,28</b>
16587 кв.42-почистить подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
17512 1подв.-почистить от мусора ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1 809,96</b>
17056 кв 67 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке выгорел пакетный выключатель,устранил		
17633 кв.10-проверить освещение под козырьком, замыкает контакт ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял патрон 1шт		
	31.10.2013	49 175,57
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>1 337,80</b>

<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>2 596,90</b>
<b>АУП</b>	<b>865,63</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>4 406,86</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>1 141,06</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>	<b>970,57</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>1 393,12</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>3 836,91</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>	<b>708,25</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>	<b>1 539,00</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>3 690,54</b>
18575 кв.2-закрыть подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>13 151,76</b>
18172 кв-87 Нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
18267 кв-81 Нет отопления в комнате( угловая) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
18345 кв.47-топят сверху, замена стояка КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течь не обнаружена, в кв.50 нет дома	
18395 кв 53 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
18406 кв 18 нет отопления 1/2 кв-ры ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
18579 87 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
18707 кв.87, 77,84 - нет отопления в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
18935 кв.90-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления	
19132 кв.87-нет отопления в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
19192 кв 17 нет отопления в кухне,ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления	
20209 кв.47,50-защитить штробу, перекрытие ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
20218 кв.50-топит кв-ру 47 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили КНЗ через перекрытие	
20314 кв 47 засор трубы КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: в платный отдел	
20376 кв 47 устранить местный засор канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: засор канализации не обнаружен	
20456 19 отсутствует отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
20537 кв-47 Засор КНЗ в квартире, 1 этаж.Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовое затопление	
20905 кв.17-нет отопления кухня,ванна. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>11 373,08</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>2 164,09</b>
21659 кв.10- восстановить освещение под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановил освещение у подъезда	

21801 кв.1- восстановить освещение под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт	30.11.2013	40 867,16
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>944,33</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3 069,07</b>
<b>АУП</b>		<b>786,94</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>2 124,74</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>623,38</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>708,25</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>		<b>1 539,00</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>8 206,56</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>10 795,91</b>
21942 кв 7 течь по стене в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв7 утечки не обнаружено		
22307 2 подвал течь ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранена		
23579 кв.89,17- чуть теплые батареи в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>9 314,69</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>2 754,29</b>
23147 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ		
23617 закрыть все электро-щитки на всех этажах 3 под-да ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыл все эл/щитки в подъезде		
	31.12.2013	47 609,43
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>4 013,40</b>
<b>АУП</b>		<b>747,59</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>4 406,86</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>2 164,09</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>253,60</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>1 390,34</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>708,25</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>1 180,41</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>		<b>1 539,00</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>8 917,27</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>9 949,22</b>
24362 кв.76-нет отопления в комнате, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
24708 кв.17-чуть теплые батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в рабочем состоянии		
24969 кв 89 отсутствует отопление в квартире Т15Со ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления по кв 89		
25049 кв.17-чуть теплые батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
25411 кв.53-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: в 14:55 20.12.13 позвонили с 53 квартире, сообщили отопление появилось		
25435 кв 18 батареи еле греют ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
25502 кв.47,53-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		

**Участок уборки территории и мусоропроводов**  
**Участок электротехнических работ**

**10 057,27**  
**2 282,13**