

Вайнера 7А

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотв.		14 450,77	12 235,20	14 450,77	2 215,57
Отопление		0,00	0,00	0,00	0,00
Сод.обсл.жилья		117 188,38	85 460,18	120 158,43	34 698,25
ХВС		16 626,97	13 177,23	16 626,97	3 449,74
Э/э		85 169,26	62 613,82	85 169,26	22 555,44
Процент по рассрочке		1 719,68	984,22	1 719,68	735,46
Установка ОДПУ		4 168,73	2 385,87	4 168,73	1 782,86
ИТОГО	0,00	239 323,79	176 856,52	242 293,84	65 437,32

Содержание и ремонт жилфонда		120 158,43
	30.09.2013	23 580,41
Абонентское обслуживание		592,89
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 752,90
АУП		464,00
Вывоз и утилизация ТБО		2 887,14
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 108,45
Материалы Благоустройство территории		480,00
Паспортно-визовая служба		464,00
Техническое обслуживание газового оборудования		1 546,68
Уборка мест общего пользования		1 122,00
Участок ремонтно-строительных работ		1 714,62
17974 2 под.-закрыть подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		4 839,12
15999 кв.43 прочистить стояк КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена сифона, передано в платный отдел		
16444 кв 31 топит сверху передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале		
16917 кв.49-нет давления ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования в кв.46, 52, 55, 58 давление в норме, в кв-ре 49 нет дома		
17770 кв.3,82,25,5,55,52,56,53 -нет отопления в комнатах по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 422,82
Участок электротехнических работ		1 185,79
17104 кв 56 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет света 1/2 квартиры ;неисправность внутри квартиры		
17146 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ Использовали:провод-5м.. л/н-3 шт., сжим-3 шт., ПП-2 шт., держатели для ПП-3 шт.		
	31.10.2013	35 294,50
Абонентское обслуживание		876,45
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 701,35
АУП		567,12
Вывоз и утилизация ТБО		2 887,14
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		747,56

Материалы Благоустройство территории	635,87
Материалы Ремонтно-строит участок	912,69
Материалы Сантехника	5 477,36
Паспортно-визовая служба	464,00
Уборка мест общего пользования	1 122,00
Участок ремонтно-строительных работ	2 417,84
Участок санитарно-технических работ	8 616,31

18388 кв 4 нет отопления по всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19202 кв 8 нет отопления в 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

19402 кв.28- холодные батареи на кухне, комнате, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

19695 кв.9- нет отопления в комнате, кухне по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19885 кв.3-нет отопления на кухне, в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20003 кв.28-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления, в м.комнате нет давления по стояку

20025 кв.9- нет отопления в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: на стояке где-то стоит кран

20315 кв 9 нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыт вентиль на стояке отопления у кого-то в кв-ре

20593 кв.3,9-нет отопления в комнате, кухне по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

21174 2 подвал-течь отопления на спускнике ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранена

21354 кв-8;2;14 Нет отопления в 2-х комнатах и в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21497 кв.8-нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21568 кв.11,9 -нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21619 кв-2 Нет отопления в 2-х комнатах и в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21651 кв.11-нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21668 кв.14- нет отопления в комнатах по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов **7 451,02**

Участок электротехнических работ **1 417,79**

18502 кв-58,55 Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена предохранителя в ВРУ дома.

30.11.2013 27 155,69

Абонентское обслуживание **618,67**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **2 010,68**

АУП **515,56**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1 392,01**

Материалы Сантехника **676,46**

Паспортно-визовая служба **464,00**

Уборка мест общего пользования		1 122,00
Участок ремонтно-строительных работ		5 376,49
22418 кв 23 затопили соседи ВЫПОЛНЕНИЕ: кв 24,26 составлены акты ,переданы в ПТО для возмещения ущерба		
Участок санитарно-технических работ		7 072,89
22070 06.11.13 к 9-00 закрыть элеваторный узел, для проведения ремонтных работ СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеватор		
22365 кв 23 топят сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: топят кв 29 ,хозяин не открыл ,отключили стояки ХВС и ГВС		
22371 кв 23 отключили стояк холодной и горячей воды, в квартиру 29 не пустили ВЫПОЛНЕНИЕ: в 29 квартире течь не обнаружена, включили стояки холодной и горячей воды		
22535 кв 46-60 нет отопления ванна туалет ВЫПОЛНЕНИЕ:		
22536 кв 46-60 нет отопления ванна туалет ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления		
23853 кв 26 топят сверху квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: топило с 29 квартиры, дверь не открыли, разовое затопление		
Участок уборки территории и мусоропроводов		6 102,47
Участок электротехнических работ		1 804,46
23444 кв 31 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел предохранитель в ВРУ-заменял.		
	31.12.2013	34 127,83
Абонентское обслуживание		2 629,35
АУП		489,78
Вывоз и утилизация ТБО		2 887,14
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 417,79
Материалы Благоустройство территории		166,15
Материалы Ремонтно-строит участок		2 608,77
Материалы Сантехника		1 125,13
Паспортно-визовая служба		464,00
Техническое обслуживание газового оборудования		773,34
Уборка мест общего пользования		1 122,00
Участок ремонтно-строительных работ		5 842,11
24837 восстановить проушину на подвальную дверь 4 под. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
25689 кв.43-вставить стекло на л/кл. 5 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
26134 кв.15-почистить снег на крыше, течет в кв-ру ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		6 518,18
25596 кв 9 течь батареи в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: течь батареи в подъезде на 1-ом этаже .ЗАКРЫЛИ стояк отопления		
25607 кв 9 течь батареи в подъезде. ЗАКРЫЛИ стояк отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: отсоединили одну секцию от радиатора в подъезде, запустили отопление		
Участок уборки территории и мусоропроводов		6 588,97
Участок электротехнических работ		1 495,12
25687 кв.43-нет освещения во всем подъезде на л/кл., проверить выключатель ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключился автомат-включил.		