

Строителей 32А

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС		0,00	0,00	0,00	
Водоотв.		19 372,48	15 973,30	19 372,48	
Отопление		0,00	0,00	0,00	
Сод.обсл.жилья		150 907,96	128 449,56	173 452,18	4875
ХВС		23 529,00	18 833,02	23 529,00	
Э/э		89 884,05	64 692,79	89 884,05	
ИТОГО	0,00	283 693,49	227 948,67	306 237,71	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда		173 452,18
	30.09.2013	35 535,02
Абонентское обслуживание		903,74
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 671,92
АУП		707,27
Вывоз и утилизация ТБО		4 400,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 689,60
Материалы Благоустройство территории		731,65
Паспортно-визовая служба		707,27
Техническое обслуживание газового оборудования		2 357,58
Уборка мест общего пользования		1 302,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 613,57
17428 б под.-закрыть подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
17655 кв.88-забить подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		7 376,20
16556 кв.66-нет ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли вентиль на ХВС		
18099 кв.18,35,79 - нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		8 265,92
Участок электротехнических работ		1 807,48
16445 кв2,3 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел фазный провод, схему эл. снабжения восстановил		
16647 кв.88-восстановить освещение на 1-2 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/ н -2шт		
	31.10.2013	48 173,62
Абонентское обслуживание		1 335,96
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 593,34
АУП		864,45
Вывоз и утилизация ТБО		4 400,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 139,50
Материалы Благоустройство территории		969,24
Материалы Ремонтно-строит участок		1 391,20
Материалы Сантехника		3 132,06
Паспортно-визовая служба		707,27
Уборка мест общего пользования		1 302,00
Участок ремонтно-строительных работ		3 685,48
18889 кв.86- забить подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		

20550 Кв.28. Топит с крыши в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено в план работ на 2014г.

21027 кв.28-течь с крыши, составить акт ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено в план работ на 2014г.

21275 кв-63 Закрывать подвальные окна на зиму(вставить стекла) ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

21594 кв.76-закрывать подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

21780 кв.82-закрывать подвальные окна, отремонтировать подвальную дверь
ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок санитарно-технических работ

13 133,71

18312 кв.65. Течь трубы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыли стояк отопления,течь подводки к батарее(заявка платная)

18384 кв 65 подключить стояк отопления ,течь батареи устранили,дома до 16:00
ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояк отопления

18411 кв.61- тесть ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: тесть крана шар. на стояке отопления,устранили

18460 кв 61, нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19450 кв 48 тесть сверху по стояку передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв 54 тесть трубы КНЗ в соединении со смещением,необходима замена.

19462 в кв 54 тесть трубы КНЗ в соединении со смещением,необходима замена.
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубу КНЗ в кв-ре

19463 кв.66-нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19810 кв.80-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада давления

19830 кв.58- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада

19891 кв.88- тесть КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

20549 Кв.28. Течь по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь кровли

Участок уборки территории и мусоропроводов

11 357,47

Участок электротехнических работ

2 161,12

30.11.2013

39 953,63

Абонентское обслуживание

943,03

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3 064,85

АУП

785,86

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2 121,82

Паспортно-визовая служба

707,27

Уборка мест общего пользования

1 302,00

Участок ремонтно-строительных работ

8 195,29

22809 кв 56 вскрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

23577 кв.88-восстановить проушину на подвальной двери (замок в кв-ре 88)
ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок санитарно-технических работ

10 781,09

22731 кв 56 тесть стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: работы платного отдела

23030 кв 80 чуть тёплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии температура в кв. 26 градуса

23200 кв.25- чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет перепада давления		
23494 кв 13 течь стояка ГВС в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: Самостоятельно меняли вводные краны на квартиру,затопили кв 10 потом заказали отключение ,Отключили стояки ГВС И ХВС (заявку оплатили)		
23582 кв.25-чуть теплые батареи в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе		
23592 кв.20-течь п/ сушиителя, нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: работа платного отдела		
23645 кв 1 чуть теплые батареи в квартире (в квартире Т=20оС) ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 301,91
Участок электротехнических работ		2 750,51
21984 ревизия ППР и ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ		
23049 нет освещения во всём доме ВЫПОЛНЕНИЕ: Работает бригада ППР,включат после окончания работ		
23209 кв.61-нет освещения под козырьком, на л/клетке 2,4,5 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 4шт.		
23999 б под.-восстановить освещение в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н 1шт		
	31.12.2013	49 789,91
Абонентское обслуживание		4 007,88
АУП		746,57
Вывоз и утилизация ТБО		4 400,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 161,12
Материалы Благоустройство территории		253,25
Материалы Ремонтно-строит участок		2 621,95
Материалы Сантехника		1 247,22
Паспортно-визовая служба		707,27
Техническое обслуживание газового оборудования		1 178,79
Уборка мест общего пользования		1 302,00
Участок ремонтно-строительных работ		8 905,03
Участок санитарно-технических работ		9 935,56
24094 кв 62 отсутствует отопление в 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
24394 кв 13 нет отопления в ванной ,на кухне комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
24488 кв 13 отсутствует отопление в кухне ,ванной и 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
24517 кв.81. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел пакетный выключатель, соединил напрямую		
24613 кв.4-нет отопления на кухне, в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
25071 кв.3-нет отопления в ванной, туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
25457 кв.7-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
25597 кв 34 местный засор ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в квартире		

26253 кв 6 топит нижнюю квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: Засор стояка КНЗ, прочистили

Участок уборки территории и мусоропроводов

10 043,46

Участок электротехнических работ

2 278,99

25169 кв.61-нет освещения на л/кл. с 1-3 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 3 л/н

Итого
0,00
3 399,18
0,00
40 127,62
4 695,98
25 191,26
73 414,04