

Береговая 10

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост.*	Итого
Водоотв.	6 467,36	63 257,00	63 870,43	63 257,00		5 853,93
ГВС подача	5 157,84	67 929,73	66 897,22	67 929,73		6 190,35
Отопление	97 789,79	1 333 580,80	1 336 793,82	1 333 580,80		94 576,77
Сод.обсл.жилья	79 814,47	545 482,14	554 374,88	661 484,96	18 000,00	168 924,55
ХВС	7 231,66	46 854,06	47 584,06	46 854,06		6 501,66
Э/э	31 722,82	360 537,28	364 583,29	360 537,28		27 676,81
ГВС	25 314,37	313 473,67	316 372,95	313 473,67		22 415,09
ИТОГО	253498,31	2731114,68	2750476,65	2847117,5	18 000,00	332139,16

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда	661 484,96
31.01.2013	47 738,11
Абонентское обслуживание	2 104,64
Аварийно-диспетчерское обслуживание	7 809,18
АУП	803,98
Вывоз и утилизация ТБО	5 312,05
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 150,30
Материалы Сантехника	94,86
Паспортно-визовая служба	853,72
Техническое обслуживание газового оборудования	1 422,87
Участок ремонтно-строительных работ	1 045,39
Участок санитарно-технических работ	12 564,69

1188 кв 11 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружили

1286 кв 6 гул по стоякам ХВС,ГВС тел 243824 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружили

1573 кв 18 ,17,36 ;29(246238),10 из крана х/ воды идет г/ вода(высокой температуры) ВЫПОЛНЕНИЕ: обвязка циркуляционной трубы ГВС на теплообменник, обвязка ХВС,ГВС на теплообменник, вывели подачу и обратку теплофика к теплообменнику,врезка ХВС, произвели монтаж теплообменника, демонтировали бойлер

1592 кв 12 топят сверху,предала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп.,в кв 15 не открывают

1744 кв 62 5 подъезд запах канализации из подвала(течь стояка канализации в подвале) тел 24-73-77 повтор 22,01,13 повтор 23,01,13 кв 62 ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка канализации рояльной проволокой,засор устранен

1787 кв 24,21(24-63-83) из обоих кранов идет кипяток тел 912-247-58-26
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу ХВС

1810 Кв.3,10,12,29,31,62 Треск, гул в трубе горячей воды. Из холодного крана бежит кипяток. Повтор в 21:30 ПЕРЕДАЛА НА АС ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали

1969 кв 31,32,29,10,18 из обеих кранов течет гвс. Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: обвязка циркуляционной трубы ГВС на теплообменник, обвязка ХВС,ГВС на теплообменник, вывели подачу и обратку теплофикаата к теплообменнику,врезка ХВС, произвели монтаж теплообменника, демонтировали бойлер

1980 КВ.28. Из холодного крана бежит горячая вода. Передано в АС
ВЫПОЛНЕНИЕ: обвязка циркуляционной трубы ГВС на теплообменник, обвязка ХВС,ГВС на теплообменник, вывели подачу и обратку теплофикаата к теплообменнику,врезка ХВС, произвели монтаж теплообменника, демонтировали бойлер

1987 кв 31,3,19,29,17,18,33;9;из обоих кранов идет горячая вода,обследовать 1,2 подъезды на переток ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали бойлер,теплофикат попадает в ГВС и передавливает ХВС на 3 подъезда,закрыли ГВС на дом и теплофикат на бойлер,задвижка на обратке не держит,поставили на слив,требуется ремонт бойлера

2021 1 подвал течь канализации кв 21 ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка и чеканка канализации

2079 1,2 подъезд переток на бойлере на ХВС,ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: бойлер опрессовали,требуется замена задвижки ф 80 на ХВс

2127 Течь воды в подвале Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ХВС,течь устранили

2141 1 подъезд обследовать квартиры в 1 подъезде на переток после 19.00
ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыли ГВС на бойлере

2143 2 подъезд обследовать квартиры во 2 подъезде на переток после 10.00 на 26.01.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: неисправен бойлер,требуется замена

2144 3 подъезд обследовать квартиры в 3 подъезде на переток после 10.00 на 27.01.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: неисправен бойлер,требуется замена

2179 кв 10,3,19 из крана х/ воды идет кипяток, предала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыли ГВС на дом

2186 Кв.57,69,10,28.85;79:51 Нет горячей воды - пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: обвязка циркуляционной трубы ГВС на теплообменник, обвязка ХВС,ГВС на теплообменник, вывели подачу и обратку теплофикаата к теплообменнику,врезка ХВС, произвели монтаж теплообменника, демонтировали бойлер

2435 отключить бойлер ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили бойлер

2556 кв 22 течь стояка ХВС,требуется сварка тел 908-909-46-00 позвонить 01,02,13
ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке,течь устранили

368 кв 64 запах канализации из подвала тел 247402 повтор 11,01,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка канализации рояльной проволкой,засор устранен

489 кв 28,29 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

536 4 подъезд изготовить и установить подвальные железные двери
ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили,установили подвальную дверь,сварка

8 кв-29 Чуть теплые батареи во всей квартире. Передала на Ас в 13:30 01.01.13
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

899 кв 13,10,6(243824),31(248082),7(241871) чуть теплые батареи в квартире тел 9655284854 повтор 16,01,13 кв 7 кв 11 повтор 22,01,13 кв 3(66-34-08)		
ВЫПОЛНЕНИЕ: разбор э/узла,увеличение ф сопла,установка шайбы,обработка стояков отопления по 1 подъезду		
92 кв.29 батареи еле греют передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		12 720,80
1207 1 подъезд нет уборки подъезда,обработать подвал после затопления канализаций ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка		
2054 1 подвал обработать после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: течь канализации передано Гилфанову		
2459 5 подвал обработать после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: течь канализации,передано Гилфанову		
Участок электротехнических работ		1 855,63
1940 кв 64 заменить л/н на 1 этаже тел 247402 ВЫПОЛНЕНИЕ: нашли и устранили обрыв провода,заменяли 1 л/н,ревизия патрона		
	28.02.2013	56 246,87
Абонентское обслуживание		1 989,74
Аварийно-диспетчерское обслуживание		7 567,00
АУП		1 251,47
Вывоз и утилизация ТБО		5 312,05
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 699,58
Материалы Сантехника		1 122,92
Материалы Электрика		1 001,06
Паспортно-визовая служба		853,72
Техническое обслуживание газового оборудования		1 422,87
Участок ремонтно-строительных работ		1 521,85
3676 кв 62 замазать дыру в бетонном проеме из подвала в подъезд впотолке ВЫПОЛНЕНИЕ: запенили пеной отверстие 20*20		
4634 обследование теплообменников(фото) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,зафиксировали работу теплообменника		
Участок санитарно-технических работ		13 188,65
2789 1,2 подъезд чуть теплые батареи в квартирах,(04.02.2013 разбор э/узла,увеличение ф сопла,установка шайбы,обработка стояков отопления по 1 подъезду) ВЫПОЛНЕНИЕ: 06.02.2013 разбор э/узла,увеличение ф сопла,установка шайбы,обработка стояков отопления по 1 подъезду)		
2817 кв 22,19 течь стояка ХВС тел 908-909-46-00 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 метр трубы ХВС ф 40,сварка		
2887 кв 10 сильный запах канализации(пролить ливневку) ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа,до звонка		
2956 1 подъезд разбор э/узла № 1,сверление,увеличение ф сопла ВЫПОЛНЕНИЕ: разбор э/узла,увеличение ф сопла,установка шайбы,обработка стояков отопления по 1 подъезду		
2963 кв 28 нет ХВС в квартире,пустые краны тел 24-62-38(устранили сами) ВЫПОЛНЕНИЕ: нет ХВС на унитаза,жильцы отрезервировали сами		
3125 закрытие э/узлов № 1,2,3, закрытие транзитного тр/провода ф 108 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрытие э/узлов 1,2,3,закрыли т/провода ф 108		

3155 кв 6,77 чуть теплые батареи в квартире тел 24-38-24 ВЫПОЛНЕНИЕ: переврезка запорной арматуры ф 80 стальных шаровых кранов приварных на систему отопления 3 шт.

3161 переврезка запорной арматуры ф 80 стальных шаровых кранов приварных на систему отопления 3 шт. ВЫПОЛНЕНИЕ: переврезка запорной арматуры ф 80 стальных шаровых кранов приварных на систему отопления 3 шт.,

3172 изготовление подвальных металлических дверей на бойлер ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили подвальные матталлические двери

3189 Кв.28,7. Нет отопления в кухне, комнате 25,02,13 кв 29 повтор 26,02,13 кв 29(246238) повтор 27,02,13 кв 29,28 повтор 28,02,13 кв 29, ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали э/узел,установили сопло ф 20,обработали стояки отопления

3195 кв-4,7 хб в квартире. Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления

3220 2 подвал демонтаж бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтировали бойлер

3260 кв 68 течь стояка ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили стояк ГВС,заменяли 1 метр трубы ф 32

3355 3 подвал монтаж теплообменника ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели монтаж теплообменника

3418 кв 55 отсутствует горячая вода в кране с 01.02.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение участка в связи с ремонтными работами на бойлере

3479 кв 62 обследовать подвал на утечки канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружили

3549 кв 33 заменить унитаз тел 919-399-77-38 ВЫПОЛНЕНИЕ: замена старого унитаза с баком на новый с баком,установка крышки на унитаз

3666 кв-10 Топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: топит с кв 13(нет дома),закрыли стояк ХВС по кв 7,10,требуется обследование кв 13

3667 кв 10 топит сверху тел 9122279006 ВЫПОЛНЕНИЕ: топит с кв 13(нет дома),закрыли стояк ХВС по кв 7,10,требуется обследование кв 13

3742 кв-13 Проверить на утечку ХВС. передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв 13 лопнул водонагревающий бак,перекрыли воду на бак,стояк ХВС открыли

3772 обвязка теплообменника ВЫПОЛНЕНИЕ: вывели подачу и обратку теплофика к теплообменнику,врезка ХВС

3773 обвязка теплообменника ВЫПОЛНЕНИЕ: обвязка ХВС,ГВС на теплообменник

3796 обвязка циркуляционной трубы ГВС на теплообменник ВЫПОЛНЕНИЕ: обвязка циркуляционной трубы ГВС на теплообменник

4047 отрегулировать температуру ГВС(высокую) ВЫПОЛНЕНИЕ: поджали теплофикат на теплообменнике,выход ГВС 62С

4126 установить заглушку в подвале на ревизию канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале,постпвили 3 заглушки на ревизию,восстановили кнз во втором подвале

4269 кв 10 парит из подвала передала в АС, повторно в 11:45 на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС,поставили хомут,течь устранили

4294 кв 62,76,10,66 течь в подвале тел 247402 Передала на АС в 11:45, повтор. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС,поставили хомут,течь устранили

4519 кв 62 течь ГВС в подвале тел 247377 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ГВС ф 76,течь устранили

4524 подвал замена циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили циркуляционный насос на ГВС		
4643 1 подвал течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: распалась труба канализации,собрали		
4687 3 подъезд течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале,постпвили 3 заглушки на ревизию,восстановили кнз во втором подвале		
Участок уборки территории и мусоропроводов		16 320,79
4681 1 подвал почистить подвал после затопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал после затопления,почистили от бытового мусора		
Участок электротехнических работ		1 995,17
3065 кв 28 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел нулевой провод на пакетнике,устранили обрыв		
3672 кв 10 искрит в э/щитке ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили автоматы на квартиры(влажные после затопления)		
3759 обьязать насос э/питания ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещение в подвале,вывели и установили розщетку,подвекли питание к насосу		
3918 кв 10 включить автоматы ВЫПОЛНЕНИЕ: включили автоматы		
4043 кв 62 нет освещения на первом этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н,ревизия патронов		
4470 кв 63 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке выгорел пакетник,соединил на прямую		
	31.03.2013	50 445,22
Абонентское обслуживание		1 997,08
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6 988,03
АУП		1 200,65
Вывоз и утилизация ТБО		5 312,05
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 773,42
Материалы Электрика		593,15
Паспортно-визовая служба		853,72
Техническое обслуживание газового оборудования		1 422,87
Участок ремонтно-строительных работ		1 493,30
Участок санитарно-технических работ		11 518,71
5569 4 подвал изготовить и установить подвальные двери ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили,установили подвальную дверь,сварка		
5570 6 подвал установить подвальные двери ВЫПОЛНЕНИЕ: Приварили 2 проушины. Поставили замок.Закрыли подвальную дверь.		
5624 кв 24 нет давления на ГВС тел 9122475826 ВЫПОЛНЕНИЕ: по стояку давление функционирует нормально забита врезка на квартиру		
6211 кв 45 топит с ливневой канализации тел 66-75-57 ВЫПОЛНЕНИЕ: застыла ливневая канализация,требуется отдолбить лед на чердаке		
6370 кв 31 чуть теплые батареи в квартире тел 912-278-01-91 ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали э/узел,установили сопло ф 20,обработали стояки отопления		
6478 кв-70 Течь стояка ХВС,сильная течь ВЫПОЛНЕНИЕ: течь из под американки,отключили стояк ХВС,устраняет отдел доп.услуг		

6587 кв 28,29(246238) чуть теплые батареи в м. комнате тел 950-192-07-51 ПОВТОР 26,03,13 кв 28,29 повтор 27,03,13 кв 29,28(м. комната) повтор 28,03,13 кв 29 повтор 29,03,13 кв 29 повтор 1,04,13 кв 29 ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали э/узел,установили сопло ф 20,обработали стояки отопления		
6593 кв 62 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 метр трубы на ГВС ф 32,течь устранили		
6728 1 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистил канализацию		
Участок уборки территории и мусоропроводов		14 499,38
5986 кв 29 прочистить придомовую территорию тел 246238 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили		
6862 3 подвал почистить от бытового мусора ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили от бытового мусора и канализации		
Участок электротехнических работ		1 792,86
5809 кв 64 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щике от пакетника отгорел фазный провод.все восстановил		
6264 провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР дома		
	30.04.2013	47 378,22
Абонентское обслуживание		1 280,58
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5 976,06
АУП		1 238,12
Вывоз и утилизация ТБО		5 312,05
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 334,87
Материалы Благоустройство территории		585,05
Материалы Электрика		633,30
Паспортно-визовая служба		853,72
Техническое обслуживание газового оборудования		1 422,87
Участок ремонтно-строительных работ		1 232,06
7101 теплообменник покраска оборудования ВЫПОЛНЕНИЕ: завершили покраску теплообменника		
9025 кв 17 закрыть люк канализации между 1 и 2 подъездом(заявка от 23.04.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли люк канализации		
Участок санитарно-технических работ		10 325,32
7068 4 подвал установить дверь,приварить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: установили дверь,повесили замок		
7120 2 подвал запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранили		
7181 кв 29 чуть теплые батареи в квартире повтор 04,04,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали э/узел,установили сопло ф 20,обработали стояки отопления		
7316 2 подвал течь канализации(лопнула труба) ВЫПОЛНЕНИЕ: труба канализации исправна,канализацию прочистили		
7413 2 подъезд разбор э/узла,увеличение диаметра сопла,обратная сборка ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали э/узел,установили сопло ф 20,обработали стояки отопления		
7462 кв-16 х/б в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
7860 запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализации		
8380 престрилить подвальные окна по всему периметру дома ВЫПОЛНЕНИЕ: пристрели окна 4 подвал		
8889 2 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранен		

8890 1 подвал установить ревизию на трубу канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия канализации исправна, прочистили канализацию		
8955 1 подвал течь задвижки ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена задвижки на отопления ф 100(передано в работу)		
Участок уборки территории и мусоропроводов		13 717,91
7141 2 подъезд обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал после затопления, почистили от бытового мусора		
8601 приварить перила на лестницу ведущую от дома Береговая 10 к дому Бульвар Юности 7 ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили перила на лестницуИспользовали:арматура ф 10 0,5 метра		
Участок электротехнических работ		2 466,31
7978 кв 24 неисправен э/счетчик в подъезде тел 912-247-58-26 на 12.04.2013 с 09.00 до 12.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: Произошло КЗ на клемной колодке в що, убрали колодку, установили сжимы 4 шт		
8145 Кв.24. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Включил пакетный переключатель		
8261 кв 24 возгорание в э/щитке тел 240726 на 16.04.2013 с 09.до 12.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: вышел из строя пакетный выключатель, соединили на прямую		
9273 кв 24 нет света в 1/2 квартире тел 912-247-58-26 ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования э/энергия в квартире есть		
	31.05.2013	41 245,51
Абонентское обслуживание		758,86
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 316,04
АУП		1 308,02
Вывоз и утилизация ТБО		5 312,05
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 647,21
Материалы Электрика		885,69
Паспортно-визовая служба		853,72
Текущий ремонт и обслуживание МКД		238,49
Техническое обслуживание газового оборудования		1 422,87
Участок ремонтно-строительных работ		1 218,30
Участок санитарно-технических работ		9 217,85
10042 кв 61 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка СТК на ТП№93 до 15.05.2013(включительно)		
10091 4 подвал установить подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: установили подвальную дверь, сварка		
10238 Кв.58. Течь крана холодной воды. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена крана на ХВС(заявка платная)		
10383 1 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили 3 стояка канализации в подвале, зачеканили 3 стыка на трубе канализации в подвале		
10709 6 подвал Установка замков , ремонт подвальных дверей. ВЫПОЛНЕНИЕ: Приварили 2 проушины. Поставили замок. Закрыли подвальную дверь.		
10919 Отключить насосы. Работы Водоканала. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос		
10934 Включить насосы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили цирк. насос на ГВС.		
9481 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы		

9588 кв 36,31 течь канализации тел 275588 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранен		
9849 перевозка материала от ЦТП 108 ВЫПОЛНЕНИЕ: материал перевезен		
9984 кв 51 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка СТК на ТП№93 до 15.05.2013(включительно)		
9993 кв 36,31 запах канализации,проверить ливневую канализации на чердаке,подвал на утечки канализации тел 275588 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек канализации в подвале не обнаружено,ливневая канализация в рабочем состоянии		
Участок уборки территории и мусоропроводов		12 453,82
10429 1 подвал обработать после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: течь задвижки ХВС-передано в Водоканал до устранения		
Участок электротехнических работ		1 612,59
10252 кв 59 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: на л/клетке в э/щитке выгорел "0" провод,восстановил		
9855 кв 62 систематически перегорает свет в подъезде,обследовать причину,восстановить свет тел 247377 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н		
	30.06.2013	41 815,03
Абонентское обслуживание		664,01
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 268,62
АУП		1 162,69
Вывоз и утилизация ТБО		5 312,05
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 812,04
Материалы Благоустройство территории		189,72
Материалы Сантехника		237,15
Материалы Электрика		332,00
Паспортно-визовая служба		853,72
Техническое обслуживание газового оборудования		1 422,87
Участок ремонтно-строительных работ		938,74
Участок санитарно-технических работ		8 132,89
11179 отключить стояки ХВС,ГВС для проведения работ отделом доп. услуг,после проведения работ стояки ХВС,ГВС подключить (На 05.06.2013 на 10.00 оплачено) ВЫПОЛНЕНИЕ: 1.Отключили стояки ХВС,ГВС для проведения ремонтных работ отделом доп. услуг2.Подключили стояки ХВС,ГВС после проведения работ отделом доп. услуг		
11624 кв-70 Течь в стакане на стояке ГВС в ванной/Передано на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк ГВС,нужна замена п/сушителя(заявка платная)		
11696 отключить,подключить циркуляционный насос(ремонтные работы по телефонограмме Водоканал) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили,подключили насос		
11723 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена сборки ф 32 на стояке ГВС(передано в работе)		
11730 требуется замена сборки ф 32 на стояке ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 32 на стояке ГВС в подвале,заменили сборку ф 25 на стояке ГВС в подвале,течь устранили		
11760 прочистить ливневую канализацию ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка ливневой канализации не требуется,промазали стыки ливневой канализации герметиком		
11854 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранен		

11892 1 подвал требуется замена задвижки на отопление ф 100 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь транзитной задвижки СТК,передано Речкину,Кокаревой		
11899 обследовать подвалы с представителя СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали		
12049 ГВС не соответствует норме повтор 21.06.2013 кв 29(246238),85(9527422554),87(9222952893) повтор 24.06.2013 кв 19(668449),29,46(241208) ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировочные работы на системе теплоснабжения на сетях СТК-на 25.06.2013 температура ГВС в норме		
Участок уборки территории и мусоропроводов		14 022,22
Участок электротехнических работ		2 466,31
11790 кв 89 отсутствует напряжение в розетках, установить причину (дома в 17:00) ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел "ноль" в э/щитке,восстановил		
	31.07.2013	45 673,91
Абонентское обслуживание		948,58
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5 027,48
АУП		1 235,36
Вывоз и утилизация ТБО		5 312,05
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 992,02
Материалы Сантехника		160,13
Паспортно-визовая служба		853,72
Техническое обслуживание газового оборудования		1 422,87
Участок ремонтно-строительных работ		1 002,83
Участок санитарно-технических работ		10 728,49
12705 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: распалась труба канализации,собрали		
12826 кв 59 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели чеканку,герметизацию стыков ливневой канализации,заменяли участок трубы ливневой канализации ф 100-1,5м.-течь устранили		
12928 1,2,3,4,5,6 подвалы ревизия запорной арматуры на отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: Отрезвизировали 4 задвижки на отопления на э/узлах		
12988 1 э/узел требуется замена задвижки ф 50-2 шт. на подаче теплофиката ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 задвижки ф 50 на отопление		
12989 2 э/узел требуется замена задвижки ф 50 на подаче теплофиката ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 задвижки ф 50 на отопление		
13142 кв 17 топит с ливневой канализации,требуется чеканка ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели чеканку,герметизацию стыков ливневой канализации		
13290 кв 89 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели чеканку,герметизацию стыков ливневой канализации		
Участок уборки территории и мусоропроводов		14 524,07
12747 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: течь задвижки ХВС-передано в Водоканал до устранения		
Участок электротехнических работ		2 466,31
12656 нет освещения на л/клетки 1 этаж,проверить работу патрона ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 л/н,патрон исправен		
12955 кв 62 нет освещения в подъезде,неисправен плафон ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил л/н.		

13157 нет освещения на л/клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 л/н

31.08.2013 117 230,73

Абонентское обслуживание	996,01
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 414,89
АУП	1 090,02
Вывоз и утилизация ТБО	5 312,05
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 565,16
Материалы Благоустройство территории	2 165,94
Материалы Ремонтно-строит участок	103,03
Материалы Сантехника	75 559,08
Материалы Электрика	1 545,53
Паспортно-визовая служба	853,72
Техническое обслуживание газового оборудования	1 422,87
Участок ремонтно-строительных работ	966,00
Участок санитарно-технических работ	6 842,43

14493 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, ливневая канализация исправна, утечек не обнаружено

14530 демонтаж, монтаж канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, требуется замена переход с чугуна на пласт.-3 шт., манжет ф 100-3 шт., косой тройник ф 100-6 шт., заглушка ф 100-3 шт., ревизия-4 шт., прямой тройник-1 шт., отвод 45С-10 шт., муфта соедин. -3 шт., шпильки в наборе-15 шт., труба ф 100 по 2м.-18 шт., труба ф 100 по 1м.-8 шт., труба по 0,5 м-8 шт.(работы запланированы на 09.08.2013)

15021 1 э/узел требуется замена задвижки ф 50-2 шт. на подаче теплофиката
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 задвижки ф 50 на отопление

15023 2 э/узел требуется замена задвижки ф 50-2 шт. на подаче теплофиката
ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали. Задвижки на эл. узле в рабочем состоянии.

15066 4 подъезд течь ливневой канализации на 1 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Зачиканили, загерметизировали стык ливневой канализации на лестничной площадке.

15380 Кв.62. Гул в трубах. Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи и шум не обнаружены.

Участок уборки территории и мусоропроводов	13 354,55
Участок электротехнических работ	2 039,45

14467 1 подвал восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 18 л/н, патроны 10 шт., 1 выкл., 1 розетку, освещение восстановили

14470 нет освещения на л/к во всем подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 4 лампы накаливания

14634 кв 14 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел фазный провод на квартирную колодку, освещение восстановил

15790 Нет света в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил л/н -2шт и патрон -1шт.

30.09.2013 39 807,80

Абонентское обслуживание	1 090,87
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 225,17
АУП	853,72
Вывоз и утилизация ТБО	5 312,05
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 039,45
Материалы Благоустройство территории	456,30

Материалы Сантехника	328,75
Паспортно-визовая служба	853,72
Техническое обслуживание газового оборудования	2 845,74
Участок ремонтно-строительных работ	984,03
17728 кв 13 топит с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен ремонт кровли	
Участок санитарно-технических работ	7 225,07
15875 кв-32 Течь воды в подвале(находится бойлер) Подвал открыт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь транзита трубы ХВС между домами-передано в ВК	
15983 Открыть задвижки на отоплении ВЫПОЛНЕНИЕ: Все задвижки открыты	
16014 Открыть задвижку на бойлер на теплофикате ВЫПОЛНЕНИЕ: Задвижки открыты.	
16044 кв-28 ХВС на квартиру идет без Р ВЫПОЛНЕНИЕ: По стояку Р хорошее. Передать в платный отдел	
16795 31 шум воды в подвале (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: сгнил отвод на трубе ГВС ф 89,требуется замена,отключили бойлер	
16803 Кв.31. Затоплен подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили течь на бойлере,изготовление заготовок на бойлер,заменяли труба ф 89-2м.,отвод ф 89-1 шт., труба ф 57-2м.,отвод ф 57-1 шт., сварка,ГВС запустили	
16870 3 подвал течь ГВС на бойлере,требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовление заготовок на бойлер,заменяли труба ф 89-2м.,отвод ф 89-1 шт., труба ф 57-2м.,отвод ф 57-1 шт., сварка,ГВС запустили	
16915 кв 87 нет ГВС,пустой кран ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонтные работы участка	
17201 кв 62 гул по стоякам отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования гул,утечки в подвале не обнаружили	
17975 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узлы,запустили систему отопления	
Участок уборки территории и мусоропроводов	12 411,20
17640 кв 62 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка подъезда	
Участок электротехнических работ	2 181,73
16929 кв 62 нет освещения на л/к,неисправен кабель э/энергии на 1 этаже,проверить работу выключателя ВЫПОЛНЕНИЕ: Протянул дополнительный провод на 1 этаже,заменял патрон и лампу	
	31.10.2013 79 428,53
Абонентское обслуживание	1 612,59
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 130,31
АУП	1 043,44
Вывоз и утилизация ТБО	5 312,05
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 375,44
Материалы Ремонтно-строит участок	10 558,49
Материалы Сантехника	26 348,45
Паспортно-визовая служба	853,72
Участок ремонтно-строительных работ	2 013,61
Участок санитарно-технических работ	10 505,04

18142 кв 78,29(246238),82,62 нет отопления в квартире повтор 02.10.2013 кв 77(нет в зале),87,57(92260225130),27,85,48;7 (нет отопления в одной комнате) повтор 04.10.2013 кв 53(9222972924) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
18191 кв 29 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу теплообменника

18360 кв 19 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

18448 кв 87 нет отопления по всей кв-ре повтор 03.10.2013 кв 69(638864),54,53(246409),7(241871),60(9527328345),90;79(в одной комнате)82(больш.комната) повтор 04.10.2013 кв 80(243172),1(247588),78,18(9045495130) кв 48,85 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18918 51,62,63,67,7,62(9527422554),87,23 отсутствует отопление в квартире и горячая вода не соответствует норме, Повтор от 05.10 кв-62 (вся)Повтор от 06.10 кв-51(вся ,ГВС идет холодное) повтор 07.10.2013 кв 51,7,27(279426), кв.64(247402) кв 81(07.10.),59,77,68,87 повтор 08.10.2013 кв 10,83(9090168231),1,79,62 повтор 09.10.2013 кв 63,88,66,62 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
19199 кв 7 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек не обнаружено
19505 кв 1 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено

19611 1 подвал требуется замена сборки ф 20-2 шт., ф 15-2 шт., трубы ф 32-4м. трубы ф 15-1м. на стояках отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборки ф 20-2 шт. ф 15-2 шт. на стояках отопления

19612 2,3 подвал требуется замена сборки ф 15-1 шт., трубы ф 32-2м. трубы ф 15-1м. на стояках отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборки ф 15-2 шт. на стояках отопления

19758 1,2,3 подвалы замена кранов на стояках отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили краны ф 15-4 шт., на стояках отопления

19800 кв 29,23(622907) нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20130 кв-51,62 ГВС идет холодное в вечернее время более 2-х недель
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

20328 кв 32 выключить свет в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: свет выключили

20940 кв 1(9089257963) нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21484 кв 11 нет отопления в 2 комнатах,кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: 06.11.13 батареи греют низкий теплофидат

Участок уборки территории и мусоропроводов **14 066,79**

Участок электротехнических работ **2 608,60**

30.11.2013 45 384,26

Абонентское обслуживание **1 138,30**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **3 699,46**

АУП **948,58**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **2 561,17**

Материалы Ремонтно-строит участок **1 455,89**

Материалы Сантехника **1 926,58**

Паспортно-визовая служба **853,72**

Участок ремонтно-строительных работ	2 330,76
Участок санитарно-технических работ	12 159,64
22007 кв 7,11,29 ,62 остывают батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
22102 кв 29 остыли батареи в квартире и температура горячей воды не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют, низкий теплофикат	
22507 кв 29 нет отопление по всей квартире повтор 12.12.2013 кв 29,51(чуть теплые батареи в 1 комнате) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
22513 кв 11 проверить горячую вода на переток, т.к. из крана бежит с перебоями повтор 12.11.2013 кв 51 ВЫПОЛНЕНИЕ: переток не обнаружен, отрегулировали работу бойлера	
22686 кв 62 температура ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: выход с бойлера 50oC, насос в работе	
22913 кв52 Гвс низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: Низкий теплофикат	
22961 кв 11 температура горячей воды не соответствует норме по вечерам ВЫПОЛНЕНИЕ: Низкий теплофикат	
23086 кв 51 чуть теплые батареи в спальнйой ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе, низкие параметры теплофиката	
23087 кв 51 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
23257 кв 13 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе, низкие параметры теплофиката	
23474 62 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: выход с бойлера 55oC	
23476 кв 62 проверить горячую воду по стояку на переток, т.к. в 23:00 Тг/в= 55oC ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, переток не обнаружен, включили циркуляционный насос на ГВС	
Участок уборки территории и мусоропроводов	14 990,13
22028 кв 59 некачественно проведена уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка подъезда	
Участок электротехнических работ	3 320,03
21957 кв 58 запах горелой проводки ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорела нулевая колодка на квартиру,схему эл. снабжения восстановил	
22225 кв 62 нет освещения в тамбуре, на л/к 1,2 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил 3 лампы	
	31.12.2013 49 090,77
Абонентское обслуживание	1 138,30
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 699,46
АУП	901,15
Вывоз и утилизация ТБО	5 312,05
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 608,60
Материалы Благоустройство территории	71,96
Материалы Ремонтно-строит участок	814,85
Материалы Сантехника	475,65
Материалы Электрика	487,29
Паспортно-визовая служба	853,72
Техническое обслуживание газового оборудования	1 422,87
Участок ремонтно-строительных работ	2 368,17
Участок санитарно-технических работ	12 354,82

Участок уборки территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

13 831,00
2 750,88