

Вайнера 13А

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотв.		26 588,89	22 368,52	26 588,89	4 220,37
Отопление		0,00	0,00	0,00	0,00
Сод.обсл.жилья		150 154,68	131 186,25	177 280,63	46 094,38
ХВС		29 917,10	24 607,51	29 917,10	5 309,59
Э/э		113 455,28	93 655,61	113 455,28	19 799,67
ИТОГО	0,00	320 115,95	271 817,89	347 241,90	75 424,01

Содержание и ремонт жилфонда 177 280,63

30.09.2013 36 389,44

Абонентское обслуживание 898,36

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2 656,01

АУП 703,06

Вывоз и утилизация ТБО 4 374,61

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 679,54

Материалы Благоустройство территории 727,30

Материалы Сантехника 974,27

Паспортно-визовая служба 703,06

Техническое обслуживание газового оборудования 2 343,54

Уборка мест общего пользования 1 386,00

Участок ремонтно-строительных работ 2 598,01

15960 1 подъезд кв.5 отремонтировать метал.решетку на вход.группе

ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

16040 кв.5-закрепить металлическую решетку у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ:

выполнено

16909 кв.7-защитить штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

16987 кв.5-не закрываются рамы в подъезде на 2-3 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок санитарно-технических работ 7 332,27

15994 кв.7 -топят сверху,составить акт. ВЫПОЛНЕНИЕ: акт о затоплении составлен, передано в работу

16284 7 топят сверху в ванной (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: Топит с кв.10-нет дома. Стояки не отключали

16436 кв.7-топит сверху, закрыли стояк ХВС, в кв.10 дома после 17-00

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк КНЗ через перекрытие, ХВС запустили

16478 кв.58-прочистить вытяжку ВЫПОЛНЕНИЕ: вентиляцию прочистили

16541 кв.34-нет ГВС, идет холодная вода ВЫПОЛНЕНИЕ: снижена температура теплофиката

16649 кв.34-проверить на переток ВЫПОЛНЕНИЕ: переток не обнаружен, вода в норме

18033 кв.50,34,31,30,57 - нет отопления на кухне, в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18123 кв 21,24- нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов 8 216,70

16732 4 под.почистить от мусора ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		1 796,71
16296 кв-43 Нет света в квартире.Запах горелой проводки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорел П.В.,устранил.		
16960 Вайнера 33А-восстановить освещение в 2,3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили схему э/снабжения, установили розетки во 2,3 подвалах		
17553 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ. Использовали: провод-6м., л/н-2 шт., патрон-2 шт., "орехи" -3 шт., автомат-1 шт., ПП-2 шт., держатели для ПП-4 шт.		
	31.10.2013	52 023,81
Абонентское обслуживание		1 328,01
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 577,89
АУП		859,30
Вывоз и утилизация ТБО		4 374,61
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 132,71
Материалы Благоустройство территории		963,47
Материалы Ремонтно-строит участок		4 382,92
Материалы Сантехника		4 158,73
Паспортно-визовая служба		703,06
Уборка мест общего пользования		1 386,00
Участок ремонтно-строительных работ		3 663,53
21606 кв.29-запенить отверстие в потолке ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		13 055,50
18135 кв 14 нет отопления в кухне и маленькой комнате; ключ в кв 3 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18308 кв-35,12- Нет отопления в б и м комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18625 кв.76,14 - нет отопления в комнатах по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18691 кв.15- нет отопления в комнате, ванной, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18903 кв.79, 77,57,38,35-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18973 кв-2 Нет отопления во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19187 кв.2- нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19193 кв.5-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19301 кв.14-нет отопления на кухне, в комнате по стояку (ключ в кв-ре 3) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19351 кв.38- нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19501 кв.44-нет отопления в комнатах по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19630 кв-14,5- Нет отопления во всей квартире. Ключи в кв-3 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
19777 кв-2,5,11,14,35- нет отопления во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		

19823 кв.41-нет отопления в комнатах, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19998 кв.14, 2,5 -нет отопления на кухне, м. комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20096 кв.35-нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20113 кв.44- нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20226 кв.44-остыли батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

20342 кв.21-нет отопления в комнате, в других комнатах чуть теплые батареи
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20397 кв.34- нет отопления в м.комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20423 кв 21 нет отопления в 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20453 кв.29,26- нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20466 кв.21-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

20554 кв 30 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

20571 кв 24;21 нет отопления в одной комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20600 кв.28-нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20948 кв.15 нет отопления кухня,ванная,туалет,комната. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21015 кв.25-нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

21297 кв.28-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21299 кв.61-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

21399 кв 21 нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21470 кв.66- прочистить КНЗ в подвале "кротом" ВЫПОЛНЕНИЕ: нет крота

21508 кв.25,21 -нет отопления на кухне по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21552 кв.5- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21641 кв.28-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов

11 289,83

Участок электротехнических работ

2 148,25

19182 кв 2 запах горелой проводки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел пакетный выключатель , схему эл. снабжения восстановил

19500 кв.44- нет освещения в подъезде, проверить выключатель на 1 эт.

ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил выключатель-1шт.,л/н-2шт.

20344 кв.21-закрепить выключатель на 1 эт., нет освещения 1,3,5эт. ВЫПОЛНЕНИЕ:
Восстановил освещение, поменял лампы 3шт

30.11.2013

40 626,07

Абонентское обслуживание

937,42

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3 046,60

АУП

781,18

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2 109,19

Материалы Сантехника

818,60

Паспортно-визовая служба

703,06

Уборка мест общего пользования

1 386,00

Участок ремонтно-строительных работ

8 146,49

21874 кв.28-течь кровли, составить акт о затоплении ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт,
включено в план работ на 2014г.

23591 кв.76-сделать шпингалеты на тамбурную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок санитарно-технических работ

10 716,89

21946 кв 18нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

22975 кв 50 нет отопления а кухне и ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления

22976 кв 50 нет отопления а кухне и ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: смотреть заявку 22975

23114 кв 21 чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада дапвления

23367 кв.30-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки работают, нет перепада
давления

23408 кв.46-нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов

9 246,51

23927 4под.- почистить подвал от мусора, сделать дезинфекцию ВЫПОЛНЕНИЕ:
выполнено

Участок электротехнических работ

2 734,13

22316 3 подвал восстановить освещение ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановил освещение,
л/н 1шт, патрон 1шт

31.12.2013

48 241,31

Абонентское обслуживание

3 984,02

АУП

742,12

Вывоз и утилизация ТБО

4 374,61

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2 148,25

Материалы Благоустройство территории

251,74

Материалы Ремонтно-строит участок

1 877,43

Материалы Сантехника

624,84

Паспортно-визовая служба

703,06

Техническое обслуживание газового оборудования

1 171,77

Уборка мест общего пользования

1 386,00

Участок ремонтно-строительных работ

8 852,00

24851 восстановить проушину на подвальной двери 2 подв., закрыть замок
ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

25518 кв.12-восстановить проушины , повесить замок ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

25677 вскрыть штробу в кв.87,90 ВЫПОЛНЕНИЕ: вскрыли и закрыли штробы в 3 квартирах

25678 восстановить проушину на двери 3 подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок санитарно-технических работ

9 876,40

24319 кв 21 отсутствует отопление кухня, комната (заявка на 05.12.13)

ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24361 течь КНЗ во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

24392 кв.18-нет отопления на кухне, ванной, в комнатах чуть теплые батареи

ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24614 кв.46-нет отопления на кухне по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24633 кв.14-нет отопления в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24658 3 подвал- восстановить проушины, повесить замок, поселились бомжи

ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

25048 кв.18-нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

25489 кв.18-нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

25674 кв.87-топит кв.90 ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.84 отошла труба стояка КНЗ, просела, компенсирующий патрубок не был зафиксирован, закрутили саморез, течь устранена

25675 1,2,3 подвалы- сильный запах КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования КНЗ в порядке, трубопровод чистый

Участок уборки территории и мусоропроводов

9 983,65

Участок электротехнических работ

2 265,42

26142 кв 18 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: выгорел П.В. соединил на прямую

26151 кв 66 отсутствует освещение в 1/2 квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел провод в стене. Передать в платный отдел