

Ильича пр-кт 37

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		127 235,28	98 096,85	127 235,28	29 138,43
Водоотв.		22 488,67	19 371,45	22 488,67	3 117,22
Отопление		283 172,45	234 245,29	283 172,45	48 927,16
Сод.обсл.жилья		122 152,74	106 594,96	239 598,02	133 003,06
ХВС		25 761,57	21 941,08	25 761,57	3 820,49
Э/э		93 106,24	78 547,97	93 106,24	14 558,27
ИТОГО	0,00	673 916,95	558 797,60	791 362,23	232 564,63

Содержание и ремонт жилфонда 239 598,02

31.07.2013 22 160,09

Абонентское обслуживание 423,72

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2 245,72

АУП 580,72

Вывоз и утилизация ТБО 2 372,83

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 889,81

Материалы Сантехника 26,63

Паспортно-визовая служба 381,35

Техническое обслуживание газового оборудования 635,58

Уборка мест общего пользования 711,00

Участок ремонтно-строительных работ 1 728,73

12781 кв.39- течь с кровли, разрушение балкона ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.

12783 кв.36-разрушение балкона ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.

Участок санитарно-технических работ 4 735,58

Участок уборки территории и мусоропроводов 6 326,75

14190 кв 23,24,25 обработать подвальное помещение от насекомых ,в квартиры ползут тараканы ,клопы и т.д.(на 1этаже находится магазин) ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок электротехнических работ 1 101,67

31.08.2013 20 288,86

Абонентское обслуживание 444,91

Аварийно-диспетчерское обслуживание 1 525,39

АУП 317,79

Вывоз и утилизация ТБО 2 372,72

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 699,14

Материалы Благоустройство территории 173,04

Материалы Сантехника 125,10

Паспортно-визовая служба 381,35

Техническое обслуживание газового оборудования 635,58

Уборка мест общего пользования 711,00

Участок ремонтно-строительных работ 1 179,94

15712 кв.23-вставить стекло на 4эт., восстановить остекление вторых рам
ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

15767 кв-27 Застеклить оконные рамы на л/к на 2 этаже-1 рама, на 3 этаже-1 рама, на 4-нет вообще, на 5-1 рама. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		5 032,25
15800 м-н "Пятерочка"- течь стояков ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена стояка КНЗ - 100-(ТЕЧЬ).На участок.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 779,65
Участок электротехнических работ		911,00
	30.09.2013	55 404,28
Абонентское обслуживание		487,28
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 440,65
АУП		381,35
Вывоз и утилизация ТБО		2 372,72
Вывоз крупно-габаритного мусора		35 400,00
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		911,00
Материалы Благоустройство территории		394,49
Материалы Сантехника		835,61
Паспортно-визовая служба		381,35
Техническое обслуживание газового оборудования		1 271,16
Уборка мест общего пользования		711,00
Участок ремонтно-строительных работ		1 409,19
16017 кв.39-заделать технологические дыры в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		3 977,10
15902 м-н Пятерочка.Нужна замена стояка КНЗ -100. На участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена КНЗ разводки в кв.1,хозяйка в кв-ру не пустила		
15908 кв.8 в подъезде на 1 этаже на полу вода ВЫПОЛНЕНИЕ: замена уч-ка трубы на стояке ХВС		
16523 Топит магазин "Пятёрочка" ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь стояка канализации в перекрытии между кв.1 и магазином		
16536 кв-1 Течь тройника стояка КНЗ в перекрытии между магазином и кв-1 На участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: квартиросъемщик отказывается устранить утечку, мотивируя отсутствием денежных средств		
16592 кв 4 нет ХВС в кране пусто передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключил участок. Работает платный отдел		
18105 Магазин "Пятерочка". течь стояка ГВС через перекрытие,отключили ГВС на дом ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ГВС , открыли ГВС на дом		
Участок уборки территории и мусоропроводов		4 456,82
Участок электротехнических работ		974,56
	31.10.2013	90 016,70
Абонентское обслуживание		720,32
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 398,28
АУП		466,09
Вывоз и утилизация ТБО		2 372,72
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		614,39
Материалы Благоустройство территории		522,59
Материалы Ремонтно-строит участок		61 070,99
Материалы Сантехника		1 163,59
Материалы Электрика		4 237,86

Паспортно-визовая служба	381,35
Уборка мест общего пользования	711,00
Участок ремонтно-строительных работ	1 987,14
Участок санитарно-технических работ	7 081,43

18162 кв.3- нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18230 кв-21 Нет отопления во всей квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18245 кв-40,27 Нет отопления во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18305 кв-40,27 Нет отопления во всей квартире повтор 02.10.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18431 кв 4 нет отопления по всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18461 кв 4 ;40 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18491 кв-34 Нет ХВС в кране пусто Передала на АС. В 21:10 ХВС есть в 1,2 и 3 подъездах. В 4 подъезде закрыты стояки по кв-40 причина не известна, открывать не стали . На участок ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили ХВС из подвала маг-на,запустили стояк ХВС

18608 кв 34;30; нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18902 кв.10-нет отопления в комнате по стояку, кв.37-нет тепла во всей кв-ре кв 4(9506501345) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18978 кв-14 ,32,3 Нет ХВС , в кране пусто. ВЫПОЛНЕНИЕ: ХВС в работе

19102 кв-4 Нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: вырезали уч-ок трубы в кв.1, запустили стояки отопления

19307 кв.7,10 - нет отопления в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: вырезали трехходовой кран по кв.1, обработали стояки отопления

19573 кв.10,1,4,7- нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили уч-ок трубы на отоплении, обработали стояки

19646 4 после обработки в комнате остыли батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: сбросили воздух в кв.10

20331 кв.1-течь КНЗ трубы, топит магазин ВЫПОЛНЕНИЕ: работы платного отдела

20643 кв.8-проверить на переток, ВЫПОЛНЕНИЕ: перемычка на эл. узле с ХВС т/ц "Евразия", переток на пр.Ильича 37 по ХВС

20768 кв-4 из ХВС идет ГВС в течении 3-х дней Проверить на переток. ВЫПОЛНЕНИЕ: перемычка на эл. узле с ХВС т/ц "Евразия", переток на пр.Ильича 37 по ХВС

21261 кв.30-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21573 кв-14 Нет ГВС, в кране пусто. Передали в СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: работают СТК

Участок уборки территории и мусоропроводов **6 123,72**

20958 кв.13,14 не моют полы в подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок электротехнических работ **1 165,23**

20361 кв.16-нет освещения в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключился автомат-включил

20817 заменить счетчик об./домового учета и трансформаторы тока

ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили счетчик и ТТ. Использовали материал:провод-10м,
наконечники-12шт.,ПП-2шт., л/н-1шт., ТТ-3шт.(100/5),эл. счетчик 3-х фазный-1шт.

30.11.2013 23 923,91

Абонентское обслуживание

508,46

Аварийно-диспетчерское обслуживание

1 652,51

АУП

423,72

Вывоз и утилизация ТБО

2 372,72

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1 144,04

Паспортно-визовая служба

381,35

Уборка мест общего пользования

711,00

Участок ремонтно-строительных работ

4 418,74

22142 кв.21-повесить замок, закрыть подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок санитарно-технических работ

5 812,95

23316 кв.30- нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки
отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов

5 015,40

Участок электротехнических работ

1 483,02

31.12.2013 27 804,18

Абонентское обслуживание

2 160,97

АУП

402,53

Вывоз и утилизация ТБО

2 372,83

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1 165,23

Материалы Благоустройство территории

136,55

Материалы Сантехника

3 035,64

Паспортно-визовая служба

381,35

Техническое обслуживание газового оборудования

635,58

Уборка мест общего пользования

711,00

Участок ремонтно-строительных работ

4 801,41

Участок санитарно-технических работ

5 357,06

24106 кв.38-нет отопления в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в
подвал, убрали трехходовой кран

24260 кв.39-нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки
отопления

24796 Кв.4. Топит подъезд с кв.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.1 нет дома

25094 кв 24 отсутствует отопление кухня, ванна ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояки
отопления

25192 кв.28-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояк
отопления

25387 магазин-сильно топит с кв.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: затопление по причине
аварийного состояния КНЗ в кв-ре №1, работы платного отдела

25727 кв.1-топит магазин ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ по кв.1

26257 кв.20. Мигает свет в квартире, искрит в щитке. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел
пакетник, соединил напрямую

Участок уборки территории и мусоропроводов

5 415,24

Участок электротехнических работ

1 228,79

24741 Кв.5. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке выгорел
пакетник,соединил на прямую