

Строителей 28А

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		149 233,28	129 315,07	149 233,28	19 918,21
Водоотв.		28 730,32	27 076,18	28 730,32	1 654,14
Отопление		529 065,54	463 376,00	529 065,54	65 689,54
Сод.обсл.жилья		228 126,38	212 793,57	253 564,79	40 771,22
ХВС		35 407,66	33 078,47	35 407,66	2 329,19
Э/э		134 598,17	117 998,72	134 598,17	16 599,45
ИТОГО	0,00	1 105 161,35	983 638,01	1 130 599,76	146 961,75

Содержание и ремонт жилфонда		253 564,79
	31.07.2013	40 759,84
Абонентское обслуживание		786,90
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 170,58
АУП		743,16
Вывоз и утилизация ТБО		4 406,64
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 652,49
Паспортно-визовая служба		708,21
Техническое обслуживание газового оборудования		1 180,35
Уборка мест общего пользования		1 311,00
Участок ремонтно-строительных работ		3 210,47
12945 кв.14-течь кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.		
13430 кв.29, течь крыши в 2-х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.		
14133 кв.52,55-закрыть штробу и перекрытие ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
14186 кв 52,55- зашить штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		8 794,55
13945 кв 49 топит сверху по стояку передала в АС. В кв-52 течь по стояку КНЗ сверху..В кв-55-НЕТ ДОМА. Воду отключать не стали по просьбе жильцов. На участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили КНЗ в кв-ре через перекрытие		
13951 кв-30 Течь в туалете(лопнул раструб). Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь бачка унитаза, нужна замена. Позвонят в платный отдел или будут менять сами.		
14174 кв 29, топит с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 749,55
Участок электротехнических работ		2 045,94
	31.08.2013	37 647,46
Абонентское обслуживание		826,25
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 832,84
АУП		590,18
Вывоз и утилизация ТБО		4 406,64
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 298,39
Материалы Благоустройство территории		321,36
Материалы Сантехника		210,06

Паспортно-визовая служба	708,21
Техническое обслуживание газового оборудования	1 180,35
Уборка мест общего пользования	1 311,00
Участок ремонтно-строительных работ	2 191,30

14298 кв.51-вставить стекло на л/ клетке на 2эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

14521 кв.51-огородить детскую площадку ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.

15234 кв 43, течь с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.

Участок санитарно-технических работ **9 345,51**

14272 кв 2 течь стояка ХВС в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: течь в штробе,требуется доступ в кв 8,отключили стояк ХВС

14275 кв 5 течь в штробе,требуется доступ в кв 8,отключили стояк ХВС

ВЫПОЛНЕНИЕ: течь КНЗ до тройника, закрыли ХВС на кв-ру, воду по стояку открыли, передано в платный отдел

14587 кв 89 ХВС грязное ВЫПОЛНЕНИЕ: заявителя нет дома

14589 кв.89- нет напора ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заявителя нет дома

14637 кв 81 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме

14911 кв-1 Течь воды в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили, поставили хомут

15442 кв 22 течь КНЗ в коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь КНЗ в перекрытии, нужна замена между 22-25 квартирой.

15488 Кв.22. Течь стояка канализации между кв. 22-25, нужна замена

ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление

Участок уборки территории и мусоропроводов **10 733,53**

15235 кв 45, 3 подъезд, прибить общие почтовые ящики ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок электротехнических работ **1 691,84**

30.09.2013

36 035,63

Абонентское обслуживание

904,94

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2 675,46

АУП

708,21

Вывоз и утилизация ТБО

4 406,64

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1 691,84

Материалы Благоустройство территории

732,62

Материалы Сантехника

446,29

Паспортно-визовая служба

708,21

Техническое обслуживание газового оборудования

2 360,70

Уборка мест общего пользования

1 311,00

Участок ремонтно-строительных работ

2 617,03

15882 кв.22 вскрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: вскрыли штробу, заменили уч-ок стояка КНЗ

17601 кв.14,15-течь с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.

Участок санитарно-технических работ

7 385,96

15932 кв 88 нет Р на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.88 заявителя нет дома, кв.89- давление ХВС слабое, нужно чистить стояк

16208 кв,25 течьКНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк КНЗ

16248 кв.88. Низкий напор холодной воды ВЫПОЛНЕНИЕ: кв.88- заявителя нет дома, в кв.89 давление ХВС слабое, нужно чистить стояк		
16317 кв.24- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
16328 кв.53- топик сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление		
16402 кв.22-течь стояка в коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк КНЗ		
17482 кв.53-топят сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течь не обнаружена		
18047 кв.52- течь батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: работа платного отдела		
Участок уборки территории и мусоропроводов		8 276,86
17653 кв.16-почистить подвал после затопления КНЗ, от мусора ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		1 809,87
	31.10.2013	50 269,07
Абонентское обслуживание		1 337,73
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 596,77
АУП		865,59
Вывоз и утилизация ТБО		4 406,64
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 141,01
Материалы Благоустройство территории		970,52
Материалы Ремонтно-строит участок		1 393,04
Материалы Сантехника		5 160,64
Паспортно-визовая служба		708,21
Уборка мест общего пользования		1 311,00
Участок ремонтно-строительных работ		3 690,35
20208 кв.59-прочистить вытяжку ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
20592 кв.22- отремонтировать подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена дверного блока		
21301 кв.80-вскрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
21648 кв.16-отремонтировать подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен частичный ремонт двери, нужна замена дверного блока		
Участок санитарно-технических работ		13 151,09
18143 кв.70,1- нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18298 кв-81,1,77 Нет отопления во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18669 кв.77,80-течь КНЗ стояка ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, передано в платный отдел		
18687 кв.26, 1-нет отопления в кв-ре по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18940 кв.23-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19247 кв 73 нет отопления в кухне, туалете, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19538 кв.73-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19737 кв 74 устранить местный засор канализации(после 17.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: отказ от заявки		

19827 кв 74 устранить местный засор канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили местный засор канализации		
20033 кв.73-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
20206 кв.58- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
20944 кв.31 течь стояка КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк КНЗ		
21003 кв.77,80- течь в перекрытии ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, передано в платный отдел		
21182 кв.2. Нет отопления в кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, не устраивает теплофидат		
21756 кв.16-нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 372,50
Участок электротехнических работ		2 163,98
19006 кв-3 Нет света на л/к на 1 этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н -1шт.		
20076 кв.16- восстановить освещение в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: заявка платная		
	30.11.2013	40 013,80
Абонентское обслуживание		944,28
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 068,91
АУП		786,90
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 124,63
Паспортно-визовая служба		708,21
Уборка мест общего пользования		1 311,00
Участок ремонтно-строительных работ		8 206,14
22178 кв.77,80-защитить штробы, забетонировать перекрытие ВЫПОЛНЕНИЕ: штробы закрыты плоский шифер 125,0 /41,0 -4 шт,		
Участок санитарно-технических работ		10 795,36
22985 кв 71 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в рабочем состоянии, нет перепада давления		
23017 кв 74 нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления		
23558 кв.16- чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе		
23624 Кв.16. Остыли батареи после обработки стояков отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
23660 кв.3- нет отопления в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
23985 кв.16-чуть теплые батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 314,22
Участок электротехнических работ		2 754,15
21982 провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ревизию ВРУ, ППР дома		
	31.12.2013	48 838,99
Абонентское обслуживание		4 013,19
АУП		747,56
Вывоз и утилизация ТБО		4 406,64
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 163,98

Материалы Благоустройство территории	253,59
Материалы Ремонтно-строит участок	1 616,14
Материалы Сантехника	1 234,03
Паспортно-визовая служба	708,21
Техническое обслуживание газового оборудования	1 180,35
Уборка мест общего пользования	1 311,00
Участок ремонтно-строительных работ	8 916,82
Участок санитарно-технических работ	9 948,71

24211 кв.16-чуть теплые батареи в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления

24231 течь КНЗ во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

24405 кв.24-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ

24528 Кв.16. Течь канализации в подвале. АС-Прочистить не смогли-короткая проволока. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистить не смогли, короткая проволока

24548 кв 16 топит подвал канализацией, АС - прочистить не смогли, короткая проволока ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5 м.

24583 кв.78-течь КНЗ трубы в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: работа платного отдела

24821 кв.24-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

24965 кв 24 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

25036 кв.73-чуть теплые батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии

25107 кв.30-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в рабочем состоянии

25399 кв.43-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии

25510 кв.74-чуть теплые батареи в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии

Участок уборки территории и мусоропроводов **10 056,76**

Участок электротехнических работ **2 282,01**

24294 нет света в подъезде(заявка от 02.12.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: нашли и устранили КЗ в э/щитке, перебрали схему подключения, освещение восстановили

24829 кв.24-восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил освещение в подвале

25148 кв.43-при включении/ выключении уличного освещения выключается свет на кухне у жительницы, проверить ВЫПОЛНЕНИЕ: Требуется ревизия Выключателя и патрона на кухне

26235 кв 21 подключить эл. энергию (оплачено) ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили эл. энергию на квартиру

26260 Кв.61. Подключить эл. энергию(оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: Подключил эл. энергию