

## Береговая 18

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	34 524,44	32 959,58		34 524,44	1 564,86
Гор. вода (комп. на Т/Э)	80 310,54	72 409,72		80 310,54	7 900,82
Отопление	384 130,82	271 978,54		384 130,82	112 152,28
Содержание жилья	461 662,73	414 618,91	7 718,19	380 354,95	-41 982,15
ХВС (гвс)	31 495,57	29 958,70		31 495,57	1 536,87
Хол. вода	39 463,06	37 798,75		39 463,06	1 664,31
Электроэнергия	212 371,84	199 740,34		212 371,84	12 631,50
<b>ИТОГО</b>	<b>1 243 959,00</b>	<b>1 059 464,54</b>	<b>7 718,19</b>	<b>1 162 651,22</b>	<b>95 468,49</b>

\* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

### Береговая ул, № 18

	<b>380354,95</b>
	<b>01.01.2014 28379,38</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>285,13</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>	<b>1237,01</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>3332</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>	

421 кв 4 обработать подвал после затопления канализацией повтор 17.01.2014 кв 4 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена обработка и чистка подвального помещения р-ром гипохлорита

**Вывоз и утилизация ТБО** **2492,22**

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.** **436,51**

**Материалы Ремонтно-строит участок** **36,74**

**Материалы Сантехника** **597,96**

**Обслуживание лифтового хозяйства** **4637**

Техническое освидетельствование лифтов **1605**

**Участок ремонтно-строительных работ** **2381,22**

**Участок санитарно-технических работ** **7388,18**

292 кв 4 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

531 1 подвал парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС ф 25,отключили бойлер, нужна сварка

621 АС - отключили ГВС на дом, течь трубы ф25 в подвале, нужна сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили врезку на стояке ГВС ф 25, ГВС на дом открыли

92 кв.24. Течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут ф32. Течь устранили.

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов** **4540,12**

**Участок электротехнических работ** **1015,29**

1127 кв 34 отсутствует освещения на л/к 9 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания

1631 кв 26 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел фазный провод с магистральной колодки, схему эл. снабжения восстановил

908 восстановить освещение в мусоросборнике ( доступ предоставлен) ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил обрыв провода, заменил 1 лампу накаливания

**01.02.2014 27411,72**

**Материалы уборки территории и мусоропроводов** **4,44**

**Абонентское обслуживание** **883,51**

**Аварийно-диспетчерское обслуживание** **2834,53**

**Вывоз и утилизация ТБО** **2492,22**

<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>645,4</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>10,81</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>77,52</b>
<b>Материалы Электрика</b>	<b>234,45</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>2355,11</b>
2992 кв 3,7 вскрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: вскрыли штробу	
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>6187,07</b>
2262 кв 24 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент приезда ГВС идет горячей	
2408 кв 11 ГВС идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера, выгод ГВС T55C	
2420 1 подвал течь задвижки на бойлере, подвал затоплен ВЫПОЛНЕНИЕ: набили сальники на задвижки теплофиката(обратка),на задвижки ГВС	
2499 кв 2 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь трубы ГВС. Поставили хомут ф50	
2858 кв 3 Топит сверху в ванной комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: см. 2860	
2860 кв 3 топит сверху АС-закрыли стояк горячей воды по кв 3,4-нет доступу в кв. 7	
ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена участка трубы ГВС ф 32-1м., через перекрытие, закрыт стояк ГВС по кв 3,4	
2889 кв 3,7(271028) требуется замена участка трубы ГВС ф 32-1м., через перекрытие, закрыт стояк ГВС по кв 3,4 на 13.02.2014 с 08.00 до 12.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ГВС ф 32, утечку устранили, стояки открыли	
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>	<b>7639,37</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>1015,29</b>
2508 1 подъезд восстановить освещение в м/приенике(на участок) ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановлено освещение = 5 лампочек.	
2735 кв 34 отсутствует освещение в тамбуре, при входе в подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания, патрон	
3026 кв 34 отсутствует освещение в тамбуре, при входе в подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 л/накаливания	
3089 кв 36 отсутствует освещение на 9 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 л/накаливания	
	<b>01.03.2014 28279,48</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>	<b>816,94</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>2842,47</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>2492,22</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>1441,34</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>13,77</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>579,65</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>3032</b>
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>	<b>7608,43</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>2617,42</b>
5515 Почистить стены от краски в лифт. кабине. ВЫПОЛНЕНИЕ: Почистили стены от краски в лифт. кабине. 25.02.2014.	
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>5819,95</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>1015,29</b>
5171 Проведение ППР - участок , на 14.03.14. с 9-00 и до окончания работ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Работы проведены.	
5770 кв 36 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел нулевой провод, схему эл. снабжения восстановил	
	<b>01.04.2014 27049,89</b>

<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>199,06</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>2611,23</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>2492,22</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>1173,24</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>258,07</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>2425,26</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>6330,27</b>

7880 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

8431 затопление подвала КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

8521 установить заглушку на КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: установили заглушку на КНЗ в подвале. мат-л: манжет 120x110 - 1шт.

8734 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключить насос на циркуляционном трубопроводе

8791 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на циркуляционном трубопроводе

8872 отключить, включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили насос на циркуляционном трубопроводе

9643 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили насос

9713 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос см. заявку №9643

<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>	<b>7513,25</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>1015,29</b>

7991 восстановить освещение у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 л/н и патрон

**01.05.2014 29582,46**

<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>18,72</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>2999,08</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>2492,22</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>1325,24</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>241,36</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>867,57</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>3825,38</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>6465,88</b>

10463 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел

11439 засор КНЗ в квартире, дома после 19.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент приезда засор не обнаружен

11779 кв 25 топит сверху кв 33 ,закрыли стояк ХВС,нужна замена стояка ХВС в кв-ре ф32

ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.33 нужна замена участка трубы ф32 на ф25-0,5м, откл. стояк ХВС

<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>	<b>7291,69</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>1023,32</b>

**01.06.2014 27034,96**

<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>222,21</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>2462,57</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>2492,22</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>957,54</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>	<b>160</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>388,21</b>

<b>Материалы Сантехника</b>	<b>287,42</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>2764,35</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>5880,09</b>

11886 заменить участок трубы ф32 в квартире откл. стояк ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение и слив ХВС, замена трубы в перекрытии. мат-л: ф32-2м, запуск ХВС, опрессовка

11943 отсутствует ХВС дома в 14.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: проверили стояк ХВС, замечаний нет, Р в норме

11977 отсутствует ХВС в квартире дома после 9.00 04.06.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили врезку на квартиру ф15, ХВС в норме. Заменяли сборки ф25 на ГВС. Мат-л: труба ф25-1м, резьба ф25-2шт., резьба ф15-1шт., кран шар. ф25-1шт., кран шар. ф15-1шт.

13711 кв 23 Течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь калача на бойлере, отключение ГВС

13781 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь устранена. Отключение и включение ХВС и ГВС

13792 течь воды в подвале, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: задвижки диам 80 х/г воды не держат, поставили хомут на калаче, нужна сварка

13801 течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: АС поставили хомут на калаче, нужна сварка(задвижки диам 80 на х/г воде не держат

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов** **7357,72**

**Участок электротехнических работ** **1030,63**

**01.07.2014 30752,21**

**Материалы уборки территории и мусоропроводов** **4,74**

**Аварийно-диспетчерское обслуживание** **3036,75**

**Благоустройство придомовой территории** **1873,16**

**Покос травы** **1873,16**

**Вывоз и утилизация ТБО** **2492,22**

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.** **1508,66**

**Материалы Ремонтно-строит участок** **113,36**

**Материалы Сантехника** **837,44**

**Обслуживание лифтового хозяйства** **3032**

**Участок ремонтно-строительных работ** **3270,17**

**Участок санитарно-технических работ** **4976,51**

13806 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: АС поставили хомут на калаче, нужна сварка(задвижки диам 80 на х/г воде не держат

13809 топят соседей снизу ВЫПОЛНЕНИЕ: течь стояка ХВС, нужна сварка. Отключили стояк ХВС

13826 течь стояка ХВС, нужна сварка. Отключили стояк ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили, заварили свищ. Воду по стояку включили

13890 Замена задвижек на бойлере. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 3шт задвижки на бойлере на подаче теплофиката на обратке и на подаче ГВС М: Задвижки ф80 3шт, болты М16 24шт, Гайки М16 24шт, резина 4мм 0,7кг. Воду и теплофидат открыли вода есть. См. заявку №13896 от 02.07.14

13896 Замена задвижек ф80 на теплофикате. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 3шт задвижки на бойлере на подаче теплофиката на обратке и на подаче ГВС М: Задвижки ф80 3шт, болты М16 24шт, Гайки М16 24шт, резина 4мм 0,7кг. Воду и теплофидат открыли вода есть.

13916 Течь бойлера. Нужна сварка. ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили течь на бойлере. Производились сварочные работы. Отключение и включение бойлера ГВС.

14145 кв 17 топит сверху передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли стояк ХВС

14147 кв 17 закрыли стояк ХВС, топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверено в кв 27 нет дома. В кв. 17 следы предыдущего затопления по стояку ХВС в туалете. Требуется доступ в кв 21.

14281 Нет ХВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: см.заявку №14147

14484 топит сверху, перекрыли стояк ХВС, нужен доступ в кв.21 ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.21 нет доступа, 25.07.2014 подключили стояк холодной воды в квартиры с 1 по 17, в кв.21,25,29,33 отсутствует холодная вода, т.к. нет доступа в 21 квартиру

15704 врезка вентиля ф25 на стояке ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: врезка крана на стояке ХВС. Запуск ХВС до кв.21, опрессовка. Мат-л: сгон ф25 - 2шт., кран ф25 - 1 шт.

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов**

**8569,17**

**Участок электротехнических работ**

**1038,03**

13899 Восстановить освещение в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 л/н, включили автомат

15539 Сломан выключатель у лифта ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил выключатель

16064 восстановить освещение у лифта ( по звонку Климовой И,В.) ВЫПОЛНЕНИЕ: Свет есть.

**01.08.2014 30076,92**

**Аварийно-диспетчерское обслуживание**

**2986,5**

**Вывоз и утилизация ТБО**

**2492,22**

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.**

**1306,79**

**Материалы Благоустройство территории**

**219,56**

**Материалы Ремонтно-строит участок**

**14,75**

**Материалы Сантехника**

**1797,4**

**Обслуживание лифтового хозяйства**

**3032**

**Участок ремонтно-строительных работ**

**3026,31**

**Участок санитарно-технических работ**

**5578,8**

16195 монтаж трубы ХВС с кв.17-25 ВЫПОЛНЕНИЕ: монтаж стояка ХВС с 17 по 25 кв. Мат-л: труба ПП ф15 -6м, соед. муфта ф15 МП - 2 шт., труба ф25 - 1 м, резьбы ф15 - 2 шт., ф25 - 1 шт.

16348 отсутствует ХВС в квартире (проверить в кв.17) ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.17 стоит вентиль на стояке ХВС, жильцов нет дома

16352 отсутствует ХВС в квартире (проверить в кв.17) после 20.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: вода по стояку появилась

16790 отключить теплофикат на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили теплофикат на бойлере

17616 сильное Р на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: замерили давление 9,5 Атм

18240 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов**

**8584,56**

**Участок электротехнических работ**

**1038,03**

**01.09.2014 30114,23**

**Аварийно-диспетчерское обслуживание**

**2279,28**

**Вывоз и утилизация ТБО**

**2492,22**

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.**

**1009,58**

**Материалы Благоустройство территории**

**14,49**

**Материалы Ремонтно-строит участок**

**45,55**

**Материалы Сантехника**

**2578,49**

**Материалы Электрика**

**511,74**

**Обслуживание лифтового хозяйства**

**3032**

**Участок ремонтно-строительных работ**

**2866,36**

20254 ремонт лестницы, ступей на крыльце, жолоба ВЫПОЛНЕНИЕ: выравнивание раствором (цемент 125 кг, отсев 400 кг)		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>7052,57</b>
18484 кв-2 Парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили деревянный хомут на ГВС ( на 76) в подвале.		
18611 кв.2 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС, поставили хомут ф76		
18942 замерить Р на ХВС в подвале после 22.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена манометра на ХВС у прибора холодной воды в подвале		
19185 установить регулятор давления и монометра на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли ХВС на дом. Установили регулятор давления на ХВС. Мат-л: резьба ф57 - 2 шт., труба ф57 - 1м, регулятор ф57 - 1 шт. Производились сварочные работы. Воду открыли		
19324 проверка показаний вводных приборов учета на ХВС совместно с ВК ВЫПОЛНЕНИЕ: проверка показаний вводных приборов учета на ХВС совместно с ВК		
20520 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление		
21226 кв.32 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>7193,92</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1038,03</b>
18557 Нет освещения в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли выключатель-1шт, л/н-1шт		
	<b>01.10.2014</b>	<b>35344,09</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2941,31</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2492,22</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>2363,49</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>8,52</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>10,49</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>5232,88</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3219,18</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6454,07</b>
22379 кв.28.32.16 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления		
22686 кв 11 ГВС идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: срезали замок, регулировка бойлера, треб замена замка		
22870 откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС		
23983 х/б в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки с 10:30 - 11:00 23.10 2014		
24057 Кв.2. Парит из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут течь устранили 8:30-9:10 23.10.2014		
24563 кв.32 отсутствует отопление в кв. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>8551,9</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1038,03</b>
21686 кв 7;8;9 нет освещения в межквартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 5 ламп.		
	<b>01.11.2014</b>	<b>51324,23</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>20,72</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2752,53</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2492,22</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>726,9</b>

Материалы Ремонтно-строит участок	24,67
Материалы Сантехника	22073,09
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	3097,82
Участок санитарно-технических работ	7433,32
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	8627,86
Участок электротехнических работ	1043,1
	<b>01.12.2014 35005,38</b>
Материалы уборки территории и мусоропроводов	555,05
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2720,45
Вывоз и утилизация ТБО	2492,22
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1686,01
Материалы Благоустройство территории	491,01
Материалы Ремонтно-строит участок	179,01
Материалы Сантехника	2483,24
Материалы Электрика	165,36
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Техническое обслуживание газового оборудования	1891,42
Участок ремонтно-строительных работ	3257,6
Участок санитарно-технических работ	6746,62
31508 кв.5 течь стояка ГВС в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. ГВС, заварили стояк ГВС, ГВС вкл.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	8262,29
Участок электротехнических работ	1043,1