

Данилова 13

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС	32 714,60	236 164,53	222 130,85	236 164,53	
Водоотв.	8 196,32	57 063,20	56 771,12	57 063,20	
ГВС подача	9 027,11	49 998,31	49 963,78	49 998,31	
Отопление	130 320,94	1 041 348,22	1 004 719,57	1 041 348,22	
Сод.обсл.жилья	166 811,40	411 346,01	506 460,67	435 592,54	13227,2
ХВС	7 811,77	65 465,49	63 434,11	65 465,49	
Э/э	28 484,93	289 411,96	271 509,70	289 411,96	
ИТОГО	383 367,07	2 150 797,72	2 174 989,80	2 175 044,25	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда		435 592,54
	31.01.2013	36 837,62
Абонентское обслуживание		1 595,67
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5 920,64
АУП		1 253,81
Вывоз и утилизация ТБО		4 027,41
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		872,12
Материалы Сантехника		71,92
Паспортно-визовая служба		647,26
Техническое обслуживание газового оборудования		1 078,77
Участок ремонтно-строительных работ		792,58
1201 3 подъезд застеклить оконную раму между 2 и 3 этажем ВЫПОЛНЕНИЕ: ЗАСТЕКЛИЛИ ОКОННУЮ РАМУ		
Участок санитарно-технических работ		9 526,10
1719 кв 46,47 горячая вода не соответствует норме тел 244308 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплофликата на бойлере		
1977 Нет горячей воды - низкая температура ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонтные работы участка		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 644,47
2484 кв 10 нет уборки в подъезде тел 29-61-26 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка		
Участок электротехнических работ		1 406,87
1025 кв 13 нет освещения на всех этажах тел 298201 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н		
349 кв 15 нет освещения на 1,2,4,5 этажах тел 241145 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 6 л/н		
	28.02.2013	43 647,26
Абонентское обслуживание		1 508,55
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5 737,03
АУП		1 951,69
Вывоз и утилизация ТБО		4 027,41
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 046,72
Материалы Сантехника		851,36
Материалы Электрика		758,97
Паспортно-визовая служба		647,26

Техническое обслуживание газового оборудования	1 078,77
Участок ремонтно-строительных работ	1 153,81
Участок санитарно-технических работ	9 999,17
2729 кв-14 ГВС идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплофиката на бойлере	
2766 кв-14 ГВС идет холодное повтор 6,02,13 кв 46 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплофиката на бойлере	
2835 кв 46,47 горячая вода не соответствует норме тел 24-43-08 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,выход с бойлере 50-55С	
3235 кв 46 горячая вода не соответствует норме тел 244308 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
3315 кв-14 ГВС идет чуть теплое повтор 12,02,13 кв 46,15 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
3538 Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
3646 кв 46 нет гвс ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
3651 кв 14 ГВС не соответствует норме повтор 14,02,13 кв 31(240372)Повтор 16.02.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
3858 кв 46;12;из крана г/ воды идет х/ вода повтор 18,02,13 кв 31(244725),20) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
4167 Кв.3. Топит сверху. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: топит с кв 6,нет дома,закрыли стояки ХВС,ГВС по кв 3	
4207 кв 3,6 обследовать кв 6 на утечки,открыть стояки ХВС,ГВС тел 922-170-97-33 с 13.00 до 15.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружили,включили стояк ХВС,ГВС	
Участок уборки территории и мусоропроводов	12 373,85
Участок электротехнических работ	1 512,67
3207 2 подъезд нет света в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали схему подключения,перетянули провод,заменяли патрон,1 л/н	
3499 кв 15 нет освещения в тамбуре,на 1 этаже тел 24-11-45 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 6 л/н,ревизия патронов	
3550 кв 15 нет освещения в тамбуре,на 4,5 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 6 л/н,ревизия патронов	
	31.03.2013 39 207,96
Абонентское обслуживание	1 514,12
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5 298,08
АУП	1 872,44
Вывоз и утилизация ТБО	4 027,41
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 102,71
Материалы Электрика	449,71
Паспортно-визовая служба	647,26
Техническое обслуживание газового оборудования	1 078,77
Участок ремонтно-строительных работ	1 132,17
Участок санитарно-технических работ	8 733,08
5098 кв 65 нет давление на ХВС тел 647555 ВЫПОЛНЕНИЕ: жильцов нет дома,до звонка	
5200 кв 65 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена сборки на ГВС ф 25	

5362 кв 65 требуется замена сборки ф 25 на ГВС, парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ГВС ф 25 1 метр, кран шаровый 1 шт ф 25		
6054 паспортист топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: кв 3(хвс,гвс),2(гвс)перекрыты стояки топит 1 этаж, нужен доступ		
6074 кв 3(хвс,гвс 908-903-15-17,24-77-50),2(гвс 24-01-46)перекрыты стояки топит 1 этаж, нужен доступ в кв 3, доступ после 17.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп, включили стояки ХВС, ГВС		
7025 кв-14 ГВС идет холодное. Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена насоса, бойлера		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 992,92
5424 кв 10 нет уборки в подъезде 2 месяца, не моются плинтуса тел 296126 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка		
6140 кв 38 обработать подвал от грибка ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал		
Участок электротехнических работ		1 359,29
5082 кв 63 4 подъезд освещение прожектора, решение ВЫПОЛНЕНИЕ: прожектор освещает площадь домов строителей 17, данилова 13		
5400 последний подъезд восстановить освещение вывести розетку ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещения в подвале, провод 12 метров, патроны 6 шт, л/н 9 шт, выключатель 1 шт, розетка 1 шт		
5416 кв 15 нет освещения на 1,5,4 этажах, в тамбуре тел 241145 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4 л/н		
	30.04.2013	36 912,67
Абонентское обслуживание		970,89
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 530,84
АУП		1 930,87
Вывоз и утилизация ТБО		4 027,41
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 770,22
Материалы Благоустройство территории		443,56
Материалы Электрика		480,15
Паспортно-визовая служба		647,26
Техническое обслуживание газового оборудования		1 078,77
Участок ремонтно-строительных работ		934,11
Участок санитарно-технических работ		7 828,29
7079 кв 33 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена насоса, бойлера		
7263 кв 14 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
7532 кв 4,49 из крана с горячей водой идет холодная вода передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера, открыли задвижку на обратке теплофиката		
7570 кв 14 горячая вода не соответствует норме повтор 8,04,13 кв 14, нет отопления в квартире, ГВС не соответствует норме, кв.49, повтор 09.04.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера, открыли задвижку на обратке теплофиката		
7615 кв 14 отсутствует отопление в квартире (передала в АДС) ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, низкий теплофакт		

7841 Кв.14. Горячая вода не соответствует норме, чуть теплые батареи в комнате повтор 10,04,13 кв 42,20,11,41,31,48 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера,открыли задвижку на обратке теплофиката		
7936 кв 14;10; отсутствует отопление в кв-ре передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: параметры теплофиката не соответствует норме		
7997 кв 25 запах канализации тел 24-07-43 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию на подвески		
8069 кв 14 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 400,43
Участок электротехнических работ		1 869,87
7743 1 подъезд часто перегорают л/н,обследовать причину ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 8 л/н,установили 1 диод,1 светильник		
	31.05.2013	32 319,10
Абонентское обслуживание		575,34
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 272,27
АУП		2 039,89
Вывоз и утилизация ТБО		4 027,41
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 248,86
Материалы Электрика		671,50
Паспортно-визовая служба		647,26
Текущий ремонт и обслуживание МКД		180,82
Техническое обслуживание газового оборудования		1 078,77
Участок ремонтно-строительных работ		923,67
Участок санитарно-технических работ		6 988,65
10109 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: параметры теплофиката не соответствуют норме,передано диспетчеру СТК 16.05.2013 в 14:08		
10147 кв 49 гвс не соответствует норме повтор 17.05.2013 кв 35 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера		
10153 кв 14,15 гвс не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера		
10922 Отремонтировать урну около 2-го подъезда (сварка). ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали урну,сварка		
9383 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 442,05
Участок электротехнических работ		1 222,61
10602 провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома.Устранили подгорания проводов в щ.о.		
	30.06.2013	32 634,41
Абонентское обслуживание		503,43
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 236,32
АУП		1 813,23
Вывоз и утилизация ТБО		4 027,41
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 373,83
Материалы Благоустройство территории		143,84
Материалы Сантехника		179,80
Материалы Электрика		251,71
Паспортно-визовая служба		647,26
Техническое обслуживание газового оборудования		1 078,77

Участок ремонтно-строительных работ	711,72
Участок санитарно-технических работ	6 166,07
11057 течь стояка ХВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: течь незначительная,поставили хомут ф 32 на трубу ХВС Ф32,течь устранили	
11630 обследовать подвалы с представителями СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали подвал	
Участок уборки территории и мусоропроводов	10 631,15
Участок электротехнических работ	1 869,87
31.07.2013	35 496,90
Абонентское обслуживание	719,18
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 811,66
АУП	1 926,56
Вывоз и утилизация ТБО	4 027,41
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 510,28
Паспортно-визовая служба	647,26
Техническое обслуживание газового оборудования	1 078,77
Участок ремонтно-строительных работ	760,31
14137 почистить козырек подъезда от бытового мусора повтор 07.08.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили козырек	
Участок санитарно-технических работ	8 133,96
12804 кв 15 приварить проушины-2 шт. на подвальную дверь,повесить замок (отдельный вход где кв. 1) ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили 2 проушины на подвальную дверь,на 13.08.2013 нет замка в наличие	
12973 2 подвал обследовать запорную арматуру,счетчик на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек запорной арматуры не обнаружено,счетчик на ХВС работает исправно	
13068 кв-37 Течь КНЗ в квартире.(1этаж) Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено в подвале, в кв дверь не открыли	
13077 кв 37 засор канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили стояк канализации,засор устранили	
13140 отключить стояк отопления для проведения работ отделом доп. услуг ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк отопления	
13341 включить стояк отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: сток отопления включили-в системе воды нет	
13375 обследовать работу счетчика на ХВС,фильтра ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,счетчик ф 32,фильтр ф 32-работают исправно	
13506 3 и 4 подъезды. Удлинить ливневую канализацию. ВЫПОЛНЕНИЕ: Монтаж ливневой канализации со сваркой.Израсходовано: труба -100-1м. (работы произведены 17.07)	
13524 4 подъезд Монтаж ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: Монтаж ливневой канализации со сваркой. Использовали : труба -100-2м	
13801 восстановить трубу ливневой канализации с чердака на крышу ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,труба ливневой канализации исправна,замена не требуется,утечек не обнаружено	
14027 изготовить лестницу на люк выхода на чердак ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили лестницу на люк выхода на чердак	
Участок уборки территории и мусоропроводов	11 011,64

12646 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка подъезда		
Участок электротехнических работ		1 869,87
	31.08.2013	32 519,84
Абонентское обслуживание		755,14
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 589,05
АУП		1 699,91
Вывоз и утилизация ТБО		4 027,41
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 186,65
Материалы Благоустройство территории		1 642,14
Материалы Ремонтно-строит участок		78,12
Материалы Сантехника		52,37
Материалы Электрика		1 171,76
Паспортно-визовая служба		647,26
Техническое обслуживание газового оборудования		1 078,77
Участок ремонтно-строительных работ		732,38
Участок санитарно-технических работ		5 187,69
14626 1,2,3,4,5 подвалы обследование системы отопления,трубопровода ХВС,ГВС,канализации для составления дефектной ведомости ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,дефектная ведомость составлена		
14627 установить,покрасить лестницу на люк выхода на чердак ВЫПОЛНЕНИЕ: покраска,установка лестницы на люк выхода на чердак,сварка		
14675 1 подвал течь канализации,установить заглушку на ревизию канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили стояк канализации,установили заглушку ф 100 на ревизию канализации		
14676 2 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации до колодца		
14854 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию до колодца		
15343 кв 54 Запах канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистил КНЗ		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 124,95
14856 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: см. № 14857		
14857 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка подъезда		
14864 1,2 подвалы обработать после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели чистку и дезинфекцию подвала раствором гипохлорита		
15364 обработать подвал после затопления канализацией,Повтор от 02.09 кв-56 - стоит запах КНЗ(243823) ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка канализации,передано Гилфанову в работу		
Участок электротехнических работ		1 546,24
	30.09.2013	30 180,88
Абонентское обслуживание		827,06
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 445,21
АУП		647,26
Вывоз и утилизация ТБО		4 027,41
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 546,24
Материалы Благоустройство территории		345,95
Материалы Сантехника		249,25

Паспортно-визовая служба	647,26
Техническое обслуживание газового оборудования	2 157,54
Участок ремонтно-строительных работ	746,06
Участок санитарно-технических работ	5 477,79
15945 2 подъезд. Запах канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале. Нужна замена участка трубы КНЗ	
16112 кв-49 ГВС идет холодное. Проверить работу системы отопления на Данилова 11 ВЫПОЛНЕНИЕ: Сбросили воздух с бойлера, запустили циркуляционный насос, теплофидат низкой температуры	
16655 кв 49 ;35 14;нет горячей воды идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК	
16672 14 горячая вода не соответствует норме (передала в СТК) ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК	
17256 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узел,запустили систему отопления,установили 3 крана шар. ф 15 на стояки отопления	
17403 регулировочные работы на системе отопления,обработка стояков отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка системы отопления,обработка стояков отопления	
17641 кв 38,14 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
17791 кв 39 течь стояка ХВС,требуется замена участка трубы Ф 32 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф 32-2м. на стояке ХВС,течь устранили	
17930 кв 5,18,14(244206),20,9(244462),31(240372) нет отопления в квартире, ГВС не соответствует норме повтор 01.10.2013 кв 15,3,18 ПОВТОР 02.10.2013 кв 18,63(241514),51,57,19,31Повтор от 02.10 в 23:00 кв-14 нет отопления во всей квартире, ГВС идет холодное. повтор 03.10.2013 кв 18(296164),20,29,3 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
Участок уборки территории и мусоропроводов	9 409,74
15968 Почистить подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка канализации,передано Гилфанову в работу	
15969 Нужна сан. обработка подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка канализации,передано Гилфанову в работу	
Участок электротехнических работ	1 654,11
15996 Кв.63. Нет света в 1/2 квартиры после короткого замыкания ВЫПОЛНЕНИЕ: Выбило автомат, включил	
16187 43 запах горелой проводки ВЫПОЛНЕНИЕ: в эл/щитке горел вводной нулевой провод, устранил	
16967 2,3,4 подвалы восстановить освещение ВЫПОЛНЕНИЕ: не смогли с ас попасть в подвалы.	
17028 восстановить освещение во 2,3,4 подвалах. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.	
17642 кв 38 нет освещения в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт	
	31.10.2013
	45 443,05
Абонентское обслуживание	1 222,61
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 373,29
АУП	791,10
Вывоз и утилизация ТБО	4 027,41

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 042,81
Материалы Ремонтно-строит участок	7 860,00
Материалы Сантехника	5 344,68
Паспортно-визовая служба	647,26
Участок ремонтно-строительных работ	1 526,65
Участок санитарно-технических работ	7 964,55

18795 кв 38 требуется замена крана на стояке отопления в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 15 на стояке отопления,обработали стояки отопления

18808 кв 18 нет отопления в зале ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18825 кв 3 нет отопления в 2 комнатах,ГВС не соответствует норме
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера,обработали стояки отопления

18881 кв 11,14 нет отопления в комнате,кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19042 14 отсутствуют отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19092 кв-14 Нет отопления в б комнате повтор 07.10.2013 кв 15(241145),14
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19147 кв 14,15,3(247750),18 нет отопления в 2 комнатах,ГВС не соответствует норме повтор 08.10.2013 кв18,14,15 повтор 09.10.2013 кв 18 повтор 09.10.2013 кв 7,6 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,отрегулировали работу бойлера

19623 кв-14 нет отопления в 2-х комнт. ГВС низкой тем-ры повтор 10.10.2013 кв 3
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,отрегулировали работу бойлера

19735 кв 14,18 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработал стояки отопления

19835 4 течь общего канализационного стояку за унитазом ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено

20134 кв-14 ГВС чуть теплое ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

20595 кв ,14 ,21,22,23 ГВС не соответствует норме повтор 22.10.2013 кв 14(9024477597) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

20799 кв 46 запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

20800 кв 46 убрать крупногабаритный мусор на л/к 5 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: передано техникам,Климовой

20831 кв 39 нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21043 кв 6 отключить два стояка отопления на 24.10 на 9:00 (оплатили)
ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояки отопления

21078 кв 46 чуть теплые батареи в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21107 кв 14 нет гвс идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

21269 кв 39 нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки, прижаты краны в квартирах постоянно в маленькой комнате, хозяина нет дома		
21345 кв 4,43 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 664,94
Участок электротехнических работ		1 977,75
19901 46 отсутствует освещение в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил светильник в тамбуре и лампу накаливания		
20822 кв 30 нет освещения на 45,5 этажах л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 4 лампы; в тамбуре, на 1;4№;5 этажах		
21094 кв 14 нет освещения при входе в подъезд, на 1 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Разбит патрон и лампа , все устранил		
	30.11.2013	33 173,94
Абонентское обслуживание		863,02
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 804,80
АУП		719,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 941,79
Материалы Ремонтно-строит участок		1 103,80
Материалы Сантехника		225,86
Паспортно-визовая служба		647,26
Участок ремонтно-строительных работ		1 767,10
Участок санитарно-технических работ		9 219,01
21875 кв 39 в 2 комнатах отсутствует отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки заявка от 29.10.13		
21940 кв 14 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
22169 кв 1 течь в подвале течь задвижки ВЫПОЛНЕНИЕ: течь транзитной задвижки ХВС ф 150, передано в Водоканал 07.11.2013 в 14:53		
22200 отрегулировать работу бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
22337 кв 14 ГВС не соответствует норме повтор 11.11.2013 кв 15(241145),51(9527380031),41,31(240372),38 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
22363 кв 14,49 в вечернее время ГВС холодное, повтор 10.11.13 повтор 11.11.2013 кв 14 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
22427 кв 43,41(9041608929),38(9222164346),14 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
22740 кв 13 нет отопления в 1/2 квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: жильцы заявку не делали		
22920 в 15,40 горячая вода не соответствует норме кв 43 Т=г/в 31оС ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка бойлера		
23024 Кв.30. Течь батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк отопления		
23078 кв 48 нет отопления в 2х комнатах повтор 20.11.2013 кв 39 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
23334 кв 48 требуется замена сборки ф 15 на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку на стояке отопления, обработали стояк отопления		

23852 кв 49 горячая вода не соответствует температурному режиму ВЫПОЛНЕНИЕ: выход с бойлера 45оС, насос в работе, низкий теплофикат		
23914 кв 43 температура ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
23945 кв 49 ГВС не соответствует норме повтор 29.11.2013 кв 15 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
23973 кв 26 ,43 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: бойлер в работе, низкий теплофикат		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 364,99
Участок электротехнических работ		2 517,13
22164 у 3,4 подъезда восстановить освещение (ГЖИ 07.11.13 на 10:00) ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 2 л/н		
	31.12.2013	37 218,91
Абонентское обслуживание		863,02
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 804,80
АУП		683,22
Вывоз и утилизация ТБО		4 027,41
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 977,75
Материалы Благоустройство территории		54,56
Материалы Ремонтно-строит участок		617,79
Материалы Сантехника		360,62
Материалы Электрика		369,45
Паспортно-визовая служба		647,26
Техническое обслуживание газового оборудования		1 078,77
Участок ремонтно-строительных работ		1 795,47
25248 закрыть подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: забили подвальное окно		
Участок санитарно-технических работ		9 366,99
25090 кв 49 из горячего крана идет ржавая вода, температура не соответствует норме. повтор 17.12.2013 кв 15,43 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
25219 кв 49 горячая вода не соответствует норме и без давления ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 486,18
Участок электротехнических работ		2 085,62
25119 кв 53 нет освещения при входе в подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 1 л/н ,свет есть		

Итого
46 748,28
8 488,40
9 061,64
166 949,59
82 716,07
9 843,15
46 387,19
370 194,32