

Строителей 18

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотв.		33 070,96	28 263,52	33 070,96	4 807,44
Отопление		0,00	0,00	0,00	0,00
Сод.обсл.жилья		188 375,65	160 353,06	253 991,12	93 638,06
ХВС		37 531,54	32 076,00	37 531,54	5 455,54
Э/э		130 910,27	105 697,67	130 910,27	25 212,60
ИТОГО	0,00	389 888,42	326 390,25	455 503,89	129 113,64

Содержание и ремонт жилфонда		253 991,12
	31.08.2013	37 494,85
Абонентское обслуживание		823,66
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 823,98
АУП		588,33
Вывоз и утилизация ТБО		4 392,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 294,33
Материалы Благоустройство территории		320,35
Материалы Сантехника		209,41
Паспортно-визовая служба		706,00
Техническое обслуживание газового оборудования		1 176,66
Уборка мест общего пользования		1 272,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 184,45
15285 кв.88- поменять замок на подвальную дверь (можно внутренний)		
ВЫПОЛНЕНИЕ: замок на подвальную дверь повешан		
Участок санитарно-технических работ		9 316,30
14290 кв.2-нет ГВС в кране на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили смеситель на кухне		
14704 кв-37 Течь КНЗ в подвале. Ключи в кв-37.Подвал открыт. Передала на АС.		
ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.		
14741 кв 37-заштукатурить цоколь, топят подвал сточные воды ВЫПОЛНЕНИЕ: запланировано на 2014г.		
15288 кв.47- сильный запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
15354 кв-76 Обследовать на течь воды в подвале или рядом с домом(мокнут стены в квартире). Звонок со службы спасения. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь транзита, передано в СТК		
15443 кв 76 течь ГВС в подвале 6 подъезда, передала в АС (течь с трассы СТК отключили 3 дома ул.Строителей : 18,20,22) ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь ГВС с трассы, передано в СТК		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 699,97
Участок электротехнических работ		1 686,55
	30.09.2013	35 443,19
Абонентское обслуживание		902,11
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 667,10
АУП		706,00
Вывоз и утилизация ТБО		4 392,86

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 686,55
Материалы Благоустройство территории	730,33
Паспортно-визовая служба	706,00
Техническое обслуживание газового оборудования	2 353,32
Уборка мест общего пользования	1 272,00
Участок ремонтно-строительных работ	2 608,85
17708 кв 73 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: течь с кровли	
17722 кв.58- течь крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено в план работ на 2014г.	
17931 кв 73 течь с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.	
Участок санитарно-технических работ	7 362,87
16305 кв-32 Течь воды в ванной сверху. В верхнюю квартиру жильцы не обращались. ВЫПОЛНЕНИЕ: одноразовый затоп	
16458 кв.53-нет напора ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования давление в норме	
16533 кв.5-топит подвал КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.	
17480 кв.55-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.	
17720 кв.19-нет отопления в ванной, туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
Участок уборки территории и мусоропроводов	8 250,99
Участок электротехнических работ	1 804,21
	31.10.2013
	90 823,18
Абонентское обслуживание	1 333,55
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 588,65
АУП	862,88
Вывоз и утилизация ТБО	4 392,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 137,44
Материалы Благоустройство территории	967,49
Материалы Ремонтно-строит участок	42 679,41
Материалы Сантехника	4 599,94
Паспортно-визовая служба	706,00
Уборка мест общего пользования	1 272,00
Участок ремонтно-строительных работ	3 678,82
19213 кв.1-отремонтировать подвальное окно, промерзает стена ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
19389 кв.29-сильная течь с крыши, бежит по люстре ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.	
21814 закрыть штробу в кв.32,35, запенить перекрытие ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Участок санитарно-технических работ	13 109,98
18311 кв-61 Течь ХВС в подвале.Жители сами закрыли задвижку в 6 подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут ф 57 на ХВС, воду на дом открыли	
18390 кв 25 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
18612 кв.18- топят сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп	

18936 кв.23- нет отопления на кухня, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19150 кв.5- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца

19390 кв.29- нет отопления на кухне,ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19502 кв.55-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

19685 1- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца

20081 кв.47-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

20620 кв.37- течь КНЗ в подвале передала в АС 19.10 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации в подвале

20993 кв.1- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца

21270 кв.33,36 -нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21427 кв 18 течь КНЗ в подвале №20999 от 08.10 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца

21488 кв.55- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца

21532 32 топит сверху квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили уч-ок КНЗ, уч-ок ХВС и ГВС между кв-рами 32 и 35

21579 кв.37-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца

21624 кв.1- течь КНЗ по стояку, топит подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ

21678 кв.26-нет давления ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: после установки счетчиков

21743 кв-32 Закрыли стояк ХВС , топило с кв-35(НЕТ ДОМА). На участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили уч-ок КНЗ, уч-ок ХВС и ГВС между кв-рами 32 и 35

Участок уборки территории и мусоропроводов

20337 кв.55- почистить подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

21479 1подв.- почистить подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок электротехнических работ

18379 кв.1- восстановить освещение под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: Разбит полностью светильник,установил патрон,вернул лампу

20000 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ

20995 кв.1-восстановить плафон под козырьком, вернуть лампочку
ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил обрыв провода, заменил плафон , заменил лампу накаливания

21032 1 подвал- восстановить освещение ВЫПОЛНЕНИЕ: нужны эл. монтажные работы с заменой эл. оборудования

11 336,95

2 157,21

21145 1 подвал. Нужны электромонтажные работы с заменой электрооборудования. На участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: провели э/монтажные работы

21282 кв.1-ввернуть лампочку на 2 эт. на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-1шт.

21753 кв 50 отсутствует освещение в квартире ,заявка на 11:30 ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел пакетный выключатель,схему эл. снабжения восстановил

30.11.2013 41 345,31

Абонентское обслуживание

941,33

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3 059,32

АУП

784,44

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2 117,99

Материалы Сантехника

1 491,50

Паспортно-визовая служба

706,00

Уборка мест общего пользования

1 272,00

Участок ремонтно-строительных работ

8 180,48

21849 кв.55-отремонтировать козырек, течь воды по домофону,с лампочки
ВЫПОЛНЕНИЕ: проведено обследование козырька, включено в план работ на 2014г.

Участок санитарно-технических работ

10 761,61

22126 кв.26-нет давления ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ХВС по кв 26
давление ХВС в норме

22759 кв 32 топят сверху из кв 35 ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп

22760 кв 32 топят из кв 35 ВЫПОЛНЕНИЕ: см. 22761

22761 кв 32 топят из кв 35 ВЫПОЛНЕНИЕ: см. 22761

23276 кв.2,1-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23352 кв 57 нет Р на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок ХВС, сборку ф25 в подвале

23358 кв.47-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет перепада давления на эл. узле

23528 кв.57,60-нет напора ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок ХВС, сборка ф25 в подвале

23560 кв.19- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет перепада давления на эл. узле

23706 кв.18-чуть теплые батареи на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: отопительные приборы в рабочем состоянии

23994 Кв.88. Нет света в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел пакетник, соединил напрямую

Участок уборки территории и мусоропроводов

9 285,10

Участок электротехнических работ

2 745,54

22679 Кв.1. Нет освещения у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 2шт.

23598 восстановить освещение, розетку в 4 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил освещение в подвале и заменил розетку 4 лампы накаливания, 1 розетка

31.12.2013 48 884,59

Абонентское обслуживание

4 000,65

АУП	745,22
Вывоз и утилизация ТБО	4 392,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 157,21
Материалы Благоустройство территории	252,80
Материалы Сантехника	3 074,44
Паспортно-визовая служба	706,00
Техническое обслуживание газового оборудования	1 176,66
Уборка мест общего пользования	1 272,00
Участок ремонтно-строительных работ	8 888,94

25791 закрыть подвальные окна в 4 подвале (4шт) ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено
Участок санитарно-технических работ **9 917,61**

24101 кв.47- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24137 кв.28-отпала КНЗ труба от общего стояка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ в кв-ре

24278 кв.47-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24727 кв.19-нет отопления в ванной по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

25682 кв.76, 47-течь КНЗ в 4,6 подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в 4,6 подвалах

26113 Кв.68. Течь горячей воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь стояка отопления ТРЕБУЕТСЯ замена сгона -20(ключ от подвала в кв 68 жильцы будут дома с утра)

26114 кв 68 Течь горячей воды в подвале (ТЕЧЬ стояка отопления . Требуется замена сгона -20мм ; ключ от подвала в кв 68 жильцы с утра дома)

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили спускник на стояке отопления, обработали стояк

Участок уборки территории и мусоропроводов

10 025,32

Участок электротехнических работ

2 274,88

25004 кв 33 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: ОТКЛЮЧИЛСЯ АВТОМАТ ,ВКЛЮЧИЛ

25023 кв 78(магазин Школьник) убрать старое питание, запитать э/счетчик, составить акт ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили старое питание на магазин, сняли э/счетчик, составили акт