

Вайнера 25

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотв.		14 060,77	11 930,60	14 060,77	2 130,17
Отопление		0,00	0,00	0,00	0,00
Сод.обсл.жилья		99 913,44	86 100,74	113 746,07	27 645,33
ХВС		16 424,98	13 887,39	16 424,98	2 537,59
Э/э		57 020,76	47 272,41	57 020,76	9 748,35
ИТОГО	0,00	187 419,95	159 191,14	201 252,58	42 061,44

Содержание и ремонт жилфонда		113 746,07
	30.09.2013	23 503,18
Абонентское обслуживание		597,59
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 766,78
АУП		467,68
Вывоз и утилизация ТБО		2 909,98
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 117,23
Материалы Благоустройство территории		483,80
Паспортно-визовая служба		467,68
Техническое обслуживание газового оборудования		1 558,92
Уборка мест общего пользования		867,00
Участок ремонтно-строительных работ		1 728,19
Участок санитарно-технических работ		4 877,42
16036 кв.33 Течь в подвале Передано на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранено.		
16571 кв.39-топит кв-ру №36 ВЫПОЛНЕНИЕ: замена КНЗ		
18032 кв 7 течь батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили сами		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 465,74
16558 кв.17-потравить крыс в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		1 195,17
	31.10.2013	32 353,34
Абонентское обслуживание		883,39
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 714,81
АУП		571,60
Вывоз и утилизация ТБО		2 909,98
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		753,48
Материалы Благоустройство территории		640,90
Материалы Ремонтно-строит участок		919,92
Материалы Сантехника		2 564,11
Паспортно-визовая служба		467,68
Уборка мест общего пользования		867,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 436,98
21038 кв.14- течь с кровли, составить акт ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено в план работ на 2014г.		
21536 закрыть подвальное окно во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
21571 кв.27-закрыть подвальные окна, поселились бомжи ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		8 684,50

18212 кв.46- нет отопления в ванной, туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18920 кв.58-греют батареи наполовину во всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19713 кв.6-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

20412 кв 56 нет отопления в 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

20455 кв.26-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20559 кв 26 нет отопления в ванной в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада на элеваторном узле, подача 5,8, обратка 5,8

20665 кв 26 течь воды по стояку сверху КНЗ передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течи не обнаружено

20695 кв.56. Нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20863 кв.26-нет отопления в кухне,ванна ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления

21018 кв.20,26.14 -нет отопления на кухне, ванной, комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления

21158 кв.8-нет отопления в м. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21209 кв.56,57-нет отопления в комнате,кухне, ванной по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21451 кв.26- чуть теплые батареи на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21752 кв.26,6 -нет отопления в ванной, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада давления

Участок уборки территории и мусоропроводов

7 509,98

Участок электротехнических работ

1 429,01

18335 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУИспользовали:провод-3м., сжим-2 шт., держатель для ПП-2 шт., ПП-2 шт., выключатель-1 шт., л/н-2 шт.

20482 кв.56-нет освещения в 2 комнатах , с14:00до 16:00 дома ВЫПОЛНЕНИЕ: В эл.щитке выгорел фазный провод. Устранил.

21033 2 подвал- восстановить освещение ВЫПОЛНЕНИЕ: нужны эл. монтажные работы с заменой эл. оборудования

21146 2 подвал. Нужны электромонтажные работы с заменой электрооборудования. На участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: провели э/монтажные работы

21503 6 мигает освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел пакетник, соединил напрямую.

30.11.2013

26 552,88

Абонентское обслуживание

623,57

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2 026,60

АУП

519,64

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1 403,03

Материалы Сантехника

127,96

Паспортно-визовая служба	467,68
Уборка мест общего пользования	867,00
Участок ремонтно-строительных работ	5 419,03
23614 восстановить проушину на подвальной двери подвала №2 ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
24001 2 под.- восстановить проушину на подвальной двери ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Участок санитарно-технических работ	7 128,86
23646 кв.50- чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии	
Участок уборки территории и мусоропроводов	6 150,77
22504 кв 26 проверить и почистить 2 подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Участок электротехнических работ	1 818,74
22317 2 подвал восстановить освещение ВЫПОЛНЕНИЕ: на подвал нет питания, где-то К.З., в левую половину нет доступа	
22674 Нет света в подвале, в подъезде №2, у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Подвели новое питание от ВРУ-3подъезд. Собрали новую эл. схему в ЩО на 1 этаже и в ЩО подвала. Заменяли л/н 5шт, установили выкл-1шт, розетку- 1шт.	
23463 кв 43 запах горелой проводки по подъезду ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке на 4 этаже выгорели 2 пакетника на 2 кв-ры,все устранил	
	31.12.2013
	31 336,67
Абонентское обслуживание	2 650,17
АУП	493,66
Вывоз и утилизация ТБО	2 909,98
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 429,01
Материалы Благоустройство территории	167,46
Материалы Сантехника	966,07
Паспортно-визовая служба	467,68
Техническое обслуживание газового оборудования	779,46
Уборка мест общего пользования	867,00
Участок ремонтно-строительных работ	5 888,34
24932 2 подв.-восстановить проушину на подвальной двери ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
25913 восстановить проушину на подвальной двери 2 подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Участок санитарно-технических работ	6 569,77
24100 кв.18-нет отопления в м. комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: проверили кв.27, остальных жильцов нет дома, у кого-то закрыт кран	
24560 кв.54. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Сработал автомат, включил	
24904 кв.8-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
25058 течь ХВС в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут ф89, течь устранили	
25322 кв 16 течь стояка отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы	
25834 кв 28 из горячего крана идет грязная вода (передала в СТК) ВЫПОЛНЕНИЕ: работы теплосетей	

25869 кв 26 гвс идет грязная ВЫПОЛНЕНИЕ: работают теплосети

Участок уборки территории и мусоропроводов

6 641,11

Участок электротехнических работ

1 506,96

24401 кв 6 нет освещения на л/к 2 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: отрезизирова патрон,
заменял лампу накаливания 1шт

24552 кв 26 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: включил автомат,
схему освещения восстановил

25082 кв.26-нет освещения на л/кл. 4,5 эт., на 4 эт.нет крышки над пакетниками в
эл.щитке ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял лампу ,крышку заменить не чем

25202 кв 48 мигает свет в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: убрал пакетный
выключатель,соединил на прямую