

Вайнера 57

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотв.		20 735,49	18 365,75	20 735,49	2 369,74
Отопление		0,00	0,00	0,00	0,00
Сод.обсл.жилья		143 141,07	111 486,02	143 736,72	32 250,70
ХВС		24 827,75	20 390,33	24 827,75	4 437,42
Э/э		97 336,35	70 775,63	97 336,35	26 560,72
Процент по рассрочке		1 882,12	927,32	1 882,12	954,80
Установка ОДПУ		4 562,83	2 248,91	4 562,83	2 313,92
ИТОГО	0,00	292 485,61	224 193,96	293 081,26	68 887,30

Содержание и ремонт жилфонда		143 736,72
	31.08.2013	29 899,90
Абонентское обслуживание		543,94
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 864,94
АУП		388,53
Вывоз и утилизация ТБО		2 901,02
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		854,77
Материалы Благоустройство территории		211,56
Материалы Сантехника		644,93
Паспортно-визовая служба		466,24
Текущий ремонт и обслуживание МКД		4 610,89
Отключение ХВС		4 610,89
Техническое обслуживание газового оборудования		777,06
Уборка мест общего пользования		861,00
Участок ремонтно-строительных работ		1 442,60
Участок санитарно-технических работ		6 152,43
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 066,20
Участок электротехнических работ		1 113,79
	30.09.2013	23 427,48
Абонентское обслуживание		595,75
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 761,34
АУП		466,24
Вывоз и утилизация ТБО		2 901,02
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 113,79
Материалы Благоустройство территории		482,31
Паспортно-визовая служба		466,24
Техническое обслуживание газового оборудования		1 554,12
Уборка мест общего пользования		861,00
Участок ремонтно-строительных работ		1 722,87
16238 кв 31ремонт межпанельные швы ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт м/п швов внесен в план работ на 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		4 862,40
16237 Магазин бежит вода по стене Передала в АС в 00:40 07.09 ВЫПОЛНЕНИЕ: Прорвало транзит, передали в СТК		
16283 магазин№65 - топят сверху (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь транзита, передано в СТК		

16303 Магизин 65 Топит по стене передано на АС .Течь трубы ГВС в подвале №3

ВЫПОЛНЕНИЕ: течь транзита ГВС, передано в СТК

16318 Течь трубы ГВС в 3 подвале, нужна сварка-топит магазин ВЫПОЛНЕНИЕ:

течь транзита ГВС в подвале

18064 кв.34,37,25,16,19-нет отопления в комнатах, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ:

обработали стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов

5 448,91

Участок электротехнических работ

1 191,49

31.10.2013

32 808,41

Абонентское обслуживание

880,67

Аварийно-диспетчерское обслуживание

1 709,53

АУП

569,84

Вывоз и утилизация ТБО

2 901,02

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

751,16

Материалы Благоустройство территории

638,92

Материалы Ремонтно-строит участок

917,08

Материалы Сантехника

3 114,25

Паспортно-визовая служба

466,24

Уборка мест общего пользования

861,00

Участок ремонтно-строительных работ

2 429,47

Участок санитарно-технических работ

8 657,76

18301 кв.-23,15 Нет отопления в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки

отопления

18947 кв.15-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21142 кв.27- нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: по стояку на батарее закрыт

кран в кв.18 или 21

21181 кв.30-нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: по стояку на батарее

закрыт кран в кв.18 или 21

21453 кв.30-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21726 Магазин 65 Топит сверху. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь заглушки на

стояке отопления ф15мм, поставили кран, течь устранили

Участок уборки территории и мусоропроводов

7 486,86

Участок электротехнических работ

1 424,61

18533 кв.27-нет освещения на л/площадке 4-5эт., восстановить освещение

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания

19889 кв.27-восстановить освещение под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил лампу

накаливания

30.11.2013

26 695,25

Абонентское обслуживание

621,65

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2 020,36

АУП

518,04

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1 398,71

Материалы Сантехника

355,02

Паспортно-визовая служба

466,24

Уборка мест общего пользования

861,00

Участок ремонтно-строительных работ

5 402,35

Участок санитарно-технических работ

7 106,91

23032 Кв.5. Топит квартиру канализацией. ВЫПОЛНЕНИЕ: Лопнула муфта(чугун).

Требуется замена

23033 Кв.5. Лопнула муфта (чугун). Требуется замена. ВЫПОЛНЕНИЕ: работа
выполнена

Участок уборки территории и мусоропроводов

6 131,83

Участок электротехнических работ

1 813,14

31.12.2013

30 905,68

Абонентское обслуживание

2 642,01

АУП

492,14

Вывоз и утилизация ТБО

2 901,02

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1 424,61

Материалы Благоустройство территории

166,94

Материалы Сантехника

631,92

Паспортно-визовая служба

466,24

Техническое обслуживание газового оборудования

777,06

Уборка мест общего пользования

861,00

Участок ремонтно-строительных работ

5 870,21

Участок санитарно-технических работ

6 549,54

25180 кв.8,11,14-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в рабочем состоянии

25301 нет отопления в 3 под-де ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки запустили

25695 кв 14,11,8 нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки
отопления

25778 кв.14- нет напора ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку, прочистили стояк

Участок уборки территории и мусоропроводов

6 620,67

Участок электротехнических работ

1 502,32

24508 кв 43 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел пакетный
выключатель схему эл. снабжения восстановил

24933 восстановить освещение под козырьком 1 под. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепил
светильник, заменил лампу накаливания

25653 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено