

Ленина 17А

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	59 529,63	50 423,85		59 529,63	9 105,78
Гор. вода (комп. на Т/Э)	133 536,90	113 342,92		133 536,90	20 193,98
Гор. вода (комп. на Х/В)	25 017,34	21 244,09		25 017,34	3 773,25
Отопление	538 156,25	299 032,07		538 156,25	239 124,18
Содержание жилья	397 927,75	349 936,20	10 630,75	382 714,44	22 147,49
Хол. вода	65 345,85	55 317,26		65 345,85	10 028,59
Электроэнергия	251 209,31	205 154,98		251 209,31	46 054,33
ИТОГО	1 470 723,03	1 094 451,37	10 630,75	1 455 509,72	350 427,60

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Ленина ул, № 17А

	382714,44
01.01.2014	26513,42
Материалы уборки территории и мусоропроводов	317,67
Абонентское обслуживание	1378,22
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3712,34
Вывоз и утилизация ТБО	2776,7
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	486,34
Материалы Ремонтно-строит участок	40,93
Материалы Сантехника	34,68
Участок ремонтно-строительных работ	2653,03
Участок санитарно-технических работ	8231,52

289 кв.26 - течь за унитазом. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужны запчасти и замена внутренностей бачка.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5750,81
Участок электротехнических работ	1131,18

644 кв.48 - нет освещения у входа в 4 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: вырван патрон, устранил

01.02.2014	28327,75
Материалы уборки территории и мусоропроводов	4,95
Абонентское обслуживание	984,36
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3158,09
Вывоз и утилизация ТБО	2776,7
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	719,07
Материалы Ремонтно-строит участок	12,04
Материалы Сантехника	86,37
Материалы Электрика	261,21
Участок ремонтно-строительных работ	2623,93

3887 кв.37 - разбито насквозь стекло - 2 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: вставили 3 стекла.

Участок санитарно-технических работ	6893,31
-------------------------------------	---------

2801 кв.14 - мокнет стояк п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили стояк отопления в ванной.

3376 Закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел, после проведения рем. работ СТК открыли, обработали систему отопления.

4275 Кв.15 - Капает в комнате с люстры. ВЫПОЛНЕНИЕ: Топит с крыши через вент. короб.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9676,54
---	---------

Участок электротехнических работ		1131,18
4156 кв.48 - нет освещения у входа в подъезд и на 2-м этаже л/клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания		
	01.03.2014	29289,84
Абонентское обслуживание		910,19
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3166,93
Благоустройство придомовой территории		
5760 кв. 44 Течь с кровли. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужен ремонт кровли, включено в план ремонта на 3,4 кварталы.		
Вывоз и утилизация ТБО		2776,7
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1605,87
Материалы Ремонтно-строит участок		15,34
Материалы Сантехника		645,81
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9637,35
Участок ремонтно-строительных работ		2916,19
5740 кв.44 - топил ванную и комнату с крыши. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужен ремонт кровли, включено в план работ.		
Участок санитарно-технических работ		6484,28
4621 кв.16 - течь стояка гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь незначительная, отключать не стали, нужна замена в перекрытии с кв.19 - до звонка.		
5264 Закрыть элеваторные узлы, после окончания работ СТК - открыть. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел. После окончания рем. работ открыли элеваторный узел, обработали систему отопления.		
6955 Не греет батарея в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали, нужна прочистка стояка п/сушителя.		
Участок электротехнических работ		1131,18
	01.04.2014	27905,38
Материалы уборки территории и мусоропроводов		221,79
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2909,29
Вывоз и утилизация ТБО		2776,7
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1307,17
Материалы Сантехника		287,52
Участок ремонтно-строительных работ		2702,09
Участок санитарно-технических работ		7052,85
7252 Замена стояка отопления в перекрытии. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9516,79
Участок электротехнических работ		1131,18
7765 3 подъезд - нет освещения на всех лестничных клетках и у входа в подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменить 4 л/накаливания		
8169 Нет освещения на всех л/клетках и у входа - 3 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужен доступ в подвал		
	01.05.2014	36157,31
Материалы уборки территории и мусоропроводов		20,86
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3341,42
Вывоз и утилизация ТБО		2776,7
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1476,51
Материалы Ремонтно-строит участок		268,91
Материалы Сантехника		6430,65
Участок ремонтно-строительных работ		4262,04
10178 Отпала в/сточная труба, мокнет стена по шву (труба в подвале). ВЫПОЛНЕНИЕ: Включено в план, передано в работу Климову.		
Участок санитарно-технических работ		7203,95

10399 ОТКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторные узлы.

10601 Замена домовых задвижек - отопление. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 задвижки.

10819 Не уходит вода из унитаза. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 9236,15

Участок электротехнических работ 1140,12

10017 нет освещения на 1-м этаже л/клетки - 4 п. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 3л/н

11493 Нет освещения у входа в 4 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 1 л/н

01.06.2014 27686,75

Материалы уборки территории и мусоропроводов 247,57

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2743,67

Вывоз и утилизация ТБО 2776,7

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1066,84

Материалы Ремонтно-строит участок 432,52

Материалы Сантехника 320,22

Участок ремонтно-строительных работ 3079,89

Участок санитарно-технических работ 6551,29

13520 ГВС в ванной идет без Р. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили фильтр на ХВС/ГВС в ванной.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 9319,78

Участок электротехнических работ 1148,27

12520 нет освещения на 1,2 этажах л/клеток и у входа - 4 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4 л/н 12.06.14

12594 Нет освещения в подъезде на 1,2,3, этажах. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 4 л/н

01.07.2014 30104,38

Материалы уборки территории и мусоропроводов 5,28

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3383,39

Вывоз и утилизация ТБО 2776,7

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1680,87

Материалы Ремонтно-строит участок 126,3

Материалы Сантехника 933,03

Участок ремонтно-строительных работ 3643,45

15459 кв.60 - топит с кровли. ВЫПОЛНЕНИЕ: Протечек не обнаружено.

15508 4 п. - восстановить наружную ливневую трубу. ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили 3,5 м трубы.

Участок санитарно-технических работ 5544,56

16001 ХВС тонкой струйкой. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена участка трубы ф25 в подвале.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 10854,28

Участок электротехнических работ 1156,52

01.08.2014 31441,34

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3327,4

Вывоз и утилизация ТБО 2776,7

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1455,96

Материалы Благоустройство территории 244,62

Материалы Ремонтно-строит участок 16,43

Материалы Сантехника 2002,57

Участок ремонтно-строительных работ 3371,75

Участок санитарно-технических работ		6215,61
16948 Течь хвс в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранена.		
17141 Нет давления воды в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена труб на кухне.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		10873,78
Участок электротехнических работ		1156,52
16173 отсутствует освещение в 4 подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: В подвале включил АВ		
16477 КВ.9 - НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ У ВХОДА В ПОДЪЕЗД И НА Л/КЛЕТКАХ1,5 ЭТАЖИ		
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменена л/н-3шт		
18383 Нет освещения у входа в 4-й подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1л/н,патрон.		
	01.09.2014	32683,56
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2539,45
Благоустройство придомовой территории		1412,75
Покос травы		1412,75
Вывоз и утилизация ТБО		2776,7
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1124,82
Материалы Благоустройство территории		16,14
Материалы Ремонтно-строит участок		50,75
Материалы Сантехника		2872,82
Материалы Электрика		570,16
Участок ремонтно-строительных работ		3193,55
19151 Закрывать подвальные окна. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли подвальные окна.		
19503 Восстановить водосточную наружную трубу. ВЫПОЛНЕНИЕ: Трубу восстановили.		
Участок санитарно-технических работ		7857,6
19281 Нет давления хвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк ХВС.		
20835 Запуск системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Запуск системы отопления, обработка.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9112,3
Участок электротехнических работ		1156,52
	01.10.2014	37304,75
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3277,05
Вывоз и утилизация ТБО		2776,7
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2633,27
Материалы Благоустройство территории		9,49
Материалы Ремонтно-строит участок		11,69
Материалы Сантехника		5830,19
Участок ремонтно-строительных работ		3586,64
Участок санитарно-технических работ		7190,79
21634 Холодные батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.		
22563 Нет отопления на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.		
23087 кв 43 течь стояка п/сушитель ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		10832,41
Участок электротехнических работ		1156,52
22286 Скачки напряжения-проверить. ВЫПОЛНЕНИЕ: проверили все норма 218 в		
	01.11.2014	38416,73
Материалы уборки территории и мусоропроводов		23,09

Аварийно-диспетчерское обслуживание	3066,73
Вывоз и утилизация ТБО	2776,7
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	809,88
Материалы Ремонтно-строит участок	27,49
Материалы Сантехника	3098,55
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	4790,24
Прочистка вентканалов	4790,24
Участок ремонтно-строительных работ	3451,43

26445 Закрыть чердачные окна. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли 5 слуховых окон.

Участок санитарно-технических работ **8281,82**

26274 Холодные батареи в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена крана на стояке отопления в офисе, на 12.11.14.

26612 Замена кранов на стояках отопления - 1 подвал. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 12 кранов со сваркой.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **10928,63**

Участок электротехнических работ **1162,17**

26694 нет освещения на 2-м этаже л/клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли лампы.

01.12.2014 **36883,23**

Материалы уборки территории и мусоропроводов **618,41**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **3030,98**

Вывоз и утилизация ТБО **2776,7**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1878,47**

Материалы Благоустройство территории **547,06**

Материалы Ремонтно-строит участок **199,45**

Материалы Сантехника **2766,69**

Материалы Электрика **184,24**

Техническое обслуживание газового оборудования **2107,32**

Участок ремонтно-строительных работ **3629,44**

Участок санитарно-технических работ **7516,73**

28931 Обследовать стояк КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали стояк, нужна гермитизация.

29027 Замена стояка КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Загерметизировали стояк кнз.

29961 кв 40 течь батареи в комнате передала в АС закрыли стояк отопления, нужна замена подводки ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили стояк отопления.

30258 кв.15,9,13,6. Нет ГВС,ХВС-пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: Офис на 1 этаже проводил ремонтные работы, отключали воду. Вода появилась

30296 Закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли элеваторный узел.

31721 кв 42,58 нет отопления по всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **10465,57**

Участок электротехнических работ **1162,17**

30715 Скачки напряжения. Передала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Скачков нет.-208/