

Чекистов 11

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	31 392,04	21 806,95		31 392,04	9 585,09
Гор. вода (комп. на Т/Э)	54 441,07	38 762,54		54 441,07	15 678,53
Отопление	325 792,63	184 498,57		325 792,63	141 294,06
Содержание жилья	293 286,64	218 895,80	15 065,53	269 030,58	35 069,25
ХВС (гвс)	26 655,27	18 500,62		26 655,27	8 154,65
Хол. вода	37 152,14	26 356,79		37 152,14	10 795,35
Электроэнергия	146 988,58	114 792,93		146 988,58	32 195,65
ИТОГО	915 708,37	623 614,20	15 065,53	891 452,31	252 772,58

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Чекистов ул, № 11

	269030,58
01.01.2014	16292,57
Материалы уборки территории и мусоропроводов	205,29
Абонентское обслуживание	890,63
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2398,98
Вывоз и утилизация ТБО	1794,35
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	314,28
Материалы Ремонтно-строит участок	26,45
Материалы Сантехника	22,41
Участок ремонтно-строительных работ	1714,43

2055 кв 28 повесит замок на чердачную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили универ. навесной замок

Участок санитарно-технических работ 5319,35

1873 кв.12. Течь батареи отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: лопнула батарея, отключили стояк

1986 кв 12 подключить стояк отопления (меняли батарею) ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили стояк отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 2875,41
Участок электротехнических работ 730,99

01.02.2014 16891

Материалы уборки территории и мусоропроводов 3,2
Абонентское обслуживание 636,11
Аварийно-диспетчерское обслуживание 2040,81
Вывоз и утилизация ТБО 1794,35
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 464,67
Материалы Ремонтно-строит участок 7,78
Материалы Сантехника 55,82
Материалы Электрика 168,8
Участок ремонтно-строительных работ 1695,63

2966 кв 28 нависание снега(заявка от 06.02.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали нависание снега с парапета между домами Чекистов 11-Данилова 9

Участок санитарно-технических работ 4454,57

2566 кв 29 запах канализации, куржак на трубе ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вытяжку КНЗ на крыше

2991 кв 30 запах канализации в сан. узле, куржак повтор 18.02.2014 кв 30 ВЫПОЛНЕНИЕ:

Прочистили вытяжку КНЗ на крыше

3344 кв 12 течь на приборах учета ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Перекрыли ХВС на квартиру

3350 кв 12 Течь ХВС в квартире на приборах учета ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояк ХВС

3352 кв 19 течь сверху в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: Затопление из кв 12

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 4838,27

Участок электротехнических работ 730,99

01.03.2014 17518,43

Абонентское обслуживание

Аварийно-диспетчерское обслуживание 588,18

Благоустройство придомовой территории 2046,52

5853 кв.30 убрать снег с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали снег с крыши

Вывоз и утилизация ТБО 1794,35

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1037,74

Материалы Ремонтно-строит участок 9,91

Материалы Сантехника 417,33

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 4818,67

Участок ремонтно-строительных работ 1884,49

5347 Прочистить ливневую КНЗ по кв-29 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили ливневую канализацию от наледи и мусора

Участок санитарно-технических работ 4190,25

5143 кв-11,29 ГВС низкой тем -ры более недели. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировочные работы т/обменника по ГВС. Низкий теплофискат.

5522 кв-6 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка и обработка теплообменника. Низкий перепад Р на теплофискате.

5998 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС

6129 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС, насос в рабочем состоянии, ГВС в норме

6341 закрытие эл.узлов, отключение насосов ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение эл. узлов

6687 регулировка насоса на трубопроводе отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка насоса отопления, регулировка теплообменника

7019 проверить фильтры на водоснабжении ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили фильтры на ГВС и ХВС

Участок электротехнических работ 730,99

01.04.2014 16641,4

Материалы уборки территории и мусоропроводов 143,32

Аварийно-диспетчерское обслуживание 1880,03

Вывоз и утилизация ТБО 1794,35

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 844,71

Материалы Сантехника 185,8

Участок ремонтно-строительных работ 1746,14

Участок санитарно-технических работ 4557,67

7287 нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

8738 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос на циркуляционном трубопроводе

8795 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на циркуляционном трубопроводе

8876 отключить, включили насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили насос на циркуляционном трубопроводе

9647 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос

9718 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 4758,39

Участок электротехнических работ 730,99

01.05.2014 20871,02

Материалы уборки территории и мусоропроводов 13,48

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2159,28

Благоустройство придомовой территории 2387

Подвоз земли на участок 2387

Вывоз и утилизация ТБО 1794,35

Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 954,14

Материалы Ремонтно-строит участок 173,78

Материалы Сантехника 624,64

Участок ремонтно-строительных работ 2754,2

Участок санитарно-технических работ 4655,31

10182 обследовать на наличие циркуляционных насосов на отопление, установить маркировку и диаметр насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали циркуляционный насос на отопление, модель АС 326-180

10506 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел

11225 ГВС холодное, кв.11 от 22.05.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме по звонку в кв.4

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 4618,07

Участок электротехнических работ 736,77

01.06.2014 20543,7

Материалы уборки территории и мусоропроводов 159,99

Аварийно-диспетчерское обслуживание 1773,01

Вывоз и утилизация ТБО 1794,35

Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 689,41

Материалы Благоустройство территории 200

Материалы Ремонтно-строит участок 4094,26

Материалы Сантехника 206,93

Участок ремонтно-строительных работ 1990,28

12181 с торца дома п.1 отремонтировать ограждение ВЫПОЛНЕНИЕ: сварочные работы, крепление звеньев ограждения 700мм, 2000мм, электрод 3мм-6шт.

12277 отремонтировать дверь в колясочную п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали дверь в колясочную, прикрутили на саморезы рекламный щит мат-л: 14 саморезов на70

12450 установить щит на приямок с торца дома ВЫПОЛНЕНИЕ: сколотили щиты и закрыли подвальные приямки, мат-л: гвозди -100-20шт., брусok 50x50 -0,8м-4шт.

Участок санитарно-технических работ 4233,55

12254 кв 24 Температура ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Низкое давление ,нет перепада. ЦТП 93. Передала в СТК.

13091 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника на ГВС, температура ГВС в норме

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 4659,89

Участок электротехнических работ 742,03

	01.07.2014	37423,38
Материалы уборки территории и мусоропроводов		3,41
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2186,4
Благоустройство придомовой территории		1346,08
Покос травы		1346,08
Вывоз и утилизация ТБО		1794,35
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1086,21
Материалы Ремонтно-строит участок		81,62
Материалы Сантехника		602,94
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий		18210,42
Ремонт шиферной кровли		18210,42
Участок ремонтно-строительных работ		2354,46
Участок санитарно-технических работ		3582,99
13843 Регулировка теплообменника по ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка и регулировка теплообменника по ГВС		
15046 Течь в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут на трубе ХВС ф57. Течь устранили		
15963 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5427,14
Участок электротехнических работ		747,36
14103 Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Неисправен счетчик, соединил напрямую		
	01.08.2014	18727,99
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2150,22
Вывоз и утилизация ТБО		1794,35
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		940,87
Материалы Благоустройство территории		158,08
Материалы Ремонтно-строит участок		10,62
Материалы Сантехника		1294,09
Участок ремонтно-строительных работ		2178,88
18252 кв.29 установить решетку на вход в подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили (сварочные работы) и установили решетку 1650x1220, повесили новый навесной замок, изготовили решетку из арматуры 1500x2500		
Участок санитарно-технических работ		4016,63
16327 течь воды в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: АС в 17:30 закрыли ГВС на дом. Течь на теплообменнике , нужна сварка.		
16367 кв.27 течь воды в подвале. АС в 17:30 закрыли ГВС на дом. Течь на теплообменнике , нужна сварка. ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили течь на трубе ГВС, Производились сварочные работы, запуск и опрессовка теплообменника		
16621 Обследование системы теплоснабжения ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали		
17672 кв 29 течь воды во 2 подвале Передала АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: На трубе ГВС установили хомут,течь устранили.		
17687 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС		
18112 регулировка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера		
18304 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5436,89
Участок электротехнических работ		747,36

17250 кв 9 запах горелой проводки в щ/о, домофон кв 13 ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил освещение в квартире

01.09.2014 38771,04

Аварийно-диспетчерское обслуживание	1641,04
Благоустройство придомовой территории	832,72
Покос травы	832,72
Вывоз и утилизация ТБО	1794,35
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	726,88
Материалы Благоустройство территории	10,43
Материалы Ремонтно-строит участок	32,8
Материалы Сантехника	1856,46
Материалы Электрика	368,44
Обслуживание ОДПУ	19062,98
Участок ремонтно-строительных работ	2063,72

18877 покрасить решетку при входе в подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: покрасили решетку при входе в подвал (краска серая - 500 гр)

Участок санитарно-технических работ 5077,71

19809 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС

20212 кв.15,6,4 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Отрегулировали т/обменник

20458 Температура горячей воды не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Отрегулировали т/обменник

20515 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление

21167 регулировка теплообменника ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на отоплении и поджали теплофикат на теплообменнике

21200 кв.10,3,64,13,5 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 4556,15

Участок электротехнических работ 747,36

18480 Нет освещения в тамбуре и на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания

01.10.2014 22523,07

Аварийно-диспетчерское обслуживание	2117,68
Вывоз и утилизация ТБО	1794,35
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1701,67
Материалы Благоустройство территории	6,13
Материалы Ремонтно-строит участок	7,55
Материалы Сантехника	3767,57
Участок ремонтно-строительных работ	2317,75

24827 кв.14 отремонтировать зонт вентиляхты ВЫПОЛНЕНИЕ: разобрали остатки бетонной крышки вентиляхты, изготовили обрешетку и прикрутили на саморезы 40 мм - 30 шт. лист оцинкованного железа 0,5 мм размером 1100x1700

24829 кв.28 отремонтировать зонты вентиляхты ВЫПОЛНЕНИЕ: разобрали и демонтировали зонт вентиляхты, сделали обрешетку и прикрутили оцинкованный лист железа 0,5мм 1100x1700 - 9 кг, саморезы 40мм - 30 шт.

Участок санитарно-технических работ 4646,81

21746 кв.6 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления

22381 кв.5.11 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления

22866 откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС

23923	вкл. насос на отоплении ВЫПОЛНЕНИЕ: вкл. насос		
	Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5416,2
	Участок электротехнических работ		747,36
22120	нет освещения в тамбуре 1,2 подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 л/н.		
		01.11.2014	20522,67
	Материалы уборки территории и мусоропроводов		14,92
	Аварийно-диспетчерское обслуживание		1981,76
	Вывоз и утилизация ТБО		1794,35
	Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		523,36
	Материалы Ремонтно-строит участок		17,76
	Материалы Сантехника		2392,98
	Участок ремонтно-строительных работ		2230,37
	Участок санитарно-технических работ		5351,85
27269	кв.12 местный засор в квартире дома 19.11.14 в 10.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили		
28658	кв.29 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС, поставили хомут, течь устранили		
	Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5464,31
	Участок электротехнических работ		751,01
26062	1 подъезд нет освещения л/к -2 эт	2 подъезд	
	нет освещения тамбур, лк -2 эт ВЫПОЛНЕНИЕ: 1 под-д заменили 2 л/н, 2 под-д- 3 л/н		
27543	кв.6. Нет освещения на 2 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение есть		
		01.12.2014	22304,31
	Материалы уборки территории и мусоропроводов		399,63
	Аварийно-диспетчерское обслуживание		1958,66
	Вывоз и утилизация ТБО		1794,35
	Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1213,9
	Материалы Благоустройство территории		353,52
	Материалы Ремонтно-строит участок		128,89
	Материалы Сантехника		1787,88
	Материалы Электрика		119,06
	Техническое обслуживание газового оборудования		1361,79
	Участок ремонтно-строительных работ		2345,41
	Участок санитарно-технических работ		4857,43
28894	течь воды в п.2 ВЫПОЛНЕНИЕ: сварочные работы на трубе ГВС, течь устранили		
28945	течь трубы в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: откачали воду из подвала, сварка циркуляционной трубы ГВС, сброс воды ГВС , запуск опрессовка		
29475	кв4, 6,11,24,27,17 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка бойлера		
29536	запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: откачали воду из подвала		
29834	кв.5 нет ХВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули американку, воду вкл.		
31037	кв.16 замена сборки ф25 на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: замена сборки ф25 на ГВС, мат-л: кран ф25-1 шт., ф15-1 шт., труба ф25-1м, резьба ф25-1шт., резьба ф15-1шт. ГВС вкл.		
31486	кв.4 ,25 нет ГВС пустой кран, 24 (нужна замена сборке на ГВС в подвале до 24.12.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: сорвало кран ф25, нужна замена сборки, откл. ГВС на дом		
	Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5232,78
	Участок электротехнических работ		751,01

28922 кв.10 отсутствует освещение в межквартирном коридоре, часто перегорают л/н

ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н -1шт

31309 кв.29,23.Нет света в квартирах. ВЫПОЛНЕНИЕ: На 2 этаже устранили обрыв фазного магистрального провода.