

Строителей 42

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	77 109,35	62 906,14		77 109,35	14 203,21
Гор. вода (комп. на Т/Э)	173 630,85	138 774,65		173 630,85	34 856,20
Гор. вода (комп. на Х/В)	32 445,58	25 934,76		32 445,58	6 510,82
Отопление	1 000 099,67	428 213,50		1 000 099,67	571 886,17
Содержание жилья	615 773,85	516 312,20	0,00	626 217,73	109 905,53
Хол. вода	86 562,69	70 583,04		86 562,69	15 979,65
Электроэнергия	390 602,58	314 062,55		390 602,58	76 540,03
ИТОГО	2 376 224,57	1 556 786,84	0,00	2 386 668,45	829 881,61

*-доходы от передачи общего имущества в пользование

Строителей ул, № 42

	01.01.2014	626217,73
		39367,97
Материалы уборки территории и мусоропроводов		493,94
Абонентское обслуживание		2192,95
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5884,41
Вывоз и утилизация ТБО		4317,38
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		756,1
Материалы Ремонтно-строит участок		63,64
Материалы Сантехника		53,93
Участок ремонтно-строительных работ		4221,36
Участок санитарно-технических работ		12365,62

1153 кв.18-запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили из подвала до колодца

1204 Кв.28. Низкий напор и температура горячей воды по утрам,вечерам и в выходные дни.
ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования температура и давление в норме

190 кв 16 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: остаточное явление канализации

2053 кв.16-чуть теплые батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

446 течь КНЗ в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца

830 5 подвал- течь КНЗ справа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли стояк КНЗ в подвале

846 течь КНЗ в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **7259,89**

Участок электротехнических работ **1758,75**

257 кв.38. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел фазный магистральный провод в Ц.О, -1 этаже

848 установить розетку в 5 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Установил розетку

01.02.2014 **39375,45**

Материалы уборки территории и мусоропроводов **7,69**

Абонентское обслуживание **1702,08**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **5408,91**

Благоустройство придомовой территории

4021 кв. 35,34 нависание снега с крыши дома над всеми подъездами. ВЫПОЛНЕНИЕ: снег с крыши убран

Вывоз и утилизация ТБО **4317,38**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1117,9**

Материалы Ремонтно-строит участок	18,72
Материалы Сантехника	766,8
Материалы Электрика	406,15
Участок ремонтно-строительных работ	4537,11

2621 кв.16-закрыть подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: подвальное окно закрыто

3052 кв.16-закрыть подвальное окно под кв-рой ВЫПОЛНЕНИЕ: подвальное окно закрыто

3723 кв.41-прочистить вентиляцию, сильный запах КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: вентиляция прочищена

Участок санитарно-технических работ **10732,06**

2500 кв 61 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в кв-ре, собрали трубу КНЗ в подвале

2620 кв.16-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, стояки на обратке

3724 кв.41-сильный запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

4265 кв.18,88-теплофискат не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: замеры на эл. узле: ввод-64,0 обратка-34,0 подача теплофиската не соответствует норме, нет перепада давления

4404 кв 28 еле греют батареи по всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **8601,9**

Участок электротехнических работ **1758,75**

2398 восстановить освещение под козырьками всех подъездов ВЫПОЛНЕНИЕ: 1,2 подъезд светильники есть ,3,4,5,6 подъезда нужны монтажные работы светильников нет

2862 кв 41 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

3057 восстановить освещение на эл.узле в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 патрон, 3 л/накаливания, освещение восстановлено

3509 кв 24 отсутствует освещение при входе в подъезд, заменить плафон и выключатель в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ЛН-1

3815 кв 40 Оплавление изоляции проводов ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел пакетный выключатель, соединил напрямую. Схему эл. снабжения восстановил.

01.03.2014 **40027,1**

Абонентское обслуживание **1506,49**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **5211,91**

Благоустройство придомовой территории

6890 кв 38 произвести санобработку подвала,в подъезде сильный запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Вывоз и утилизация ТБО **4317,38**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **2496,58**

Материалы Ремонтно-строит участок **23,85**

Материалы Сантехника **743,53**

Участок ремонтно-строительных работ **4826,73**

Участок санитарно-технических работ **10979,69**

4886 кв.33-сильный запах КНЗ в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк КНЗ

5166 кв.33- сильный запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

5707 кв.12-нет давления ГВС и ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования вода есть, давление на ГВС на вводе в дом- Р 2,6, температура низкая
5957 течь КНЗ в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

6273 кв 28 нет Р на горячей воде, кв 12,71 нет горячей воды в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: Р-2,8 на вводе в дом, температура не соответствует норме

6386 кв.12-ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, параметры ГВС не соответствуют норме

6452 кв 28 нет давления на ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, параметры ГВС не соответствуют норме

6880 кв. 38 Запах КНЗ из подвала. Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: остаточное явление

6980 кв.18-сильный запах КНЗ в под-де, плохо уходит вода из кв-ры ВЫПОЛНЕНИЕ: течь КНЗ в подвале не обнаружена, сухо

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

8162,19

Участок электротехнических работ

1758,75

6200 кв.24 отсутствует освещение при входе в подъезд и тамбуре, выключатель в тамбуре

ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещение при входе в подъезд. мат-ы: светильник 1 шт., л/н - 1 шт.

01.04.2014

38707,74

Материалы уборки территории и мусоропроводов

344,84

Аварийно-диспетчерское обслуживание

4862,59

Благоустройство придомовой территории

8512 кв.18-не убирается придомовая территория ВЫПОЛНЕНИЕ: территория убрана

Вывоз и утилизация ТБО

4317,38

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2032,2

Материалы Сантехника

632,54

Участок ремонтно-строительных работ

4552,13

Участок санитарно-технических работ

10627,69

7514 кв 38 ,18 отсутствует ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Низкий теплофикат

7717 кв 84 отсутствует отопление в квартире, кв 41, кв 21,18,6,31,77,76 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

7810 кв.20-нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

7823 кв 6 х/батареи кухня, ванная ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

8185 кв.3 сильный запах КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

9283 кв 67 течь батареи на кухне (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: перемотал пробку и 2 контргайки

9361 кв.6 Нет отопления в кухне. Кв.84,85,87 в квартире (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки обработали, по 81 квартире кем-то закрыт стояк

9459 кв 6 отсутствует отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, снижена температура теплофиката

9460 АС - по 81 квартире кем-то закрыт стояк отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления, закрыты вентиля в кв-ре, нужен доступ в кв-ру 78,81

9592 кв 19 х/батареи в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, слабая температура теплофиката

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

9579,62

Участок электротехнических работ

1758,75

01.05.2014

24529,49

Материалы уборки территории и мусоропроводов		32,43
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5912,21
Благоустройство придомовой территории		
11033 кв.18-дератизация подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
11459 кв.33- сильный запах КНЗ, почистить подвал после затопления ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек в подвале не обнаружено, сделали дезинфекцию подвала		
Вывоз и утилизация ТБО		4317,38
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2295,76
Материалы Ремонтно-строит участок		418,12
Материалы Сантехника		1502,93
Участок ремонтно-строительных работ		
11303 кв.18-закрывать подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		
11531 кв.3-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ до колодца		
11624 Течь КНЗ в подвале подъезда №2. Течь устранена . ВЫПОЛНЕНИЕ: Требуется чистка подвала дворниками.		
9910 кв 87 течь с кв этажом выше (над стояком отопления) ВЫПОЛНЕНИЕ: При обследовании кв этажом выше течь не обнаружена.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		8277,93
Участок электротехнических работ		1772,73
11032 кв.18-нет освещения под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания		
11338 3 подвал - восстановить освещение на элеваторном узле, установить розетку		
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н и 1 розетка 26.05.14		
11799 кв 2 В 1/2 квартиры нет освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили автомат.		
	01.06.2014	36170,44
Материалы уборки территории и мусоропроводов		384,94
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4994,94
Благоустройство придомовой территории		
12470 произвести уборку придомовой территории ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено 10.06.14г.		
12847 кв.18-не убирается придомовая территория ВЫПОЛНЕНИЕ: придомовая территория убрана		
Вывоз и утилизация ТБО		4317,38
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1658,79
Материалы Ремонтно-строит участок		672,51
Материалы Сантехника		497,9
Участок ремонтно-строительных работ		5708,19
11942 кв.6- отремонтировать песочницу (с торца дома) ВЫПОЛНЕНИЕ: установили новую песочницу		
12334 кв.87, 88,89,90, 12 -течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли на этом доме производится		
12709 кв 74 ;68; топит сверху с крыши передала в АС, д/у проводит ремонт крыши		
ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
13023 кв.6-отремонтировать козырек у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
13763 кв.48-вставить стекла на 2,3 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		10247,67
11940 кв.6-нет напора ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили стояк ХВС		

12048 течь КНЗ в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 10 м.

12233 кв 12 горячая вода не соответствует норме кв 68 ,31, 67 от 08.06. 2014, 09.06.2014
ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 35 град., что не соответствует норме. Производятся регулировочные работы на магистральной линии

12494 кв 16,17 топит квартиры канализацией (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: заявка АС не отработана, сломали замок на подвальной двери 2 подвала, кто будет восстанавливать?

12538 кв.18-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца

12582 кв 38 топит подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: КНЗ в подвале прочистили.

12600 кв 38 Течь КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: КНЗ прочистили.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 5902,72
Участок электротехнических работ 1785,4

12122 Кв.31. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли пакетный выключатель

01.07.2014 39277,09

Материалы уборки территории и мусоропроводов

8,21

Аварийно-диспетчерское обслуживание

6473,85

Благоустройство придомовой территории

14779 кв 12 2-ой подъезд срочно отремонтировать лавочку ,доски в подъезде . ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен ремонт лавочки

14961 привезти песка ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ

15999 кв.48- не производилась уборка в доме ВЫПОЛНЕНИЕ: Уборка произведена.

Вывоз и утилизация ТБО

4317,38

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2613,51

Материалы Ремонтно-строит участок

196,38

Участок ремонтно-строительных работ

7100,44

13866 2 подвал- отремонтировать дверь, повесить замок ВЫПОЛНЕНИЕ: дверь ремонту не подлежит, нужен новый дверной блок

Участок санитарно-технических работ

10457,58

14466 кв 68 Температура ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Передала в СТК.

14471 кв 12,18.84 - ГВС идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

6311,52

Участок электротехнических работ

1798,22

14847 восстановить освещение в 3-ем подвале, АС - НЕТ ДОСТУПА В ПОДВАЛ

ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в подвал 18.07.14

15856 отсутствует освещение в 1/2 квартире (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: переключили с одного А.В. на другой А.В.

16103 кв64 Нет освещения во всей квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв на магистральном проводе на 2 этаже. Включили автомат на кв.66

16104 кв66 Нет освещения в 1/2 квартиры. ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв магистрального провода на 2 этаже. Включили автомат на кв.66.

01.08.2014 41968,18

Аварийно-диспетчерское обслуживание

6183,78

Вывоз и утилизация ТБО

4317,38

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2263,81

Материалы Благоустройство территории

380,35

Материалы Ремонтно-строит участок

25,55

Материалы Сантехника		3113,71
Участок ремонтно-строительных работ		6369,15
16883 кв-86 Установить замок на подвальную дверь подъезда №6 ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили проушины и закрыли на замок подвальную дверь.		
17005 кв-18 .Закрыть подвальное окно(пролезает собаки) ВЫПОЛНЕНИЕ: Изготовили решетку и установили на подвальное окно.		
17007 кв-18 Восстановить подвальную дверь и закрыть на замок. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужен дверной блок		
17137 кв-48 Застеклить внутренние рамы на л/к на 2 и 3 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Застеклили рамы на л/к 2 и 3 этажах.Установили 4 стекла.		
Участок санитарно-технических работ		12106,21
16808 кв-3 Запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.		
18048 кв 21 запах канализации из подвала 2 под-д (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию		
18280 кв-3 Запах КНЗ из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 10м.		
18429 горячая вода не соответствует норме (ЦТП№31 передала в СТК) ВЫПОЛНЕНИЕ: передано в СТК		
18432 топят сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый затоп		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5410,02
Участок электротехнических работ		1798,22
17002 кв-18 Нет света под козырьками у всех подъездов дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется монтажные работы (светильники)		
	01.09.2014	142490,74
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4691,68
Благоустройство придомовой территории		2024,32
Покос травы		2024,32
Вывоз и утилизация ТБО		4317,38
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1748,94
Материалы Благоустройство территории		25,09
Материалы Ремонтно-строит участок		97594,29
Материалы Сантехника		4466,82
Материалы Электрика		886,51
Участок ремонтно-строительных работ		6050,66
20971 кв.33-закрыть подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		14000,64
18500 кв.3, 18- сильный запах КНЗ в под-де ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в 1, 3 подвалах		
18724 кв.68- нет температуры г/воды. у соседей рядом есть. ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 46 град., что не соответствует норме, давление 3,2 атм.		
19272 кв.16- запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 12м.		
19533 кв.49- топят сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление		
20475 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО		
20899 течь трубы отопления в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили трубу ф89		
20985 Течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 10м.		

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	4886,19
Участок электротехнических работ	1798,22
	01.10.2014
	85321,3
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5865
Благоустройство придомовой территории	
22111 кв.18- неделю не убирается придомовая территория ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
22376 почистить 2,3 подвалы после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
23075 почистить 1,3 подвалы после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
25226 кв.76,54- не было уборки во всем доме ВЫПОЛНЕНИЕ: уборка проведена	
Вывоз и утилизация ТБО	4317,38
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	4094,36
Материалы Благоустройство территории	14,75
Материалы Ремонтно-строит участок	4465,08
Материалы Сантехника	9901,19
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	28680,87
Ремонт и установка зонтов	28680,87
Участок ремонтно-строительных работ	6520,54
21851 кв.18- закрыть подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
22581 восстановить фактурный слой по кв.1, 3, 16, 18, 31, 33, 63, 76 ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
23759 кв.18- закрыть подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
24294 2 под.-заменить подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Участок санитарно-технических работ	14116,51
21706 кв.2- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 10м.	
22578 течь КНЗ в 1,3 подвалах справа ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца	
22801 течь КНЗ в 1,3 подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	
23241 топят сверху (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: нет дома	
23590 кв.73- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
23758 кв.69- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
23911 кв.75- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
24546 кв.86-нет отопления на кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
24888 кв.12-нет отопления во всей кв-ре, кв.67-кухня,ванная ВЫПОЛНЕНИЕ: снижены параметры, работает СТК	
25000 кв.84,87- нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: снижены параметры, работает СТК	
25348 кв 18;21;37,35 нет отопления в 1 комнате, кв.88- в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5547,4
Участок электротехнических работ	1798,22
22576 восстановить освещение в 1,3 подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: в 1 подвале заменили 2 л/н,2 патрона,4 м провода, 3 подвал нет доступа	
22821 восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н	

23004 восстановить освещение в 3 подвале, ключи от подвала в кв.41, и на уч-ке №1

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н с левой стороны требуются монтажные работы

23072 отсутствует освещение у подъезда, в тамбуре, у подъезда нет плафона, в тамбуре

восстановить выключатель ВЫПОЛНЕНИЕ: свет есть

01.11.2014

46578,18

Материалы уборки территории и мусоропроводов

35,9

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5803,65

Благоустройство придомовой территории

26735 кв.17 провести дератизацию подвала (бегают крысы) ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

27424 почистить 3 подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Вывоз и утилизация ТБО

4317,38

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1259,24

Материалы Ремонтно-строит участок

1870

Материалы Сантехника

4817,8

Участок ремонтно-строительных работ

6683,74

26020 кв.82- зашить штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

26639 1 под.-установить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено 12.11.14г

27594 кв.35-приварить прутья к перилам на 2 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

27799 сделать и установить металлическую дверь на помещение(приборы учета) в 5 подвале

ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок санитарно-технических работ

13574,59

25489 кв 35 х/б в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

25494 ку 71,21 нет ГВС, в кране пусто, кв 12 нет никакой воды ВЫПОЛНЕНИЕ: давление ГВС

р-1,8

25669 Кв.18. Топит КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистить до конца не смогли. Открыли

ревизию. Нужна чистка стояка КНЗ тросом

25674 Кв.18. прочистить КНЗ в подвале тросом. АС-открыли ревизию, прочистить проволокой

не смогли ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили в подвале проволокой, ревизию установили на место

25781 кв.12- нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии,

слабый теплофикат

25853 кв 71 нет г/воды ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК

25879 кв.88- нет отопления в комнате, кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в

работе

26156 кв 84,87 температура в квартире не соответствует норме, повтор 09.11.2014

ВЫПОЛНЕНИЕ: температура соответствует норме, 22,0-22,1 град.

26211 ,84 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом- 49,8

град., Р-3,0 атм., что не соответствует норме, передано в ПТО

26265 кв 84 нет отопления по всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров теплофиката, стояки

в рабочем состоянии

26731 кв.12 нет давления на ГВС и ХВС (вечером) ВЫПОЛНЕНИЕ: давление ГВС на дом- 1,6

атм.

26844 кв 6 :16,12 нет отопления 1 комната,кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе,

нет перепада давления

26877 отсутствует отопление, заявка с 112 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки

26887 кв.6,12,16,28 , Хб - кухня.б.комната. ВЫПОЛНЕНИЕ: АС -обработали стояк отопления

26921 кв.84,87 х/б - в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - обработали стояк отопления

26955 кв 41 нет ГВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования давление ГВС в норме

26960 кв.84. х/б в квартире, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояк, воздуха в системе нет

26984 кв.28 ,85 х/б - кухня, б.комната ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - обработали стояк

27024 кв.87- нет отопления во всей кв-ре, кв.18- в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

27123 кв кв 90 отсутствует отопление, кв 28 кухня, комната (после обработке стояков батареи греют 1 час) передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк

27159 кв 84 отсутствует отопление в квартирах кв.85 х/б на кухне, комнате, подъезде
ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления

27275 кв 10 нет отопления по всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: работал участок

27282 установка насоса на элеваторном узле ВЫПОЛНЕНИЕ: установили насос на отоплении

27604 кв.84- нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования отопление в норме

27643 течь КНЗ в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

27761 кв.58- нет ГВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: давление в норме

28077 кв.84- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

28777 кв 28,12;60 ;68;отсутствует горячая вода в кране повтор 30.11. ВЫПОЛНЕНИЕ: давление на вводе в дом- 1,4 атм.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

6408,88

Участок электротехнических работ

1807

27298 Подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: Подключили насос

01.12.2014

52404,05

Материалы уборки территории и мусоропроводов

961,54

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5438,69

Благоустройство придомовой территории

30035 чистка, дезинфекция 5 подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

31434 кв.28- потравить крыс в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Вывоз и утилизация ТБО

4317,38

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2920,75

Материалы Благоустройство территории

850,6

Материалы Ремонтно-строит участок

310,11

Материалы Сантехника

5052,11

Материалы Электрика

286,47

Техническое обслуживание газового оборудования

3276,58

Участок ремонтно-строительных работ

6627,52

Участок санитарно-технических работ

13701,56

29116 течь ГВС во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ГВС в подвале

29118 течь КНЗ во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 10м., заменили болты на ревизии

29231 кв.19- нет ГВС ,идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: параметры на вводе в дом не соответствую норме, передано в ПТО

29602 кв.81,84. х/б в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

29619 кв.84. 87 Х/б в комнате, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

29629 кв 81,87,84 снова остывают батареи, повтор заявки 07.12.2014 (передала в АС)

ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

29661 кв 84,81 остыли батареи после обработке ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос, повесили замок на эл. узле

30485 кв.28,12- отсутствует ГВС в выходные дни ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме

30847 кв 14 отключить стояк ХВС , ГВС 18.12.2014 в 9 :00 (оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

31067 кв 2 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

31150 кв.20- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

31202 кв 2 х/б в квартире, передано в АС, стояк обработали, кольцевой стояк- нет перепада
ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояк обработали. Нет перепада давления. Передано в СТК

31236 кв 8;2; слабо греют батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: снижена температура теплофиката

31237 кв 28 нет ГВС в кране пусто по выходным, низкий теплофидат ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме

31598 кв 68 отсутствует горячая вода в кране, весь день идет без давления и грязная
ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования давление ГВС в норме

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

6853,74

Участок электротехнических работ

1807

29459 кв 47 отсутствует освещение в квартире (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ:
устранил слабый контакт

29944 кв.18- нет освещения

под козырьком

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил

л/н -1шт