

Данилова 13

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	74 406,99	63 060,39		74 406,99	11 346,60
Гор. вода (комп. на Т/Э)	152 155,11	113 946,46		152 155,11	38 208,65
Замена оборудования	102 646,48	96 373,26		102 646,48	6 273,22
Отопление	780 790,27	460 822,30		780 790,27	319 967,97
Содержание жилья	601 098,98	520 700,78	7 718,19	596 415,87	67 996,90
ХВС (гвс)	66 793,61	56 792,90		66 793,61	10 000,71
Хол. вода	85 082,29	72 361,58		85 082,29	12 720,71
Электроэнергия	328 178,67	284 617,02		328 178,67	43 561,65
ИТОГО	2 191 152,40	1 668 674,69	7 718,19	2 186 469,29	510 076,41

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Данилова ул, № 13

	596415,87
01.01.2014	40556,95
Материалы уборки территории и мусоропроводов	460,76
Абонентское обслуживание	1999
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5384,48
Благоустройство придомовой территории	
1572 кв 41,46 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена обработка рас-ом гипохлорита	
Вывоз и утилизация ТБО	4027,41
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	705,4
Материалы Ремонтно-строит участок	59,37
Материалы Сантехника	50,31
Участок ремонтно-строительных работ	3848,02
Участок санитарно-технических работ	11939,23
1155 кв 41,46 запах канализации повтор 24.01.2014 кв 46 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации	
1530 кв 64 течь холодной воды в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на общей трубе ф32 на ХВС 25.01.14	
2037 кв 89 отсутствует давление на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Такой квартиры в этом доме нет	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	10442,27
Участок электротехнических работ	1640,7
909 1 подъезд - отсутствует освещение в тамбуре, на 1 этаже л/клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания	
922 кв 30 отсутствует освещения на л/к 4,5 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания	
01.02.2014	44622,79
Материалы уборки территории и мусоропроводов	7,17
Абонентское обслуживание	1427,74
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4580,58
Вывоз и утилизация ТБО	4027,41
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1042,95
Материалы Ремонтно-строит участок	17,47
Материалы Сантехника	125,28
Материалы Электрика	378,87
Участок ремонтно-строительных работ	3805,83
Участок санитарно-технических работ	9998,24

3009 кв 14 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС
3103 кв 6 куржак на вентиляции ВЫПОЛНЕНИЕ: удалили куржак на крыше и чердаке по стояку КНЗ

3128 кв 14 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС
3261 кв 15 ГВС не соответствует норме повтор 18.02.2014 кв 15 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС
3262 кв 15 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС, низкий теплофидат

3485 3 подвал запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вытяжку КНЗ на крыше

3721 Горячая вода в доме низкой температуры и грязная особенно, по вечерам. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировочные работы на бойлере. Выход с бойлера -60 град.

4041 3 подъезд течь задвижки на горячей в воде. ВЫПОЛНЕНИЕ: течи не обнаружено, подвал сухой

4162 кв 1 закрыть подвал, где квартира 1 и приварить душки, повесить замок ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили душки на подвальную дверь(работа со сваркой,)закрыли на замок.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

17570,55

Участок электротехнических работ

1640,7

2803 кв 44 отсутствует освещение в 1/2 квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: со щ.о. на квартиру уходит, неисправность внутри квартиры

3499 кв 30,31 отсутствует освещения на л/клетках 1,4,5 этажах, проверить работу патрона

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил патрон и 3 лампы накаливания

01.03.2014

46003,91

Абонентское обслуживание

1320,16

Аварийно-диспетчерское обслуживание

4593,4

Вывоз и утилизация ТБО

4027,41

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2329,19

Материалы Ремонтно-строит участок

22,25

Материалы Сантехника

936,7

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

17499,4

Участок ремонтно-строительных работ

4229,73

Участок санитарно-технических работ

9404,97

4878 кв 61 топик сверху, в 64 квартире нет дома (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление

4980 кв 20 отсутствует отопление в 1-ой комнате АС - нет доступа в подвал , на 1-ом этаже находится офис, повтор от 11.03.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет доступа в подвал , на 1-ом этаже находится офис. На участок.

5156 кв-38 нет отопления в м. комн.,кв-42(чуть теплые во всей квартире т:244308)

ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

5201 кв-20 х/б нет доступа в подвал , на 1-ом этаже находится офис. на участок

ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления Теплофидат не соотв норме. Передали нач. участка.

5548 Обследовать м/сборн на восстановительные работы.От 13.03.2014г ВЫПОЛНЕНИЕ:

Установили вентиль ДУ-15 на стояк воды. , промыли стояк, вода есть.

6167 кв 14,15, 49 ГВС идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: по звонку в кв.14, 41 ГВС в норме с 26.03.14

6305 кв. 49 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме

6344 закрытие эл.узлов, отключение насосов ВЫПОЛНЕНИЕ: закрытие эл. узла

6445 течь батареи на кухне передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли стояк отопления по кухне

6453 кв.52ГВС не соответствует норме нет давления идет тоненькой струйкой ВЫПОЛНЕНИЕ: по звонку кв.14 ГВС в норме с 26.03.14

6456 кв 10 Закрыли стояк отопления ,течь батареи на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: со слов кв. съемщика 10 квартиры, стояк отопления запустили 27.03.2014

6470 кв.6 топит сверху кв.10 в кухне (стояк отопления) ВЫПОЛНЕНИЕ: жильцы дома дверь не открыли

6495 кв.31 ,14отсутствует отопление в комнате и кухне, кв.52 отсутствует отопление в большой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

6570 обработать стояки отопления во всем доме, кв.41 х/б в 1 комнате, х/б 46,47, 52,53, кв.14 (отключен стояк во кухне) остальные батареи холодные ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки перепустили

6697 кв.14,18,6 отсутствует отопление в комнатах, кв.53 отсутствует отопление в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработаны стояки отопления

Участок электротехнических работ

1640,7

6504 кв.15 восстановить освещение в тамбуре (вход со двора), на л/клетке 1 этажа
ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп - 2 шт.

01.04.2014

43951,81

Материалы уборки территории и мусоропроводов

321,68

Аварийно-диспетчерское обслуживание

4219,72

Вывоз и утилизация ТБО

4027,41

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1895,95

Материалы Сантехника

417,03

Участок ремонтно-строительных работ

3919,19

Участок санитарно-технических работ

10229,65

7226 кв 14 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: АС- обработали стояки отопления

8488 кв 43 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника

9741 течь стояка АС - требуется замена участка трубы. На участок ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена участка трубы на ХВС 1,5м.

9790 требуется замена участка трубы на ХВС 1,5м. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение стояков ХВС, ГВС, сварочные работы на стояке ХВС, запуск стояков ХВС, ГВС

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

17280,48

Участок электротехнических работ

1640,7

01.05.2014

47892,89

Материалы уборки территории и мусоропроводов

30,25

Аварийно-диспетчерское обслуживание

4846,48

Вывоз и утилизация ТБО

4027,41

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2141,57

Материалы Ремонтно-строит участок

390,04

Материалы Сантехника

1401,99

Участок ремонтно-строительных работ

6181,78

Участок санитарно-технических работ

10448,8

10485 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел

10716 кв 14 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК
11176 Горячая вода не соответствует норме, кв.15,46 ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме по звонку кв.14

11262 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме по звонку в кв.14

11733 Температура горячей воды не соответствует норме, кв.15 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника по ул. Чекистов 11, Данилова 9, Данилова 11

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 16770,9

Участок электротехнических работ 1653,67

11530 кв 6 нет освещения в м/квартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 3 л/н. В кв.6-нет дома.

01.06.2014 43562,75

Материалы уборки территории и мусоропроводов 359,09

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3979,49

Вывоз и утилизация ТБО 4027,41

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1547,38

Материалы Ремонтно-строит участок 627,34

Материалы Сантехника 464,46

Участок ремонтно-строительных работ 4467,16

12346 течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: открыл люк на чердаке, закрыли

13155 вставить секло в оконную раму на л/клетке м/у 1 и 2 этажами ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели остекление рамы 240х640

Участок санитарно-технических работ 9502,17

11992 кв 49 из горячего крана идет холодная и грязная вода ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, ГВС в норме

12024 шум воды в подвале (угловой подъезд, передала Климова) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь из-под хомута на ГВС, нужны сварочные работы, замена участка трубы ф76-0,5м

12070 течь из-под хомута на ГВС, нужны сварочные работы, замена участка трубы ф76-0,5м (угловой подъезд) ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили два свища на трубе ГВС в подвале

12176 ГВС холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: низкий теплофикат

12234 кв 14 горячая вода не соответствует норме (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: температура теплофиката не соответствует норме в 23:10

12269 кв 14 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ЦТП 93 передала в СТК.

13119 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, опрессовка на плотность. Температура ГВС в норме.

13323 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

13765 кв.17 топят соседей снизу, в 14:55 сделали заявку с 13,9 квартиры, их топят сверху
ВЫПОЛНЕНИЕ: течь крана в кв.17 перекрыли кран

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 16922,76

Участок электротехнических работ 1665,49

13211 отсутствует освещение в 1/2 квартире (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили сами кв. съемщики

13297 восстановить освещение на л/клетке 4,5 этажах, у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили л/н-3 шт

01.07.2014 50746,68

Материалы уборки территории и мусоропроводов 7,66

Аварийно-диспетчерское обслуживание 4907,36

Благоустройство придомовой территории	3116,72
Покос травы	3116,72
Вывоз и утилизация ТБО	4027,41
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2437,98
Материалы Ремонтно-строит участок	183,19
Материалы Сантехника	1353,3
Участок ремонтно-строительных работ	5284,56
Участок санитарно-технических работ	8041,98
13930 Нет ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Вода есть.	
14002 ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: параметры теплофиката низкие. Теплообменник не выдает нужную температуру ГВС	
14047 Нет ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: низкие параметры теплофиката, низкая циркуляция на теплообменнике	
14188 Запах КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале. Требуется выставление КНЗ на шпильки с выравниванием по уровню и частичная замена КНЗ. Выставили КНЗ на кирпичи.	
15061 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК	
15655 Температура горячей воды не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК	
15751 кв 49 ГВС низкой температуры, кв.15,65 от 28.07.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК	
15934 Температура горячей воды не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК	
16033 низкое давление и температура горячей воды ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК	
16087 кв 49 ГВС грязное Т=45оС ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	19709,08
Участок электротехнических работ	1677,44
15822 отсутствует освещение с 1 по 5 этаж л/клетка и в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 6 л/н	
	01.08.2014 49576,24
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4826,15
Вывоз и утилизация ТБО	4027,41
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2111,77
Материалы Благоустройство территории	354,8
Материалы Ремонтно-строит участок	23,83
Материалы Сантехника	2904,58
Участок ремонтно-строительных работ	4890,48
18017 кв.53 повесить доску объявлений ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили рекламный щит (прикрутили на саморезы с прессшайбой - 5 шт.)	
18102 кв.1 покрасить подъездную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: покраска дверей и чистка дверей, мат-л: краска серая 3 кг	
Участок санитарно-технических работ	9015,29
16949 топит сверху кв.6 ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый затоп	
17737 проверить на утечки квартиру №3 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали кв.3 на утечки. Утечек не обнаружено, на момент обследования все сухо. В помещении ниже в ПВС следов затопления нет, стены сухие	
18033 течь КНЗ в подвале п.2 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ с подвала до колодца, в п.3 необходима замена КНЗ.	
18372 кв.15 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника на Данилова 11, выход ГВС на дом 60С	

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		19744,49
Участок электротехнических работ		1677,44
17064 Закрепить светильник у входа ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили светильник ,заменяли л/н		
17130 кв 10 закрепить плафон у подъезда под козырьком (отвалился висит на проводах)		
ВЫПОЛНЕНИЕ: Плафон закрепили.		
17568 кв 14 запах горелой проводки ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел провод в Щ,О., схему эл. снабжения восстановил		
	01.09.2014	50613,43
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3683,3
Благоустройство придомовой территории		1928,1
Покос травы		1928,1
Вывоз и утилизация ТБО		4027,41
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1631,47
Материалы Благоустройство территории		23,41
Материалы Ремонтно-строит участок		73,61
Материалы Сантехника		4166,82
Материалы Электрика		826,97
Участок ремонтно-строительных работ		4632,01
19171 отремонтировать люки выхода на кровлю в п.3, 4 ВЫПОЛНЕНИЕ: обшили железом крышки люка выхода на кровлю над кв.48 и 63		
21170 восстановить ступени на лестнице ВЫПОЛНЕНИЕ: бетонирование мат-л: цемент 30 кг, отсев 150 кг		
Участок санитарно-технических работ		11396,88
19336 кв.29 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплофиката		
19716 кв 43 ГВС идёт холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплофикат		
20834 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запуск отопления, обработка стояков, установили краны ф15 - 6 шт.		
20986 кв.14 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на отоплении в д.11 по Чекистов		
21199 кв.14,51,57,56 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления		
21474 кв.15,12,12,51. Обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		16546,01
Участок электротехнических работ		1677,44
20037 кв.56 отсутствует освещение у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н		
	01.10.2014	68129,2
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4753,12
Вывоз и утилизация ТБО		4027,41
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3819,37
Материалы Благоустройство территории		13,76
Материалы Ремонтно-строит участок		16,95
Материалы Сантехника		8456,28
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий		10063,62
Ремонт козырьков		10063,62
Участок ремонтно-строительных работ		5202,16
25382 отремонтировать подвальное окно со стороны двора ВЫПОЛНЕНИЕ: разогнули железо и забили его на гвозди 6 шт.		
Участок санитарно-технических работ		10429,72

22382 кв.10.14.15.8.16,42.1под.нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления
22519 КВ.3.4.14.23.15.20,53,1ПОД.16 НЕТ ТЕПЛА ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

22723 кв.36,8,42,39,56,31,4,20 отсутствует отопление в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: замена сборки ф20 трубы 2м, вентиль ф15 и ф20, обработка стояков

22788 кв.15 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме

24206 х/б в квартире по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ:

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

19669,37

Участок электротехнических работ

1677,44

01.11.2014

53439,05

Материалы уборки территории и мусоропроводов

33,48

Аварийно-диспетчерское обслуживание

4448,06

Вывоз и утилизация ТБО

4027,41

Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1174,67

Материалы Ремонтно-строит участок

39,87

Материалы Сантехника

5167,62

Участок ремонтно-строительных работ

5006,05

28596 кв.11 засор вентиляции в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию

Участок санитарно-технических работ

12012,17

26439 топит сверху (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли холодную воду на сливной бачок в 50 квартире, звонок был повторный, что их продолжает топить, передала в АС, отключили стояк холодной и горячей воды

26443 кв 44 отключен стояк холодной и горячей воды АС, но квартиру продолжает топить (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: нет жильцов в кв.47,50 нет дома, до звонка, стояки ХВС и ГВС откр. не стали

26540 кв.44 отключен стояк холодной и горячей воды АС, но квартиру продолжает топить нет жильцов в кв.47,50 нет дома, до звонка, стояки ХВС и ГВС откр. не стали ВЫПОЛНЕНИЕ: вкл. стояков ГВС и ХВС, обследование труб ГВС и ХВС в кв.47,50 течи не обнаружено, разовый затоп в кв.50

26548 кв.51 низкая температура в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката, передано в СТК

26585 кв.46 ГВС в кране пусто. передано в Ас ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - открыли кран в подвале

26779 кв.17 топят нижнюю квартиру, 13 квартира тоже топят (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: кв.17 нет дома, откл. стояк отопления, включили

27037 кв.38 чуть теплые батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката, передано в СТК

27470 кв.38 х/б комната, кв.41,43 от 20.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

28008 кв.41 нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

19844,08

Участок электротехнических работ

1685,64

25774 отсутствует освещение на 1,3,5 этаже л/клетка и в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил лн -4 шт

27363 кв.15 нет освещения на л/к - 2,5эт, тамбур (вход со двора) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лн - 2шт

27787 запах горелой проводке в Щ.О. (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили	01.12.2014	57320,17
Материалы уборки территории и мусоропроводов		896,96
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4396,21
Вывоз и утилизация ТБО		4027,41
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2724,58
Материалы Благоустройство территории		793,47
Материалы Ремонтно-строит участок		289,28
Материалы Сантехника		4012,89
Материалы Электрика		267,23
Техническое обслуживание газового оборудования		3056,52
Участок ремонтно-строительных работ		5264,24
29415 кв.49 топит квартиру с вентиляхты ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали наледь с вытяжки КНЗ, заменили минвату на сухую		
31415 кв.9 засор вентиляции в кв. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию в ванной		
Участок санитарно-технических работ		10902,47
29018 кв 46 слабое отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника		
29195 кв.38 отсут. отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника		
29353 кв.14 темп. в кв. не соот. норме,26,44 ВЫПОЛНЕНИЕ: вкл. насос на т/проводе отопления в д.11 по ул. Чекистов. Отрегулировали давление и температуру на обратке теплофиката		
29364 кв.41 течь батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули гайку на американке, течь устранили		
32455 кв 64 нет отопления на кухне и в комнате, повтор от 31.12.2014 кв 38,52,55 х/б в комнате,передано в АС в 9:20 ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки обработали		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		19003,27
Участок электротехнических работ		1685,64
32416 кв.56 отсутствует освещение у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: 1 лн		