

Чекистов 9

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС	42 495,54	252 275,67	269 580,26	252 275,67	
Водоотв.	13 080,22	66 389,65	71 329,46	66 389,65	
ГВС подача	8 409,32	56 114,32	56 721,21	56 114,32	
Отопление	145 515,67	1 110 894,74	1 095 582,32	1 110 894,74	
Сод.обсл.жилья	188 163,18	588 719,87	649 065,61	637 280,92	44270,68
ХВС	14 809,33	79 093,27	83 022,60	79 093,27	
Э/э	41 492,41	325 557,43	333 554,25	325 557,43	
ИТОГО	453 965,67	2 479 044,95	2 558 855,71	2 527 606,00	

* - доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда		637 280,92
	31.01.2013	44 566,48
Абонентское обслуживание		1 699,59
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6 306,25
АУП		601,11
Вывоз и утилизация ТБО		4 289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		928,92
Материалы Сантехника		76,60
Обслуживание лифтового хозяйства		6 064,00
Паспортно-визовая служба		689,42
Техническое обслуживание газового оборудования		1 149,03
Участок ремонтно-строительных работ		844,20
Участок санитарно-технических работ		10 146,54
2136 кв 51,55,47 горячая вода не соответствует норме тел 24-91-82 повтор 28,01,13		
кв 51 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали бойлер		
2174 кв-71 ГВС не соотв норме повтор 29,01,13 кв 51,55,71,47 ВЫПОЛНЕНИЕ:		
отрегулировали бойлер		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 272,61
Участок электротехнических работ		1 498,50
1072 кв 5 периодически мигает свет в кв -ре ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали весь		
ЩО,установили 1 смим на фазном магистральном проводе		
230 Кв.71. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел пакетник, соединил		
напрямую		
	28.02.2013	51 410,89
Абонентское обслуживание		1 606,80
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6 110,68
АУП		935,69
Вывоз и утилизация ТБО		4 289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 180,03
Материалы Сантехника		906,81
Материалы Электрика		808,40
Обслуживание лифтового хозяйства		6 064,00
Паспортно-визовая служба		689,42
Техническое обслуживание газового оборудования		1 149,03
Участок ремонтно-строительных работ		1 228,96
Участок санитарно-технических работ		10 650,41

2637 Топит сверху. Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь по газовой трубе(незначительная),до звонка,этажен выше сантехника новая		
3738 кв-45 Течь по стояку ГВС .Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь стояка ГВС под потолком,закрыли стояк ГВС,до звонка		
3760 кв 45 закрыт стояк ГВС,открыт ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояк ГВС		
Участок уборки территории и мусоропроводов		13 179,76
Участок электротехнических работ		1 611,19
2958 Мировые судьи проверить подключение э/энергии ВЫПОЛНЕНИЕ: э/энергия подключена с общедомового учета		
3021 1 подъезд заменить л/н на 1 этаже,при входе в подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили л/н		
	31.03.2013	46 728,87
Абонентское обслуживание		1 612,73
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5 643,14
АУП		897,70
Вывоз и утилизация ТБО		4 289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 239,66
Материалы Электрика		478,99
Обслуживание лифтового хозяйства		6 064,00
Паспортно-визовая служба		689,42
Техническое обслуживание газового оборудования		1 149,03
Участок ремонтно-строительных работ		1 205,91
Участок санитарно-технических работ		9 301,87
5647 кв 29 засор стояка КНЗ,передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию с чердака		
6153 мировые судьи запах канализации тел 240353, кв.37,38 ВЫПОЛНЕНИЕ: стоит колодец,передано ВК		
6215 кв 30 горячая вода не соответствует норме тел 668435 повтор 20,03,2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: проверили бойлер,добавили регулятор на теплофикате		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 708,89
6372 кв 30 прочистить м/провод тел 668435 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочисти м/провод		
Участок электротехнических работ		1 447,82
5155 1 подъезд нет освещения в тамбуре,на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 8 л/н,ревизия патронов		
5157 1 подъезд заменить плафоны,отремонтировать ящик с кабелями ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4 плафона,закрыли все ЩО на всех этажах		
5205 кв 1 запах горелой проводке ВЫПОЛНЕНИЕ: горел магистральный провод,устранили.провод 2 метра,сжим 2 шт		
5948 провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР дома		
	30.04.2013	47 156,66
Абонентское обслуживание		1 034,13
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 825,93
АУП		925,71
Вывоз и утилизация ТБО		4 289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 885,51
Материалы Благоустройство территории		472,45
Материалы Электрика		511,42
Обслуживание лифтового хозяйства		8 970,80

Техническое освидетельствование лифтов	3 210,00
Паспортно-визовая служба	689,42
Техническое обслуживание газового оборудования	1 149,03
Участок ремонтно-строительных работ	994,94
7297 кв-37 Осыпается бетонный козырек на 9 этаже дома ВЫПОЛНЕНИЕ: обследование бетонного козырька,ремонт бетонного козырька включен в план работ	
Участок санитарно-технических работ	8 338,15
7143 кв 56 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: добавили теплофикат на теплообменник	
7411 кв 37 2 подъезд за домом удлинить трубу ливневой канализации или приварить жёлоб т.к. топил подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили 1 метр трубы ф 100 на ливневую канализацию	
7484 кв 56 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника(параметры теплофиката не соответствуют норме)	
8030 кв 56 ГВС не соответствует норме после 21.00 тел 275463 ВЫПОЛНЕНИЕ: по стояку ГВС в норме,в кв 56 нет дома	
9170 Кв.37. Течь горячей воды в подвале. Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет резьбы ф 32 на обратке до вентиля,требуется замена резьбы ф 32-1шт,вентиль ф 32-1шт,сварка,отключено ГВС на дом	
9187 кв-37 Течь ХВС в подвале. Передана на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Переток ХВС через ГВС,поставили заглушку на домовую трубу между флянцами	
9197 кв 37 нет резьбы ф 32 на обратке до вентиля,требуется замена резьбы ф 32-1шт,вентиль ф 32-1шт,сварка,отключено ГВС на дом ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили резьбу ф 32-1шт,установили вентиль ф 32-1 шт,ГВС запустили	
Участок уборки территории и мусоропроводов	11 077,81
Участок электротехнических работ	1 991,65
7718 Кв.34. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Отголен "0". Восстановил.	
7783 кв 38,37 нет освещения в м/квартирном коридоре (доступ в кв 38 на 10.04.2013 с 08.00 до 12.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: нашли и устранили обрыв провода,заменяли 1 светильник,1 л/н	
8670 кв 8 нет света в 1/2 квартиры тел 243640 ВЫПОЛНЕНИЕ: нашли и устранили обрыв фазного провода в ЩО	
	31.05.2013
	39 293,25
Абонентское обслуживание	612,82
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 485,40
АУП	977,98
Вывоз и утилизация ТБО	4 289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 330,19
Материалы Электрика	715,23
Обслуживание лифтового хозяйства	6 064,00
Паспортно-визовая служба	689,42
Текущий ремонт и обслуживание МКД	192,59
Техническое обслуживание газового оборудования	1 149,03
Участок ремонтно-строительных работ	983,83
Участок санитарно-технических работ	7 443,82

10271 Кв.37. Температура горячей воды не соответствует норме повтор 23,05,13 кв 51,57 ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС		
10332 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС		
10496 Кв.4. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрал,восстановил схему эл. снабжения		
10891 кв-37 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
10913 Отключить насосы.Работы Водоканала. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос		
10940 Включить насосы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили циркул. насос на ГВС		
9386 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узел		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 057,00
10482 не проводиться уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка подъезда		
Участок электротехнических работ		1 302,23
	30.06.2013	39 761,84
Абонентское обслуживание		536,21
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 447,10
АУП		869,31
Вывоз и утилизация ТБО		4 289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 463,30
Материалы Благоустройство территории		153,20
Материалы Сантехника		191,51
Материалы Электрика		268,11
Обслуживание лифтового хозяйства		6 064,00
Паспортно-визовая служба		689,42
Техническое обслуживание газового оборудования		1 149,03
Участок ремонтно-строительных работ		758,07
11447 прочистить вент. канал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вент. канал		
Участок санитарно-технических работ		6 567,66
11114 кв 39 ГВС соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: низкий теплофикат,бойлер в работе		
11163 Мировые судьи запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: распалась труба канализации,восстановили,засор устранен		
11242 нет давление на ГВС по стояку кухни,ванной комнаты ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется чистка фильтра на трубе ХВС на вводе в дом		
11328 требуется чистка фильтра на трубе ХВС на вводе в дом,низкое давление воды ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили фильтр на трубе ХВС,давление воды 5АТ.		
11330 течь спускного крана ф 15 на стояке ХВС в подвале по кв. 50,требуется замена резьбы ф 15 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 сборки ф 32 на стояке ХВС,течь устранили		
11382 Мировые судьи течь канализации в 3 отсеке(с левой стороны) стоят колодцы передала ВК ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранен		
11610 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера		

11732 Мировые судьи течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в Водоканал(13.06.2013 в 17:00)-прочистили колодцы(14.06.2013 08:00)		
12059 кв-2 ГВС идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: 6:00 вода в норме. По звонку жителя		
12167 кв 30(668435)ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировочные работы на системе теплоснабжения на сетях СТК-на 25.06.2013 температура ГВС в норме		
12251 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: температура ГВС в норме(по звонку жителя в 14:59)		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 323,56
Участок электротехнических работ		1 991,65
11213 Провести ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ревизию ВРУ		
12170 нет света во всем подъезде,в м/квартирных коридорах ВЫПОЛНЕНИЕ: в эл/щитовой от вводного автомата отгорел магистральный фазный провод, все устранил		
	31.07.2013	56 796,71
Абонентское обслуживание		766,02
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 059,91
АУП		923,64
Вывоз и утилизация ТБО		4 289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 608,64
Материалы Сантехника		755,11
Обслуживание лифтового хозяйства		6 064,00
Паспортно-визовая служба		689,42
Текущий ремонт и обслуживание МКД		13 297,20
Ремонт кровель, межпанельных швов		13 297,20
Техническое обслуживание газового оборудования		1 149,03
Участок ремонтно-строительных работ		809,83
Участок санитарно-технических работ		8 663,73
12504 кв 2(626062) ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера,температура ГВС в норме		
12554 Мировые судьи запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил трубу канализации,прочистил засор		
12972 2 подвал-бойлер обследовать запорную арматуру,счетчик на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек запорной арматуры не обнаружено,счетчик на ХВС работает исправно		
13009 кв 41 2 подъезд топит с ливневой канализации л/клетку 2 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено,ливневая канализация исправна		
13753 1 подвал с торца дома установить заглушку на ревизию канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: установили заглушку ф 100,манжет рез. ф 100 на ревизию канализации		
14050 Мировые судьи топит подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы,передано в Водоканал в 15:40		
14090 Мировые судьи -затоплен подвал водой,обследовать ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,остаточное явление канализации,утечек не обнаружено,установили заглушку ф 100 с резьбой на ревизию канализации		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 728,82

12555 Мировые судьи обработать подвал от мошек ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена дезинфекция подвального помещения раствором фуфанона		
12581 Мировые судьи обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка подвального помещения,дезинфекция раствором гипохлорита		
14139 Мировые судьи обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели дезинфекцию подвала раствором гипохлорита		
Участок электротехнических работ		1 991,65
12493 кв 30,71 нет света в м/квартирном коридоре,проверить работу патрона (Доступ с 17.30 до 20.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: Включил А.В. в ВРУ		
12768 кв 48 нет освещения в м/квартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н и патрон		
13060 нет освещения на 9 этаже л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу		
13715 1 подвал восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели ревизию патронов,заменяли 15 л/н,освещение восстановили		
13961 кв43 ,-44 периодически исчезает освещение в межквартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: отработал автомат в ВРУ, Включил автомат в ВРУ		
	31.08.2013	39 860,10
Абонентское обслуживание		804,32
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 757,67
АУП		814,98
Вывоз и утилизация ТБО		4 289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 263,93
Материалы Благоустройство территории		1 749,09
Материалы Ремонтно-строит участок		237,12
Материалы Сантехника		55,78
Материалы Электрика		1 248,08
Обслуживание лифтового хозяйства		6 064,00
Паспортно-визовая служба		689,42
Техническое обслуживание газового оборудования		1 149,03
Участок ремонтно-строительных работ		780,08
Участок санитарно-технических работ		5 525,56
14476 2 подъезд топит с ливневой канализации л/клетку ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,ливневая канализация исправна,утечек не обнаружено		
14522 Мировые судьи запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы,передано в Водоканал в 15:15		
14677 Отключить 2 стояка отопления к 10:00 12.08.2013(оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояки отопления		
14754 течь стояка ХВС(домофон кв 131) ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ХВС,течь устранили		
14770 Мировые судьи запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы,передано в Водоканал		
14821 обследовать стояк отопления на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено		
14931 Мировые судьи откачать воду(требуется АС-машина) ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы.Передано в ВК.		

15292 Судебные приставы. Сильный запах КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы .Передали на ВК.

15500 Судебный участок. Запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале, КНЗ в работе-течь устранили

15585 Обследовать подвалы на затопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Затоплен подвал, нужно откачивать воду-работы запланированы.

15636 Судебный участок. Течь канализации в подвале. Заявка на 29.08.2013 к 10:00
ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели откачивание воды из подвала с Водоканалом.

15715 Судебный участок. Течь воды в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена гофры у сифона в раковине. Передать в платный отдел.

15740 Отремонтировать подвальное м/панельное перекрытие (1-го подвала). Под контролем Сазонова А.В. ВЫПОЛНЕНИЕ: Запенили швы в м/панельных перекрытиях

15764 Кв.37,38. Запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Подвал затоплен, нужно откачивать ас. машиной

15771 сильный запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подвал затоплен , нужно откачивать ас. машиной

Участок уборки территории и мусоропроводов

10 784,39

14569 Мировые судьи обработать подвал после затопления канализацией
ВЫПОЛНЕНИЕ: нет возможности обработать подвал,в подвал стоит вода-передано Гилфанову

14818 Мировые судьи обработать подвал после затопления канализацией
ВЫПОЛНЕНИЕ: нет возможности обработать подвал,в подвал стоит вода-передано Гилфанову

15530 Судебный участок. Почистить подвал после затопления канализацией.Повтор от 27.08
ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведен осмотр подвального помещения-затоплено стоками КНЗ. Нужно откачивать ас. машиной.

Участок электротехнических работ

1 646,94

14605 кв 71нет освещения в межквартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: отработал автомат в ВРУ,включил автомат.

14615 Проверить автоматы на тамбура , заменить неисправные ВЫПОЛНЕНИЕ: необходимо заменить автомат в ВРУ автомат нужен на дин рейку

14646 Заменить автомат ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил автомат вводной на л/к в ВРУ

14663 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отказ от заявки по звонку жителя

14750 нет освещения в м/квартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил обрыв провода Схему эл. снабжения восстановил

15038 нет света в м/квартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил короткое замыкание в межквартирном коридоре 1-го этажа

15207 кв 71-72 нет освещения в межквартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н -1шт

30.09.2013

127 149,02

Абонентское обслуживание

880,92

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2 604,47

АУП	689,42
Благоустройство придомовой территории	87 831,91
автостоянка с щебеночным покрытием	87 831,91
Вывоз и утилизация ТБО	4 289,71
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 646,94
Материалы Благоустройство территории	368,48
Материалы Сантехника	265,48
Обслуживание лифтового хозяйства	6 064,00
Паспортно-визовая служба	689,42
Текущий ремонт и обслуживание МКД	1 106,56
Услуги ассенизаторской машины	1 106,56
Техническое обслуживание газового оборудования	2 298,06
Участок ремонтно-строительных работ	794,65
Участок санитарно-технических работ	5 834,56
15977 кв-19 Течь воды в туалете(возможно бежит бачок) ВЫПОЛНЕНИЕ:	
Переполнен бачок унитаза-отрегулировали	
16002 Кв.11,47,50Нет горячей воды-пусто. Повтор от 04.09 ВЫПОЛНЕНИЕ:	
Закрыта задвижка на подаче ГВС дома. Открыли.	
16152 Кв.51. Нет горячей воды(пусто) ВЫПОЛНЕНИЕ: Перепустили стояк ГВС.	
Был завоздушен.	
16210 Откачивание воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Откачали один отсек,далее	
течь с колодцев. Передали на ВК	
16266 кв-63 Течь вводного крана на ХВС в квартире.(Передала на АС.)	
ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли вентиль на х/в в квартире. Жильцы устранил сам	
16467 Течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы. Передано в СТК	
16656 кв 49 гвс не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы	
СТК	
17268 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узел,запустили	
систему отопления	
17328 кв 20Течь в подвале(2подъезде) ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется сварка трубы	
отопления ф 80,течь,закрыли э/узел	
17355 кв 37(9501999782),30,41 в подвале течь воды. Передала на АС.кв-	
29(249077)Ключи в кв-39 ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется сварка трубы отопления ф	
80,течь,закрыли э/узел	
17372 кв 20 требуется сварка трубы отопления ф 89,течь,закрыли э/узел	
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы отопления ф 89-1м.,заглушили,течь	
устранили,открыли 2 э/узел	
17469 49 течь батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояк отопления,заявка	
платная	
17511 кв 20 подключить стояк отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояк	
отопления	
17537 49 подключить стояк отопления (оплатили)передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ:	
запустили,обработали стояк отопления	
17561 кв 14 нет отопления в квартире повтор 30.09.2013 кв	
52(247158),14,44,70(9221164220),66(664550),36(244764) повтор 01.10.2013 кв	
49(649295) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,по кв 1,2,4 перекрыты	
краны на радиаторах отопления,передано технику	

17754 кв 39 течь канализацией в подвале повтор 30.09.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации Участок уборки территории и мусоропроводов		10 022,59
18085 кв 39 обработать подвал после затопления канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена обработка подвального помещения раствором гипохлорита Участок электротехнических работ		1 761,85
16897 кв 45 нет освещения на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт		
17810 кв-28 Нет света в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обгорел провод-восстановил схему эл.снабжения		
	31.10.2013	57 692,18
Абонентское обслуживание		1 302,23
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 527,87
АУП		842,62
Вывоз и утилизация ТБО		4 289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 110,73
Материалы Ремонтно-строит участок		5 131,99
Материалы Сантехника		12 158,14
Обслуживание лифтового хозяйства		6 064,00
Паспортно-визовая служба		689,42
Участок ремонтно-строительных работ		1 626,08
21288 кв 36 отремонтировать окно машинного отделения ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели ремонт окна в машин. отделении, закрыли люк на чердак. Участок санитарно-технических работ		8 483,28
18174 кв-20,40(9220288094,70,49(9655093235) Нет отопления на в 3-х комнатах повтор 02.10.2013 кв 70 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18177 кв 10 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу теплообменника		
18618 кв 13,14,16,70,36,38 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18866 кв 10,36,39,70 нет отопления в квартире повтор 07.10.2013 кв 14,70 повтор 08.10.2013 кв 30,70 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19312 кв 36,10(244430) нет отопления в 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19481 кв-49, 2(606260)Нет отопления(в комнате), 20(664879),мировые судьи повтор 10.10.2013 кв 70,36,49 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19507 кв 44 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено		
19879 в 10,36,39,70, кв 14,70,(мировые судьи нет отопления в одной комнате и в коридоре т240339) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19892 кв 39 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп(течь шланга стир. машины)		
20080 Мировые судьи нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
20946 кв 56 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника		

21499 кв 56 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника

21712 кв 8 отключение ГВС на 31.10.13 на 9:00 Оплатили ВЫПОЛНЕНИЕ: 9:00 отключили стояк ГВС, в 12:10 стояк ГВС включили

21785 кв 2 горячая вода не соответствует норме, отсутствует циркуляция
ВЫПОЛНЕНИЕ: 05.11.13 нет циркуляции, нужна переврезка на стояке ГВС

Участок уборки территории и мусоропроводов

11 359,55

Участок электротехнических работ

2 106,56

18622 кв 13,14 нет освещения вы м/квартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ:
отработал автомат в ВРУ, включил

19265 кв 4 нет света в квартире(домофон кв 104) ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел нулевой провод ,схему эл. снабжения восстановил

19840 кв 2 нет света в 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел фазный провод,
схему восстановил

21154 кв 30 нет освещения в м/квартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет дома ,
тел. не отвечает. До звонка.

21287 кв 36 нет освещения в тамбуре, на 9 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-
2шт.

30.11.2013

41 157,97

Абонентское обслуживание

919,22

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2 987,48

АУП

766,02

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2 068,25

Материалы Ремонтно-строит участок

1 175,69

Обслуживание лифтового хозяйства

6 064,00

Паспортно-визовая служба

689,42

Участок ремонтно-строительных работ

1 882,19

23971 отремонтировать сиденье качели на дет. площадке во дворе дома
ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали сиденье

Участок санитарно-технических работ

9 819,44

22019 кв 2 не работает п/сушитель ВЫПОЛНЕНИЕ: нет циркуляции на
ГВС,требуется переврезка стояка ГВС

22048 кв 2 не работает полотенцесушитель в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ:
отключение стояка горячей воды, переврезка полотенцесушителя, выполнено,
стояк запустили

22064 кв. 10,2. Нет отопления в квартире, и температура не соответствует норме
ВЫПОЛНЕНИЕ: 06.11.12 перепустили стояки, низкий теплофидат

22118 кв 44 ,56,49 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ:
отрегулировали работу теплообменника

22133 кв 2 не греет п/сушитель в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС появилась

22216 кв 2 нет циркуляции на ГВС,требуется переврезка стояка ГВС(На 12.11.2013
с 08.00 до 12.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: проектом дома не предусмотрено

22440 кв 25 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу
теплообменника

22441 кв 25 нет отопления в 1 комнате, кв 26 нет отопления в квартире
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

22509 кв 56,22 горячая вода не соответствует норме повтор 12.11.2013 кв 49(649295),10,22 ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка бойлера		
22517 кв 22,10(649619) отсутствует отопление в квартире повтор 12.11.2013 кв 10,22, мировые судьи ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления. Низкие параметры теплофика		
22981 кв 25 горячая вода не соответствует температурному режиму ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
23266 кв 39 запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили трубопровод канализации до колодца 5м		
Участок уборки территории и мусоропроводов		12 105,19
23307 кв 39 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведена чистка, дезинфекция подвала раствором гипохлорита		
Участок электротехнических работ		2 681,07
22797 кв 30 нет света в 1/2 квартире(с 15.00 до 17.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке отгорели нулевые провода,Все устранил		
23992 Мировые судьи нет света в помещении после 13.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел фазный провод,схему эл. снабжения восстановил		
	31.12.2013	45 706,95
Абонентское обслуживание		919,22
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 987,48
АУП		727,72
Вывоз и утилизация ТБО		4 289,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 106,56
Материалы Благоустройство территории		58,11
Материалы Ремонтно-строит участок		658,02
Материалы Сантехника		384,11
Материалы Электрика		393,51
Обслуживание лифтового хозяйства		6 064,00
Паспортно-визовая служба		689,42
Техническое обслуживание газового оборудования		1 149,03
Участок ремонтно-строительных работ		1 912,40
Участок санитарно-технических работ		9 977,06
24327 Кв.10. Нет отопления на кухне, в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали, стояки в работе		
24359 кв 10,14(664097)кв 2 (626062) комната и кухня нет отопления повтор 06.12.2013 кв 10,14, мировые судьи-нет в 2 помещениях ВЫПОЛНЕНИЕ: По стояку отопления на обратке перекрыты вентиля		
24485 кв 2,10,14 отсутствует отопление на кухне, мировые судьи нет в 2 помещениях ВЫПОЛНЕНИЕ: По стояку отопления на обратке а квартире перекрыты вентиля		
24902 кв 23 течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: течь унитаза в соединении гофры,Платный отдел		
25021 кв 23 устранить местный засор канализации(с 08.00 до 12.00)(домофон 123) ВЫПОЛНЕНИЕ: нужно менять манжет на унитаз, вода уходит		
25482 кв 37 набирать код на домофоне 73 отрегулировать водоснабжение ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		

25639 кв 37 течь стояка ХВС, требуется сварка(на 23.12.2013 с 08.00 до 12.00 домофон 73) ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ХВС

Участок уборки территории и мусоропроводов

11 169,14

Участок электротехнических работ

2 221,46

24214 .кв 70,71 нет освещения на л/к 9 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт

25365 кв 49 нет освещения на 3 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 2шт

Итого
25 190,95
8 140,41
7 802,43
160 828,09
132 107,81
10 880,00
33 495,59
378 445,28