

Ленина 15А

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС	26 323,24	307 841,57	301 248,35	307 841,57	
Водоотв.	4 920,33	58 911,33	58 106,72	58 911,33	
Отопление	65 264,75	730 032,78	699 122,84	730 032,78	
Сод.обсл.жилья	21 045,35	288 750,06	276 480,98	301 053,90	13227,2
ХВС	5 799,93	67 735,70	65 851,99	67 735,70	
Э/э	17 377,29	186 334,32	171 610,42	186 334,32	
ИТОГО	140 730,89	1 639 605,76	1 572 421,30	1 651 909,60	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда		301 053,90
	31.01.2013	25 463,62
Абонентское обслуживание		1 122,72
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 165,80
АУП		426,62
Вывоз и утилизация ТБО		2 833,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		613,63
Материалы Сантехника		50,60
Паспортно-визовая служба		455,42
Техническое обслуживание газового оборудования		759,03
Участок ремонтно-строительных работ		557,66
Участок санитарно-технических работ		6 702,63
1566 кв 51 течь стояка отопления в квартире передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сгон со сваркой, запустили стояк.		
1631 4 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.		
1727 мокнет стояк гвс - обследовать. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка стояков гвс и хвс, замена в перекрытии.		
1833 течь батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена батареи, перекрыли батарею.		
1868 замена стояка гвс в перекрытии с кв.5. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена стояков гвс,хвс в перекрытии.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		6 785,91
1889 обработать подвалы от крыс. Просьба зайти в кв.48. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал от крыс.		
Участок электротехнических работ		989,89
	28.02.2013	30 001,35
Абонентское обслуживание		1 061,42
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 036,62
АУП		664,07
Вывоз и утилизация ТБО		2 833,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 440,09
Материалы Сантехника		599,02
Материалы Электрика		534,01
Паспортно-визовая служба		455,42
Техническое обслуживание газового оборудования		759,03
Участок ремонтно-строительных работ		811,83
Участок санитарно-технических работ		7 035,48

2861 течь стояков хвс, гвс. - домофон не работает. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка стояков хвс,гвс.		
4308 маркировка элеваторного узла. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели замеры теплофикаата на элеваторном узле.		
4495 течь хвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали - течь между бачком и площадкой - устранят сами.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		8 706,33
3294 кв 59 нависание снежной глыбы с балкона 5 этажа.(предали с МЧС) ВЫПОЛНЕНИЕ: 09.02.13. - оградил опасную территорию лентой с плакатами.		
Участок электротехнических работ		1 064,32
3331 кв15 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорела колодка в ВРУ посадил провод на шину необходима ревизия ВРУ.		
4382 ППР. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены ППР эл. щитков и ВРУ.		
4523 кв.5,34 - устранить неисправности в щитках. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 клемных колодки.		
	31.03.2013	26 906,63
Абонентское обслуживание		1 065,34
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 727,77
АУП		637,11
Вывоз и утилизация ТБО		2 833,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 479,48
Материалы Электрика		316,42
Паспортно-визовая служба		455,42
Техническое обслуживание газового оборудования		759,03
Участок ремонтно-строительных работ		796,60
5979 2 подвал - закрыть окно. ВЫПОЛНЕНИЕ: окно закрыл.		
Участок санитарно-технических работ		6 144,66
5860 кв 47 течь КНЗ в подвале,передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 734,69
Участок электротехнических работ		956,40
4894 ППР. ВЫПОЛНЕНИЕ: ДОМ 15 - обследование подвальных помещений.		
5656 нет освещения у входа 2,3,4 подъезды. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.		
6931 обследовать подключение счётчика. ВЫПОЛНЕНИЕ: посторонних подключений не обнаружено, рекомендовано заменить счётчик.		
	30.04.2013	25 270,43
Абонентское обслуживание		683,13
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 187,93
АУП		656,99
Вывоз и утилизация ТБО		2 833,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 245,54
Материалы Благоустройство территории		312,09
Материалы Электрика		337,84
Паспортно-визовая служба		455,42
Техническое обслуживание газового оборудования		759,03
Участок ремонтно-строительных работ		657,24

8742 4 подъезд, 4 этаж - вставить стекло в оконную раму. ВЫПОЛНЕНИЕ: стекло вставил.		
Участок санитарно-технических работ		5 508,04
8305 кв-45 Течь КНЗ в подвале. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.		
8713 восстановить наружные водосточные трубы. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановлены 2 сливные трубы.		
8971 1 подвал - топит КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 317,82
Участок электротехнических работ		1 315,65
	31.05.2013	24 818,41
Абонентское обслуживание		404,82
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 302,40
АУП		694,08
Вывоз и утилизация ТБО		2 833,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		878,70
Материалы Ремонтно-строит участок		1 747,54
Материалы Сантехника		1 072,14
Материалы Электрика		472,47
Паспортно-визовая служба		455,42
Текущий ремонт и обслуживание МКД		127,22
Техническое обслуживание газового оборудования		759,03
Участок ремонтно-строительных работ		649,90
10491 2 подъезд, 2 этаж - нет стекла. ВЫПОЛНЕНИЕ: стекло установлено.		
Участок санитарно-технических работ		4 917,26
10515 4 подвал - течь КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.		
11002 4 подвал - течь кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.		
9450 закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторный узел.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		6 643,49
10558 покрасить 2 скамейки. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена покраска скамейки.		
10591 4 подвал - почистить с опилом после затопления кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: 31.05.13. - прочистили.		
Участок электротехнических работ		860,23
	30.06.2013	22 302,94
Абонентское обслуживание		354,21
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 277,10
АУП		616,96
Вывоз и утилизация ТБО		2 833,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		966,63
Материалы Благоустройство территории		101,20
Материалы Сантехника		126,51
Материалы Электрика		177,11
Паспортно-визовая служба		455,42
Техническое обслуживание газового оборудования		759,03
Участок ремонтно-строительных работ		500,77
Участок санитарно-технических работ		4 338,49
11189 2 подвал - топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.		

11667 Проведение ППР, подготовка к отопительному сезону. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены ППР.

11724 2 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

12206 4 подвал - запах КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек не обнаружено

Участок уборки территории и мусоропроводов 7 480,15

12276 4 подвал - восстановить освещение . ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановил освещение в подвале, заменил л/н-4шт.

Участок электротехнических работ 1 315,65

11278 Обследование щитовых и ВРУ. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследование проведено.
31.07.2013

24 275,83

Абонентское обслуживание 506,02

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2 681,91

АУП 655,52

Вывоз и утилизация ТБО 2 833,71

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 062,64

Паспортно-визовая служба 455,42

Техническое обслуживание газового оборудования 759,03

Участок ремонтно-строительных работ 534,96

Участок санитарно-технических работ 5 723,11

12671 зацементировать выбоины в тамбуре и на лестничных клетках - 1 подъезд.
ВЫПОЛНЕНИЕ: зацементирован тамбур и все л. клетки.

13704 кв 9 топит кв 6. ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый топ. Разбили 100л аквариум в малой комнате.

Участок уборки территории и мусоропроводов 7 747,86

Участок электротехнических работ 1 315,65

12503 ремонт ВРУ. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведён ремонт ВРУ.

14032 Ревизия наружного освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили освещение у подъездов.

31.08.2013 22 263,50

Абонентское обслуживание 531,32

Аварийно-диспетчерское обслуживание 1 821,67

АУП 578,40

Вывоз и утилизация ТБО 2 833,71

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 834,93

Материалы Благоустройство территории 1 155,42

Материалы Ремонтно-строит участок 54,96

Материалы Сантехника 36,85

Материалы Электрика 824,46

Паспортно-визовая служба 455,42

Техническое обслуживание газового оборудования 759,03

Участок ремонтно-строительных работ 515,31

Участок санитарно-технических работ 3 650,09

14791 топит сверху на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояки хвс по кв.35,36 и гвс на дом. В кв.39 - нет дома.

14794 Топит из кв.39, хозяев нет дома. Участок отключили ГВС на дом, ХВС по стоякам кв.35,36. Передала в АС в 18:25 жители в кв 39 дома ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек не обнаружено, включили ХВС, ГВС

15457	Магазин ;Канцлер;. Топит канализацией. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ с колодца		
15555	обследовать стояк КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена стояка, на поздний срок.		
15570	магазин ";Концтовары "; - топят сверху канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.		
	Участок уборки территории и мусоропроводов		7 123,99
14484	1 подъезд убрать козырек от мусора. ВЫПОЛНЕНИЕ: Убрали мусор.		
	Участок электротехнических работ		1 087,94
		30.09.2013	21 314,56
	Абонентское обслуживание		581,92
	Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 720,47
	АУП		455,42
	Вывоз и утилизация ТБО		2 833,71
	Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 087,94
	Материалы Благоустройство территории		243,41
	Материалы Сантехника		254,46
	Паспортно-визовая служба		455,42
	Техническое обслуживание газового оборудования		1 518,06
	Участок ремонтно-строительных работ		524,93
	Участок санитарно-технических работ		3 854,21
15955	течь трубы кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление.		
16366	кв. 29. Течь стояка отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена стона, сварка стояка отопления.		
16562	кв.25 - течь стояка ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: отказ от заявки.		
17029	закрыть задвижку гвс на дом. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли задвижку гвс на дом, после окончания рем. работ стк - открыли.		
17031	2 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.		
17374	Запуск системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели запуск и обработку системы отопления.		
	Участок уборки территории и мусоропроводов		6 620,76
	Участок электротехнических работ		1 163,85
16126	нет освещения у входа в подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет напряжения ,нужны эл. монтажные работы		
17041	кв.3 - нет освещения у входа в подъезд, обрыв провода. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.		
		31.10.2013	29 066,65
	Абонентское обслуживание		860,23
	Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 669,87
	АУП		556,62
	Вывоз и утилизация ТБО		2 833,71
	Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		733,73
	Материалы Ремонтно-строит участок		3 390,10
	Материалы Сантехника		2 993,41
	Паспортно-визовая служба		455,42
	Участок ремонтно-строительных работ		1 074,16
	Участок санитарно-технических работ		5 603,91
19781	/29 - заменить стояк кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк КНЗ.		

19984 кв./29 - неисправен стояк КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили стояк КНЗ.

21517 "Канцлер" - топит КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале.

Участок уборки территории и мусоропроводов 7 503,93
Участок электротехнических работ 1 391,56

18375 кв.48 - нет освещения у входа в 4-й подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: вырван патрон с лампой,восстановил

30.11.2013 23 182,49

Абонентское обслуживание 607,22

Аварийно-диспетчерское обслуживание 1 973,48

АУП 506,02

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 366,25

Материалы Ремонтно-строит участок 776,65

Паспортно-визовая служба 455,42

Участок ремонтно-строительных работ 1 243,34

Участок санитарно-технических работ 6 486,56

21864 4 подвал - топит КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

23434 Концтовары - топит канализацией подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию

23630 кв 2 топят сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: кв 8 затопила кв 5,кв 2 хозяин кв 8 уснул в ванной ,разовый затоп

Участок уборки территории и мусоропроводов 7 996,48

Участок электротехнических работ 1 771,07

22539 кв.51 - 4 подъезд - нет освещения на л/клетках со 2-го этажа и выше.

ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н 3шт

22815 кв.10 - 1 подъезд - нет освещения на 3,4,этажах л/клеток. ВЫПОЛНЕНИЕ:

Заменял 2 лампы

31.12.2013 26 187,49

Абонентское обслуживание 607,22

Аварийно-диспетчерское обслуживание 1 973,48

АУП 480,72

Вывоз и утилизация ТБО 2 833,71

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 391,56

Материалы Благоустройство территории 38,39

Материалы Ремонтно-строит участок 434,68

Материалы Сантехника 253,74

Материалы Электрика 259,95

Паспортно-визовая служба 455,42

Техническое обслуживание газового оборудования 759,03

Участок ремонтно-строительных работ 1 263,30

Участок санитарно-технических работ 6 590,68

24775 кв.6 - холодно в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены замеры в квартире, температура+24,=25 градусов.

25354 4 подвал - стоит кнз ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

25543 Кв.60. Топит с чердака. ВЫПОЛНЕНИЕ: Перекрыли стояк, слили.

Требуется замена сгона ф20 на чердаке.

25544 кв.4. Нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали.

Заморожено несколько стояков. Сообщили Речкину А.Н. Нужно отогреть стояки-до утра.

25545 Кв.60. Перекрыт стояк отопления, слит. Требуется замена сгона на чердаке ф20 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборки на чердаке, запустили отопление.

25550 Кв.4.:3; Заморожено несколько стояков. Нужно отогреть стояки.

ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали замерзлые стояки, отопление появилось

25555 кв 45 нет отопления в одной комнате кв 35;38;44;41;51;58: по всей кв-ре

ВЫПОЛНЕНИЕ: смотрите заявку №25550

25642 заменить сгон на чердаке по стояку кв.18, нет отопления на л/клетке.

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сгон, запустили отопление.

25660 кв.6 - обследовать батарею. ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена батареи.

25690 4 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале, установили заглушку.

25714 2 подвал - парит . ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт участка системы отопления, запуск, обработка.

25760 Слить систему отопления, закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: слили систему отопления, закрыли элеваторный узел.

25896 2 подъезд - нет отопления на л/клетках. ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояк отопления, обработали систему.

25956 Закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли 9-50, открыли 12-00.

Участок уборки территории и мусоропроводов

7 378,15

Участок электротехнических работ

1 467,46

24648 4 подъезд- 2,3 этажи нет освещения.кв.51. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

Итого
32 916,46
5 724,94
96 174,69
32 391,07
7 683,64
32 101,19
206 991,99