

Ленина 21А

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	63 004,29	48 954,93		63 004,29	14 049,36
Гор. вода (комп. на Т/Э)	127 376,84	95 002,85		127 376,84	32 373,99
Гор. вода (комп. на Х/В)	23 799,81	17 751,96		23 799,81	6 047,85
Отопление	533 637,11	311 659,60		533 637,11	221 977,51
Содержание жилья	393 005,55	342 520,25	10 630,75	433 335,95	80 184,95
Хол. вода	90 562,09	64 385,41		90 562,09	26 176,68
Электроэнергия	246 160,31	211 991,75		246 160,31	34 168,56
ИТОГО	1 477 546,00	1 092 266,75	10 630,75	1 517 876,40	414 978,90

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Ленина ул, № 21А

	433335,95
01.01.2014	27924,51
Материалы уборки территории и мусоропроводов	323,06
Абонентское обслуживание	1401,56
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3775,23
Вывоз и утилизация ТБО	2823,74
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	494,58
Материалы Ремонтно-строит участок	41,62
Материалы Сантехника	35,27
Участок ремонтно-строительных работ	2697,97
Участок санитарно-технических работ	8370,97

219 кв 43 нет освещения у 1,3 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 2 шт

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	6810,17
Участок электротехнических работ	1150,34

1042 кв.43 - нет освещения на 4 этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

1756 кв 43 отсутствует освещение на 4,5 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания

1776 кв.30 - - 1, 4 этаж и- нет освещения на л/клетке - участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

828 кв.30 - 5 этаж - нет освещения на л/клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

01.02.2014	30426,24
Материалы уборки территории и мусоропроводов	5,03
Абонентское обслуживание	1001,04
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3211,58
Вывоз и утилизация ТБО	2823,74
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	731,25
Материалы Ремонтно-строит участок	12,25
Материалы Сантехника	87,84
Материалы Электрика	265,64
Участок ремонтно-строительных работ	2668,39

3329 кв.30 - топит сверху. ВЫПОЛНЕНИЕ: Расчистили снег, топит с крыши.

Участок санитарно-технических работ	7010,08
-------------------------------------	---------

3335 Кв.48. Течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в водоканал.

3382	Закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел, после проведения рем. работ СТК открыли, обработали систему отопления.		
3867 кв.10	- мокнет батарея на 2-м этаже л/клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли подводку к батарее, запустили, обработали с/отопления.		
4088 кв.7	- капает батарея в комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена подводки к батарее, на 27.02.14. с 10-00.		
4217 кв.7	- течь батареи в комнате - с 10-00. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли подводку к батарее, обработали систему отопления.		
4223 кв.32	- нет отопления в 2-х комнатах. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали систему отопления.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов			11459,06
Участок электротехнических работ			1150,34
2423	закрыть эл/щиток на 4-м этаже(кв.43.) ВЫПОЛНЕНИЕ: щиток закрыли		
2873 кв.43	- нет освещения у входа в 3-й подъезд и на 4-м этаже - участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.		
3454 кв.43	- нет освещения на л/клетке 2-го этажа. ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел патрон, восстановил		
3824 кв.30	запах горелой проводки ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверил все э/щитки, все нормально, на чердаке проводка отсутствует		
		01.03.2014	31602,57
Абонентское обслуживание			925,61
Аварийно-диспетчерское обслуживание			3220,58
Вывоз и утилизация ТБО			2823,74
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.			1633,07
Материалы Ремонтно-строит участок			15,6
Материалы Сантехника			861,25
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов			11412,65
Участок ремонтно-строительных работ			2965,6
Участок санитарно-технических работ			6594,13
5027 кв. 48	топит подвал КНЗ. Передано в АС. Прочистили. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено		
5235 4 подвал	- стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передали в водоканал. (заявка № 465).		
5268	Закрыть элеваторные узлы, после окончания работ СТК - открыть. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел. Открыли элеваторный узел, обработали систему отопления.		
6069 кв.48	- стоит кнз в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.		
6181 кв.48	- булькает в унитазе. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоит колодец, передано в Водоканал.		
6761	топит квартиру с чердака, чердачная разводка (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк отопления, вырвало м/пластик на стояке в квартире		
6873	Засор КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоит четвертый колодец. Передано в ВК.		
6989 4 подвал	- запах кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале.		
Участок электротехнических работ			1150,34
4655 кв.39	- нет освещения на 3-м этаже л/клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-1шт.		
5052 кв.43	нет освещения на л/к 4эт и у входа ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена лампы/н-2шт.		

5485 кв.43 - нет освещения у входа в 3-й подъезд и на 4-м этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 л/накаливания

6507 кв.28 - нет освещения на 1-м этаже л/клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп - 1 шт.

6975 Нет освещения на 3,5 этажах л/клетки 3 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания

01.04.2014 29969,97

Материалы уборки территории и мусоропроводов

225,54

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2958,57

Благоустройство придомовой территории

7215 Прочистить канаву от снега у подъезда. ВЫПОЛНЕНИЕ: передано дворникам.

Вывоз и утилизация ТБО

2823,74

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1329,31

Материалы Сантехника

292,39

Участок ремонтно-строительных работ

2747,87

Участок санитарно-технических работ

7172,33

7269 4 подвал - стоит вода. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоит колодец, передано в водоканал.

7488 кв. 29,28,48,43 Х/б в квартирах. ВЫПОЛНЕНИЕ: отопление на дом открыли

8395 кв 43 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: 18.04.14. - гвс в норме, отзвонилась Козырчикова.

8595 кв 43 чуть тёплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: кв.43 отзвонилась 11-30 - отопление и гвс в норме.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

11269,88

Участок электротехнических работ

1150,34

7200 3 подъезд - нет освещения на л/клетках - 3, 5 этажи + 5-й этаж - нет плафона.

ВЫПОЛНЕНИЕ: см.7201.

7201 3 подъезд - нет освещения на л/клетках - 3, 5 этажи + 5-й этаж - нет плафона.

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания

7362 Нет освещения на л/к 5 эт .передала электрику ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н 05.04.14

7856 Нет освещения у входа в 3-й подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 л/н

8363 Нет освещения на л/клетке - 5 этаж, 3 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н 17.04.14

8751 Снова перегорела лампочка на 5-м этаже л/клетки + 1 этаж- 3 подъезд.повтор от 25.04.

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н

9392 кв 43 нет освещения на 1,4,5этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 3 л/н

01.05.2014 32758,15

Материалы уборки территории и мусоропроводов

21,21

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3398,02

Вывоз и утилизация ТБО

2823,74

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1501,52

Материалы Ремонтно-строит участок

273,47

Материалы Сантехника

982,98

Участок ремонтно-строительных работ

4334,24

Участок санитарно-технических работ

7325,99

10403 ОТКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторные узлы.

10532 кв 43 отсутствует ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Выход с т/п8 = 30 градусов, передано в стк.
11276 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: 23.05.14. - выход с бойлера=46 градусов.

11490 Подтекает стояк гвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли стояк гвс.

11580 4 подвал - затоплен кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоит колодец, передано в водоканал.

11757 4 подвал - запах кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Остаточные явления. Установили заглушки.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 10937,54

Участок электротехнических работ 1159,44

10639 Нет освещения на 2,3 этажах,+ кв.43 - 3 подъезд - на 2,3 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили
2 л/н 15.05.14

01.06.2014 29714,72

Материалы уборки территории и мусоропроводов 251,77

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2790,15

Благоустройство придомовой территории

12302 обработать подвалы от крыс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено 25.06.2014

Вывоз и утилизация ТБО 2823,74

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1084,92

Материалы Ремонтно-строит участок 439,85

Материалы Сантехника 325,65

Участок ремонтно-строительных работ 3132,07

Участок санитарно-технических работ 6662,27

12018 Обследовать стояки ХВ,ГВ и отопления - после 14-00. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна сварка
стояков, доступ в подвал на 10.06.14.

12132 кв.50 - течь стояка гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужны запчасти, до звонка от жителей.

12247 Течь стояка ГВС в ванной. По просьбе жителей стояк не отключили.Требуется замена
"американки". В работу на участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли стояк ГВС в ванной

12274 кв 50 закрыли стояк ГВС в ванной ,требуется замена" американки" ВЫПОЛНЕНИЕ:
Заменяли участок стояка гвс со сваркой.

12465 Течь стояков хвс, гвс, отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили стояки хвс и гвс в квартире.

12466 течь воды в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили спусник.

13178 кв 43 периодически пропадает давление на воде ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели чистку
врезки ГВС в подвале (работа со сваркой).

13222 кв 43 периодически пропадает г/вода ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели чистку врезки ГВС в
подвале (работа со сваркой).

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 11036,58

Участок электротехнических работ 1167,72

13032 кв-43 Нет света на л/к на 3 этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили л/н

13083 кв-43 Нет света под козырьком. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-1шт

01.07.2014 34655,31

Материалы уборки территории и мусоропроводов 5,37

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3440,71

Благоустройство придомовой территории 2225,34

Покос травы 2225,34

Вывоз и утилизация ТБО 2823,74

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1709,35

Материалы Ремонтно-строит участок	128,44
Материалы Сантехника	948,84
Участок ремонтно-строительных работ	3705,17
15839 +кв.28, висит ограждение над балконом со стороны ул. Ленина. ВЫПОЛНЕНИЕ: 30.07.14. - ограждение закреплено.	
15886 Произвести ограждение опасной зоны. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заготовка и установка ограждения произведены.	
Участок санитарно-технических работ	5638,49
14013 Отключение ХВС ,ГВС на 9 утра 04.07.14. Оплатили. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет доступа в подвала.	
14039 Закрыть вводные задвижки на ГВС для проведения ремонтных работ СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли вводн. задвижки на ГВС на дом.	
14322 кв-32 Запах КНЗ из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк КНЗ в подвале .	
15709 топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	12853,75
Участок электротехнических работ	1176,11
14140 кв 59 нет освещения в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел фазный магистральный провод,все устранили	
14479 кв 43 нет освещения под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания	
14910 Восстановить освещение на л/клетке 2-й этаж, 3 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1л/н.	
16135 Восстановить освещение на 3-м этаже л/клетки - 3 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н 01.08.14	
	01.08.2014 38086,27
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3383,77
Вывоз и утилизация ТБО	2823,74
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1480,63
Материалы Благоустройство территории	248,76
Материалы Ремонтно-строит участок	16,71
Материалы Сантехника	2036,49
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	4293,45
Восстановление металлического ограждения	4293,45
Участок ремонтно-строительных работ	3428,87
16372 Закрыть чердачную дверь - 1 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыл чердачную дверь.	
Участок санитарно-технических работ	6320,9
16594 кв 43 ГВС идет без Р ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК	
17471 кв 43 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет перепадов, регулировка на трассе СТК - 20.08.14.	
18292 кв 28 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: Т/П№ 8 выход ГВС Т=20оС см №18236	
18469 кв 43 ГВС идёт холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужно воду пропускать.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	12876,84
Участок электротехнических работ	1176,11
18275 Восстановить освещение на 3-м этаже 3 подъезд(очень часто перегорают). ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 л/н,устранили обрыв.	
	01.09.2014 34701,44
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2582,48
Благоустройство придомовой территории	1376,66
Покос травы	1376,66

Вывоз и утилизация ТБО	2823,74
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1143,88
Материалы Благоустройство территории	16,41
Материалы Ремонтно-строит участок	51,61
Материалы Сантехника	2921,49
Материалы Электрика	579,82
Участок ремонтно-строительных работ	3247,65

18713 Закрыть подвальные окна. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли подвальные окна.

19199 Восстановить водосточную трубу. ВЫПОЛНЕНИЕ: Труба восстановлена.

Участок санитарно-технических работ **7990,71**

18948 кв 43 горячая вода T=40oC,повтор от5.09. ВЫПОЛНЕНИЕ: 05.09.14. - выход с бойлера 42 градуса - передано в СТК.

18969 кв 48 течь кнз в 4 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в ВК Пустозёровой 21:36

19416 4 подвал - затоплен водой. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили трубу ГВС. Стоят колодцы, передано в водоканал.

20163 Течь трубы хвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена трубы в перекрытии из кв.54 в 51, запланировано на 22 сентября.

20690 Запуск системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Запустили, обработали систему отопления.

21007 Обработать систему отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели обработку системы отопления.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **10790,88**

Участок электротехнических работ **1176,11**

19198 2 этаж - нет освещения на л/клетке и в подвале - 2 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 ламп накаливания

19550 нет освещения на 3-м этаже л/клетки - 3 подъезд, кв.43. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 1 л/н.

19819 кв.43 - нет освещения на 2-м этаже л/клетки. ВЫПОЛНЕНИЕ: ЗАМЕНИЛИ 2 Л/Н

19860 3 под-д 2 , з эт нет освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 2 л/н

20060 3 этаж - снова перегорела лампочка!!! - кв.43 ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 1 л/н. на 2, 1 л/н на 3 этаже.

01.10.2014 **39748,66**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **3332,57**

Вывоз и утилизация ТБО **2823,74**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **2677,88**

Материалы Благоустройство территории **9,65**

Материалы Ремонтно-строит участок **11,89**

Материалы Сантехника **5928,96**

Участок ремонтно-строительных работ **3647,4**

22190 4 подвал - установить петли и повесить замок на дверь. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замок повесили.

Участок санитарно-технических работ **7312,61**

21631 кв.3 - нет отопления, кв.20 - в одной комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.

21731 кв 43 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Выход с т/п 58 градусов - 01.10.14.

22052 кв 47 обработка стояков ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.

22662 кв 43 горячая вода не соответствует норме повтор от 13.10.2014, кв.14(912 603 1754).

ВЫПОЛНЕНИЕ: 13.10.14. - выход с т/п 8=58 градусов, в квартире гвс=36 градусов.

23141 кв 43 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Выход с теплосчетчика=60 градусов.

23281 Течь воды во 2 подвале.Передано в АС.Стоят колодцы.Передали в В/К. ВЫПОЛНЕНИЕ:

Обследовали подвал - течи нет, колодец прочищен.

24875 кв.43 - гвс не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: На вводе в дом=43 градуса, передано в СТК.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

12827,85

Участок электротехнических работ

1176,11

22676 Кв.43. Нет освещения у подъезда и на 1, 3 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н

23507 3 подъезд, 1 этаж - нет освещения на л/клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: Освещение есть во всем подъезде

01.11.2014

36024,15

Материалы уборки территории и мусоропроводов

23,48

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3118,67

Вывоз и утилизация ТБО

2823,74

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

823,6

Материалы Ремонтно-строит участок

27,95

Материалы Сантехника

3151,04

Участок ремонтно-строительных работ

3509,9

26613 Закрывать чердачные окна. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли чердачные окна.

Участок санитарно-технических работ

8422,12

26103 кв.43 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в стк.

26544 кв.43 - гвс низкой температуры. ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования (15-00) -

темп.на вводе в дом 39градусов, выход с т/п=60 гр.

26549 4 подъезд - установить перила на л/марше у входа в подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили перила .

26739 кв.43 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведены замеры гвс на вводе в дом совместно с представителем СТК, =39 градусов.

28756 кв.43 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования гвс в норме.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

12941,79

Участок электротехнических работ

1181,86

25559 кв 43 нет освещения под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н -1шт

26004 нет освещения у входа в 3-й подъезд кв.43. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н

27321 кв 43 отсутствует освещение на 3 этаже л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ: свет есть - кв.43 - 19.11.14.

01.12.2014

67723,96

Материалы уборки территории и мусоропроводов

628,89

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3082,32

Вывоз и утилизация ТБО

2823,74

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1910,29

Материалы Благоустройство территории

556,33

Материалы Ремонтно-строит участок	202,82
Материалы Сантехника	2813,57
Материалы Электрика	187,36
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	28465,32
Ремонт межпанельных швов	28465,32
Техническое обслуживание газового оборудования	2143,02
Участок ремонтно-строительных работ	3690,93
Участок санитарно-технических работ	7644,07
28892 Подтекает стояк ГВС в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена стояка в перекрытии, отключать не стали, до 03.12.14.	
29035 Затоплен подвал КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоит колодец, передано в водоканал.	
29204 Замена стояка ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли стояк гвс в перекрытии с кв.4.	
29431 кв.43 - гвс холодная. ВЫПОЛНЕНИЕ: 05.12.14. - гвс в норме - по звонку.	
30300 Закрывать элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли элеваторный узел.	
30372 кв 28 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут	
31463 Открыть элеваторный узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли элеваторные узлы	
31622 кв 43 топит с чердака (передала в АС), течь по сварке с расширенного бака, нужно отключать только на дом, течь не значительная до 24.12.2014 (поставили в известность Речкина) ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли расширительный бачок на чердаке.	
31787 кв 25 х/б 2 комнаты, кухня, кв 21 х/б на л/к, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки	
31814 кв 43,58,22,32,25 ,26 х/батареи в квартире (передано диспетчеру) ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления	
32359 Течь батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли подводку к батарее.	
32430 Холодные батареи на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: 03.01.15. - стояки в работе.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	12393,44
Участок электротехнических работ	1181,86
31069 кв 43 нет освещения в подъезде на 2,4 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: 1лн	
32017 кв.10. Запах горелой проводки на 4 эт ВЫПОЛНЕНИЕ: выгорел патрон освещения лк, заменил патрон	
32079 кв 43 отсутствует освещение на 4 этаже л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н	
32246 2 подъезд нет освещения на л/к - 2 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н	