

Береговая 40

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
Водоотв.	10 770,98	73 822,71	80 818,23	73 822,71	
ГВС подача	6 874,77	63 399,30	63 715,02	63 399,30	
Отопление	122 894,77	1 101 299,17	1 081 557,88	1 101 299,17	
Сод.обсл.жилья	46 176,48	437 204,88	445 059,86	481 464,09	13227,2
ХВС	11 150,92	85 835,89	90 489,79	85 835,89	
Э/э	43 223,23	325 862,12	321 694,98	325 862,12	
ГВС	42 101,04	305 075,27	304 752,48	305 075,27	
ИТОГО	283 192,19	2 392 499,34	2 388 088,24	2 436 758,55	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда	481 464,09
31.01.2013	40 285,83
Абонентское обслуживание	1 777,60
Аварийно-диспетчерское обслуживание	6 595,71
АУП	644,80
Вывоз и утилизация ТБО	4 486,61
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	971,56
Материалы Сантехника	80,12
Паспортно-визовая служба	721,06
Техническое обслуживание газового оборудования	1 201,77
Участок ремонтно-строительных работ	882,95
1172 кв 1 заделать пол в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: утеплили пол с монтажной пеной,заделали досками	
Участок санитарно-технических работ	10 612,26
1004 кв 51 течь батареи в квартире тел 639872 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь крана маевского на батареи,требуется замена,заменят сами	
1006 кв.51. капает батарея в комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь крана маевского на батареи,требуется замена,заменят сами	
1135 кв 1 установить радиатор отопления в квартире,вывести стояки отопления из подвала,установить краны ВЫПОЛНЕНИЕ: опрессовка чугунной батареи,установка чугунной батареи 7 секции,заготовка разводки ф 20 8 м к батареи и к врезки в подвале,сверление отверстий в бетонной стене ф 25мм	
1293 кв 1 установить радиатор отопления в квартире,вывести стояки отопления из подвала,установить краны ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыли отопление на 1,2 подъезд,слили отопление,врезали тр/провод ф 20 8 м по кв 1 в домовую разводку ф 40,запуск отопления,обработка стояков отопления по 1,2 подъезду	
1298 кв 60 нет отопления в комнате тел 663612 повтор 28,01,13 кв 60 повтор 4,02,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
1342 кв 1,4,7,10,13 нет отопления в торцевой комнате тел 639671 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
1351 кв-13 х/б в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
1421 кв 1 течь батареи в квартире,нужна сварка тел 639671 ВЫПОЛНЕНИЕ: подтекает между секциями чугунная батарея,течь устранили	

1874 кв 45 топит с ливневой канализации тел 639648 повтор 25,01,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели чеканку,герметизацию стыков ливневой канализации,течь устранили		
1943 кв 44 течь ливневой канализации тел 25-70-75 ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели чеканку,герметизацию стыков ливневой канализации,течь устранили		
2334 кв 60 чуть теплые батареи в квартире в тел 922-206-64-81 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
905 1 подъезд нет отопления на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: отрезали одну секцию радиатора, утечку устранили, сварка, стояк обработали		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 744,11
Участок электротехнических работ		1 567,28
1465 кв 35 заменить плафон и л/н на л/клетке тел 9536033250 ВЫПОЛНЕНИЕ: отревисировали патрон,заменяли 2 л/н		
	28.02.2013	47 453,34
Абонентское обслуживание		1 680,55
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6 391,16
АУП		1 003,70
Вывоз и утилизация ТБО		4 486,61
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 280,09
Материалы Сантехника		948,43
Материалы Электрика		845,50
Паспортно-визовая служба		721,06
Техническое обслуживание газового оборудования		1 201,77
Участок ремонтно-строительных работ		1 285,37
2785 кв 1 застеклить оконную раму между 1 и 2 этажом ВЫПОЛНЕНИЕ: застеклили оконные рамы		
4452 5 подвал закрыть подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили фанеру на подвальное окно		
Участок санитарно-технических работ		11 139,26
2821 кв 60 нет циркуляции на ГВС,холодный п/сушитель тел 66-36-12 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк ГВС,включили циркуляционный насос		
Участок уборки территории и мусоропроводов		13 784,70
3687 кв 1 продолбить канаву у подъезда(течь с водосточной трубы) тел 639671 ВЫПОЛНЕНИЕ: пощистили лед		
Участок электротехнических работ		1 685,14
3016 кв 70 нет освещение во всем подъезде,при входе в подъезд тел 27-49-07 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 6 л/н,ревизия патронов		
3017 кв 70 нет освещение при входе в подъезд у всех подъездов тел 27-49-07 ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется работы электромонтажного характера,запланировано по графику ППР		
3018 кв-70 Нет освещения под козырьком , на л/кл 1,2,4 и 5 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 6 л/н,ревизия патронов		
4729 кв 1 нет света в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н,ревизия свыетильников		
	31.03.2013	42 555,40
Абонентское обслуживание		1 686,75
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5 902,16
АУП		962,95
Вывоз и утилизация ТБО		4 486,61

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 342,45
Материалы Электрика	500,98
Паспортно-визовая служба	721,06
Техническое обслуживание газового оборудования	1 201,77
Участок ремонтно-строительных работ	1 261,26
Участок санитарно-технических работ	9 728,82
5350 кв-31 Засор в ванной КНЗ. Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется чистка стояка канализации по кв 31	
5352 кв-34 Течь воды в 3 подвале.Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь сборки на ГВС по кв 31,32,требуется замена сборки ф 25 на подаче и обратке	
5363 кв 31,32 требуется замена сборки ф 25 на ГВС на подаче и обратке ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 сборки ф 25,установили 2 вентиля ф 25,2 вентиля ф 15	
5364 кв 31 прочистить стояк канализации,засор ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка канализации рояльной проволокой,засор устранен	
5689 кв 60 горячая вода не соответствует норме тел 663612 ВЫПОЛНЕНИЕ: выход с бойлера Т68С	
6204 КВ 18 закрыть подвальную дверь на замок тел 246998 ВЫПОЛНЕНИЕ: установили замок на подвальную дверь,сварка	
6209 кв 30 топит с ливневой канализации 922-145-43-30 ВЫПОЛНЕНИЕ: застыла ливневая канализация,требуется отдолбить лед на чердаке	
6435 кв 46 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовал течь не обнаружена	
6646 кв 51 запах канализации тел 639872 повтор 27,03,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации	
6810 Кв.46. Топит канализацией квартиру. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп,устранили	
6831 кв 46 течь канализации тел 274048 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации	
Участок уборки территории и мусоропроводов	12 246,32
5935 кв 10,60(663221) почистить придомовую территорию от снега ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка придомовой территории	
Участок электротехнических работ	1 514,27
5692 кв 74 нет освещения освещения на 1,2,3,4 этаже тел 647963 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменяли 5 л/н,ревизия патронов	
	30.04.2013 39 963,38
Абонентское обслуживание	1 081,59
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5 047,44
АУП	993,00
Вывоз и утилизация ТБО	4 486,61
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 972,05
Материалы Благоустройство территории	494,14
Материалы Электрика	534,90
Паспортно-визовая служба	721,06
Техническое обслуживание газового оборудования	1 201,77
Участок ремонтно-строительных работ	1 040,61
Участок санитарно-технических работ	8 720,86
7511 кв 63 запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранен	

7665 кв 26 ГВС не соответствует норме тел 243795 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера

7681 обследование подвала для проведения капитальных работ по замене канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал обследовал, материал расписал, передано Гилфанову

7960 кв 26,38,62 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализации

8091 кв 13 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояк отопления, поджали соседний стояк

8159 кв 26 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера

8171 Кв.59. Батареи чуть теплые ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

8181 кв 26 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера

8205 кв 59 чуть теплые батареи по всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

8283 кв 60 чуть чуть теплые батареи в квартире тел 66-39-12 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

8651 Кв.9. Течь батареи отопления. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ:

8727 кв 9 течь батареи, отключен стояк стояк отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, хозяева устранили течь самостоятельно, стояк отопления запустили

9034 Кв.66. Течь канализации в подвале №5 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию с колодца

9074 кв 26 ГВС не соответствует норме тел 243795 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, выход с бойлера Т50С

9150 кв-60 Топит сверху. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли люк выхода на крышу

9168 Кв.26. Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

Участок уборки территории и мусоропроводов **11 586,28**

7426 кв 48 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка подвального помещения

Участок электротехнических работ **2 083,07**

7507 провести ППР дома (ЗАЯВКА ОТ 04.04.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР дома и ревизию ВРУ (провод 2 метра, сжим 1 шт, ПП 3 шт, автомат 1 шт, л/н 2 шт

8281 кв 23 не выключается свет в подъезде тел 63-96-34 ВЫПОЛНЕНИЕ: на 4 этаже эл. провод освещения спаялся с фазным, устранили

8351 кв 22 не работает выключатель в подъезде тел 639656 ВЫПОЛНЕНИЕ: на 4 этаже эл. провод освещения спаялся с фазным, устранили

9208 кв 35 нет освещения на 2 этаже л/клетке, проверить работу патронов
ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ревизию патронов, заменили 2 л/н

31.05.2013 34 780,66

Абонентское обслуживание **640,94**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **3 645,37**

АУП **1 049,06**

Вывоз и утилизация ТБО **4 486,61**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1 391,25**

Материалы Электрика	748,06
Паспортно-визовая служба	721,06
Текущий ремонт и обслуживание МКД	201,43
Техническое обслуживание газового оборудования	1 201,77
Участок ремонтно-строительных работ	1 028,99
10633 закрепить почтовые ящики на 1 этаже л/клетки(заявка от 07.05.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили почтовые ящики	
10895 кв-1 Убрать мусор с подъездного козырька 1-го подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали мусор с козырька подъезда	
Участок санитарно-технических работ	7 785,49
10352 течь стояка ХВС,требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф 32-2 метра на стояке ХВС,течь устранили	
10538 течь канализации в подвале. Повтор от 27.05,кв-31(243443) ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ из подвала в колодец,протянули куклу.	
10611 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
10726 кв 55 топят сверху передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь стояков ГВС и ХВС не обнаружена. Нет доступа в кв-58.	
10816 кв 61 подвал 5 подъезда топят канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: засор прочистили,требуется раскопки(на июнь 2013г.)	
10870 кв 33 топят подвал 3 подъезда канализацией(передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале	
9293 кв 1 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы(окончание отопительного сезона)	
9358 кв 46 течь канализации в квартире 1 этаж передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию в подвале	
9492 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы	
9716 кв 26 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: СТК с 08.05.2013 в работе 800, одна линия, идет регулировка на т/трассе	
Участок уборки территории и мусоропроводов	10 518,62
Участок электротехнических работ	1 362,01
	30.06.2013
	35 267,87
Абонентское обслуживание	560,83
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 605,32
АУП	932,50
Вывоз и утилизация ТБО	4 486,61
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 530,47
Материалы Благоустройство территории	160,24
Материалы Сантехника	200,30
Материалы Электрика	280,41
Паспортно-визовая служба	721,06
Техническое обслуживание газового оборудования	1 201,77
Участок ремонтно-строительных работ	792,87
11529 топят с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили водосточный жолоб на крыше	
Участок санитарно-технических работ	6 869,12
11041 кв-33 Запах КНЗ из подвала. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранен	

11460 1,2,3,4,5 обследовать подвалы с представителя СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали подвал		
11537 кв 58 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: ливневая канализация исправна,утечек не обнаружено		
12114 кв 33 запах КНЗ из подвала передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: затоплен отсек стоками канализации,требуется сан. обработка подвала		
12394 кв 48 топит подвал холодной водой,требуется замена участка трубы ХВС ф 89-1,5 м. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф 89-3м. на трубе ХВС в подвале,сварка,течь устранили		
12450 кв 26 ГВС низкой Т ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования температура ГВС в норме		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 843,30
Участок электротехнических работ		2 083,07
11304 кв 61 нет освещения в тамбуре на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 л/н		
11825 кв 32 восстановить освещение у 1,2,3,4,5,6 подъездов,в тамбурах ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещение,заменяли светильники,заменяли выключатели на 2-ух клавишные,восстановили э/проводку,устранили обрыв провода,замена л/н		
11898 после затопления квартиры частично нет света в квартире,не работают розетки,блок питания,обследовать,установить причину(Доступ на 19.06.2013 с 13.00 до 15.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,обрыв в линии плитке,штроба до 1 м.,кабель канал,монтаж,3м.,укладка провода 4 м.,подключение в 2-х соедин. коробках		
	31.07.2013	38 388,77
Абонентское обслуживание		801,18
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 246,26
АУП		990,78
Вывоз и утилизация ТБО		4 486,61
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 682,48
Паспортно-визовая служба		721,06
Техническое обслуживание газового оборудования		1 201,77
Участок ремонтно-строительных работ		847,00
13534 кв-13,14,15 Течь с крыши во время дождя.Ливневая канализация в порядке.Обследовать кровлю. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,ремонт кровли не требуется,затопление произошло из за открытого люка выхода на чердак,люк закрыли		
Участок санитарно-технических работ		9 061,39
13364 кв 13 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовал,утечек не обнаружено		
13525 кв-13,14,15 Обследовать ливневую канализацию во всем доме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Ливневые канализации в порядке, не засорены, стыки в норм. состоянии. Передать в стройгруппу, т. к. течь с кровли. Ключи в кв-1 и 13.		
13661 кв 15 требуется чеканка ливневой канализацией между чердаком и кровлей ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели чеканку,гермитизацию стыков ливневой канализации		
13933 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера,температура ГВС в норме		

13968 Кв.26. Температура горячей воды не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера		
Участок уборки территории и мусоропроводов		12 267,17
Участок электротехнических работ		2 083,07
12991 кв-44 Нет света в 1/2 квартиры. Жильцы дома 10.07(среда) с 8:00-до 12:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке отгорел фазный провод,все восстановил		
	31.08.2013	39 050,00
Абонентское обслуживание		841,24
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 884,25
АУП		874,22
Вывоз и утилизация ТБО		4 486,61
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 321,95
Материалы Благоустройство территории		1 829,38
Материалы Ремонтно-строит участок		3 928,81
Материалы Сантехника		58,34
Материалы Электрика		1 305,37
Паспортно-визовая служба		721,06
Техническое обслуживание газового оборудования		1 201,77
Участок ремонтно-строительных работ		815,89
14823 1 подъезд закрыть люк выхода на чердак на замок ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли люк выхода на чердак		
Участок санитарно-технических работ		5 779,18
14355 кв 1 течь КНЗ в квартире передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации		
14538 1 подъезд нет отопления на л/к 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: отрезали одну секцию радиатора, утечку устранили, сварка, стояк обработали		
14898 3 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации		
15410 кв-63 Течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале. КНЗ в работе-течь устранили.		
15631 Изготовление и установка люка выхода с чердака на крышу ВЫПОЛНЕНИЕ: Изготовили и установили люк с чердака на крышу-работа со сваркой.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 279,39
14456 Скосить траву на придомовой территории .Повтор 14.08.13 ; 23.08 ВЫПОЛНЕНИЕ: скосили траву на придомовой территории		
14907 3 подвал обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели чистку подвального помещения от бытового мусора		
Участок электротехнических работ		1 722,54
14578 кв 44 периодически отключается освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел фазный провод,схему эл. снабжения восстановил.		
14954 кв 58 отсутствует освещение в 5 подъезде на л8клетках ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 5 ламп накаливания в подвале 5 подъезда		
15592 по кв-60 ,5 этаж Вывести розетку с эл. щитка на л/к для работы бригады слесарей (будут производиться сварочные работы 28.08 утро) ВЫПОЛНЕНИЕ: Установил розетку.Использовал: розетка -1шт, кабель 2*2,5 -1,5 п/м.		
	30.09.2013	33 622,06

Абонентское обслуживание	921,36
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 724,01
АУП	721,06
Вывоз и утилизация ТБО	4 486,61
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 722,54
Материалы Благоустройство территории	385,40
Материалы Сантехника	277,67
Паспортно-визовая служба	721,06
Техническое обслуживание газового оборудования	2 403,54
Участок ремонтно-строительных работ	831,12
Участок санитарно-технических работ	6 102,36

15951 Приварить душки к люку чердака ВЫПОЛНЕНИЕ: Приварили душку к люку на крыше для замка. Работа со сваркой

16222 кв-61 Обследовать на утечку воды и КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек не обнаружено

16235 кв-33 ГВС идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

17120 Кв.48. Течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубе ГВС ф 76,течь устранили

17984 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узел,,запустили систему отопления,заменяли кран шар. ф 15 на стояке отопления

18098 кв 51,13 нет отопления в квартире повтор 01.10.2013 кв

21(620626),30(9221454330) повтор 02.10.2013 кв 35,43(9222235703) повтор

03.10.2013 кв 32 повтор 04.10.2013 кв 35 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов **10 482,62**

Участок электротехнических работ **1 842,71**

16998 кв 9 нет освещение в тамбуре,при входе в подъезд,на л/к 1 этажа повтор

24.09.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 4 лампы накаливания

17967 кв 43 нет света в 1/2 квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключился автомат-включил

31.10.2013 51 558,55

Абонентское обслуживание **1 362,01**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **2 643,89**

АУП **881,30**

Вывоз и утилизация ТБО **4 486,61**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1 161,71**

Материалы Ремонтно-строит участок **6 404,75**

Материалы Сантехника **8 098,40**

Паспортно-визовая служба **721,06**

Текущий ремонт и обслуживание МКД **1 141,25**

Услуги ассенизаторской машины 1 141,25

Участок ремонтно-строительных работ **1 700,71**

Участок санитарно-технических работ **8 872,66**

18170 кв 13 нет отопления в квартире повтор 02.10.2013 кв 41(626346),13 повтор

03.10.2013 кв 35,41,62 повтор 03.10.2013 кв 13,41(комната,кухня) повтор 04.10.2013

кв 13,40,38(9530585857) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18196 кв 26 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера

18857 кв 1 требуется замена сборки на стояке отопления ф 15 ВЫПОЛНЕНИЕ:
заменяли сборку ф 20 на стояке отопления

18886 кв 40 нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18995 кв-13,1(639671) Нет отопления в б. комнате,повтор 6.10.13 кв 13 повтор
07.10.2013 повтор 08.10.2013 кв 7(9122669205),13,62,1(639671) ВЫПОЛНЕНИЕ:
обработали стояки отопления

19191 кв 21 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

19551 кв 1 требуется замена сборки ф 15 на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ:
заменяли сборку ф 15 на стояке отопления

19566 кв 1 нет отопления в зале ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19754 5 подвал замена участка трубы канализации,наружные работы,работа в
подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели наружные работы, работы в подвале по замене
участка трубы канализацииИспользовали:Наружные работы-Труба ф 110 чугун на
ПЭ ф 160 мм-6 п/м. редукция ПЭ 160-110-1 шт. Работы в подвале-Труба ППИ ф 110-
1 п/м.,-1 шт., отвод ППИ 45С-4 шт., переход ППИ 110*125 на чугун-1 шт., манжет
резиновый ф 110*125-1 шт., трубаКомпенсирующая ф 110-1 шт., герметик-1 туб.

20169 кв 62 нет отопления в кухне повтор 17.10.2013 кв 62,63(9089143848)

ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20558 кв 26 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали, работу
бойлера

20594 кв 60 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки
отопления

20696 Кв.26. Горячая не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели
регулировку теплообменника, ГВС есть

21419 кв 26 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели регулировку
теплообменника ,ГВС есть

Участок уборки территории и мусоропроводов

11 880,95

Участок электротехнических работ

2 203,25

21091 кв 36 запах горелой проводки из э/щитка на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил
слабый контакт нулевого провода на колодке.

21259 кв-68 нет света на л/к 2,3,4 и 5 этажи ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-4шт.

30.11.2013

37 075,68

Абонентское обслуживание

961,42

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3 124,60

АУП

801,18

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2 163,19

Материалы Ремонтно-строит участок

1 229,65

Материалы Сантехника

370,91

Паспортно-визовая служба

721,06

Участок ремонтно-строительных работ

1 968,58

21837 кв 44 топил квартиру с крыши (передала Климовой) ВЫПОЛНЕНИЕ:
обследовали чердак, течь не обнаружили

22199 кв 44 течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: установили зонт на вент.блок

Участок санитарно-технических работ

10 270,15

22294 кв 62 чуть теплые батареи в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки
отопления

22523 кв 46 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили канализацию, заменили дренажную врезку по стояку отопления. Материал: резьба ф15-1шт, труба ф15-1м, резьба ф20-1шт.

22608 кв 62 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления. Стояки в рабочем состоянии. Нет перепада давления в трассе.

22703 кв 62 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют слабо, стояки в работе

22713 кв 26 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

22896 кв.26. Горячая вода не соответствует норме, уже несколько дней. Кв.59- батареи чуть теплые. повтор 18.11.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

22922 кв 35 холодные батареи в комнате, стояки горячие ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23021 кв.35,59,62. Остыли батареи после обработки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет перепада, низкий теплофикат

23058 кв 35 нет отопления в одной комнате;62 на кухне(248741)кв 50 м комната и кухня(89506473630) ВЫПОЛНЕНИЕ: Теплофикат не соответствует норме,свищ ГВС Ф76;трубаФ76-0,1;болты М124шт;гайка М12-4шт;гайка м16-12шт:Резинка 4мм-0.2,изготовления хомута Ф76

23061 кв 46(4 подъезд) течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ до колодца

23067 кв 26;17;40 ГВС не соответствует норме Т 40градусов ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

23122 кв 59 отсутствует отопление во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23138 кв 35,50,62 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23223 кв 35 нет отопления в квартире повтор 21.11.2013 кв 43(639738) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23226 кв 21,28,26 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

23308 кв 35,40 нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в работе-воздуха нет.

23357 кв 35,40,37,41(626346),34,21 нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, обработка стояков отопления

23403 1 подвал течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечки не обнаружено, произвели регулировочные работы на э/узле

23429 кв 40,35 нет отопления в 2 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в работе, низкий теплофикат.

23452 кв 41 чуть теплые батареи в 2х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23484 кв 41 чуть теплые батареи в квартире повтор 25.11.2013 кв 43(639738),40,41 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкие параметры теплофиката

23599 кв 51 запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию в подвале 26.11.13

23602 кв 26 ГВС не соответствует норме повтор 27.11.2013 кв 12(279862),13,9,1 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки ГВС, низкие параметры теплофиката

23607 кв 41,43,40,35,37 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: параметры : подача 58оС, обратка 34оС, смешанное 40оС

23625 кв 68 ГВС низкой температуры повтор 27.11.2013 кв 68,17(243376)кв 1;(639671)7; ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки ГВС, низкие параметры теплофикаата

23650 кв 40,43,41 отсутствует отопление в квартире (в квартире Т=18оС) дома после 13:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкие параметры теплофикаата

23730 кв 46 течь канализации в подвале 4 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации в подвале

23850 кв 45,31,12,4,1 горячая вода не соответствует температурному режиму повтор 28.11.2013 кв 12,22,68, 1,32 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

23873 кв 40 нет отопления в кухне, кв 60 чуть теплые батареи в квартире(669936),61 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, обработка стояков отопления

23912 кв 61 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь сальников на э/узле

23915 кв 61 течь сальников на э/узле ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели ревизию задвижек ф 80 на э/узле,обработали стояки отопления

23948 кв 26 ГВС не соответствует норме Т 32 градуса повтор 29.11.2013 кв 12,68 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера, низкие параметры теплофикаата

23991 кв 35,34 чуть теплые батареи в квартире, кв.40-в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле,обработка стояков отопления

24035 кв 26;12 горячая вода не соответствует норме повтор 02.12.2013 кв 12 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

Участок уборки территории и мусоропроводов

12 660,81

23869 кв 46 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели чистку, дезинфекцию подвального помещения

23881 кв 51 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели чистку, дезинфекцию подвального помещения

Участок электротехнических работ

2 804,13

23261 кв 26 нет освещения в тамбуре, при входе в подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт

23846 кв 64 нет освещения на 1 и 2 этаже на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания

31.12.2013

41 462,55

Абонентское обслуживание

961,42

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3 124,60

АУП

761,12

Вывоз и утилизация ТБО

4 486,61

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2 203,25

Материалы Благоустройство территории

60,78

Материалы Ремонтно-строит участок

688,23

Материалы Сантехника

401,74

Материалы Электрика

411,57

Паспортно-визовая служба

721,06

Техническое обслуживание газового оборудования

1 201,77

Участок ремонтно-строительных работ

2 000,18

24170 кв 9 отсутствуют ручки на оконных рамах в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: установили 7 ручек, 3 шпингалета на оконные рамы

Участок санитарно-технических работ

10 435,00

24091 кв 60,40,12,59,41,1 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: разбор э/узла, сборка э/узла, замена сопла на э/узле, установка шайбы на перемычку, обработка стояков отопления

24176 кв 33 отсутствует отопление в 2-х комнатах повтор 03.12.2013 кв 40,41,35,34,60,1,12 повтор 04.12.2013 кв 35(9536033250) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24660 кв 26 ГВС не соответствует норме повтор 11.12.2013 кв 21(620626),68 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

24709 кв 50 нет отопления в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Батареи в работе, низкая температура теплофаката.

24805 кв.26. Горячая вода 30ос. кв 17 ,40(243376) кв 26 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

24827 кв 60 в квартире 17оС, батареем чуть теплые кв 50 отсутствует отопление на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24911 кв 60 нет отопления жители будут дома после 18 00 ВЫПОЛНЕНИЕ: Батарею греют слабо ,стояки в работе

24975 кв 68 ГВС холодное, кв 12 16.12.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

25061 кв 46 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализации

25114 1 подвал обработать после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ:

Произвели чистку подвального помещения от бытового мусора

25127 кв 12 ГВС не соответствует норме повтор 18.12.2013 кв 12,1,13,24 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

25138 кв 59 чуть теплые батареи в 2 комнатах повтор 18.12.2013 кв 60(669936 предварительно позвонить) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкие параметры перепада теплофаката

25195 кв 4,11 нет циркуляции на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

25359 кв 12,1,13 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

25360 Произвести замеры теплофаката на дом ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели замеры, на 3 подъезд ввод подача Т-78С, обратка Т-38С, на дом подача Т-78С., обратка Т-40, подмес Т-56С, произвели замеры, на 4 подъезд ввод подача Т-76С, обратка Т-40С, на дом подача Т-76С., обратка Т-40, подмес Т-40С

25389 кв 51 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

25448 кв 60 отсутствует отопление в одной комнате и в 1 подъезде нет гвс ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,нет циркуляции на ГВС, забита циркуляционная труба на 5 этаже

25531 кв 60 отсутствует отопление в комнате,повтор 23.12.2013 кв 40 нет отопления на л/к повтор 09.01.2013 кв 40 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

25575 кв 60 ;59;нет отопления в одной комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

25598 кв 1 отсутствует отопление в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют

25736 кв 59 чуть теплые батареи в квартире повтор 25.12.2013 кв 35,34-нет отопления в зале, кв 56(243999) повтор 27.12.2013 кв 35 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

25825 кв 1 из горячего крана идет холодная вода повтор 27.12.2013 кв 17(9226125248) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

26128 кв 36 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

26208 кв 1 чуть теплые батареи в квартире, на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов

11 681,80

Участок электротехнических работ

2 323,42

24169 кв 9 нет освещения в тамбуре, на 1 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н - 2шт

24366 кв 60 нет освещения в тамбуре, на л/к 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил 3 лампы

25630 кв 38;40 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел магистральный фазный провод на колодке на 3 этаже.Соединил,свет в квартирах есть

25940 кв 35 нет освещения на 2 этаже л/к, неисправен патрон ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил 1 л/н, ревизия патрона

Итого
3 775,46
6 559,05
142 636,06
69 353,51
6 497,02
47 390,37
42 423,83
318 635,30