

## Вайнера 9

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	72 682,84	55 905,61		72 682,84	16 777,23
Гор. вода (комп. на Т/Э)	157 313,88	114 970,72		157 313,88	42 343,16
Гор. вода (комп. на Х/В)	29 398,61	22 294,74		29 398,61	7 103,87
Отопление	688 851,94	282 807,71		688 851,94	406 044,23
Содержание жилья	423 131,49	335 551,16	2 912,56	803 527,19	465 063,47
Хол. вода	87 332,05	65 634,30		87 332,05	21 697,75
Электроэнергия	257 798,75	188 852,68		257 798,75	68 946,07
<b>ИТОГО</b>	<b>1 716 509,56</b>	<b>1 066 016,92</b>	<b>2 912,56</b>	<b>2 096 905,26</b>	<b>1 027 975,78</b>

\* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

### Вайнера ул, № 9

	<b>803527,19</b>
	<b>01.01.2014 26242,04</b>
Материалы уборки территории и мусоропроводов	332,41
Абонентское обслуживание	1475,81
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3960,09
Вывоз и утилизация ТБО	2905,5
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	508,84
Материалы Ремонтно-строит участок	42,83
Материалы Сантехника	36,29
Участок ремонтно-строительных работ	2840,89
1292 нависание снега с крыши, ВЫПОЛНЕНИЕ: снег и сосульки с крыши убраны	
Участок санитарно-технических работ	8321,81
760 кв.20-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	4633,97
Участок электротехнических работ	1183,6
	<b>01.02.2014 25774,88</b>
Материалы уборки территории и мусоропроводов	5,18
Абонентское обслуживание	1145,47
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3640,08
Вывоз и утилизация ТБО	2905,5
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	752,33
Материалы Ремонтно-строит участок	12,6
Материалы Сантехника	90,38
Материалы Электрика	273,33
Участок ремонтно-строительных работ	3053,38
2849 кв.55-проверить вентиляцию, в кв-ре сырость, плесень ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
3283 кв.43-висит огромная глыба снега над под-дом, опасно ВЫПОЛНЕНИЕ: нависание снега и сосульки с крыши убраны	
Участок санитарно-технических работ	7222,46
2729 кв 15,55 ГВС идет грязное ВЫПОЛНЕНИЕ: работают СТК	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5490,57
Участок электротехнических работ	1183,6
4106 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР дома и ревизию ВРУ мат-ы: провод-3м, сжимы-2шт., ПП-2шт., ДПП-2шт., л/н-3шт., автомат-1 шт.	

4381 кв.19-нет освещения на всех л/клетках ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил обрыв провода , заменил 2 л/н	<b>01.03.2014</b>	<b>26663,35</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>1013,84</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3507,51</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		
4521 кв 15 и14 течь с крыши ,убрать снег возле вен ,шахты ВЫПОЛНЕНИЕ: снег с крыши убран, ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.		
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2905,5</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1680,14</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>16,05</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>500,38</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3248,29</b>
5499 кв.55-прочистить вентиляцию с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
5699 кв.60-течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено в план работ на 2014г. 6207 кв.52-прочистить вентиляцию с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>7389,1</b>
5383 кв.20- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>5218,94</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1183,6</b>
	<b>01.04.2014</b>	<b>29432,89</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>232,07</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3272,42</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2905,5</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1367,63</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>4141,32</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3063,49</b>
7646 восстановить проушины на подвальной двери 1 под-да ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено 08.0414г.		
9595 кв.19-защитить штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: штроба зашита 05.05.14г.		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>7152,21</b>
7451 нет Р на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - низкое давление на магистрали , передано в " ВК"		
7915 сильный запах КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца		
8346 течь КНЗ во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: замена компенсатора на стояке КНЗ в подвале		
8495 кв 16 ;19 топит сверху передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь в штробе,закрыли стояк ХВС,нужен доступ		
8497 Закрыли стояк ХВС течь в штробе. нужен доступ ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы ф 25		
8700 запах КНЗ в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течь КНЗ не обнаружена, течет сальник задвижки на ГВС, заказали отключение		
8747 кв.25-не поступает вода в бачок ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили шаровый кран на бачок		
8796 кв.19-течь воды по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули гайку на фитинге, течь устранили		
9233 кв.6-нет напора ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили сеточку на смесителе		

<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>6114,65</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1183,6</b>
8649 восстановить плафоны в подъездах: 1п.-4 шт., 2п.-3 шт, 3п- 5 шт, 4п.- 5 шт, 5п.-5 шт, 6п.- 5 шт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 6 л/н. Плафоны не подходят, нужна замена светильников.		
8935 кв.32-постоянно перегорают лампочки на л/ кл. 1 эт., проверить проводку ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 л/н		
	<b>01.05.2014</b>	<b>19644,95</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>21,83</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3978,79</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2905,5</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1545</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>281,39</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>4435,64</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		
11539 кв.60- нет напора ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили фильтры на кране ХВС,давление в норме.		
9989 кв.15- ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>5283,79</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1193,01</b>
	<b>01.06.2014</b>	<b>27580,19</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>259,06</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3361,48</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		
13622 нет уборки придомовой территории ВЫПОЛНЕНИЕ: придомовую территорию убрали		
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2905,5</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1116,33</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>452,58</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>3778,05</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3841,49</b>
12782 кв.51-нет остекления на 2 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: вырезаны и установлены 3 стекла		
13339 кв.19- отремонтировать раму, вставить стекла на 2 эт.. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
13444 кв.37-составить акт о затоплении ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп		
13722 кв.6-закрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: штробу закрыли		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6896,47</b>
12540 кв.6-нет ГВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: Гвс прочистили, вода в норме		
13095 кв.40- проверить на переток, из обоих кранов идет ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: переток устранен		
13193 кв 25 Топит квартира сверху,передала АС. кв28 нет доступа,отключили стояк на ХВС и ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ трубы в кв.28		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>3767,69</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1201,54</b>
13337 кв.32-нет освещения на л/кл всего подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4 л/н		
	<b>01.07.2014</b>	<b>28633,63</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>5,52</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>4356,77</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		<b>2167,86</b>

Покос травы		2167,86
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2905,5</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1758,84</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>132,16</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>252</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>4778,45</b>
14438 вскрыть штробу в агентстве недвижимости ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>7037,74</b>
14363 течь воды в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубу ф25 на общем стояке ХВС, стояк запустили		
16063 кв.43-ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>4028,63</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1210,16</b>
16116 Нет освещения на 2 этаже(патрон) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили патрон		
	<b>01.08.2014</b>	<b>424850,23</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>4161,56</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2905,5</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1523,5</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>255,97</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>17,19</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>2095,46</b>
<b>Ремонт конструктивных элементов жилых зданий</b>		<b>396794,16</b>
Ремонт кровли		388168,2
Ремонт подъездных козырьков		8625,96
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>4286,3</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>8147,23</b>
17529 кв-1 Топят сверху 20.08-ДО ЗВОНКА ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый затоп.		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>3453,2</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1210,16</b>
16170 кв.32- нет освещения в 3-4 подъездах на л/кл. ВЫПОЛНЕНИЕ: Включил ВРУ АВ		
17759 кв-19 Под козырьком круглосуточно горит эл.лампа.,проверить работу выключателя(необходимо подсказать жильцам ,где находится выключатель). ВЫПОЛНЕНИЕ: Указал выключатель		
	<b>01.09.2014</b>	<b>95909</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3157,41</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		<b>1341,1</b>
Покос травы		1341,1
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2905,5</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1177</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>16,89</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>65885,31</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>3006,08</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>596,6</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>4071,97</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>9422,14</b>
20580 кв 8 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО		

21499 кв.33- ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 45 град., что не соотв. норме, передано в ПТО		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>3118,84</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1210,16</b>
	<b>01.10.2014</b>	<b>34370,11</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3947,03</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2905,5</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>2755,42</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>9,93</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>12,23</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>6100,63</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>4388,19</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>9500,12</b>
24391 кв.44- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>3540,9</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1210,16</b>
22718 нет освещения на л/к. в 3 подъезде (Ключи от подвала в кв.34,37) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили л /н -2 шт		
	<b>01.11.2014</b>	<b>29901,72</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>24,16</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3905,74</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2905,5</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>847,44</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>36,31</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>3242,28</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>4498,02</b>
27552 закрыть подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>9135,42</b>
26559 кв.23 течь кнз в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>4090,77</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1216,08</b>
27113 кв.8- нет освещения на л/кл. 3эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2л/н		
	<b>01.12.2014</b>	<b>34524,2</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>647,09</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3660,13</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2905,5</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1965,6</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>572,44</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>208,7</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>2895,03</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>192,79</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>2205,07</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>4460,18</b>
29066 кв.48- закрыть подвальное окно над кв-рой ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>9220,86</b>
29322 кв.32- топит кв.35 ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление, составлен акт		
31428 кв .5 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: лопнул шланг на стиральную машину		

32219 кв.20- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

32364 кв.19- течь по трубе ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов**

**4374,73**

**Участок электротехнических работ**

**1216,08**

31330 кв.42- восстановить освещение в подвале (ключи от подвала в кв.42, 48) ВЫПОЛНЕНИЕ:  
заменяли 2 л/н