

## Ленина 14

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	42 598,63	32 857,92		42 598,63	9 740,71
Гор. вода (комп. на Т/Э)	79 272,34	63 102,00		79 272,34	16 170,34
Отопление	454 129,30	284 247,58		454 129,30	169 881,72
Содержание жилья	482 462,70	428 478,45	7 718,19	365 382,22	-70 814,42
ХВС (гвс)	34 841,59	26 623,42		34 841,59	8 218,17
Хол. вода	51 718,25	40 774,22		51 718,25	10 944,03
Электроэнергия	223 370,21	182 051,80		223 370,21	41 318,41
<b>ИТОГО</b>	<b>1 368 393,02</b>	<b>1 058 135,39</b>	<b>7 718,19</b>	<b>1 251 312,54</b>	<b>185 458,96</b>

\* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

## Ленина ул, № 14

	<b>01.01.2014</b>	<b>365382,22</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>26195,7</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>281,19</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1219,95</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>3286,04</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>2457,84</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>430,49</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>36,23</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>275,95</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3032</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>2348,36</b>
1680 кв 32 отсутствует отопление в 2 комнатах повтор 29.01.2014 кв 32 повтор 31.01.2014 кв 32 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления		<b>7286,25</b>
2047 кв 3 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Утечки в подвале не обнаружено 461 отключение, подключение насосов водоснабжения для проведения работ Водоканал ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и подключили насос		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>4540,12</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1001,28</b>
1177 кв 16 проверить э/счетчик на возможную неисправность(предварительно позвонить тел. 242211) ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверил работу счетчика,все исправно		
607 кв 6 отсутствует освещение на 1,2 этаже л/клетки, закрепить плафоны на этажах, (ламп накаливания хватает всего на 2 дня) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 лампы накаливания		
	<b>01.02.2014</b>	<b>28846,76</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>4,38</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>871,32</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2795,43</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>636,49</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>10,66</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>76,45</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>231,22</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>4698</b>
Техническое освидетельствование лифтов		1666
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>2322,61</b>

<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6101,71</b>
2771 кв.3 течь канализационной трубы в стыке на стояке в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на стояк канализации		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>7639,37</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1001,28</b>
	<b>01.03.2014</b>	<b>28036,1</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>805,66</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2803,26</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1421,45</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>13,58</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>571,64</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>7608,43</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>2581,31</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>5739,65</b>
5976 кв.6 затопление подвала КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили стояк КНЗ, затоплены 2 отсека		
6003 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос		
6124 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили циркуляционный насос на ГВС		
6354 кв.8 затопление подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь не обнаружена		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1001,28</b>
5735 Провести ППР электрооборудования - участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: ППР проведены.		
6384 кв.5 восстановить освещение на л/клетке 1 этаже, в тамбуре, часто перегорают л/н на 2 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: замена л/н 5 шт.		
	<b>01.04.2014</b>	<b>26822,19</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>196,32</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2575,2</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		
8194 обработать подвальное помещение от насекомых передала Соколовской ВЫПОЛНЕНИЕ: обработано подвальное помещение от сверчков р-ром карбофосом		
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1157,06</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>254,51</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>2391,8</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6242,93</b>
7163 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь сальника, подтянули		
8744 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос на циркуляционном трубопроводе		
8803 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на циркуляционном трубопроводе		
8884 отключить, включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили насос на циркуляционном трубопроводе		
9653 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили		
9725 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос см. заявку №9653		

<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>7513,25</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1001,28</b>
8547 восстановить освещение на л/клетке 9 этажа и м/у 9 и 8 этажами ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 лампы		
8673 восстановить освещение на л/клетках ВЫПОЛНЕНИЕ: включили АВ-0,4 в ВРУ 23.04.14		
8723 Нет освещения на 1,2,3,7,8,9 этажах. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 6 л/н и включили АВ-0,4 в ВРУ 23.04.14		
8842 Нет освещения в тамбуре и на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н 23.04.14		
8984 кв 4 нет освещения на л/к 1 эт у лифта ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н		
9330 ,8Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: устр короткое замыкание на 2 этаже заменили 2 м провода, 2 сжима, предохранитель		
	<b>01.05.2014</b>	<b>29316,75</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>18,46</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2957,7</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1306,95</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>238,03</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>855,6</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3772,6</b>
11226 отремонтировать дверь в эл. щитовой ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены сварочные работы, приварили проушину		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6376,68</b>
10005 отремонтировать люк машинного отделения ВЫПОЛНЕНИЕ: загнута проушина, необходимо отогнуть		
10187 обследовать на наличие циркуляционных насосов на ГВС, установить маркировку и диаметр насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали циркуляционный насос на ГВС		
10487 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел, сломали петлю на двери		
10703 кв 24;13; ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
10912 приварить проушину к двери подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили проушину, подвал закрыли на замок		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>7291,69</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1009,2</b>
11048 Нет освещения на л/к 1,2 этажа (часто перегорают лампочки). Открыта дверь щитовой. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3л/н включили АВ. повтор от24.05.2014 заменили 1л/н ,1 автомат.		
11085 кв4 нет освещения в тамбуре и на 1 этаже,часто перегорают лампочки( проверить эл. проводку. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3л/н включили АВ		
11305 Нет освещения на 1.2 этажах (проверить эл.проводку) . ВЫПОЛНЕНИЕ: 30/05 заменили 8 л/накаливания и установили диод		
	<b>01.06.2014</b>	<b>26914,72</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>219,14</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2428,6</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>944,33</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>267,2</b>

<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>382,85</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>283,45</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>2726,21</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>5798,97</b>
11811 кв 3 течь воды в подвале передала в АС закрыли бойлер, сгнил калач ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена калача на бойлере. Откл. бойлер		
11830 кв 3 течь воды в подвале, закрыли бойлер, сгнил калач ВЫПОЛНЕНИЕ: остановка бойлера. Замена калача на бойлере, производились сварочные работы. Запуск бойлера. Мат-л 2 отвода, резина 0,5 кг, 2 фланца М16, 8 болтов, 8 гаек М 16		
11958 засор КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили общий стояк КНЗ		
11984 кв 24 ГВС и ХВС идет грязная ВЫПОЛНЕНИЕ: отключал воду ВК		
12353 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ЦТП 93 передано в СТК		
13213 течь холодной воды в мусоросборнике ( передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: был открыт вентиль на холодной воде, закрыли		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>7357,72</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1016,41</b>
	<b>01.07.2014</b>	<b>28684,33</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>4,67</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2994,85</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1487,85</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>155,46</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>825,88</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3225,05</b>
14071 Приварить проушины к двери мусоросборника ВЫПОЛНЕНИЕ: эл. сварочные работы, приварили проушины 2 шт.		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>4907,85</b>
14378 кв 13 нет ГВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубопровода ГВС в подвале д.12. Запуск бойлера в д.14 Мат-л: труба ф57 - 2м, отвод ф57 - 2шт. Течь транзита ХВС ф200 в подвале д. 14, передано в ВК		
14565 кв 5 течь г/воды из дворницкой передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли краны с водой, нужно повесить замок на двери (свободный доступ)		
14688 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
15160 нет ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: см. заявку 15023		
15889 ГВС не соответствует норме кв.24 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>8569,17</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1023,71</b>
	<b>01.08.2014</b>	<b>29822,22</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2945,29</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1288,77</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>216,53</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>14,54</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>1772,6</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>

<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>2984,55</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>5501,83</b>
16417 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале, необходима замена участка трубы		
16970 замена участка трубы КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ в подвале (стояк и горизонтальный участок). Сварка шпилек 4 комп. Мат-л: труба 110x2м - 5шт., труба 110x0,5М - 1шт., переход 125x110 - 2шт., компенс. патрубок 110 - 2шт., ревизия 110 - 2 шт., манжет резин. 125x110 - 3шт., муфта 110 - 1шт., труба 110 x1М - 1шт, шпильки М10x2М - 2шт., хомут 110 - 4 шт., шуруп-шпилька 40x80 - 4шт., дюбель полимер. распорный 12x60 - 4шт.		
17720 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС		
18072 течь в подвале ( передала в АС), ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли горячую воду на дом, нужна сварка		
18078 АС вырвало заглушку на калаче ф25, перекрыли бойлер ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили дер. хомут взамен заглушки, вкл. ГВС		
18258 кв3 Течь ГВС в подвале. АС-закрыли ГВС на 2 дома (Ленина 12,14) Течь на калаче Ф100, 30.08.2014 АС - менять калач ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли ГВС на дом. Требуется замена калача на бойлере на 100. На участок.		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>8584,56</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1023,71</b>
17741 кв 24 мигает свет в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили слабый контакт.		
	<b>01.09.2014</b>	<b>30982,66</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2247,84</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		<b>1142,81</b>
Покос травы		1142,81
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>995,65</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>14,29</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>44,92</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>2542,92</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>504,68</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>2826,81</b>
19196 кв.16 установить стекла в оконную раму на л/клетке м/у 3 и 4 этажами, отремонтировать оконную раму ВЫПОЛНЕНИЕ: вставили два стекла в рамы 395x665 и 460x715. Отремонтировали раму (внутреннюю) 11.09.14 9-10		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6955,27</b>
18526 Замена калача на ГВС на бойлере на 100 ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели замену калача на бойлере. Использовали материал: фланец на 100-2шт., отвод на 100-2шт., гайка М16-8шт., болт М16-8шт., резина 4мм-0,7кг. Работа со сваркой. Открыли теплофикат и ГВС на дом. Обработали. ГВС в норме.		
18675 кв.11 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: вкл. насос		
19803 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос		
19975 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС		

20035 кв.17 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: передано в СТК		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>7193,92</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1023,71</b>
19446 искрит проводка в мусоросборнике ( заявка на 11.09.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв фазного провода.		
	<b>01.10.2014</b>	<b>35016,29</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2900,73</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>2330,88</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>8,4</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>10,35</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>5160,68</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3174,77</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6365,03</b>
22022 кв 14 течь г/воды из м/сборника, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили отопление , ХВС и ГВС в м /сборнике		
22028 кв 5 течь г/воды в подвале АС течь стояка ГВС в подвале под потолком.Закрыли стояк ГВС. Требуется замена стояка ф 32 из квартире №1 в подвал. Жильцы кв №1 6.10.2014 с 10:00 будут дома. кв 6 отсутствует горячая вода в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк в перекрытии с 1 эт. в подвал, водуinkl.		
22054 кв 5,24 обработка стояков ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки		
22660 кв 2,5,24 горячая вода не соответствует норме, кв.17 от 13.10.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС		
22816 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. иinkl. циркуляционный насос		
22851 кв.2,22,21,30,1,17,5,35,22,26,16,4,14,6,10,18,34 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
22865 откл. иinkl. циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. иinkl. циркуляционного насоса на ГВС		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>8551,9</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1023,71</b>
	<b>01.11.2014</b>	<b>40359,67</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>20,43</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2714,55</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>716,87</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>24,33</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>11351,23</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3055,08</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>7330,77</b>
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>8627,86</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1028,71</b>
28615 кв.1 нет освещения 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: включил автомат		
	<b>01.12.2014</b>	<b>34384,83</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>547,39</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2682,91</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1662,75</b>

<b>Материалы Благоустройство территории</b>	<b>484,24</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>176,54</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>2448,98</b>
<b>Материалы Электрика</b>	<b>163,08</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>2738,58</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>	<b>1865,33</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>3212,65</b>
30323 отремонтировать подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: спилили старый замок, приварили проушины и навесили новый универсальный замок	
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>6653,54</b>
30519 кв.6 ГВС не соот. норме, кв.2 ВЫПОЛНЕНИЕ: откр. задвижку ф80 на т/проводе отопления (бойлер) обратка темп. ГВС 62 С	
31525 кв.32 х/б комнаты ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления	
32358 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли и открыли эл. узел	
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>	<b>8262,29</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>1028,71</b>