

Ленина 12

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	29 631,60	28 095,97		29 631,60	1 535,63
Гор. вода (комп. на Т/Э)	51 002,62	44 197,69		51 002,62	6 804,93
Отопление	319 513,45	231 738,52		319 513,45	87 774,93
Содержание жилья	383 847,93	353 686,99	7 718,19	312 515,09	-48 890,09
ХВС (гвс)	21 568,33	20 709,91		21 568,33	858,42
Хол. вода	38 785,75	36 488,58		38 785,75	2 297,17
Электроэнергия	193 491,47	170 597,86		193 491,47	22 893,61
ИТОГО	1 037 841,15	885 515,52	7 718,19	966 508,31	73 274,60

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Ленина ул, № 12

	312515,09
	01.01.2014 22749,5
Материалы уборки территории и мусоропроводов	236,42
Абонентское обслуживание	1025,71
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2762,84
Вывоз и утилизация ТБО	2066,51
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	361,95
Материалы Ремонтно-строит участок	30,46
Материалы Сантехника	1037,37
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	1974,47
Участок санитарно-технических работ	6126,16
170 течь воды в мусоросборнике ВЫПОЛНЕНИЕ: Лопнула труба для мытья тех.инвенторя,Отключили ХВС и ГВС по стояку	
2002 кв 2 - отключили стояк горячей воды, течь трубы ф 40 в подвале, нужна сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранил собственник кв 2, установил хомут, стояк ГВС открыли	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	2353,75
Участок электротехнических работ	841,86
	01.02.2014 22964,73
Материалы уборки территории и мусоропроводов	3,68
Абонентское обслуживание	732,59
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2350,35
Благоустройство придомовой территории	
2432 кв 7 не проводится уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведена влажная уборка подъезда	
Вывоз и утилизация ТБО	2066,51
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	535,15
Материалы Ремонтно-строит участок	8,96
Материалы Сантехника	641,31
Материалы Электрика	194,4
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	1952,82
Участок санитарно-технических работ	5130,22
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5474,88
Участок электротехнических работ	841,86
3098 кв 26 отсутствует освещение на л/клетке 9 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1/л накаливания	

3651 Проверка общедомовых приборов учёта с представителями Горэлектросети.
ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверка проведена.

01.03.2014 24545,72

Абонентское обслуживание	677,39
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2356,93
Вывоз и утилизация ТБО	2066,51
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1195,14
Материалы Ремонтно-строит участок	11,42
Материалы Сантехника	1915,63
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5452,71
Участок ремонтно-строительных работ	2170,32
Участок санитарно-технических работ	4825,81
4557 заварить клапан на мусоропроводе между 7 и 8 этажем. Повтор от 05.03 ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели сварочные работы. Устранили.	
Участок электротехнических работ	841,86

5734 Провести ППР электрооборудования - участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: Проведены ППР.

6050 кв.7 восстановить освещение в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп -4шт.

01.04.2014 22101,87

Материалы уборки территории и мусоропроводов	165,06
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2165,19
Вывоз и утилизация ТБО	2066,51
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	972,83
Материалы Сантехника	213,98
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	2010,98
Участок санитарно-технических работ	5248,96
7812 закрепить батарею в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили батарею	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5384,5
Участок электротехнических работ	841,86

01.05.2014 24226,77

Материалы уборки территории и мусоропроводов	15,52
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2486,79
Вывоз и утилизация ТБО	2066,51
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1098,86
Материалы Ремонтно-строит участок	200,13
Материалы Сантехника	719,38
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	3171,94
Участок санитарно-технических работ	5361,41
10486 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел	

10702 кв 35,8 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5225,71
Участок электротехнических работ	848,52

01.06.2014 36376,92

Материалы уборки территории и мусоропроводов	184,25
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2041,92
Вывоз и утилизация ТБО	2066,51
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	793,98
Материалы Благоустройство территории	265,6

Материалы Ремонтно-строит участок		321,9
Материалы Сантехника		238,32
Обслуживание лифтового хозяйства		17169
Техническое освидетельствование лифтов		14137
Участок ремонтно-строительных работ		2292,15
Участок санитарно-технических работ		4875,68
11838 ГВС холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: см. заявку №11830, произведена замена калача на бойлере по ул. Ленина 14, обработка бойлера		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5273,03
Участок электротехнических работ		854,58
	01.07.2014	23543,45
Материалы уборки территории и мусоропроводов		3,93
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2518,03
Вывоз и утилизация ТБО		2066,51
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1250,96
Материалы Ремонтно-строит участок		137,66
Материалы Сантехника		694,39
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2711,57
14072 Приварить проушины мусоросборника ВЫПОЛНЕНИЕ: эл. сварочные работы. приварили проушины 2шт.		
Участок санитарно-технических работ		4126,44
14385 горячая вода не соответствует норме (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: в доме Ленина 14 кем-то закрыт бойлер, по этой причине нет горячей воды		
14496 кв 12 Топит кв сверху . ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыли ХВС и ГВС на квартиру		
14658 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
15023 работник УК "Даниловское" проживающий в доме Ленина 12, Ромозанов, отключил горячую воду на 2 дома Ленина 12,14 течь в подвале до вентеля ВЫПОЛНЕНИЕ: замена сборки ГВС ф25, участка трубы ф32. Мат-л: труба ф32 - 2м, труба ф25 - 1м, резьба ф25 - 2 шт., резьба ф15 - 1 шт., кран ф25 - 1 шт. кран ф15 - 1 шт. Запуск и опрессовка, выявлена течь на циркуляционной трубе ГВС ф32, откл. ГВС		
15177 течь на циркуляционной трубе ГВС ф32, откл. ГВС на два дома ВЫПОЛНЕНИЕ: замена циркуляционной трубы ГВС ф32 - 3м, ф57 - 3м. Течь устранена вкл. ГВС на два дома		
15860 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
16011 ГВС не соответствует норме, кв.32 от 31.07.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6141,24
Участок электротехнических работ		860,72
	01.08.2014	24295,7
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2476,36
Вывоз и утилизация ТБО		2066,51
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1083,57
Материалы Благоустройство территории		182,05
Материалы Ремонтно-строит участок		12,23
Материалы Сантехника		1490,38
Обслуживание лифтового хозяйства		2836,39
Участок ремонтно-строительных работ		2509,37

Участок санитарно-технических работ		4625,85
16996 течь стояка ХВС в квартире дома с 18.00 до 19.00 14.04.14 Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена участка трубу ф32. Откл. стояк не стали		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6152,27
Участок электротехнических работ		860,72
	01.09.2014	24678,72
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1889,95
Вывоз и утилизация ТБО		2066,51
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		837,13
Материалы Благоустройство территории		12,01
Материалы Ремонтно-строит участок		37,77
Материалы Сантехника		2138,04
Материалы Электрика		424,33
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2376,74
Участок санитарно-технических работ		5847,88
18627 кв 18 ГВС не соответствует норме (холодный п/сушитель), кв.32 от 04.09.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: отключен насос, вкл. в д.14 по ул.Ленина		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5155,64
Участок электротехнических работ		860,72
19447 искрит проводка в мусоросборнике (на 11.09.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв фазного провода		
19454 кв.26 отсутствует освещение на л/клетке 7 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1л/н		
	01.10.2014	30528,43
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2438,89
Вывоз и утилизация ТБО		2066,51
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1959,77
Материалы Благоустройство территории		7,06
Материалы Ремонтно-строит участок		8,7
Материалы Сантехника		4339,02
Обслуживание лифтового хозяйства		4698
Техническое освидетельствование лифтов		1666
Участок ремонтно-строительных работ		2669,29
Участок санитарно-технических работ		5351,61
21992 кв 28 топит сверху АС - течь п/сушителя, течь в перекрытие, отключили стояк ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК ТРУБЫ Д.25-1М. ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ В КВ.28 И 32		
23287 Топит сверху. АС-перекрыли стояки ХВС, ГВС, течь с кв.17-нет дома ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли стояки ГВС,ХВС. В кв.17 были открыты краны-разовый затоп		
24601 кв.7 отсутствует отопление в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6128,86
Участок электротехнических работ		860,72
24599 кв.7 отсутствует освещение у подъезда, тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н 24882 кв 16,17 нет освещения в квартирах, передано электрику ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорели провода на фазной маг проводке		
	01.11.2014	27889,1
Материалы уборки территории и мусоропроводов		17,18
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2282,35

Вывоз и утилизация ТБО		2066,51
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		602,74
Материалы Ремонтно-строит участок		20,46
Материалы Сантехника		4087,39
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2568,66
Участок санитарно-технических работ		6163,59
26420 кв 7 течь воды в мусоросборнике передали в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в мусоросборник, нужно откл. ХВС на дом, откл. не стали		
26452 течь воды в мусоросборнике ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена сборок ф20 на ХВС, замена метал. трубы на ПП, работы запланированы		
26751 течь воды в мусоросборнике ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и слив ХВС в доме, врезка сборки на стояке ХВС. Замена трубопровода в мусоросборнике. Мат-л: труба ПП ф20-8м, муфта ПП ф20, 15 - 2 шт., кран ф15 -2шт., угол ПП 90 - 6шт., тройник ПП ф20 - 1 шт. Запуск ХВС, опрессовка		
26752 восстановить отопление в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж участка регистры, сварка трубопровода на отоплении в мусоросборнике. Запуск и обработка отопления		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6183,3
Участок электротехнических работ		864,92
	01.12.2014	28614,18
Материалы уборки территории и мусоропроводов		460,24
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2255,75
Вывоз и утилизация ТБО		2066,51
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1398,02
Материалы Благоустройство территории		407,14
Материалы Ремонтно-строит участок		148,43
Материалы Сантехника		2059,06
Материалы Электрика		137,12
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Техническое обслуживание газового оборудования		1568,34
Участок ремонтно-строительных работ		2701,15
29259 кв.3 установить доводчик на тамбурную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: установили доводчик на тамбурную дверь		
Участок санитарно-технических работ		5594,19
31122 кв.8 отключить стояк ХВС 12.30 19.12.14 (оплачено), подключить стояк, передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. иinkl.		
32357 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли и открыли эл. узел		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5921,31
Участок электротехнических работ		864,92
31994 кв.7 отсутствует освещение в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н		
32395 кв.7 отсутствует освещение в тамбуре с утра ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли лампы.		