

## Ленина 14

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС	19 679,84	130 979,99	123 399,57	130 979,99	
Водоотв.	0,00	45 622,44	39 694,20	45 622,44	
ГВС подача	3 755,66	25 139,03	22 996,39	25 139,03	
Отопление	77 359,17	618 419,13	578 879,58	618 419,13	
Сод.обсл.жилья	27 701,15	340 266,12	318 762,86	280 649,96	13227,2
ХВС	0,00	57 080,09	50 349,97	57 080,09	
Э/э	0,00	212 601,31	180 005,26	212 601,31	
<b>ИТОГО</b>	<b>128 495,82</b>	<b>1 430 108,11</b>	<b>1 314 087,83</b>	<b>1 370 491,95</b>	

\* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

<b>Содержание и ремонт жилфонда</b>		<b>280 649,96</b>
	31.01.2013	22 047,60
Абонентское обслуживание		973,80
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 613,24
АУП		331,58
Вывоз и утилизация ТБО		2 457,84
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		532,23
Материалы Сантехника		43,89
Паспортно-визовая служба		395,01
Техническое обслуживание газового оборудования		658,35
Участок ремонтно-строительных работ		483,69
Участок санитарно-технических работ		5 813,57
1143 кв 9 течь кранов перекрытия на стояке ГВС тел 664286,9222043639		
ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули гайку на счетчике		
1144 кв 9 течь кранов перекрытия на стояке ГВС тел 664286,9222043639		
ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули гайку на счетчике		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 885,81
Участок электротехнических работ		858,59
	28.02.2013	25 962,05
Абонентское обслуживание		920,63
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 501,19
АУП		516,14
Вывоз и утилизация ТБО		2 457,84
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 249,07
Материалы Сантехника		519,57
Материалы Электрика		463,18
Паспортно-визовая служба		395,01
Техническое обслуживание газового оборудования		658,35
Участок ремонтно-строительных работ		704,15
3891 1 подъезд отремонтировать тамбурные пластиковые двери ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали		
Участок санитарно-технических работ		6 102,28
3363 кв 17,24 горячая вода не соответствует норме повтор от12.02. повтор 13,02,13 кв 17(228323) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
4239 кв 27 топят сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояки ХВС,ГВС в кв 31 нет дома		

4253 кв 31 включить стояки, передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв 31 неисправен бак унитаза,перекрыли воду на квартиру,стояки в работе		
4376 Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли циркуляцию на стояке ГВС		
4453 кв 8 горячая вода не соответствует норме тел 245019 повтор 26,02,13 кв 4(9126167835) ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли циркуляцию на стояке ГВС		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>7 551,49</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>923,15</b>
4178 провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР дома		
	31.03.2013	23 280,24
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>924,03</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3 233,31</b>
<b>АУП</b>		<b>495,18</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1 283,24</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>274,45</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>395,01</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>658,35</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>690,94</b>
6869 кв 4 установить проушины на деревянную дверь м/сборника ВЫПОЛНЕНИЕ: установили проушины на дверь м/провода		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>5 329,61</b>
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>6 708,74</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>829,54</b>
	30.04.2013	21 859,27
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>592,52</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2 765,08</b>
<b>АУП</b>		<b>510,63</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1 080,32</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>270,70</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>293,02</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>395,01</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>658,35</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>570,06</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>4 777,44</b>
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>6 347,16</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1 141,14</b>
7243 отключить э/энергию в доме(пожар) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение э/энергии не потребовалось		
7400 кв 21 переключить автоматы(2 квартиры запитаны вместе кв 21 и кв 22.) ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали всю схему подключения що,собрали схему правильно,		
8993 кв 1 закрепить э/щиток на 1 этаже тел 249968 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили ЩО		
	31.05.2013	19 018,21
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>351,12</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 997,00</b>
<b>АУП</b>		<b>539,46</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 457,84</b>

<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>762,15</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>409,80</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>395,01</b>
<b>Текущий ремонт и обслуживание МКД</b>		<b>110,35</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>658,35</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>563,70</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>4 265,02</b>
10090 1 подъезд установить краны на м/сборник для подачи водоснабжения ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили подачу водоснабжения в м/сборник замена кранов не потребовалась		
10955 Включить насосы. ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос		
9513 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы		
9982 кв 24 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка СТК на ТП№93 до 15.05.2013(включительно)		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>5 762,28</b>
9843 кв 5 большое скопление мусора на контейнерной площадке ТБО ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен вывоз КТО с контейнерной площадки		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>746,13</b>
10839 кв-22 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: работает "Комэнерго"		
	<b>30.06.2013</b>	<b>19 289,03</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>307,23</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 975,06</b>
<b>АУП</b>		<b>479,52</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>838,42</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>87,78</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>109,73</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>153,62</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>395,01</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>658,35</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>434,35</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>3 763,02</b>
11761 обследовать подвал с предствителями СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали подвал		
12055 кв-24 ГВС идет холодное повтор 24.06.2013 кв 24,17,14,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировочные работы на системе теплоснабжения на сетях СТК-на 25.06.2013 температура ГВС в норме		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>6 487,96</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1 141,14</b>
11910 подключить ВРУ. ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили ВРУ		
	<b>31.07.2013</b>	<b>20 996,74</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>438,90</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2 326,18</b>
<b>АУП</b>		<b>509,49</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>921,69</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>395,01</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>658,35</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>464,00</b>

<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>4 963,98</b>
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>6 720,16</b>
13848 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка подъезда		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1 141,14</b>
12888 Кв.5. Нет освещения в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: включил автомат в ВРУ		
12892 заменить выключатель на л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена выключателя на л/кл.		
13043 кв 26 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке отгорел фазный провод,эл/снабжение восстановил		
13167 нет света в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: включил автомат в ВРУ		
13993 нет освещение в тамбуре,при входе в подъезд, на 1 этаже,на 2 этаже заменить плафон ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-3шт.,2 плафона под козырьком, в тамбуре и на л/кл.		
	<b>31.08.2013</b>	<b>20 618,47</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>460,85</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 580,04</b>
<b>АУП</b>		<b>449,55</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 457,84</b>
<b>Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>724,19</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>1 002,16</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>1 407,85</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>31,96</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>715,10</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>395,01</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>658,35</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>446,96</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>3 165,93</b>
14746 кв 5 течь стояка ГВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: течь незначительная, требуется сварка(работы на 13.08.2013)		
14759 течь стояка ГВС,требуется сварка(доступ на 13.08.2013 с 09.00 до 12.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ГВС ф 32,течь устранили		
14861 кв.13. Отключить ГВС 15.08.13 к 10:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили		
14997 подключить стояк ГВС после выполнения работ отделом доп. услуг ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили		
15100 кв-3 Топит сверху на кухне,в кв. выше на 2 и 3 этажах -НЕТ ДОМА.Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый затоп		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>6 179,04</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>943,64</b>
14669 нет освещения на 8,9 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н -2шт.на л/к на 8 и 9 этажах.		
15569 кв-1 Нет света в тамбуре , около лифта, за лифтом и на л/к на 1 этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н -4шт.		
15663 Установить отдельный выключатель для 1 этажа. ВЫПОЛНЕНИЕ: выключатель установлен.		
	<b>30.09.2013</b>	<b>18 418,75</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>504,74</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 492,26</b>

<b>АУП</b>		<b>395,01</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>943,64</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>211,13</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>152,11</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>395,01</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>1 316,70</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>455,30</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>3 342,98</b>
16697 кв 17 ГВС низкой Т ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
16743 кв 17 ГВС не соответствует норме ( передала в СТК) ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
16814 Кв.17. Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
18012 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узел,запустили систему отопления		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>5 742,56</b>
17612 обработать подвал после затопления подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена дезинфекции подвального помещения раствором фуфанона		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1 009,47</b>
15950 Кв.4. Нет освещения в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-7шт. и патрон-1шт.		
17156 кв 1 нет освещения на 1 этаже л/к,проверить работу патрона ВЫПОЛНЕНИЕ: отревисировал патрон, заменил 3 лампы накаливани		
	31.10.2013	40 274,20
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>746,13</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 448,37</b>
<b>АУП</b>		<b>482,79</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>636,41</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>15 672,29</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>2 286,76</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>2 640,77</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>395,01</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>931,68</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>4 860,59</b>
18151 кв 32,22(249968),2(228371),5(9222230178) нет отопление в квартире,кв-13(243664) повтор 02.10.2013 кв 13 повтор 02.10.2013 кв 4,34,2(228371),7,5 повтор 03.10.2013 кв 21 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
21333 кв 32 ;24 (9826387518)нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>6 508,58</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1 206,98</b>
19701 кв 6 нет освещения на л/к 2 этаж и при входе в подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 3 лампы у подъезда,в тамбуре и на 2этаже		
19725 кв 6 нет освещения на л/к 2 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнил см 3-ку№19701		
20704 кв.15. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: включил автомат		

21799 кв 13 нет освещения в квартире передала Якубовских Н. ВЫПОЛНЕНИЕ:  
сгорел предохранитель ИПН-100А ; Устранил неисправность ,заменял  
предохранитель

30.11.2013 23 139,50

<b>Абонентское обслуживание</b>	<b>526,68</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>1 711,71</b>
<b>АУП</b>	<b>438,90</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>1 185,03</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>673,63</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>3 032,00</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>	<b>395,01</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>1 078,42</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>5 626,16</b>

22516 кв 24 отсутствует отопление в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали  
стояки отопления

23664 кв 16 чуть теплые батареи в квартире 18оС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали  
стояки отопления

<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>6 935,81</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>1 536,15</b>

21841 кв 35 отсутствует освещение на 4,5,6,8,9 этаж л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ:  
Замена ламп 6 шт

31.12.2013 25 745,90

<b>Абонентское обслуживание</b>	<b>526,68</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>1 711,71</b>
<b>АУП</b>	<b>416,96</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>2 457,84</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>1 206,98</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>	<b>33,30</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>377,02</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>220,08</b>
<b>Материалы Электрика</b>	<b>225,47</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>3 032,00</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>	<b>395,01</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>	<b>658,35</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>1 095,73</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>5 716,47</b>

24522 Кв.3. Парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь горячей воды на выходе из  
бойлера. Сгнила резьба ф50. Течь не значительная, отключать не стали.

24525 1 подвал. Течь горячей воды на выходе из бойлера. Сгнила резьба ф50. Течь  
незначительная, ГВС не отключали. ВЫПОЛНЕНИЕ: в 11:30 08.12.13 отключили  
ГВС на дом, течь резьбы на затворе ГВС

24541 кв 3 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь резьбы на затворе ГВС на дом,  
отключили бойлер ( попало Ленина 14,12) нужна замена резьбы ф50

24556 кв 3 течь резьбы на затворе ГВС на дом, отключили бойлер, нужна замена  
резьбы ф50 ( попало Ленина 12,14) ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли задвижку ф 80 на  
ГВС, течь устранили, ГВС на 2 дома

<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>6 399,49</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>1 272,81</b>

24480 кв 6 отсутствует освещение в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: отработал автомат в ВРУ включил автомат

<b>Итого</b>
27 260,26
5 928,24
5 898,30
116 898,72
-23 638,95
6 730,12
32 596,05
<b>171 672,74</b>