

Данилова 11

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС	9 147,21	204 189,42	188 936,92	204 189,42	
Водоотв.	3 653,90	53 771,84	52 617,54	53 771,84	
ГВС подача	2 366,38	44 506,49	42 429,25	44 506,49	
Отопление	78 092,35	1 012 522,14	1 012 735,36	1 012 522,14	
Сод.обсл.жилья	76 687,96	402 217,79	435 097,64	432 976,90	44270,68
ХВС	4 149,25	63 006,57	61 831,45	63 006,57	
Э/э	25 363,81	288 575,61	291 005,48	288 575,61	
ИТОГО	199 460,86	2 068 789,86	2 084 653,64	2 099 548,97	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда		432 976,90
	31.01.2013	35 160,23
Абонентское обслуживание		1 550,27
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5 752,21
АУП		588,75
Вывоз и утилизация ТБО		3 912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		847,31
Материалы Сантехника		69,87
Паспортно-визовая служба		628,85
Техническое обслуживание газового оборудования		1 048,08
Участок ремонтно-строительных работ		770,03
Участок санитарно-технических работ		9 255,09
1268 кв 45 прочистить стояк канализации тел 664210 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили,засор устранен		
1388 кв 22 гудит насос передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: насос работает исправно		
1684 кв 34 течь п/сушителя тел 245366 Передала на АС в 12:25 повтор 21.01 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 м трубы ГВС ф 32,сварка		
1688 кв 25 запах канализации из подвала тел 244110 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранили		
2055 кв 33 сильный запах канализации в квартире и в коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранили		
2364 кв 44 перепады температуры ГВС тел 27-52-34 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплофиката на бойлере		
2371 кв 31 нет отопления на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: установили радиатор отопления на л/к, обработали		
2457 отключение насосов ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос		
2528 подключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили насос		
375 2 подъезд нет отопления на л/клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: Срезали батарею в подсобке у дворников,увезли на ремонт опресовку		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 370,09
2146 кв 33 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал		
Участок электротехнических работ		1 366,85

2063 кв 33 запах горелой проводки ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел фазный провод на вводном автомате, временно посадил подъезд 2 фазы, необходимо переделать!		
2070 кв33 Отгорел фазный провод на вводном автомате, временно посадил подъезд на 2 фазы, необходимо ПЕРЕДЕЛАТЬ! ВЫПОЛНЕНИЕ: запитали подъезд по схеме(3 фазы), неисправность устранили		
2365 Кв 33 отгорел фазный провод на вводном автомате, временно насадил подъезд на 2 фазы, необходимо переделать ВЫПОЛНЕНИЕ: запитали подъезд по схеме(3 фазы), неисправность устранили		
	28.02.2013	41 425,84
Абонентское обслуживание		1 465,63
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5 573,82
АУП		916,46
Вывоз и утилизация ТБО		3 912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 988,50
Материалы Сантехника		827,14
Материалы Электрика		737,38
Паспортно-визовая служба		628,85
Техническое обслуживание газового оборудования		1 048,08
Участок ремонтно-строительных работ		1 120,99
Участок санитарно-технических работ		9 714,70
2791 кв 47,35 горячая вода не соответствует норме тел 27-90-04 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, выход с бойлере 50-55С		
2824 кв 63,47,49 чуть теплые батареи в квартире тел 24-08-04 повтор 5,02,13 кв 49 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
2922 кв 44 горячая вода не соответствует норме тел 27-52-34 повтор 6,02,13 кв 44,49 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплофликата на бойлере		
2923 кв 44 чуть теплые батареи в квартире тел 27-52-34 повтор 6,02,13 кв 44,49(24-71-25) повтор 07,02,13 кв 49,41 повтор 8,02,13 кв 63 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
3080 кв 44 течь трубы ГВС ф 89 в подвале, требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили трубу ГВС ф 89.течь устранили		
3181 кв 57 горячая вода не соответствует норме тел 24-90-02 повтор 08,02,13 кв 63 ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили и установили хомут ф 76 на трубе ГВС,течь устранили,отрегулировали ГВС		
3182 кв 57 прочистить стояк канализации тел 27-90-02 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили стояк канализации		
3243 кв 19 горячая вода не соответствует норме тел 241252 повтор 12,02,13 кв 44,46,3 повтор 13,02,13 кв 31,41(270342) повтор 14,02,13 кв 31,41,1(9024437085) ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили и установили хомут ф 76 на трубе ГВС,течь устранили,отрегулировали ГВС		
4074 вк 45-63 стук в трубах ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС в подвале,закрыли воду на дом,требуется поставить хомут на трубе ГВС ф 76		
4129 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили и установили хомут ф 76 на трубе ГВС,течь устранили		
4265 кв 35 горячая вода идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыта циркуляция,открыли		
Участок уборки территории и мусоропроводов		12 021,83
Участок электротехнических работ		1 469,63

3050 кв 54 нет света 1/2 квартире тел 903-080-92-45 ВЫПОЛНЕНИЕ: вышел из строя автомат,пересадили на соседний		
4060 кв-52,33(244175) Нет света в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили ПП 1 шт,установили 3 сжима		
4585 кв 4 нет освещения в межквартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н,ревизия патронов		
	31.03.2013	37 152,59
Абонентское обслуживание		1 471,04
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5 147,36
АУП		879,24
Вывоз и утилизация ТБО		3 912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 042,89
Материалы Электрика		436,91
Паспортно-визовая служба		628,85
Техническое обслуживание газового оборудования		1 048,08
Участок ремонтно-строительных работ		1 099,96
5138 5 подъезд установить люк выхода на чердак, закрыть ВЫПОЛНЕНИЕ: установили люк выхода на кровлю		
Участок санитарно-технических работ		8 484,63
5020 кв 49 чуть теплые батареи в квартире тел 247125 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
5086 кв 48,49 чуть теплые батареи в квартире тел 247125 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
5123 отрегулировать работу бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали бойлер		
5682 кв 44 горячая вода не соответствует норме тел 9622626440 ВЫПОЛНЕНИЕ: насос в работе,выход с бойлера 50С, передано Гилфанову		
5834 кв 35 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: насос в работе,выход с бойлера 50С, передано Гилфанову		
5846 кв 30 из крана г /воды идет х/ вода повтор 18,03,2013 кв 44 ВЫПОЛНЕНИЕ: насос в работе,выход с бойлера 50С, передано Гилфанову		
5905 отключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос		
6129 сильный шум воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили ГВС на 2 дома,требуется сварка трубы ГВС ф 57		
6189 1 подвал требуется сварка трубы ГВС ф 57,отключена ГВС на 2 дома(Данилова 11,13) ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хому ф 57 на трубу ГВС,течь устранили,дома запустили		
6261 обследование подвала на утечки с представителями СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено		
6446 отключить,подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили,отключили насос на ГВС		
6505 Включить насосы на ГВС и ХВС .Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили насосы,слабое давление ХВС в общей трубе		
6525 Горячая вода не соответствует норме ПОВТОР 26,03,13 кв 33 ВЫПОЛНЕНИЕ: насос в работе,выход с бойлера 50С, передано Гилфанову		
6630 кв 48 шум в батареях ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили шум,пустили воздух		
6710 кв 48 течь в подвале тел 626119 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено требуется откачка воды		
6846 кв 48 откачать воду из подвала тел 62-61-19 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено,подвал сухой		

Участок уборки территории и мусоропроводов		10 680,18
4876 кв 31 убрать мусор на 5 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали мусор		
5111 кв 4 некачественно и несвоевременно проводится уборка подъезда тел 243603 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка		
Участок электротехнических работ		1 320,62
	30.04.2013	34 893,27
Абонентское обслуживание		943,27
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 401,94
АУП		906,68
Вывоз и утилизация ТБО		3 912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 719,86
Материалы Благоустройство территории		430,94
Материалы Электрика		466,49
Паспортно-визовая служба		628,85
Техническое обслуживание газового оборудования		1 048,08
Участок ремонтно-строительных работ		907,53
Участок санитарно-технических работ		7 605,58
7082 кв 41 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена насоса,бойлера		
7092 кв 2,11,35 гул по стоякам отопления,ГВС,ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили фильтр,скинули воздух с насоса,шум прекратился		
7144 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос		
7205 опресовка бойлера на плотность ВЫПОЛНЕНИЕ: опресовали бойлер,бойлер в рабочем состоянии		
7206 шум насоса,обследовать на неисправность ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена насоса,насос отключен		
7475 кв 45,41,31 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
7510 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: выход с бойлера Т55С		
7542 кв 28,30 горячая вода не соответствует норме (передала В АДС) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
7600 кв-47 х/б во всей квартире повтор 08,04,13 кв 41(270342),10(9089033289),23(9089135277),7(240900) повтор 11,04,13 кв 41 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера,открыли задвижку на обратке теплофикаата		
7641 обследовать работу бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,бойлер в работе		
7644 кв 41 ГВС не соответствует норме тел 270342 повтор 11,04,13 кв 41 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера,открыли задвижку на обратке теплофикаата		
7717 кв.35.Шумит в кранах,повтор от 09.04. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС		
7752 течь на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили течь		
7829 кв 28 ;30;горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: теплофикат не соответствует норме		
7935 кв 47 нет отопления по всей кв-ре предала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: параметры теплофикаата не соответствует норме		

7939 кв 35 нет горячей воды, сильный шум ,краны выбрируют передала в АС
ВЫПОЛНЕНИЕ: параметры теплофиката не соответствует норме, шум от циркуляционного насоса, отключили насос

8042 обследование бойлера совместно с представителями ";СТК"; ВЫПОЛНЕНИЕ: ОБСЛЕДОВАЛИ

8068 кв 28 горячая вода не соответствует норме повтор 12,04,13 кв 41,31,7,14,15,46 чуть теплые батареи, ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера, обработали стояки отопления

8147 кв-44 х/б во всей квартире повтор 15,04,13 кв 49(247125),41 повтор 16,04,13 кв 59(9221668519),44 повтор 17,04,13 кв 44 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера, обработали стояки отопления(параметры теплофиката не соответствуют норме)

8750 обследование подвала с представителями Водаканала ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали подвал, утечек не обнаружено

8921 предоставить доступ в подвал представителям Водаканала ВЫПОЛНЕНИЕ: предоставили доступ представителям водоканала, после проведения работ подвала

8988 кв 59,44(244590) холодные батареи в квартире тел 953-003-59-34
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера, обработали стояки отопления(параметры теплофиката не соответствуют норме)

Участок уборки территории и мусоропроводов **10 104,55**

Участок электротехнических работ **1 816,67**

31.05.2013 30 375,66

Абонентское обслуживание **558,98**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **3 179,18**

АУП **957,87**

Вывоз и утилизация ТБО **3 912,83**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1 213,33**

Материалы Электрика **652,40**

Паспортно-визовая служба **628,85**

Текущий ремонт и обслуживание МКД **175,67**

Техническое обслуживание газового оборудования **1 048,08**

Участок ремонтно-строительных работ **897,39**

Участок санитарно-технических работ **6 789,83**

10054 КВ.35. Низкое давление горячей воды, температура не соответствует норме.
ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, температура ГВС и давление в норме

10113 ГВС не соответствуют норме ВЫПОЛНЕНИЕ: параметры теплофиката не соответствуют норме, передано диспетчеру СТК 16.05.2013 в 14:08

10164 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Температура ГВС на подаче -в норме, на обратке - ниже нормы(37 град). Прочистили фильтр на обратке.

10257 кв 35 из крана с горячей водой течет холодная вода. Повтор 28.05
ВЫПОЛНЕНИЕ: Температура ГВС на подаче -в норме, на обратке - ниже нормы(37 град). Прочистили фильтр на обратке.

10917 Отключить насосы. Работы Водаканала. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос

10936 Включить насосы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили цирк насос.

10964 кв 35 горячая вода не соответствует норме (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили цирк. насос ГВС- есть.		
11018 кв-35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: В кв-33 нет дома. По стоякам температура ГВС в норме.		
11019 кв-35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовал,нет перепада теплофикаата на бойлере		
9288 кв 35 горячая вода не соответствует норме (передала в АДС) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера,обработали стояк ГВС		
9382 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы		
9578 кв 25 шум в батареях ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,шум,утечки не обнаружено		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 173,43
10011 кв 59 убрать мусор на придомовой территории тел 922-166-85-19 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена уборка придомовой территории		
Участок электротехнических работ		1 187,82
10601 Провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ, устранили места подгорания магистральных проводов и проводов идущих на квартиры.		
9844 кв 2 отсутствует освещение в тамбуре, у подъезда и в подъезде повтор от 15.05. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 4 л/н,1 патрон		
	30.06.2013	30 795,75
Абонентское обслуживание		489,10
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 144,24
АУП		851,44
Вывоз и утилизация ТБО		3 912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 334,74
Материалы Благоустройство территории		139,74
Материалы Сантехника		174,68
Материалы Электрика		244,55
Паспортно-визовая служба		628,85
Техническое обслуживание газового оборудования		1 048,08
Участок ремонтно-строительных работ		691,47
Участок санитарно-технических работ		5 990,65
11142 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: подача теплофикаата на бойлер Т61С, давление 0,2АТ.,обратка теплофикаата с бойлера Т40С,давление 0,2АТ.,подача ГВС с бойлера Т57С.,обратка ГВС сбойлера Т40С,отрегулировали бойлер		
11393 кв 35 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,по стояку в квартирах температура ГВС в норме, в кв 35 нет дома		
11504 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: низкие параметры теплофикаата,передано в СТК в 10:06		
11629 обследовать подвалы с представителями СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали подвал		
11695 отключить,подключить циркуляционный насос(ремонтные работы по телефонограмме Водоканал) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили,подключили насос		
11738 отключить,подключить циркуляционный насос(ремонтные работы по телефонограмме Водоканал) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили,подключили насос		
11777 кв 33,35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили фильтр на обратке элеватора		

11859 кв 33,35,38,41,44,47 ГВС не соответствует норме,обследовать квартиры по стояку,установить причину ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, кв 41,44,47,38,33- температура ГВС в норме,требуется обследование стояка ГВС по квартире 35(передано в работу)		
11862 ГВС не соответствует норме,обследовать стояк ГВС в подвале по кв. 35 ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования температура ГВС в норме		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 328,71
12020 кв 4 не проводится влажная уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка подъезда		
Участок электротехнических работ		1 816,67
	31.07.2013	33 519,95
Абонентское обслуживание		698,72
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 703,22
АУП		904,66
Вывоз и утилизация ТБО		3 912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 467,31
Паспортно-визовая служба		628,85
Техническое обслуживание газового оборудования		1 048,08
Участок ремонтно-строительных работ		738,68
Участок санитарно-технических работ		7 902,56
12958 кв 8 устранить местный засор канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канаизации		
12975 подвал со стороны магазина обследовать запорную арматуру,счетчик на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек запорной арматуры не обнаружено,счетчик на ХВС работает исправно		
13188 Кв.56. Отключить стояки отопления 15.07.13 к 09:00(оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк отопления по кухне для проведения работ отделом доп. услуг		
13439 кв-63 Оключить стояк ГВС на 19.07.2013г. на 12:00 утра.(для проведения платных работ-ОПЛАТИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояки		
14019 течь стояка ГВС,требуется сварка (доступ на 29.07.2013 с 13.00 до 16.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь в перекрытие,требуется доступ в кв. 1		
14022 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера,требуется установка теплообменника		
14054 кв 3 течь стояка ГВС в перекрытие,требуется сварка(доступ на 30.07.2013 с 08.00 до 12.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф 25-1,5 п/м через перекрытие		
14113 кв 63 отключение стояка ГВС (платная)оплатили на 31.07.13 9:30 ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк ГВС для проведения работ отделом доп. услуг		
14142 бойлер-замена задвижки ХВС ф 100 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку ф 100 на ХВС		
14200 бойлер-установка счетчика ф 40 на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: установили счетчик на ХВС		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 698,37
12712 подрезать кусты акации с обратной стороны дома ВЫПОЛНЕНИЕ: подрезаны кусты акации с обратной стороны дома		
Участок электротехнических работ		1 816,67

13638 кв 25 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Отработал автомат в щ.о внутри кв-ры,включил,свет есть

14135 бойлер установить розетку,восстановить освещение(левая сторона от бойлера) ВЫПОЛНЕНИЕ: установили 1 розетку,заменяли 6 л/н,4 патрона-освещение восстановили

31.08.2013 36 247,96

Абонентское обслуживание	733,66
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 515,39
АУП	798,23
Вывоз и утилизация ТБО	3 912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 152,89
Материалы Благоустройство территории	1 595,42
Материалы Ремонтно-строит участок	75,89
Материалы Сантехника	50,88
Материалы Электрика	1 138,43
Паспортно-визовая служба	628,85
Текущий ремонт и обслуживание МКД	5 506,60
Отключение ХВС	5 506,60
Техническое обслуживание газового оборудования	1 048,08
Участок ремонтно-строительных работ	711,55

14547 5 подъезд установить люк выхода на кровлю ВЫПОЛНЕНИЕ: установили

Участок санитарно-технических работ 5 040,10

14288 подготовка счетчика ХВС к установке ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовление сборки для врезки счетчика,приварка фланцев,резьбы для манометров,переходов стал. к трубе ф 57

14625 1,2,3,4 подвалы обследование системы отопления,трубопровода ХВС,ГВС,канализации для составления дефектной ведомости ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,дефектная ведомость составлена

14894 кв-63 Отключить 2 стояка отопления(оплатили) на 11:00 на 14.08
ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояки отопления для выполнения работ отделом доп. услуг

14955 э/узел-замена задвижки на отопление ф 50-2 шт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 задвижки ф 50 на отопление в 4 подвале на э/узле

Участок уборки территории и мусоропроводов 9 836,91

Участок электротехнических работ 1 502,25

14273 кв 2 нет освещения в квартире НЕТ ДОСТУПА В ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ:
Передано в АС.

14277 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорел автомат питания.
Демонтировали.

15224 Электрощитовая. ОСВОБОДИТЬ помещение от труб. ВЫПОЛНЕНИЕ:
Выполнили.

15311 Нет света у подъезда и в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменя лампы, 6 шт

15497 кв-56 Нет света в квартире, отключается автомат. Жильцы дома с 10:00-до 12:00 26.08 ВЫПОЛНЕНИЕ: Пересадил на 1 А.В.Нужна замена автомата.

30.09.2013 29 322,27

Абонентское обслуживание	803,53
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 375,65

АУП		628,85
Вывоз и утилизация ТБО		3 912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 502,25
Материалы Благоустройство территории		336,11
Материалы Сантехника		242,16
Паспортно-визовая служба		628,85
Техническое обслуживание газового оборудования		2 096,16
Участок ремонтно-строительных работ		724,83
Участок санитарно-технических работ		5 321,95
16695 кв 51 открыть стояк ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояк ГВС		
16824 Кв.51. открыть стояк ГВС повтор 18.09.2013 кв 51,57 ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояк ГВС		
17255 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узел,запустили систему отопления		
17402 регулировочные работы на системе отопления,обработка стояков отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка системы отопления,обработали стояки отопления		
17444 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
17542 кв 35 ГВС не соответствуют норме повтор 26.09.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
17570 кв 28,19(241252),41(270342) , 26 нет отопления в квартире повтор 27.09.2013 кв 19 повтор от29.09 повтор 30.09.2013 квс 26(276235),28,19,50,59,10(9089033289),3(9222910060),17,47(270563) повтор 01.10.2013 кв 31,50,19,11,26,13(667250) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
17951 кв 28,19,15,59,17,47(270563) ГВС не соответствует норме повтор 01.10.2013 кв 31,50,19,11,58(664333),13,24;30(9089208964) повтор 02.10.2013 кв 50, кв.56., 03.10.12 кв 29,26(277360),59,7,56 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,отрегулировали работу бойлера		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 142,04
17037 кв 4 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка подъезда		
Участок электротехнических работ		1 607,06
16634 восстановить наружное освещение. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.		
16710 восстановить наружное освещение. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.		
	31.10.2013	53 805,85
Абонентское обслуживание		1 187,82
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 305,78
АУП		768,59
Вывоз и утилизация ТБО		3 912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 013,14
Материалы Ремонтно-строит участок		4 681,11
Материалы Сантехника		16 190,27
Паспортно-визовая служба		628,85
Текущий ремонт и обслуживание МКД		1 613,26
Подвоз холодной воды.		1 613,26
Участок ремонтно-строительных работ		1 483,21

19138 кв 19 закрыть подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: устранено	
Участок санитарно-технических работ	7 737,97
18761 кв 24;35 гвс не соответствует норме повтор 6.10.13 повтор 07.10.2013 кв 35 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
18763 кв 59 нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
18796 4 подвал требуется замена крана на стояке отопления в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 15 на стояке отопления,обработали стояки отопления	
18797 кв 4,14,25,15,31,2,28 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 15 на стояке отопления,обработали стояки отопления	
19028 кв-35 Топит сверху в ванной. Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: топило с кв 38-течь душевой кабины,жильцы устранили самостоятельно	
19286 кв 47 нет отопления в квартире,ГВС не соответствует норме повтор 08.10.2013 кв 26,59(9826336615),41,24 повтор 09.10.2013 кв 41 повтор 10.10.2013 кв 26 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера,обработали стояки отопления	
19494 кв-35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
19555 кв-2 ГВС идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
19769 кв 35,47,38,41,44,26(623551) нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
19839 26 отсутствует отопление в 2 комнатах, повтор 12.10.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
19950 кв-26 Нет отопления в 2-х комн повтор 14.10.2013 кв 26,23(9089192551),20(нет в 2 комнатах 9221545499) повтор 15.10.2013 кв 26(277360) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
20121 кв-24 ГВС идет холодное повтор 15.10.2013 кв 41 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
20181 26,41(270342) отсутствует отопление в 2 комнатах повтор 16.10.2013 кв 26 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
20272 кв 4 Гул по стоякам отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования гул не обнаружен	
20444 кв-56,26,44 Нет отопления в 2-х комн. повтор 18.10.2013 кв 26,23(89089192551) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
21074 кв 56 отсутствует отопление в квартире и нет ГВС,кв.35-нет ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера,обработали стояки отопления	
21346 кв 47 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
Участок уборки территории и мусоропроводов	10 361,54
Участок электротехнических работ	1 921,48
21522 кв 7,8,9 нет освещения в м/квартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-4шт. Восстановил освещение.	
	30.11.2013
Абонентское обслуживание	32 038,58
Аварийно-диспетчерское обслуживание	838,46
	2 725,01

АУП		698,72
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 886,54
Материалы Ремонтно-строит участок		1 072,39
Материалы Сантехника		27,86
Паспортно-визовая служба		628,85
Участок ремонтно-строительных работ		1 716,83
Участок санитарно-технических работ		8 956,74
21935 кв 35;41; ГВС идет холодная повтор 06.11.13 кв 35(8922130437) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
22380 кв 1,28 горячая вода не соответствует норме повтор 11.11.2013 кв 11,2(240757),1,38,41 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
22387 47 отсутствует отопление во всей квартире повтор 11.11.2013 кв 59,23,58(664333),41 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
22526 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка бойлера. Регулировка насоса		
22602 проверить работу насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Насос в порядке. Сбросили воздух с насоса		
22670 Кв.35. Шум на бойлере. ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили циркуляционный насос на системе ГВС-шум в насосе		
22943 кв 35 батареи чуть теплые и горячая вода не соответствует норме кв 50 низкий теплофидат ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления,стояки в работе .Регулировка бойлера		
23038 кв 45 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили свищ на стояки ГВС		
23202 кв 33 течь бачка унитаза в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: трещина на бачке унитаза,заявка платная		
23635 регулировка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, обратка бойлера		
23864 кв 41,15,35,38 ГВС не соответствует норме в вечернее время повтор 29.11.2013 кв 35,38,30 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
23865 кв 41 чуть теплые батареи в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле,обработали стояки отопления		
23975 кв 48 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили деревянный хомут на трубе ГВС ф76		
24009 Кв.49. Парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили деревянный хомут на трубе ГВС ф76		
24018 Кв.35. Горячая ваода не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Отрегулировали бойлер, ГВС-есть.		
24022 Кв.35. Горячая вода не соответствует норме, отрегулировать бойлер ВЫПОЛНЕНИЕ: бойлер в работе, низкий теплофидат		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 041,66
23318 кв 4 не вывозиться мусор из контейнеров ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведен вывоз мусора ООО Уралклинком		
Участок электротехнических работ		2 445,52
23788 кв 23 проверить работу э/счетчика (на 27.11.2013 до 15.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверил работу счетчика,счетчик старого образца,требуется замены		
	31.12.2013	38 238,95
Абонентское обслуживание		838,46
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 725,01

АУП	663,78
Вывоз и утилизация ТБО	3 912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 921,48
Материалы Благоустройство территории	53,01
Материалы Ремонтно-строит участок	600,21
Материалы Сантехника	2 429,25
Материалы Электрика	358,94
Паспортно-визовая служба	628,85
Техническое обслуживание газового оборудования	1 048,08
Участок ремонтно-строительных работ	1 744,39
25390 кв 45 прочистить вент. канал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляционный канал с крыши и вент. отверстие в квартире	
Участок санитарно-технических работ	9 100,51
24063 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
24489 требуется замена крана на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 20 на стояке отопления	
24611 нет отопления в подъездах ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали. течь в м/приемнике 2 подъезда, требуется замена сборки ф 15-2 шт.	
24651 течь в м/приемнике 2 подъезда, требуется замена сборки ф 15-2 шт. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, на 23.12.2013 нет материала в наличии	
24897 кв 49 парит в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь из трубы ГВС -57мм поставили деревянный хомут, нужна замена трубы 3м	
24974 кв 49 течь трубы ГВС -57мм, поставили деревянный хомут,требуется замена трубы 3м ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж, монтаж трубы ГВС ф 57-10м., демонтаж монтаж 2 стояков отопления ф 32-2м.	
25132 кв 35 ГВС не соответствует норме повтор 18.12.2013 кв 15 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
25156 кв 33 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
25262 кв 50 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
25334 кв 35 ГВС не соответствует норме, повтор 20.12.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
25458 кв 63 не держат краны на стаяках отопления в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 20 на стояке отопления	
25769 кв 48 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Течьстояка на трубе ГВС ф25. Нужна замена. Отключили стояк ГВС.	
25842 Кв.48. Отключили стояк ГВС. Течь сгона на трубе ГВС в подвале ф25. Нужна замена. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили сборку ф 25 на стояке ГВС, стояк открыли	
25926 кв 35 холодный п/сушитель ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
26197 кв 50 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
Участок уборки территории и мусоропроводов	10 187,86
Участок электротехнических работ	2 026,29
24895 4 подъезд на 3 этаже сломан патрон ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил патрон и лампу накаливания,в щитовой выбило автомат,устранил	

25067 кв 56 нет освещения на л/к на 3 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: отреvizировал патрон, заменил 1 лампу накаливания

Итого
24 399,71
4 808,20
4 443,62
77 879,13
30 296,54
5 324,37
22 933,94
170 085,51