

Строителей 8А

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС		0,00	0,00	0,00	
Водоотв.		24 662,62	22 360,95	24 662,62	
Отопление		0,00	0,00	0,00	
Сод.обсл.жилья		185 088,85	160 493,09	221 880,00	
ХВС		28 278,46	25 273,35	28 278,46	
Э/э		141 721,29	113 841,12	141 721,29	
ИТОГО	0,00	379 751,22	321 968,51	416 542,37	

Содержание и ремонт жилфонда		221 880,00
	31.08.2013	37 192,70
Абонентское обслуживание		810,52
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 778,91
АУП		578,94
Вывоз и утилизация ТБО		4 322,75
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 273,67
Материалы Благоустройство территории		315,24
Материалы Сантехника		206,06
Паспортно-визовая служба		694,73
Техническое обслуживание газового оборудования		1 157,88
Уборка мест общего пользования		1 548,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 149,58
14473 кв.64-заделать дыру под козырьком, отремонтировать входную группу		
ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
14482 кв.44-восстановить перекладину на турнике на детской площадке		
ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		9 167,60
15087 Кв.19. Течь КНЗ в подвале. Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца		
15529 кв.18- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
15697 2 подв. течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
15743 Кв.22. Течь воды в туалете. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Лопнула подводка к смывному бачку, вентиль на бачок не работает. Перекрыли стояк ХВС. Вентиль заменят жильцы.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 529,19
Участок электротехнических работ		1 659,63
	30.09.2013	36 039,65
Абонентское обслуживание		887,71
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 624,53
АУП		694,73
Вывоз и утилизация ТБО		4 322,75
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 659,63
Материалы Благоустройство территории		718,67
Материалы Сантехника		865,86

Паспортно-визовая служба	694,73
Техническое обслуживание газового оборудования	2 315,76
Уборка мест общего пользования	1 548,00
Участок ремонтно-строительных работ	2 567,21
Участок санитарно-технических работ	7 245,35

16108 кв-46 Течь ГВС в подвале. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Порыв трубы ГВС.Нужна сварка,замена уч-ка трубы -57 .Закрыли ГВС на дом. На участок.

16109 кв-46 Течь ГВС в подвале. Порыв трубы ГВС.Нужна сварка,замена уч-ка трубы -57 .Закрыли ГВС на дом. На участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф 57, дом запустили

17900 кв 47,48, нет ХВС передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут,течь устранили,требуется замена участка трубы ф 57-1м.

17940 кв.48-замена ХВС трубы в подвале, сгнила труба ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубу ф 57 на ХВС

18055 кв.11,64,35,76,2,56,59,51,35,76,86,29,85,73,60,25,20,24- нет отопления
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов **8 119,30**

16565 кв.56-почистить подвал от мусора с правой стороны ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок электротехнических работ **1 775,42**

16720 кв.46-восстановить освещение под козырьком и на 1 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: на 1этаже свет восстановил,у подъезда требуются монтажные работы для прокладки новой проводки

17616 кв.59- восстановить освещение под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет питания, надо делать монтаж от Щ.О. до входа в подъезд.

31.10.2013 52 389,99

Абонентское обслуживание **1 312,26**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **2 547,34**

АУП **849,11**

Вывоз и утилизация ТБО **4 322,75**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1 119,28**

Материалы Благоустройство территории **952,05**

Материалы Ремонтно-строит участок **7 125,06**

Материалы Сантехника **2 119,79**

Паспортно-визовая служба **694,73**

Уборка мест общего пользования **1 548,00**

Участок ремонтно-строительных работ **3 620,10**

18690 кв.64- заделать дыру на козырьке ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.

19195 кв.59- повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

21089 кв.56- у 6 подъезда наклонилось дерево прямо на дорогу, спилить

ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок санитарно-технических работ **12 900,74**

18645 кв.65-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

18740 кв.71-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

18921 кв.12,79(9120303212)-нет отопления в комнате, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления
19105 кв.51-нет отопления в комнате, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

19163 кв.71- нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления
19194 кв.59-нет отопления в кв-ре, кв.2-нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления
19318 кв.48,8 -нет отопления в комнате, ванной по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
19412 кв.48- нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояк отопления, обработали стояки
19432 59,56 после обработки стояков пропало отопление в ванной
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
19497 кв.73, 76- нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
19690 кв.62,85 - нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
19815 кв.62-нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработал стояк отопления
19829 кв.69-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
19883 кв.76-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
19963 кв-75 Течь батареи в комнате. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли отопление по стояку,заявка платная
20023 кв.69,64;63- нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
20115 кв.85- нет отопления в спальне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20978 кв-38 Течь ГВС в ванной. Вводной вентиль на квартиру не перекрывает. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь смесителя,требуется замена кран-буксы,заявка платная,закрыли стояк ГВС

Участок уборки территории и мусоропроводов

11 156,00

Участок электротехнических работ

2 122,78

19126 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУИспользовали:провод-6м., держатель для ПП-4 шт., ПП-2 шт., автомат-1 шт., л/н-3 шт.,орехи-2 шт.

19196 кв.59-восстановить освещение под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: нет фазы на провода, где-то обрыв

19437 59 отсутствует освещение под козырьком,нет фазы на проводе, нужно заменить линию, заявка на участок ВЫПОЛНЕНИЕ: нашли обрыв провода, провели новое питание в що,перебрали схему подключения

19678 кв 59 восстановить освещения под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: Проводка повреждена внутри стены,требуется монтажные работы нужна новая проводка

20336 кв.59-восстановить освещение под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет фазы, обрыв, необходима замена проводки
21324 кв-81 Нет света в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Ремонтные работы Горсети с 13:30-16:00

30.11.2013 39 840,14

Абонентское обслуживание 926,30
Аварийно-диспетчерское обслуживание 3 010,49
АУП 771,92
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2 084,18
Материалы Сантехника 326,13
Паспортно-визовая служба 694,73
Уборка мест общего пользования 1 548,00
Участок ремонтно-строительных работ 8 049,92

23374 кв.2-закрыть подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено
23574 кв.59-восстановить проушину, повесить замок ВЫПОЛНЕНИЕ: жительница из кв.48 самовольно сломала петли на подвальной двери

Участок санитарно-технических работ 10 589,85

22074 06.11.13 к 9-00 закрыть элеваторный узел, для проведения ремонтных работ СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторный узел

23315 кв.80-нет отопления на кухне по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов 9 136,90

Участок электротехнических работ 2 701,72

22249 кв.59- восстановить освещение под козырьком (нужно менять проводку)
ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели новое питание, установили светильник и выключатель

31.12.2013 56 417,52

Абонентское обслуживание 3 936,79
АУП 733,32
Вывоз и утилизация ТБО 4 322,75
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2 122,78
Материалы Благоустройство территории 248,76
Материалы Ремонтно-строит участок 9 879,43
Материалы Сантехника 1 162,81
Паспортно-визовая служба 694,73
Техническое обслуживание газового оборудования 1 157,88
Уборка мест общего пользования 1 548,00
Участок ремонтно-строительных работ 8 747,07
Участок санитарно-технических работ 9 759,32

24236 кв.44-парит из подвала, течь ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили

24772 парит из 3 подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили болты и набили сальник на задвижке отопления

25181 кв.80-чуть теплые батареи на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии

25249 кв.64-течь батареи на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: работа платного отдела

25292 кв.18-заменить кран на стояке с ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: в платный отдел

25371 кв.64-закрыть стояк отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

25691 кв.76-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

Участок уборки территории и мусоропроводов

9 865,31

Участок электротехнических работ

2 238,57

Итого
0,00
2 301,67
0,00
61 386,91
3 005,11
27 880,17
94 573,86