

Береговая 58

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	79 092,03	67 494,90		79 092,03	11 597,13
Гор. вода (комп. на Т/Э)	167 211,13	133 874,76		167 211,13	33 336,37
Отопление	868 365,53	496 228,02		868 365,53	372 137,51
Содержание жилья	680 321,05	603 996,43	7 718,19	923 888,22	312 173,60
ХВС (гвс)	66 888,01	57 344,12		66 888,01	9 543,89
Хол. вода	98 294,90	84 171,52		98 294,90	14 123,38
Электроэнергия	384 998,78	352 185,72		384 998,78	32 813,06
ИТОГО	2 345 171,43	1 795 295,47	7 718,19	2 588 738,60	785 724,94

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Береговая ул, № 58

	923888,22
	01.01.2014 44086,49
Материалы уборки территории и мусоропроводов	542,55
Абонентское обслуживание	2353,84
Аварийно-диспетчерское обслуживание	6340,28
Вывоз и утилизация ТБО	4742,3
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	830,62
Материалы Ремонтно-строит участок	69,91
Материалы Сантехника	59,24
Участок ремонтно-строительных работ	4531,07

784 кв 52 прочистить балконный козырек и крышу от снега ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали течь кровли не обнаружена, установлен мет. козырек течь из под него

Участок санитарно-технических работ 14058,53

1901 кв 56,32(245203) чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на бойлере, э/узле, обработка стояков отопления

500 помещение старой аптеки,течь ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили воду на аптеку

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 8626,22

Участок электротехнических работ 1931,93

863 кв 17 отсутствует освещения при входе в подъезд, в тамбуре, на л/к 1 этажа
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 лампы накаливания и патрон

01.02.2014 46369,01

Материалы уборки территории и мусоропроводов	8,45
Абонентское обслуживание	1681,18
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5393,67
Вывоз и утилизация ТБО	4742,3
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1228,08
Материалы Ремонтно-строит участок	20,57
Материалы Сантехника	147,51
Материалы Электрика	446,12
Участок ремонтно-строительных работ	4481,39

2468 кв 62 мокнет стена вент. шахты в квартире(заявка от 29.01.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали снег, сбили сосули с вент. канала

Участок санитарно-технических работ 11773

2272 кв 55,56,57,58,59,60,61,62,63 чуть теплые батареи в квартирах ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на бойлере, э/узле, обработка стояков отопления
2465 кв 42 отсутствует отопление в угловой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

2746 отрегулировать работу бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера

2986 регулировка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, э/узлов на 1,2 подъезд

3025 кв 46 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: опрессовка бойлера на плотность, бойлер исправен, отрегулировал работу бойлера, установил дренажный кран ф 15 на обратку теплофикаата

3545 кв 56 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: проведена регулировка бойлера, ГВС соответствует норме

4181 кв 7 ,9,14,23 отсутствует отопление в 2 комнатах (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

4195 кв 9, 14,23 снова остыли батареи 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: АС- Стояки в работе , нет перепада передано в СТК

4230 кв 14 ;9:7;температура в квартире не соответствует норме(слабо греют батареи)
ВЫПОЛНЕНИЕ: Утечка в подвале на трубе отопления, нужна замена трубы. Работы запланированы на 03.03.2014г.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

14514,81

Участок электротехнических работ

1931,93

2213 провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР дома и ревизию ВРУ

2281 кв 24 подключить квартиру к э/ питанию ВЫПОЛНЕНИЕ: Подключил квартиру к э/снабжению

01.03.2014

48020,29

Абонентское обслуживание

1554,5

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5408,77

Благоустройство придомовой территории

4535 почистить козырек от снега Д/клуб "Огонек" ВЫПОЛНЕНИЕ: Козырек почищен.
04.03.2014

Вывоз и утилизация ТБО

4742,3

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2742,64

Материалы Ремонтно-строит участок

26,2

Материалы Сантехника

1102,97

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

14456,02

Участок ремонтно-строительных работ

4980,53

4732 кв-53 Течь с крыши в коридоре в квартире. Нужен ремонт крыши. Ливневая КНЗ в порядке ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведен ремонт крыши .Течи нет.

Участок санитарно-технических работ

11074,43

4508 кв 8,9 х/батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена задвижек -80-2шт. на

отоплении(четверть),замена участка трубы -40 -6м на отоплении, замена задвижек --50-2шт.

Использован материал:труба -40-6м,задвижки -50-2шт.,болты М16-16шт.,гайки М16-

16шт.,резина 0,4мм-0,4кг,кран -20-1шт.,кран -15-1шт.,резьба-20-2шт.,резьба -15-1шт.,труба-20-0,6м,отводы -32-2шт..Отопление запустили.

4537 кв 62 запах КНЗ из подвала, почистить ливневку ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели замену ливневой КНЗ. Испорльзовали материал: труба ПП110*2м-1шт., труба ПП110*0,5-1шт, отвод ПП110*45-2шт., тройник ПП110*90-1шт., муфта ПП110-1шт., переход ПП125*110-1шт., манжета резиновая 125*110-1шт.

4544 кв 17 нет отопления по всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена задвижек и участка трубы -40 на отоплении в подвале. Откачивание воды из подвала.

4563 кв 53 Топит квартиру с крыши,. лужа у квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования ливневая КНЗ в норме. Нужен ремонт крыши. Передано в стройгруппу. Произвели ремонт кровли. Течи нет

4601 Откачать воду в подвале №1 ВЫПОЛНЕНИЕ: Откачали воду в подвале. Заменяли сборку на стояке отопления(по кв-1) Стояки обработали. Использовали материал:: труба -20-0,6м, резьба -20-2шт., резьба -15-1шт., кран -20-1шт., кран -20-1шт.

4683 кв 7 нет отопления в 2х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

4730 кв-8 Нет отопления в 2х комнатах. Повтор от 06.03 по стояку х/б ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет доступа в подвал

4867 кв-60,61 Течь со стыка ливневой канализации с 5 этажа на л/к на нижние этажи

ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили заглушку на ливневую КНЗ на чердаке.

4917 кв-10 х/б в квартире, 4,6,8. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки

4941 Течь КНЗ в подвале №5 ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк КНЗ до колодца 06.03.2014г.

4971 кв 10 снова остыли батареи (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления по кв-2,4,6,10 Нет перепада.

4984 кв 46 холодная вода идет грязная и с запахом ВЫПОЛНЕНИЕ: 11.03.2014 На момент обследования вода в норме.

5003 кв 10, 4 остыли батареи в квартире передала в АС. Повторно 09.03.2014 в 14:50 стояки в работе, перепада нет. (см. комментарии). ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления .

5035 2.4.8.10 отсутствует отопление в 2-х комнатах. (см. комментарии). ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

5066 кв 10,4 х/б в 2 комнатах,(см. комментарии)Повтор от 11.03 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.

5229 кв 10,4 ,2,6 х/б в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления, составили акт и сделали замеры по 4 квартире Т=22оС, норме

5724 кв.17 ГВС холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, требуется установка циркуляционного насоса, темп. ГВС на бойлере 60С

5783 затопление подвала 1 подъезда КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ, восстановили стояк КНЗ

5807 восстановить отопление в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: замена врезок на лестничной клетке. матер.: резьба ф15-2 шт., кран шар. ф15-2шт. Отключение эл. узла и запуск отопления. Обработка стояков отопления.

5814 течь стояка отопления в подвале по кв.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение и сброс теплофиката с двух подъездов. переврезка и замена сборки ф20 на подаче. мате-л: резьба ф20-2шт., резьба ф15-1 шт. труба ф20-0,5 м, кран ф20 - 1, кран ф15 - 1, произведена обработка стояков отопления

5817 обследовать на затопление и прочистить дренаж ВЫПОЛНЕНИЕ: обследован подвал, утечек не обнаружено. дренаж в рабочем состоянии

5922 течь КНЗ в подвальном помещении 5 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ до колодца

5972 регулировка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: осуществлена регулировка бойлера температура ГВС соответствует норме

6231 кв.56 ГВС периодически идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

6572 течь КНЗ в подвальном помещении 5 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

6598 кв.53 течь ливневой КНЗ топит квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: Зачеканили стык на стояке КНЗ, на чердаке

6859 ГВС низкой Т. ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется установка циркуляционного насоса на бойлер
Участок электротехнических работ

1931,93

4578 Провести розетку в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Провел розетку для слесарей

4705 Восстановить освещение в подвале (для проведения слесарных-сварочных работ)
ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановил освещение во 2,3,4 подвалах.Заменил л/н-7шт., патрон-1шт. В подвалах №1 и 5 отсутствует проводка, нужны монтажные работы.

5387 Восстановить проводку в 1 и 2 (отсутствует проводка) ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал 1 и 2 подъездов затоплен. вывели розетку в ЩО на 1м этаже 1 подъезда. мат-ы: розетка-1, провод-25м

01.04.2014 73530,69

Материалы уборки территории и мусоропроводов

378,78

Аварийно-диспетчерское обслуживание

4968,75

Вывоз и утилизация ТБО

4742,3

Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2232,49

Материалы Ремонтно-строит участок

27849,84

Материалы Сантехника

491,06

Участок ремонтно-строительных работ

4614,87

Участок санитарно-технических работ

12045,49

7623 течь КНЗ в подвальном помещении 5 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили засор труб КНЗ от колодца до подвала

7743 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

9426 отсутствует отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления-нет перепада

9501 отсутствует отопление кв 60 (в квартире 18оС батареи слабо греют)248485

ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

9850 Нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в работе

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

14275,18

Участок электротехнических работ

1931,93

8141 нет освещения в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили э/схему,установили 1АВ,2 л/н

8337 Нет освещения в подъезде л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили э/схему,установили 1АВ,2л/н

8785 отсутствует освещение в квартире. Отключено за неуплату ВЫПОЛНЕНИЕ: откл за неуплату

9239 нет освещения в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 л/н

01.05.2014 52076

Материалы уборки территории и мусоропроводов

35,62

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5706,77

Благоустройство придомовой территории

1575,42

Подвоз земли на участок

1575,42

Вывоз и утилизация ТБО	4742,3
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2521,71
Материалы Ремонтно-строит участок	459,27
Материалы Сантехника	1650,86
Участок ремонтно-строительных работ	7279,08
10003 прочистить вентканал в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентканал на кухне и ванной комнате	
11415 с торца дома забетонировать люк колодца ВЫПОЛНЕНИЕ: цемент 50кг, забетонировали	
Участок санитарно-технических работ	12303,54
10203 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ	
10551 течь КНЗ в подвале 5 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале, закрыли эл. узел	
10581 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	13854,22
Участок электротехнических работ	1947,21
10698 кв 39 Отсутствует освещения почти на всех этажах на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н 15.05.14	
11510 Не законное подключение к эл.щитку аптеки в подъезде №5.Передали Нургалиеву. ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверяют техники.	
11589 отсутствует освещение в квартире с 27.05.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел "0" на пекетнике. Устранили.	
	01.06.2014 190258,04
Материалы уборки территории и мусоропроводов	422,83
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4685,88
Вывоз и утилизация ТБО	4742,3
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1822,05
Материалы Благоустройство территории	560
Материалы Ремонтно-строит участок	37066,06
Материалы Сантехника	546,9
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	108022,24
Ремонт межпанельных швов	108022,24
Участок ремонтно-строительных работ	5260,12
Участок санитарно-технических работ	11188,87
12842 обследовать стояки в квартире на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы 1м ф32, ХВС вкл.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	13979,67
Участок электротехнических работ	1961,12
	01.07.2014 49158,46
Материалы уборки территории и мусоропроводов	9,01
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5778,45
Вывоз и утилизация ТБО	4742,3
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2870,74
Материалы Ремонтно-строит участок	215,71
Материалы Сантехника	1593,52
Участок ремонтно-строительных работ	6222,61
15614 установить почтовые ящики ВЫПОЛНЕНИЕ: работы запланированы	
Участок санитарно-технических работ	9469,5
14635 п.5 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале. зачеканили стыки КНЗ	
14678 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС	

14731 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС

14739 замена участка КНЗ в п.5 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ в подвале. Мат-л: труба ППК 110х2м-7шт., труба 110х1м-3шт., тройник 110х45 - 1 шт., отвод 110х45 - 7 шт., переход 125х110 - 2 шт., манжет 125х110 - 2 шт., ревизия 110 - 3шт., шпильки М10х2м - 7 шт., хомут 110 - 7 шт., анкер М10 - 7 шт., дюбель ф12 - 7шт., компенс. патрубок 110 - 1шт.

14782 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, опрессовка бойлера на плотность

15140 течь ливневой КНЗ с торца дома ВЫПОЛНЕНИЕ: обследован чердак, течи не обнаружено. Следы предыдущего затопления - до замены участка ливневой КНЗ. Необходим ремонт отверстий в панелях перекрытия по стояку ливневой КНЗ

15615 установить батарею на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: материал заказан

15616 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

16281,42

Участок электротехнических работ

1975,2

14054 кв 40 нет освещения на л/к 3,4,5 эт 3 под-д ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4 л/н

01.08.2014 102458,21

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5682,82

Благоустройство придомовой территории

51020,44

Тротуар

45844,72

Ямочный ремонт

5175,72

Вывоз и утилизация ТБО

4742,3

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2486,62

Материалы Благоустройство территории

417,78

Материалы Ремонтно-строит участок

28,06

Материалы Сантехника

3420,17

Участок ремонтно-строительных работ

5758,58

17976 кв.17 установить почтовые ящики ВЫПОЛНЕНИЕ: работы запланированы см. заявку

15614 от 02.03

Участок санитарно-технических работ

10615,57

16229 кв 56 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали

16783 отключить теплофикат на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили теплофикат на бойлере

16831 комиссия с ВК по приборам учета ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали

17024 течь воды в подвале п.2 ,лопнула труба теплофиката до задвижки ВЫПОЛНЕНИЕ:

лопнула труба теплофиката на обратке, передали в СТК

17306 течь ливневой КНЗ в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили ливневую КНЗ на чердаке

17961 подключить бойлер к системе теплоснабжения ВЫПОЛНЕНИЕ: сгнила труба ф80,

требуется замена трубы ф80 - 2м на подаче до крана на бойлере, открывать не стали

17975 кв.17 восстановить отопление в подъезде на 1 этаже (установить батарею)

ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили врезки на отоплении для восстановления батареи в подъезде. Мат-л: резьба ф15 - 2 шт., кран ф15 - 2 шт.

18166 течь КНЗ в п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ до колодца. Заменили участок КНЗ в подвале. Мат-л: муфта 110 - 1 шт., тройник 110х45 -1 шт., заглушка 110 -1 шт., труба 110х2м - 1 шт., труба 110х0,5 - 1шт.

18167 замена ливневой КНЗ в п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили ливневую КНЗ. Мат-л: труба 110х2м - 5 шт., отвод 110х45 - 2 шт., труба 110 х 0,5 м - 1 шт.

18285 течь воды в подвале п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале и до колодца, излом м/у домом и колодцем. Заменяли стояк КНЗ. Мат-л: труба 110х1,0М - 1шт., ревизия 110 - 1 шт., труба 110х2,0М - 1 шт., переход 125х110 - 1 шт., манжет рез. 125х110, отвод 110х45 - 2шт.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 16310,67

Участок электротехнических работ 1975,2

01.09.2014 54510,7

Аварийно-диспетчерское обслуживание 4337,11

Благоустройство придомовой территории 2395,28

Покос травы 2395,28

Вывоз и утилизация ТБО 4742,3

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1921,07

Материалы Благоустройство территории 27,56

Материалы Ремонтно-строит участок 86,68

Материалы Сантехника 4906,46

Материалы Электрика 973,76

Участок ремонтно-строительных работ 5454,23

Участок санитарно-технических работ 13419,91

18783 заменить участок трубы на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф89 -0,8м с отводом ф89

19841 кв 55 шум воды в подвале, ВЫПОЛНЕНИЕ: АС закрыли стояк ГВС по кв 57, нужна замена сгона Ф25 со спускником

19868 кв 55 шум воды в подвале. АС закрыли стояк ГВС по кв 61, нужна замена сгона Ф25 со спускником ВЫПОЛНЕНИЕ: нет освещения в подвале, невозможно провести ремонтные работы заявка №20098

20156 кв 55 шум воды в подвале. АС закрыли стояк ГВС по кв 61, нужна замена сгона Ф25 со спускником ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку на ГВС по кв.61. Мат-л: труба ф25 - 1м, резьба ф25 - 1 шт., резьба ф15 - 1 шт. кран ф25 - 1 шт., кран шар. ф15 - 1 шт., откр. стояк ГВС

20577 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление

20678 кв.45 течь батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течи не обнаружено

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 13668,44

Участок электротехнических работ 2577,9

18479 Восстановить освещение в подвале , установить розетку ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа

18616 участок - восстановить освещение во 2 подъезде (сварочные работы), передала электрику ВЫПОЛНЕНИЕ: подключил розетку в подвале

19643 кв.50 отсутствует освещение в 1/2 квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: включили АВ

20098 восстановить освещение в подвале п.5 (для работы слесарей), передано электрику

ВЫПОЛНЕНИЕ: установили релетку,1 выключатель,4 м провода, 4 л/н

Монтаж розетки в подвальном помещении 602,7

01.10.2014 121091,89

Аварийно-диспетчерское обслуживание 5596,84

Вывоз и утилизация ТБО 4742,3

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 4497,34

Материалы Благоустройство территории 16,21

Материалы Ремонтно-строит участок 323,96

Материалы Сантехника	9957,33
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	59327,44
Ремонт ж/б крышек вентблоков	862,6
Ремонт козырьков	5750,64
Ремонт мягкой кровли	52714,2
Участок ремонтно-строительных работ	6125,59
Участок санитарно-технических работ	12281,07

21980 Течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут ф32. Течь устранили
22222 КВ 10 нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: в 1-ом подвале ,течь трубы отопления ф -40, необходимо откачать воду в подвале , требуется замена лежака отопления ф-40, кв 10 обработали стояк отопления
22687 кв.33, 30,75,45,4,2,6,26,10,7,1,32,39,1,,33,24,8,39 отсутствует отопление в квартире
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

22846 кв.33 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

22941 кв.30,39,32,33,54 отсутствует отопление в комнате, 15.10.2014 обработали стояки по 1 подъезду АС, 16.10.2014 стали поступать звонки, остыли батареи в 2 комнатах кв 7,4, повтор заявки кв 30,33,7,4 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления, нет перепада

23051 кв7 течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили , установили хомут
23052 кв 1,4,7,10,26 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23510 слесаря были батареи нагрелись и через 20 мин. остыли, и в кв 7.в кв х/б 39 б/к, кв 2,10,26,30,33, 4. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления, нет перепада
23520 течь ГВС в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь задвижки на элеваторе, нужна замена сальника
23636 отсутствует отопление в б/к и на кухне. в кв 4 в 2-х ком. ВЫПОЛНЕНИЕ: отработали стояк отопления с 9:00 до 11:0022.102014.
23638 отсутствует отопление в большой комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

23702 х/б в большойк и на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопление.
24084 подключить отопление во 2 п-де ВЫПОЛНЕНИЕ: ставить сборки ДУ 15-2 шт. Ду 15-3шт,отводы 15-2шт.

24272 х/б в б/ком., от 27.10.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

25408 Кв.35. Нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в подвал, закрыт офис	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	16248,61
Участок электротехнических работ	1975,2
23006 Нет освещения на 3,4,5 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н	

25262 кв.56 отсутствует освещение на л/клетке 1,2 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 лампы.
25396 кв.31 отсутствует освещение на л/клетке 1 этажа часто перегорают л/н ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 лампу.

	01.11.2014	71693,94
Материалы уборки территории и мусоропроводов		39,43
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5237,62
Вывоз и утилизация ТБО		4742,3

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1383,18
Материалы Ремонтно-строит участок	46,94
Материалы Сантехника	21827,59
Участок ремонтно-строительных работ	5894,66
Участок санитарно-технических работ	14144,43
25660 Сорвало кран ХВС. АС-перекрыли стояк ХВС. Требуется замена вводного крана ф15-отд. доп услуг. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь устранили, запустили стояк ХВС. Перекрыли ХВС на квартиру	
25898 кв.26 отсут. отопление в комнате, кв.32 комн., кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: нужен доступ в офис	
26207 течь квартирного вентиля в ванной на горячей воде (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили	
26223 отсутствует отопление комната, кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыт стояк отопления в кв. Нужен доступ в кв.26,29,32,35. Закрыт вентиль на батарее	
27201 кв.43,55 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: слесарей не вызывали	
27229 кв.32 темп. в кв. не соот. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката, передано в СТК	
27273 регулировочные работы на отоплении ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера и эл. узлов	
27442 кв.17 парит в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыл стояки отопления в п.1, нужна замена стояка и трубы ф57	
27478 кв.46 ГВС не сот. норме, повтор 20.11.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка эл. узлов и бойлера. темп. гор. воды на момент обследования в норме	
27511 кв.4;8; 10 Хб - 2 комнаты передала в АС, повтор 20.11.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: низкая темп. теплофиката	
27548 замена стояка ф15 на отоплении в п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: замена стояка на отоплении, мат-л: труба ф15-1,5м, вентиль ф15 -2шт., муфта ф15, контргайка ф15 - 1шт., сгон ф15 - 1шт.	
27589 кв.4, 6,9 ,10х/б комнаты, повтор от 21.11.2014 кв 10,38,39 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	16392,94
Участок электротехнических работ	1984,85
25696 кв.12 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел пакетный выключатель, соединил напрямую	
27624 кв.31. Нет освещения на 2,3 этажах(патрон) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лн -1 шт	
28396 кв.17 отсутствует освещение у подъезда, тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял лн 5шт + 1 л/н 01.12.2014	
	01.12.2014
Материалы уборки территории и мусоропроводов	70634,5
Аварийно-диспетчерское обслуживание	1056,17
Вывоз и утилизация ТБО	5176,57
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	4742,3
Материалы Благоустройство территории	3208,22
Материалы Ремонтно-строит участок	934,32
Материалы Сантехника	10158,35
Материалы Электрика	4725,21
Техническое обслуживание газового оборудования	314,66
Участок ремонтно-строительных работ	3599,07
	6198,69

32252 п.2 установить почтовые ящики ВЫПОЛНЕНИЕ: установили почтовые ящики

Участок санитарно-технических работ

12837,74

30696 кв.17 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы на отоплении в п.1

30801 врезка крана ф15 на вводе на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили кран на вводе ХВС

30926 кв.61 отсутствует отопление в 2-х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыт стояк отопления в квартире, АС проверили в кв.57,59, нужно проверить в кв.61,63

32492 кв 61 нет х/воды, кв 10,58,52,38 нет никакой воды ВЫПОЛНЕНИЕ: в подвале все нормально,утечек нет,низкое давление ХВС,прочистили фильтр на ХВС на вводе в дом

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

15698,35

Участок электротехнических работ

1984,85

31087 кв.21 отсутствует освещение на л/клетке 2 этажа (восстановить патрон) ВЫПОЛНЕНИЕ:
1 лн