

Юности б-р 17

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	35 205,34	25 098,87		35 205,34	10 106,47
Гор. вода (комп. на Т/Э)	59 405,35	45 591,75		59 405,35	13 813,60
Отопление	327 592,12	190 399,06		327 592,12	137 193,06
Содержание жилья	259 971,76	223 042,24	12 152,97	235 024,59	-170,62
ХВС (гвс)	30 475,33	21 134,22		30 475,33	9 341,11
Хол. вода	63 762,00	36 831,10		63 762,00	26 930,90
Электроэнергия	145 164,73	120 875,38		145 164,73	24 289,35
ИТОГО	921 576,63	662 972,62	12 152,97	896 629,46	221 503,87

* - доходы от передачи общего имущества в пользование

Юности б-р, № 17

	01.01.2014	235024,59
		16795,99
Материалы уборки территории и мусоропроводов		206,04
Абонентское обслуживание		893,91
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2407,81
Вывоз и утилизация ТБО		1800,96
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		315,44
Материалы Ремонтно-строит участок		26,55
Материалы Сантехника		22,5
Участок ремонтно-строительных работ		1720,74
Участок санитарно-технических работ		5338,94

1829 кв 18 чуть теплые батареи в квартире, кв 14-отсутствует отопление в 2 комнатах(246896)
повтор 03.02.2014 кв 14 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

315 кв 14 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		3329,42
Участок электротехнических работ		733,68
	01.02.2014	17699,3
Материалы уборки территории и мусоропроводов		3,21
Абонентское обслуживание		638,45
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2048,32
Вывоз и утилизация ТБО		1800,96
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		466,38
Материалы Ремонтно-строит участок		7,81
Материалы Сантехника		56,02
Материалы Электрика		169,42
Участок ремонтно-строительных работ		1701,87

2968 кв 14 не работает вентиляция(заявка от 06.02.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали снег, сбили сосули с трубы вентиляции над квартирами 13,14,15,28,29,30

Участок санитарно-технических работ 4470,97

2948 1 подвал-парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на трубу ГВС ф 57, течь устранили

3634 кв 16 течь г/воды на кухне, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили заглушку

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 5602,21

Участок электротехнических работ		733,68
	01.03.2014	18326,05
Абонентское обслуживание		590,34
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2054,06
Вывоз и утилизация ТБО		1800,96
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1041,56
Материалы Ремонтно-строит участок		9,95
Материалы Сантехника		418,87
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5579,52
Участок ремонтно-строительных работ		1891,43
Участок санитарно-технических работ		4205,68
5284 кв-14 х/б комнате, в остальных чуть тепл. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка эл.узла, обработка стояков отопления		
Участок электротехнических работ		733,68
	01.04.2014	17436,49
Материалы уборки территории и мусоропроводов		143,85
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1886,95
Вывоз и утилизация ТБО		1800,96
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		847,82
Материалы Сантехника		186,49
Участок ремонтно-строительных работ		1752,57
Участок санитарно-технических работ		4574,45
7293 установка циркуляционного насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: для установки циркуляционного насоса приварили резьбы 2 шт. ф32, установка насоса, отключили и включили воду.		
8801 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос на циркуляционном трубопроводе		
8807 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на циркуляционном трубопроводе		
8868 отключить, включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили насос на циркуляционном трубопроводе		
8869 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на циркуляционном трубопроводе		
9640 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили насос		
9711 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос см. заявку №9640		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5509,72
Участок электротехнических работ		733,68
7382 подключить насос, передано электрику ВЫПОЛНЕНИЕ: Насос включили		
	01.05.2014	19264,26
Материалы уборки территории и мусоропроводов		13,53
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2167,24
Вывоз и утилизация ТБО		1800,96
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		957,66
Материалы Ремонтно-строит участок		174,42
Материалы Сантехника		626,94
Участок ремонтно-строительных работ		2764,34
Участок санитарно-технических работ		4672,45
10119 затопление подвала КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: свищ на трубе ГВС, поставили хомут		

10476 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел
11381 кв 3 парит из подвала, передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубе горячей воды

11629 обследовать подвальное помещение на предмет утечек ВЫПОЛНЕНИЕ: течь в соединении КНЗ (на эл. узле), троб чеканка, течь задвижки на ГВС

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5347,24
Участок электротехнических работ		739,48
	01.06.2014	17575,61
Материалы уборки территории и мусоропроводов		160,57
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1779,53
Вывоз и утилизация ТБО		1800,96
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		691,95
Материалы Благоустройство территории		267,2
Материалы Ремонтно-строит участок		280,53
Материалы Сантехника		207,7
Участок ремонтно-строительных работ		1997,61
Участок санитарно-технических работ		4249,14

12653 кв 29 течь ГВС в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: Перекрыли ГВС на квартиру

12790 течь ГВС в подвале п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5395,66
Участок электротехнических работ		744,76
	01.07.2014	20123,17
Материалы уборки территории и мусоропроводов		3,42
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2194,45
Благоустройство придомовой территории		1353,57
Покос травы		1353,57
Вывоз и утилизация ТБО		1800,96
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1090,21
Материалы Ремонтно-строит участок		81,92
Материалы Сантехника		605,16
Участок ремонтно-строительных работ		2363,13
Участок санитарно-технических работ		3596,18

14540 кв22 горячая вода низкой температуры и нет давления (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку на холодной воде, отключили ГВС на 3 дома, Б.Юности 17,20,22 есть утечка в подвале на трубе ф 76мм, хомут не поставить, до 14.07.02014

15494 течь КНЗ в п.2 ВЫПОЛНЕНИЕ: сборка стояка КНЗ в подвале, течь устранена

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6284,06
Участок электротехнических работ		750,11
	01.08.2014	19635,4
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2158,14
Вывоз и утилизация ТБО		1800,96
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		944,33
Материалы Благоустройство территории		158,66
Материалы Ремонтно-строит участок		10,66
Материалы Сантехника		1298,86
Участок ремонтно-строительных работ		2186,91
Участок санитарно-технических работ		4031,42

17721 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6295,35
Участок электротехнических работ		750,11
	01.09.2014	20484,83
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1647,08
Благоустройство придомовой территории		837,36
Покос травы		837,36
Вывоз и утилизация ТБО		1800,96
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		729,56
Материалы Благоустройство территории		10,47
Материалы Ремонтно-строит участок		32,92
Материалы Сантехника		1863,3
Материалы Электрика		369,8
Участок ремонтно-строительных работ		2071,32
Участок санитарно-технических работ		5096,41
19125 топит сверху (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление		
19235 кв 16 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: течь в сварочном шве в кв.16, устранил сам жилец, откл. не стали по просьбе жильцов		
19799 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос		
19971 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС		
20703 течь воды в подвале п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь на трубе ГВС, течь устранили, поставили 2 хомута		
20880 п.1 парит в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена уч-тка трубы ГВС,отключили бойлер		
20961 1 подъезд нужна замена уч-тка трубы на ГВС ,закрыли бойлер ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. ГВС в подвале. Заменяли участок трубы ф57 - 5 м		
21050 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5275,54
Участок электротехнических работ		750,11
	01.10.2014	23441,24
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2125,48
Вывоз и утилизация ТБО		1800,96
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1707,93
Материалы Благоустройство территории		6,15
Материалы Ремонтно-строит участок		7,58
Материалы Сантехника		3781,44
Участок ремонтно-строительных работ		2326,28
24794 кв.14 прочистить вентканал в кв. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию на кухне и в ванной		
Участок санитарно-технических работ		4663,92
22096 кв 1,7,19 обработка стояков ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки		
22447 кв 20 Течь п/с. Передала АС. Отключили стояк ГВС (нужна сварка) .Жильцы будут дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили стояк ГВС 13.10.2014.		
22641 кв 18 нет Р на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ГВС, стояк запустили		
22716 кв.24 отсутствует отопление в кухне, кв.12,19,27,29,25,6,10,3,9,13,15,1,19 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
22852 откл. цирк. насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. цирк. насос		

23964	запарение в 1 подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут устранили течь		
	Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6271,39
	Участок электротехнических работ		750,11
		01.11.2014	21048,84
	Материалы уборки территории и мусоропроводов		14,97
	Аварийно-диспетчерское обслуживание		1989,07
	Вывоз и утилизация ТБО		1800,96
	Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		525,28
	Материалы Ремонтно-строит участок		17,83
	Материалы Сантехника		2009,71
	Участок ремонтно-строительных работ		2238,58
	Участок санитарно-технических работ		5371,56

28297 Кв.16. Течь п/сушителя. АС-закрыли стояк ГВС. Требуется сварочные работы(дома 26.11.14.-утром) ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. ст. ГВС (нужна сварка)

28334 Кв.16. Течь п/сушителя. АС-закрыли стояк ГВС. Требуется сварочные работы(дома 26.11.14.-утром) ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. ГВС на 3 дома, течь устранили, дома вкл.

	Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6327,1
	Участок электротехнических работ		753,78
		01.12.2014	23193,41
	Материалы уборки территории и мусоропроводов		401,1
	Аварийно-диспетчерское обслуживание		1965,88
	Вывоз и утилизация ТБО		1800,96
	Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1218,37
	Материалы Благоустройство территории		354,82
	Материалы Ремонтно-строит участок		129,36
	Материалы Сантехника		1794,47
	Материалы Электрика		119,5
	Техническое обслуживание газового оборудования		1366,8
	Участок ремонтно-строительных работ		2354,04
	Участок санитарно-технических работ		4875,32

29043 п.1 парит в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь спускника на отоплении, закрыли

31046 парит в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили 2 дер. хомута на системе ГВС-течь устранили

32112 п.1 парит в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС, поставили хомут

32113 кв.14 отсут. отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.14 жильцов нет дома, по стояку греет

32199 кв.14 отсут. отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления 12 шт., перезапуск отопления

32295 течь воды в подвале п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: замена трубы и сборки ф20. Мат-л: труба ф40-4м, кран ф20-1шт., труба ф57-4м, ГВС резьба ф20-2шт., кран ф15-1шт., труба ф20-1м, сгон ф20 в сюоре -1шт. Перезапуск отопл., обработка стояков отопления

	Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6059,01
	Участок электротехнических работ		753,78